

Bauherr: Stadt Erlensee Projekt: Kernsanierung mit Anbau Rathaus Erlensee VE/Gewerk: Aufzuganlagen - VE25 Inhalt: Bieterfragen Stand: 24.02.2026				
Nr.	Datum	Bieterfrage	Antwort	Dokumente
1.	24.02.2026	Sollen wir die Maße aus den Zeichnungen oder dem LV übernehmen, diese sind unstimmig?	Die Maße des LV's sind Grundlage des zu erstellenden Angebotes.	
2.	24.02.2026	Außerdem ist eine Notstromversorgung im Gebäude vorhanden oder muss eine separate Notstromversorgung durch uns geliefert werden? Automatische Notbefreiung mit netzunabhängiger Stromversorgung Automatische Notbefreiung mit netzunabhängiger Stromversorgung Batteriegespeiste (Sicherheitsstromversorgung) Notbefreiungssystem mit elektronischer Geschwindigkeitsüberwachung. Automatische Personenbefreiung bei Stromausfall, lastabhängig, zur festgelegten Haltestelle.	Die Automatische Notbefreiung mit NETZUNABHÄNGIGER Stromversorgung gemäß LV ist Grundlage des zu erstellenden Angebotes.	