

Feinsteinzeugfliese
Rutschhemmung nach GUV-I 18527,
Format, Verlegung, Fabrikat/ Typ gem.
bestätigter Bemusterung inkl. geeignetem
Fliesen- und Plattenkleber sowie Fugenmörtel

Einbau im **Dünnbettverfahren**. Kleber
abgestimmt für das Abdichtungssystem
als mineralische Abdichtung im Verbund

Verbundabdichtung gem.
DIN 18534 Beckenumgang
W3-I Beanspr. sehr hoch

Estrich-Fußbodenaufbau
siehe separaten Plan

Dauerelastische Fuge ohne Kantenschutz
jedoch mit Unterschnittschutz (PVC-Streifen)

zweilagig **Dichtungsbund** im Verbund mit
einkomponentige mineralische Dichtschlämme,
PE-Rundschnur zwischen unterem und oberem
Dichtungsbund zur Schlaufenausbildung

Verbundabdichtung gem. DIN 18535-1
Wasserwirkungsklasse **W1-B**

Fugenausbildung mit
Epoxydmörtel

Trasszementmörtel,
NM III gem. DIN V 18560

Vergussoberfläche absanden

Trasszementmörtel,
NM III gem. DIN V 18580

gebrochene Kanten