

für die Gemeinde Sigmarszell

VG Sigmarszell | Hauptstraße 28 | 88138 Sigmarszell

www.vg-sigmarszell.de

Ansprechpartner/in
Maria Jäger
Zimmer 1.6
Telefon 08389/9203-10
Telefax
vergabe@vg-sigmarszell.de
18.02.2026

Hinweis auf Bieterfragen und Anpassung Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme:	Umbau und Sanierung der Alten Schule Bösenreutin mit Anbau zu einem Bürgerzentrum
Aktenzeichen:	SIG-0002-0005-1
Leistung:	Elektroinstallation
Vergabeverfahren:	öffentliche Ausschreibung

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgende Bieterfragen sind am 13.02.2026 eingegangen:

Bieterfrage 1:

Im Leistungsverzeichnis werden unterschiedliche Hersteller und Systemkomponenten genannt. In der Position „Wechselrichter“ wird ein SMA Sunny Tripower Core 1 bzw. Sunny Tripower 30 kVA erwähnt. In der separaten Position „PV-Speicher“ sind die technischen Daten sowie die ausdrücklich genannten kompatiblen Wechselrichter (SH15T / SH20T / SH25T) eindeutig einem Sungrow-SBR-Speichersystem zuzuordnen. Da SMA-Wechselrichter und Sungrow-Speicher technisch nicht miteinander kompatibel sind, bitten wir um Klarstellung: Ist die PV-Anlage herstellerrein als Sungrow-System (Hybridwechselrichter SH-Serie inkl. SBR-Speicher) auszuführen, oder soll alternativ ein anderes, vollständig kompatibles Gesamtsystem angeboten werden? Bis zur Klarstellung gehen wir davon aus, dass ein herstellerreines Sungrow-System entsprechend der Speicherposition angeboten werden soll.

Bieterfrage 2:

Im Leistungsverzeichnis wird unter der Position „PV-Module Matt“ gefordert, dass Leistungsoptimierer SolarEdge P404-R eingeplant werden. Diese Optimierer sind jedoch ausschließlich mit SolarEdge-Wechselrichtern kompatibel. In der Wechselrichter-Position ist aktuell kein SolarEdge-Wechselrichter vorgesehen, sondern SMA oder allgemein Sunny Tripower. Bitte um Klarstellung: Sollen die Module tatsächlich mit SolarEdge-Leistungsoptimierern angeboten werden, einschließlich der notwendigen SolarEdge-Wechselrichter, oder ist ein anderes System ohne Leistungsoptimierer vorgesehen?

Bankverbindung:

Sparkasse Lindau, BLZ 731 500 00, Kto.Nr. 390 468
IBAN DE29 7315 0000 0000 3904 68 Swift-BIC: BYLADEM1MLM
Volksbank Lindenberg, BLZ 733 698 26, Kto.Nr. 523 922
IBAN DE47 7336 9826 0000 5239 92 Swift-BIC: GENODEF1LIA

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 8:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch 14:00 – 18:00 Uhr

Aufgrund dieser Bieterfragen haben wir die Inhalte im bisherigen **Titel 01.14 PV-Anlage 24kWp** des Leistungsverzeichnisses nochmals überprüft und festgestellt, dass das Leistungsverzeichnis überarbeitet werden muss.

Wir haben das **überarbeitete Leistungsverzeichnis mit Stand 17.02.2026** soeben (am 18.02.2026) unter *Nachträgliche Ergänzungen / Informationen zu den Vergabeunterlagen* auf der Vergabeplattform aumass eingestellt. **Bitte verwenden Sie für die Angebotsabgabe ausschließlich das neue Leistungsverzeichnis.**

Das neue Leistungsverzeichnis enthält wesentliche Änderungen in den Positionen des **Titels 01.14**. Die neue Titelbezeichnung lautet: **PV-Anlage 27 bis 30kWp**. Auch die Positionen dort haben sich teilweise verschoben. Die bisherige Position 01.14.4 Generator-Anschlusskasten (im alten Leistungsverzeichnis) ist entfallen.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Maria Jäger

Bankverbindung:

Sparkasse Lindau, BLZ 731 500 00, Kto.Nr. 390 468
IBAN DE29 7315 0000 0000 3904 68 Swift-BIC: BYLADEM1MLM
Volksbank Lindenberg, BLZ 733 698 26, Kto.Nr. 523 922
IBAN DE47 7336 9826 0000 5239 92 Swift-BIC: GENODEF1LIA

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 8:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch 14:00 – 18:00 Uhr