

Sehr geehrte Damen und Herren,

folgende Bieterfrage ist bei uns eingetroffen:

Bieterfrage zum 11.02.2026 --
Leistungsumfang 09:45:53

-
-

Wir bitten um eine Konkretisierung des Leistungsumfanges.

In einigen Unterlagen, Z.B. 3.0 Vertrag steht unter 1.2 bei Leistung auch die Bestandlüftungszentrale.

Üblicherweise erfolgt die Fachraumplanung der Möbel durch einen Fachklassenplaner. Die Lüftung inkl. der Laborabluft erfolgt durch das Gewerk HLS. Da wir hierfür bereits im November 2025 ein Vergabeverfahren gesehen haben, müsste es ja bereits einen HLS-Planer geben. Eine Trennung zwischen normaler Lüftung und Laborlüftung durch ein anderes Büro ist absolut unüblich und nicht zielführend.

Wir bitten um Bestätigung bzw. Auskunft, dass es sich bei dieser Anfrage ausschließlich um die Planung der Fachraummöbel handelt und nicht um Lüftungsanlage oder Laborabluft-Elemente oder technische Anlagen wie Leitungen oder Digestorien.

Unsere Antwort:

Der Vertragsentwurf wurde angepasst, da es sich um einen Übernahmefehler handelt. Die Lüftungszentrale im UG unter Aula ist nicht Bestandteil der Leistung der Fachraumausstattung.

Gegenstand des Vertrages sind Leistungen bei der Technischen Ausrüstung wie in der Anlage 3.0 Vertragsentwurf unter § 1.3 aufgeführt:

„Labortechnische- und Medienversorgungsanlagen sowie Ausstattung der Fachräume.“

Wir verweisen auf die Anlage 4.0_ Projektbeschreibung unter Punkt 2.4 Ausstattung Fachrichtungen Chemie, Physik und Biologie hin.

Die erforderliche Leistung ist aussagekräftig beschrieben, beinhaltet u.a.:

„(...) Im Leistungsumfang sind sämtliche festverbauten fachraumspezifischen Einrichtungen (Digestorien, Arbeitsplätze etc.) und die Ausstattung der losen Möblierung mitenthalten. Ausnahme bilden hierbei nur die Medienausstattung (Tafeln, Beamer, etc.). (...)“

Ergänzung hierzu: Die notwendigen Versorgungsleitungen (HLS oder Elektro) sind nicht im Auftragsumfang der Fachraumausstattung, diese wird von der Fachplanung HLS sowie ELT erfolgen.

Die Angebots- sowie Submissionsfristen bleiben hiervon unberührt.

Mit freundlichen Grüßen,
Vergabestelle