Ecke scharfkantig,
sauberes Abkleben
vor FLK-Auftrag

OK Balkon
0,25 RS

UK Querträger Balkon
0,07 RS

OK im
Gefälle
0,30 = 596,45

Abdichtung Sockel mit FLK, gem. DIN 18533
hinterlaufsicher am oberen Abschluß
mech. Untergrundvorbereitung, 2-lagig mit Einarbeitung einer
Einlage (frisch in frisch); FLK mit integrierter Schutzschicht
Farbe: ähnlich lichtgrau, RAL 7035

GOK 0,23 RS

20

0,10

10

0,06 RS

1,33

Klemmleiste ca. 10cm u. GOK
Abdichtungsanschluß min 10 cm mit FLK
überdichten

Schutz-, Trenn- und Gleitlage

3-lagige bituminöse Abdichtung
Elastomerbitumen-Schweißbahn (Sd=1500)
PYE PV 200 S5, oberste Lage als
Wurzelschutzbahn , bituminöser Voranstrich,
Notabdichtung

temporäre Abdichtung der
Bauteilfuge während der Bauzeit
Leistung Rohbau

-1,10
OK RD TG

Retentiondach
Leistungsgrenze LA

-1,10

Stb.-Decke gefällelos

Stb-Betonwand SB3
optische Anforderungen
Betonage ohne sichtbare Deckenvorderkante
Betonage Wand mit Rückbiegeanschlüsse für Decke

40

-1,60UK Flankendämm

UK ST -1,68

Ansicht
Flankendämmung Decke und
Wand zum Übergang RS

Bodeneinstandsprofil

Schwellenbereich innen und außen mit
FLK abdichten bis OK Gitterrost / GOK

Rinnenkörper MW 10/30 verzinkt, h=3
cm, mit Schmutzfang

Fassadenrinne
Lstg. GaLa

OK FLK
Leibung
-3,94

OK FLK
Leibung
-3,93

OK FT im
Gefälle 2 %

-3,93⁵

-4,00

Klemmleiste ca. 10cm u. Gelände

OK im
Gefälle

Anschlußbereich
mit FLK mind.
10 cm überlappend

Abdichtung FLK
mind. 30 cm
ü OK Belag

>5cm

Anschlußbereich
Klemmleiste
mit FLK mind.
10 cm überlappend

Abdichtung FU-Wandanschl. mit
OS 5b Beschichtung
Ausbildung einer Dichtkehle im
Übergangsbereich FU-Stütze
Rissüberbrückendes, mineralisches
Oberflächenschutzsystem als dauerhafter
Oberflächenschutz, Abdichtung der Arbeits- und
Betonierfugen gegen Wasser und Chlorideintrag
Schichtdicke gem. Herstellerangabe
Farbe: ähnlich lichtgrau, RAL 7035

OK FT im
Gefälle 2 %

-3,93⁵

Abdichtung erdberührten Wand
>30cmüGOK gegen Bodenfeuchte und nicht
drückendes Wasser nach DIN 18533 W1.1-E
Voranstrich, 1-Lage Polymerbitumen-
Schweißbahn, Klemmleiste als Lagesicherung

Schutzlage

Bautenschutzmatte

Abdichtung erdberührten Wand
gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes
Wasser nach DIN 18533 W1.1-E bis GOK
Voranstrich, 1-Lage Polymerbitumen-
Schweißbahn, Klemmleiste als Lagesicherung

OK FU im
Gefälle >2,5 %

OK FU im
Gefälle >2,5 %

± 0,00 = 596,15 Projektursprung

Neubau Schulcampus Deisenhofen 06.02.26

Bauherr: ZV staatl. zweier Schulen im Süden des LK München 1:10

SCD_XXXXX_ARC_H&R_5_DT_GH_25116_0_F_00_

Schnitt Wand West TG am Tiefhof RS (Treppe+Tür)

baufreigabe für Rohbau