

6. Bieterfrage vom 23.02.2026

-Sanierung und Erweiterung Nordtrakt-KHG- Landschaftsbauarbeiten - Außenanlagen

Eingetragen am: 23.02.2026 09:56:24

Betreff: offene Fragen

Beschreibung: Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben einige Fragen von unserem Nachunternehmer erhalten.

- Gibt es eine Zeichnung (Ansicht, Skizze, Plan) der gewünschten Rankanlage?
- Welches Tragwerk (Wanduntergrund) liegt vor? (Beton, Mauerwerk, Holz, etc.)
- Wie dick ist das Tragwerk?
- Ist eine Dämmung vorhanden? Falls ja, wie dick ist die Dämmung? Ist die Dämmung bereits aufgebracht oder erst in Planung?
- Steht es schon fest, welche Pflanzen eingesetzt werden sollen?

Vielen Dank für die Rückmeldung.

Mit freundlichen Grüßen

(Anmerkung der Vergabestelle: Es handelt sich hier um die original eingestellte Bieterfragen ohne Veränderungen.)

Antwort der Vergabestelle:

Die Rankhilfe muss mit Hilfe von L-Winkeln (40 x 40 x 60 x 7 mm) an den mit Aussparungen versehenen Flanschen der H-Stahlträger befestigt werden.

Die Flansche sind ca. 1 cm dick und nicht gedämmt.

Bei den Pflanzen handelt es sich um Akebia quinata (Pos. 11.21) und Clematis tangutica (Pos. 11.22).

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Vergabestelle