

7. Bieterfrage vom 23.02.2026

-Sanierung und Erweiterung Nordtrakt-KHG- Landschaftsbauarbeiten - Außenanlagen

Eingetragen am: 23.02.2026 10:50:48

Betreff: Bieteranfrage

Sehr geehrte Damen und Herren,

unser Metallbauer hat folgende Frage:

Wir haben die Unterlagen durchgesehen und mussten feststellen, dass die im LV und den Zeichnungen geforderten Biegeradien bei den Handläufen technisch nicht möglich sind.

Der Mindestbiegeradius Außen liegt bei ca. 95 mm.

Bitte um Rückmeldung, ob hier mit auf Gehrung geschweißten Stößen gearbeitet werden soll oder welche alternative Ausführungsform gewünscht ist.

Mit freundlichen Grüßen

(Anmerkung der Vergabestelle: Es handelt sich hier um die original eingestellte Bieterfragen ohne Veränderungen.)

Antwort der Vergabestelle:

Die Biegeradien werden nicht mit auf Gehrung umgestellt. Für Rundrohre mit 42,4 mm Durchmesser sind Außenradien von 60 bis 90 mm üblich. Der endgültige Außenradius wird auf der Grundlage der Werkplanung festgelegt, wobei ein möglichst kleiner Radius angestrebt wird.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Vergabestelle