

18.02.2026

Bauvorhaben
NEUBAU MICHAEL-ENDE-GRUNDSCHULE
Bodenbelagsarbeiten Linoleum

Sehr geehrte Damen und Herren,
zu o.g. Maßnahme wurde folgende Bieteranfrage gestellt:

„Bezug zu Bieterfrage 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

*bitte lassen Sie uns das aktualisierte LV zukommen mit der Änderung aus Bieterfrage 1.
Oder nennen Sie uns die genauen Mengenangaben zu den Belägen in R9, R10.“*

Die Bieteranfrage wird wie folgt beantwortet:

Vielen Dank für die Rückfrage.

Zu voriger Bieterfrage 1 nochmals die ergänzende Klarstellung. Da in allen Bereichen (R9 + R10 Anforderung) aus optischen Gründen das gleiche Linoleum gewünscht wird, wurde im LV (Pos. 4.2.1) nicht unterschieden und es gilt die Höchstanforderung. Falls ein optisch identischer R9 und R10 Linoleum bemustert werden kann, kann in die Flächen (R9 ca. 7000m² und R10 ca. 400m²) unterschieden werden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Vergabestelle