



DA 4 Dach über Technikzentrale -Aufstockung

BT A
DA

Dachablauf Technikgeschoss
Dachrücksprung Innenhof

Nutzlast (DIN EN 1991-1, NK:H, 0,0-1,0kN/m²) 1,0 kN/m²

Dachaufbau	
ca.50 mm	Rollkies 16/32 gewaschen
25 mm	Filtervlies 150 g/m²
2-5 mm	Drän- und Wasserspeicherelement FKD 25
	Bautenschutzmatte RMS 500
10 mm	bituminöse Abdichtung, 2lagig, geklebt nach Flachdachabdichtung
0-225 mm	Gefälledämmung 0,035 W/m²K
100 mm	Mindestdämmung 0,035 W/m²K
5 mm	Dampfsperre
3200 mm	Stahlbetondecke

Anmerkungen

Index Historie

Index	Datum	Änderungsvermerk	gez.

1903 II Neubau Michael- Ende-Schule
OK FFB EG =±0,00 = 475,850m üNN

AR6A_DEDA_1148_

DA4 Attika Entwässerung DN 100 Hof A2
Format : M 1:10 05.02.2026