

Wichtige Hinweise für alle Bieter!

Betrifft: Antworten auf Bieterfragen (Stand: 16.02.2026)

Vorab: Diese Unterlage ist als Bestätigung der Kenntnisnahme und Berücksichtigung bei der Angebotserstellung mit dem Angebot einzureichen! (Ergänzung zu Aufforderung zur Angebotsabgabe und Formblatt 216)

Bieterfrage 1:

Im Hinweistext zu LV-Titel 09 („BS- und Akustikdecke Mensa OG; "Decke unter Decke"“) heißt es auszugsweise wie folgt:

„Hinweis auf Zulassung / Nachweise: siehe Systembeschreibung in ZTV Detailhinweise in den Positionen“

Wo können wir diese „Systembeschreibung in ZTV“ finden?

Antwort Bieterfrage 1 (13.02.2026):

Die ZTV finden sich vollständig und abschließend in der bereits zur Verfügung gestellten GAEB-Datei, dort unter Ziffer 7.0 und Ziffer 8.0 in dem Bereich „Informationen zu vertraglichen Regelungen“. Mit der Suchfunktion (Tastenkombination Strg und F) kann die bereits zur Verfügung gestellte GAEB-Datei auch nach dem Begriff „ZTV“ durchsucht werden.

*In dem LV-Titel 09 („BS- und Akustikdecke Mensa OG; "Decke unter Decke"“) wird in den einzelnen LV-Pos. der Deckentyp „DE.GK07“ und der Deckentyp „DE.HP04“ ausgeschrieben. Die **Systembeschreibung** zum Deckentyp „DE.GK07“ findet sich in dem Bereich „Informationen zu vertraglichen Regelungen“ unter „**7.0 ZTV Fortsetzung Systembeschreibung – DE.GK07 – F 30**“; die **Systembeschreibung** zum Deckentyp „DE.HP04“ findet sich in dem Bereich „Informationen zu vertraglichen Regelungen“ unter „**7.0 ZTV Fortsetzung Systembeschreibung AHD Holzlamellen-Akustikpaneel**“.*

Bieterfrage 2:

Wir gehen bei den Konstruktionen mit einer Bekleidung aus zementgebundenen Platten davon aus, dass eine Spachtelung der Oberfläche in der Qualität AQ1 für bauseitige keramische Beläge ausreichend ist und bitten um entsprechende Bestätigung.

Antwort Bieterfrage 2 (16.02.2026):

*Diese Annahme ist **nicht** korrekt und wird auch **nicht** bestätigt. Die Konstruktionen mit einer Bekleidung aus zementgebundenen Platten (LV-Pos. 04.01.) sind wie beschrieben („Verspachtelung / Oberflächenqualität: Q2“) anzubieten.*
