

Industrie- u. Handelskammer für Oberfranken Bayreuth  
Bahnhofstraße 25  
95444 Bayreuth

Bayreuth, den 16.02.2026

## **Neubau IHK-Campus Bayreuth**

IHKB-LV-22 Mobile Trennwände

### **- Nachschreiben 1 -**

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der oben genannten Ausschreibung wurde folgende Bieterfrage gestellt, die wir wie folgt beantworten:

#### **Frage:**

Sehr geehrte Damen und Herren,  
zu Ihrer Ausschreibung des o.g. Bauvorhabens stellt sich uns folgende Frage.

Punkt 1:

In Ihrem LV wird eine Oberfläche mit einem HPL-Schichtstoff ausgeschrieben. Leider können wir keine Angabe zum Brandschutz bzw. Anforderung an den Brandschutz der Oberflächenplatten finden. Grundsätzlich wird zwischen einer B2-Spanplatte (normal entflammbar) oder einer B1-Spanplatte (schwer entflammbar) unterschieden.

Im Standard wird von uns, wenn es keine besonderen Anforderungen an den Brandschutz gibt, eine B2-Spanplatte (normal entflammbar) angeboten.

- Soll eine B2-Spanplatte (normal entflammbar) oder einer B1-Spanplatte (schwer entflammbar) ausgeführt werden? Bitte definieren Sie.

#### **Antwort:**

Die mobile Trennwand hat keine Anforderungen an den Brandschutz.

Daher kann eine B2-Spanplatte angeboten / eingebaut werden.

Mit freundlichen Grüßen  
Industrie- u. Handelskammer für Oberfranken Bayreuth