Anschluss/EG,
siehe Plan Nr.: 503

Sportbecken mit Teilhubboden und Hubbodenwand
gefliest mit Beckenkopfsystem Finntache Rinne.
Abbruch der Fliesen inkl. Kleber/Mörtel an Boden- und Wänden.
komplette Neuverfliesung!

Beckenumgangsflächen-Komplettabbruch
Fußbodenaufbau:
Fliesen, Abdichtung, Heizestrich,
Trennlage, Wärmedämmung

Edelstahlschlitzrinne/neu
Technische Einbauten Aufschtraum - Klüng
Lichtbelüftung
Lautsprecherbeschallung
BMA Anzeige
Hubbodenanzeige
Sonstiges

Reinigungs-kasten, UK+0,30

Reinigungs-kasten, UK+0,30

Ganzglaselement erneuert!

Best. Betonsockel

Best. Glas-schiebetür entfällt!

Best. Bodendurchführung/ Schwimmleinen

Best. Bodendurchführung/ Schwimmleinen
ca. 2 % Gefälle

Best. Dehnfuge

Best. Dehnfuge

Leitersnische

Leitersnische

Fliesenkante

Überlaufrinne/Rinnenrost

Fuge

Austausch der ALU-Glaselemente

Austausch der ALU-Glaselemente

Austausch der ALU-Glaselemente

Austausch der ALU-Glaselemente

Rohbaumaß oben bei Sockel
siehe Detail,
Plan Nr.: 563

Stb.-Stütze/neu 40/50 C35/45

Ausführung/Beplankung-Wandbereich, mittels 50 mm PUR- Bauplatte (wasserfest)
siehe auch Teilschnitt D2-D2, Plan Nr.: 523

Hzt 12-1,0 NM II, Anschluss an Stütze

OK Stahlbeton +6,095 mi
Lichtschacht- als Entrauchungs-schacht/UG. Lage siehe Grundriss-UG,
Plan Nr.: 501

Kamin/ Frischluft ø 120 cm

Teilschnitt D2-D2,
siehe Plan Nr.: 523

Pfosten-Riegel-Galsfassade/neu

Abluftschacht- mit Gitterrost-abdeckung

Best. Stb.-Fertigteilstützen

Leichtmetall-Glaselemente als Trennwand/neu

Lichtschacht/neu (Stb.-Fertigteil ohne Boden) mit Gitterrostabdeckung MW 30/30 mm feuerverzinkt OK Rost -0,02

8 cm Wärmedämmung (XPS-Platte WLS 035) bei Stb.-Stütze einbauen, Stb.-Stütze 30/32 C35/45

Türelement mit Pankaruckstange Lichte 1,20 m

Teilschnitt D4-D4,
siehe Plan Nr.: 523

Einfügepunkt

Lichtschacht erhalten/anpassen

30 cm Stahlbeton C35/45 gem. Tragwerksplanung
20 cm Wärmedämmung
(2 x 10 cm Steinwollplatte WLS 035)
Konterlattung 4/6
Lattung 3/5
24 mm Lärchenholzschalung

Holzständerwand mit 24 mm Lärchenholzfassade/ Detail-Wand, **siehe Plan Nr.: 509, 562**

Äußere Steinwolldämmung, druckfest- und formstabil >1000 °C hinzustehenden-temperatur

Vertikale Brandsperren einbauen, mind. 1 mm Stahlblech, siehe Brandschutzgutachten, Pkt. 6.7.3(

Eingang Badleitung

Stb.-Stützen 30/40 (neu) C35/45

Wandpfeiler, **siehe Detail, Plan Nr.: 526**

12,5 cm Metallständerwände, beidseitig mit 12,5 mm GKF- doppelt beplankt!

Stb.-Stützen im UG, ab EG Abbruch der best. Gabionenwand!

Absturzsicherung-Geländer/neu
H = 1,00 m
Detail, **siehe Plan Nr.: 582**

Stahlwangentreppe, FL 240/10 mm mit Gitterrost-stufen 1530/2, MW 30/30/2, R11, Detail,
siehe Plan Nr.: 584

24er Hz 8-0,8 NM II ab best. Stb.-Wand im Bereich/Einhausung bis UK Glasdach hochmauern, (3 cm Mineralwollplatten zwischen Abgleiche u. Glas einlegen) siehe auch Schnitt C2-C2, **Plan Nr.: 522**

Gründach erneuern!

Achsmaße/Stahlparen 180 der gepl. Überdachung

Oberlicht F30 austauschen/neu

Lichtgraben herstellen

Stützmauer Gabionenwand/neu

Zugang/ Neu Personal

Zugang Personal Neugestaltung!

Detail/Überdachung, **siehe Plan Nr.: 568**

Best. Bullauge ø 50 cm

Best. Bullauge ø 50 cm

Best. Bullauge ø 50 cm

Best. Stb.-Binder

Best. Stb.-Fertigteil-stützen

Best. Stb.-Binder

Stb.- Stütze 30/40 C35/45 (neu)

Stb.- Stütze 30/40 25/25 (neu)

Stb.- Stütze 30/40 (neu)

Stb.-Stützen 25/25 C35/45 (neu)

Stb.-Stützen 25/25 C35/45 (neu)

Unterzug 25/49

Unterzug 30/45

Unterzug 40/48

Veranerung/Kletterwand nach Detail!

Leichtmetall-Glaselemente als Trennwand/neu

Wand/UG

Nische/ Einstiegsleiter

Nische/ Einstiegsleiter

Sichtfenster-Becken/UG

Sichtfenster-Becken/UG

Innerkante Fliesen-handkante

Mindest VK ab VK Absprungstelle

Mindest VK ab VK Absprungstelle

Mind. Abstand Beckenrandfundament

Sportbecken mit Teilhubboden und Hubbodenwand gefliest mit Beckenkopfsystem Finntache Rinne.
Abbruch der Fliesen inkl. Kleber/Mörtel an Boden- und Wänden.
komplette Neuverfliesung!

Lüftungs-Schlitzöffnung

WASSERFLÄCHE 02
156,85 m²
50,10 m

-0,03
= WSP

Wasserletterwand

Fußpforte 50/50/2

Fußpforte 100/100/2

Fußpforte 80/60/2

Fußpforte 50/50/2

1 m P

5 m P

3 m B

1 m P

Schleuse (ICNK.intern)

Trennwand- als Metall-gitterwand

Trennwand mit Pankaruckstange Lichte 1,20 m

Türelement mit Pankaruckstange Lichte 1,20 m

Türelement mit Pankaruckstange Lichte 1,20 m

Brandschutzklappe herstellen, UKST+2,37

Detail, **siehe Plan Nr.: 572**

Nach Durchbruch-Wand, und die Wandstärke zu Stb.-Stützen 65/40 zu erG.fügen, gem. Tragwerksplanen

Veranerung/ Pratu Moyard

Treppe, **siehe Detail, Plan Nr.: 588**

Ausführung als RAÖ, gem. BSN

Ausführung als RAÖ, gem. BSN

Ausführung als RAÖ, gem. BSN

Abbruch der best. Föhnbereiche, Einbau einer neuen Anlage!

Reinigungskasten/ Aufputz

Umkleiden:
neue abgehängte Decken

UMKLEIDE 370 m²

31 Wechselumkleiden

BANK GEMAUERT + GEFLIEST

11 Duschplätze

11 Duschplätze

6 Duschplätze

6 Duschplätze

2 x WC
2 x Urinal

2 x WC
3 x Urinal

3 x WC

2 x WC

2 x Lehrer-umkleiden/neu

Vorhang

Wickelplätze

Wickelplätze

Chemikalien/ Putzraum/ Lager

Expreß-Umkleiden

Sockel 1

Sockel 2

Sockel 1

Sockel 2

20 cm WDVS mineralisch im Dünnbett verputzt (2 x 10 cm Steinwollplatte WLS 035) im Sockelbereich sind XPS-Platten, WLS 035 einzubauen, **siehe Detail Plan Nr.: 577**

Beckenrandfundament

Ausgang/ Filtrieraum UG-Bestand

Veranerung/Kletterwand nach Detail!

Wasserletterwand

Nische/Einstiegsleiter

Nische/ Einstiegsleiter

Sichtfenster-Becken/UG

Leichtmetall-Glaselemente als Trennwand/neu

Stb.- Stützen 25/25 C35/45 (neu)

Stb.-Stützen 25/25 C35/45 (neu)

Unterzug 25/49

Unterzug 30/45

Unterzug 40/48

Wand/UG

Türelement mit Pankaruckstange Lichte 1,20 m

Türelement mit Pankaruckstange Lichte 1,20 m

Trennwand- als Metall-gitterwand

Trennwand mit Pankaruckstange Lichte 1,20 m

Schleuse (ICNK.intern)