Dachgeschoss

Ebene 2

Ebene 1

Ebene 0

UV HLS Stroke Dach
NYCWY
4x25/16
110m

UV 242 AV UV 242 SV
NYCWY
4x16/16
35m
NHXCH E90
4x25/16
40m

UV 241b AV UV 241b SV
NYCWY
4x16/16
70m
NHXCH E90
4x25/16
90m

IT Vereiler Aufw.2
6300 kVA
NYCWY
4x10/10
10m
NHXCH E90
4x25/16
50m

IT Verteiler HKL2
8000 kVA
NYCWY
4x35/16
30m
NHXCH E90
4x35/16
30m

IT Vereiler Aufw.1
6300 kVA
NYCWY
4x16/16
10m
NHXCH E90
4x25/16
50m

UV HLS MSR
NYCWY
4x70/35
10m

UV 127b MR
NYCWY
4x25/16
10m

UV 129 AV
NYCWY
4x16/16
10m

UV 129b SV
NHXCH E90
4x16/16
30m

UV 129 SV
NHXCH E90
4x25/16
30m

S-LTS-Schalter In=63A
S-LTS-Schalter In=160A
S-LTS-Schalter In=100A
S-LTS-Schalter In=63A

S-LTS-Schalter In=35A
S-LTS-Schalter In=63A
S-LTS-Schalter In=80A
S-LTS-Schalter In=50A
S-LTS-Schalter In=50A
S-LTS-Schalter In=63A
S-LTS-Schalter In=63A

UV 127b AV HKL 2
NYCWY
4x150/70
70m
NHXCH E90
4x25/16
70m

UV 127b SV HKL 2

GHV-30-AV
NYCWY
4x185/95
50m
NHXCH E90
4x240/120
50m

GHV-30-SV

S-LTS-Schalter In=80A
S-LTS-Schalter In=80A

GHV 41 AV
NYCWY
4x95/50
20m
NHXCH E90
4x70/35
20m

GHV 41 SV

S-LTS-Schalter In=63A
S-LTS-Schalter In=50A
S-LTS-Schalter In=50A

GHV 42 AV
NYCWY
4x120/70
30m
NHXCH E90
4x120/70
30m

GHV 42 SV

LS-Schalter In=630A

Feld 2
NYCWY
4x240/120
7m

S-LTS-Schalter In=300A
S-LTS-Schalter In=300A
S-LTS-Schalter In=160A
S-LTS-Schalter In=400A

NSHV-AV
teilweise
Umbau

LS-Schalter
In=1.250A

S-LTS-Schalter In=80A
S-LTS-Schalter In=300A
S-LTS-Schalter In=160A
S-LTS-Schalter In=200A

NSHV-SV
(teilweise
Umbau)

Legende: Verteilungen

- Unterverteilung
- Hauptverteilung
- Sicherungslasttrennschalter
- Leistungsschalter
- Leitungen allgemein (qmm)
- Leitungen in Funktionserhalt E30

ITB VERTEILER

P = Zeichnung auf Papier
D = Zeichnung auf Datenträger
E = Zeichnung per E-Mail/Cloud

		a	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	08.12.2025	02.02.2026	06.02.2026										
bauherr: KATH. KLINIKEN EMSCHER-LIPPE	1xE	1xE	1xE										
architekt: KFP ARCHITEKTEN	1xE	1xE	1xE										
ausführende firma gewerk: elektro BRUNS		1xE	1xE										

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

index	datum	name	geprüft	bemerkung
a	27.01.2026	sro	lsc	Allgemeine Überarbeitung

ITB GmbH
Ihr Partner für Technische Gebäudeausrüstung
www.itb-online.de

Team Nordrhein-Westfalen
Im Südfeld 38
48308 Senden-Bösensell
Tel.: (02536) 80783-0
Fax : (02536) 80783-33
E-Mail: team-nrw@itb-online.de

Team Niedersachsen
Sunderstraße 1
49205 Hasbergen
Tel.: (05405) 80889-0
Fax : (05405) 80889-22
E-Mail: team-nds@itb-online.de

bauvorhaben	ST. BARBARA-HOSPITAL GLADBECK UMBAU DER STROKE UNIT
proj.-Leiter	ZIMMER
planer/geprüft	SCHULENKORF
systemplaner	VAN LOOK
datum	08.12.2025
phase	AUSFÜHRUNG
zeichnung	ELEKTROANLAGEN STRANGSCHEMA VERTEILUNGEN
maßstab	%
zeich.-nr.	25034 / E-STR1 VERT
format	A0

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 und Prüfpflicht nach VOB Teil B §3 Abs. 3 beachten.