

Bauvorhaben Rat- u- Bürgerhaus - Umstellung auf LED

Sehr geehrte Damen und Herren,
zu o.g. Maßnahme wurde folgende Bieteranfrage gestellt:

„Seite 14 – Abs 3

Wie genau wird sich dieser Ablauf vorgestellt ?

Es ist kein Planungsfabrikat benannt.

Weiterhin haben Sie keinerlei lichttechnische Details ausgeschrieben.

Es liegt der Ausschreibung keine Berechnungsdatei bei.

Was soll angeboten werden?

Wie genau sollen die nicht beschriebenen, aber benötigten lichttechnischen Parameter erfüllt werden ?

Wir fordern eine vollständige und erschöpfende Leistungsbeschreibung.“

Die Bieteranfrage wird wie folgt beantwortet:

- **Wie genau wird sich dieser Ablauf vorgestellt?**
Es ist kein Planungsfabrikat benannt.
 - Absatz 2 und 3 auf Seite 14 werden gelöscht.
- **Weiterhin haben Sie keinerlei lichttechnische Details ausgeschrieben.**
 - Lichttechnische Details sind in den Leuchtenpositionen exakt definiert (Pos. 01.06.0001 – Pos. 01.06.0047).
- **Es liegt der Ausschreibung keine Berechnungsdatei bei.**
 - Die Berechnungsdatei wird auf Wunsch nach Auftragsvergabe zugesandt.
- **Was soll angeboten werden?**
 - Leuchten in der Qualität wie in den Pos. 01.06.0001 –01.06.0047 beschrieben.
- **Wie genau sollen die nicht beschriebenen, aber benötigten lichttechnischen Parameter erfüllt werden?**
 - Parameter sind in den Pos. 01.06.0001 –01.06.0047 beschrieben.
- **Wir fordern eine vollständige und erschöpfende Leistungsbeschreibung.**
 - Die Leistungsbeschreibung liegt in kalkulierbaren Einzelpositionen vor.

Die Änderungen betreffen das Leistungsverzeichnis auf Seite 14, Abs. 2 und 3. Diese wurden entfernt.

Zum lichttechnischen Nachweis der Beleuchtungsstärken nach DIN EN 12464-1 wird dem AN bei Bedarf eine Berechnungsdatei (Dialux, Relux etc.) der Räume zur Verfügung gestellt mit der er die geforderte Gleichmäßigkeit und Beleuchtungsstärke nachweisen kann.

Kann der Nachweis nicht erbracht werden, ist das der Planung zugrunde gelegte Fabrikat auszuführen.

Mit freundlichen Grüßen

Vergabestelle