

Projekt-Nr.:	P21.04		
Bauherr:	Landratsamt Mühldorf		
Projekt:	SFZ - Abbruch und Neubau		
VE/Gewerk:	A_338.01 Sonnenschutzarbeiten		
Inhalt	Bieterfrage 1		
Stand	11.03.2026		
Nr.	vom	Anfrageninhalt	Antwort Planer
1	09.03.2026	Sehr geehrte Damen und Herrn, es gibt keine explizierte Darstellung des Sonnenschutzes. Höhenschnitt und Querschnitt wären gut. Mit freundlichen Grüßen	Sehr geehrte Damen und Herren, wir ergänzen folgende Pläne: DT-6.041 Raffstoredtail Stb-Träger DT-6.042 Raffstoredtail BSH-Träger EG DT-6.043 Raffstoredetail BSH-Träger 1.OG/2.OG mit freundlichen Grüßen