

Ebene	Fensternummer	Von Raumnummer	Von Raum	Grundriss	Vorderansicht	Wandart	Montageart	Fenster neu / restauriert	Wanddicke in m	Baumaß Breite	Baumaß Höhe	Öffnungsart	Fensterart	Holzart	Glasart	Beschiäge	Schallschutz	U-Wert in W/(m²K)	Sonnenschutz	Oberfläche (innen)	Oberfläche (außen)	Fensterbank (innen)	Fensterbank (außen)	LV-Position	Fenstertyp	Bemerkung
EG	F_0.34-8d	R 0.34	GASTRAUM SAAL	≡	○	MW	RAL	neu	0,56	0,70	0,55	K	Stahl	-	2-fach WSG	Olive	Unbestimmt	1,3	-	pulverb.	pulverb.	verputzt	-	00.0.0.0	12b	
EG	F_0.34-9a	R 0.34	GASTRAUM SAAL	≡	⊕	MW	-	rest.	0,56	1,21 ⁵	2,50 ⁵	D-OL K	Holz	Fichte	1-fach	Olive	Unbestimmt	-	innen (verd.)	gestrichen (Leinölf.)	gestrichen (Leinölf.)	Holz	Edelstahl pat. (Tropfk. ger.)	00.0.0.0	11a	
EG	F_0.34-9b	R 0.34	GASTRAUM SAAL	≡	○	MW	RAL	neu	0,56	1,41	2,52 ⁵	D	Stahl	-	2-fach WSG	Feuerw.-schlieβ.	SSK 4-40 dB	1,3	-	pulverb.	pulverb.	Holz	-	00.0.0.0	11b	
EG	F_0.34-9c	R 0.34	GASTRAUM SAAL	≡	⊕	MW	-	rest.	0,56	0,70	0,55	FV	Holz	Fichte	1-fach	Olive	Unbestimmt	-	-	gestrichen (Leinölf.)	gestrichen (Leinölf.)	verputzt	Edelstahl pat. (Tropfk. ger.)	00.0.0.0	12a	
EG	F_0.34-9d	R 0.34	GASTRAUM SAAL	≡	○	MW	RAL	neu	0,56	0,70	0,55	K	Stahl	-	-	Olive	Unbestimmt	1,3	-	gestrichen (Leinölf.)	gestrichen (Leinölf.)	verputzt	-	00.0.0.0	12b	
EG	F_0.34-10a	R 0.34	GASTRAUM SAAL	≡	⊕	MW	-	rest.	0,56	1,21 ⁵	2,50 ⁵	D-OL K	Holz	Fichte	1-fach	Olive	Unbestimmt	-	innen (verd.)	gestrichen (Leinölf.)	gestrichen (Leinölf.)	Holz	Edelstahl pat. (Tropfk. ger.)	00.0.0.0	11a	
EG	F_0.34-10b	R 0.34	GASTRAUM SAAL	≡	○	MW	RAL	neu	0,56	1,41	2,52 ⁵	D	Stahl	-	2-fach WSG	Feuerw.-schlieβ.	SSK 4-40 dB	1,3	-	pulverb.	pulverb.	Holz	-	00.0.0.0	11b	
EG	F_0.34-10c	R 0.34	GASTRAUM SAAL	≡	⊕	MW	-	rest.	0,56	0,70	0,55	FV	Holz	Fichte	1-fach	Olive	Unbestimmt	-	-	gestrichen (Leinölf.)	gestrichen (Leinölf.)	verputzt	Edelstahl pat. (Tropfk. ger.)	00.0.0.0	12a	
EG	F_0.34-10d	R 0.34	GASTRAUM SAAL	≡	○	MW	RAL	neu	0,56	0,70	0,55	K	Stahl	-	-	Olive	SSK 4-40 dB	1,3	-	gestrichen (Leinölf.)	gestrichen (Leinölf.)	verputzt	-	00.0.0.0	12b	
EG	F_0.34-11a	R 0.34	GASTRAUM SAAL	≡	⊕	MW	-	rest.	0,56	1,21 ⁵	2,56 ⁵	D-OL K	Holz	Fichte	1-fach	Olive	Unbestimmt	-	innen (verd.)	gestrichen (Leinölf.)	gestrichen (Leinölf.)	Holz	Edelstahl pat. (Tropfk. ger.)	00.0.0.0	11a	
EG	F_0.34-11b	R 0.34	GASTRAUM SAAL	≡	○	MW	RAL	neu	0,56	1,38 ⁵	2,52 ⁵	D	Stahl	-	2-fach WSG	Feuerw.-schlieβ.	SSK 4-40 dB	1,3	-	pulverb.	pulverb.	Holz	-	00.0.0.0	11b	
EG	F_0.34-11c	R 0.34	GASTRAUM SAAL	≡	⊕	MW	-	rest.	0,56	0,70	0,55	FV	Holz	Fichte	1-fach	Olive	Unbestimmt	-	-	gestrichen (Leinölf.)	gestrichen (Leinölf.)	verputzt	Edelstahl pat. (Tropfk. ger.)	00.0.0.0	12a	
EG	F_0.34-11d	R 0.34	GASTRAUM SAAL	≡	○	MW	RAL	neu	0,56	0,70	0,55	K	Stahl	-	-	Olive	SSK 4-40 dB	1,3	-	pulverb.	pulverb.	verputzt	-	00.0.0.0	12b	
EG	F_0.36-1a	R 0.36	HAUPTBÜHNE	≡	⊕	MW	-	rest.	0,56	0,70	0,55	FV	Holz	Fichte	1-fach	Olive	Unbestimmt	-	-	gestrichen (Leinölf.)	gestrichen (Leinölf.)	verputzt	Edelstahl pat. (Tropfk. ger.)	00.0.0.0	12a	
EG	F_0.36-1b	R 0.36	HAUPTBÜHNE	≡	○	MW	RAL	neu	0,56	0,70	0,55	K	Stahl	-	-	Olive	SSK 4-40 dB	1,3	-	pulverb.	pulverb.	verputzt	-	00.0.0.0	12b	
EG	F_0.36-2a	R 0.36	HAUPTBÜHNE	≡	⊕	MW	-	rest.	0,56	0,70	0,55	FV	Holz	Fichte	1-fach	Olive	Unbestimmt	-	-	gestrichen (Leinölf.)	gestrichen (Leinölf.)	verputzt	Edelstahl pat. (Tropfk. ger.)	00.0.0.0	12a	
EG	F_0.36-2b	R 0.36	HAUPTBÜHNE	≡	○	MW	RAL	neu	0,56	0,70	0,55	K	Stahl	-	-	Olive	SSK 4-40 dB	1,3	-	pulverb.	pulverb.	verputzt	-	00.0.0.0	12b	
EG	F_0.37-1a	R 0.37	SEITENBÜHNE	≡	⊕	MW	-	rest.	0,60	1,23 ⁵	2,50 ⁵	D-OL K	Holz	Fichte	1-fach	Olive	Unbestimmt	-	innen (verd.)	gestrichen (Leinölf.)	gestrichen (Leinölf.)	Holz	Edelstahl pat. (Tropfk. ger.)	00.0.0.0	11a	
EG	F_0.37-1b	R 0.37	SEITENBÜHNE	≡	○	MW	RAL	neu	0,60	1,51 ⁵	2,52 ⁵	D	Stahl	-	Sicherheitsglas	Feuerw.-schlieβ.	SSK 4-40 dB	1,3	-	pulverb.	pulverb.	Holz	-	00.0.0.0	11b	Kennzeichnung (Absturzsicherung)
EG	F_0.37-1c	R 0.37	SEITENBÜHNE	≡	⊕	MW	-	rest.	0,60	0,70	0,55	FV	Holz	Fichte	1-fach	Olive	Unbestimmt	-	-	gestrichen (Leinölf.)	gestrichen (Leinölf.)	verputzt	Edelstahl pat. (Tropfk. ger.)	00.0.0.0	12a	

ALLE ANGEgebenEN MASSE SIND AN DER BAUSTELLE EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN

BAUFORMHABEN	PROJEKT NR.	2022-022	DATUM	03.11.25
	GENERALSANIERUNG UND ERWEITERUNG DES GISTLSAALS MIT INSTANDSETZUNG DES WIRTSHAUSES UND DER APPARTEMENTS		MASSTAB	1:1
ART	DETAILPLANUNG		PLAN NR.	2022_022 DP-SF.2.1
	BAUHERR	GEMEINDE FRAUENAU RATHAUSPLATZ 4 94258 FRAUENAU		
INHALT	/3 SAAL FENSTERLISTE			

VORABZUG