

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Alle Positionen

Projekt-Nr. :	22-030
Bauvorhaben :	Generalsanierung und Erweiterung des Gistlsaals mit Instandsetzung des Wirtshauses und der Appartements
Auftraggeber :	Gemeinde Frauenau Rathausplatz 4 94258 Frauenau
Leistungsumfang :	3160 Tischler - Fenster & Türen
Ausschreibung vom :	02.03.2026

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6	
Umfang:		3160 Tischler - Fenster & Türen	
Ausgabeumfang:		Alle Positionen	
OZ		Ebene	Seite

11	3160 Tischler - Fenster & Türen	3
	Baubeschreibung	3
	Ergänzung der Angebotsanforderung	8
	Sonstiges	9
11.1	Bauteil Saal	10
11.2	Bauteil Wirtshaus	19
11.3	Bauteil Anbau Süd	45
11.4	Stundenlohnarbeiten	50

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
11 3160 Tischler - Fenster & Türen

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

11 3160 Tischler - Fenster & Türen

Baubeschreibung

Baubeschreibung

Allgemeine Beschreibung der Bauaufgabe

Bauwerk/Baukörper:

- Der Mehraufwand für den Material An-/Abtransport, für das Fördern und Laden innerhalb des Bestandsgebäudes ist einzukalkulieren.
- Durch den erschwerten Material An- und Abtransport wird eine Besichtigung der Maßnahme vor Ort empfohlen.

1. Gelände – Höhenlage (Grundwasserstand), Kontaminationen:

Grundwasser steht in den geplanten Baugruben lt. Gutachten nicht an, in mittlerer Höhe zum Bestandsgelände jedoch etwas Schichtenwasser. Kontaminationen sind lt. Gutachten im Baugrund v.a. aus Rückständen der Glasproduktion zu erwarten (Ofenschlacken). Desweiteren ist eine durchgängig vorhandene Torfschicht zu entsorgen.

2. Gründung:

Die notwendigen Nachgründungen konnten von den Tragwerksplanern, auf Grundlage des erweiterten geotechnischen Berichts, IB auf eine Gründungsertüchtigung des Wirtshauses reduziert werden. Im gesamten Gebäude müssen wegen des schlechten Untergrunds neue Bodenplatten mit bis zu 70cm hohem Unterbau (im Saal als „Frostschutzpolster“) eingebaut werden.

Die neuen Anbauten im Süden werden mit tragenden Bodenplatten unterkellert und als weiße Wanne in WU-Beton ausgeführt. Der neue Anbau im Norden wird nicht unterkellert und mit einer tragenden Bodenplatte gegründet.

3. Tragwerk:

Die Fundamente aus Granitmauerwerk werden partiell mittels Fugenergänzungen und Mauerwerksaustausch ertüchtigt; das darüberliegende Bestandsmauerwerk aus Vollziegeln mit Rissvernadelungen. Die Dachtragwerke von Saal und Wirtshaus werden zimmermannsmäßig restauriert bzw. verstärkt.

Die neuen Anbauten werden aus Stahlbeton (im Untergeschoss WU), Stahlprofilen, Brettsperrholz und Pfostenriegelfassaden aus Stahl errichtet.

4. Außenwände und Fassadenbehandlung:

Die erdberührten Bausubstanz von Saal und Wirtshaus, die mit den Baumaßnahmen nicht ausreichend gegen aufsteigende Feuchte und Taupunktunterschreitung zu schützen sind, werden im Sockelbereich mit Temperierungsschleifen getrocknet. Das Mauerwerk wird offenporiger und dämmt somit besser. Desweiteren wird der Salztransport unterbunden, was die Konsistenz des Mauerwerks erhält und wiederkehrende Putzerneuerungen langfristig vermeidet.

Desweiteren wird der Feuchtigkeitseintrag unterhalb der Geländeoberkante gebäudeumlaufend durch eine verdichtete Ton-Mischung „Dernoton“ unterbunden.

Die Außenputzflächen werden weitestmöglich gehalten und in der Oberputzstruktur an den historischen Putz angeglichen (putzsichtig ohne Farbbeschichtung, flächig Rieselputz, Fassadengliederungen glatt).

Im Rahmen der restauratorischen Voruntersuchungen wurden Putz- und Farbmuster der unterschiedlichen historischen Oberflächen gesichert.

Die nicht haltbaren Putze werden abgenommen und im erdgeschossigen Bereich bis maximal 2,5 m Höhe durch ein Funktionsputzsystem ersetzt. In den Obergeschossen ist ein Kalkputz vorgesehen. Der Anstrich erfolgt auf Silikatbasis.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
11 3160 Tischler - Fenster & Türen

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Die neuzeitlichen Fensteröffnungen links vom Wirtshauseingang werden zurückgebaut und das ursprüngliche Schaufenster als Vitrine für Speisekarten und Veranstaltungsaushänge wiederhergestellt. Die vermutlich zugesetzten Ochsenaugen links und rechts vom Wirtshauseingang werden wieder geöffnet.

Die historischen Pilaster und Gesimse werden mittels Schablonen vom Restaurator handwerklich ergänzt.

5. Innenwände und Wandbehandlung:

Die historischen Innenputzflächen werden weitestmöglich gehalten und erneuerte Wandflächen mit Kalksandschweiß an den historischen Putz angeglichen und farblich lt. restauratorischer Befundung neu gefasst.

Die erneuerten Wandflächen mit Feuchtigkeitsschäden entlang der Sockel werden mit einem Funktionsputz ergänzt und in Bereichen mit Wandverkleidungen ohne Oberputz lediglich abgerieben; in sichtbaren Bereichen wird der Übergang zum historischen Bestand wird der Funktionsputz mit einer diffusionsoffenen Glätte im System angeglichen.

Intakte Putzflächen werden vom Restaurator / Kirchenmaler von neuzeitlichen Farbfassungen und Tapeten befreit, ggf. vorhandene Risse und hohlliegende Teilbereiche werden durch Verschraubungen und Hinterspritzen saniert, sowie nach Angleichung der Oberflächen farblich lt. restauratorischer Befundung neu gefasst.

Neuzeitliche Zwischenwände, v.a. im Wirtshaus werden abgebrochen und ein paar wenige neue Türöffnungen erstellt; die Raumstruktur wird grundsätzlich in die ursprüngliche Aufteilung zurückgeführt und im Obergeschoss um ablesbar neue „Bad-Boxen“ in Trockeneinbauweise ergänzt.

Die teilweise nur ca. 15cm starken Bestandstrennwände im Obergeschoss des Wirtshauses erfüllen die heutigen Anforderungen des Schallschutzes leider nicht (Trittschall und Lärmschutz zu den Gasträumen bzw. Wohnungen untereinander) und werden nach Angabe des Bauphysikers um Vorsatzschalen in Trockenbauweise ergänzt.

6. Decken und Deckenbehandlung sowie Bodenbeläge:

Die historischen Innenputzflächen werden großteils gehalten, erneuerte Deckenflächen mit Kalksandschweiß an den historischen Putz angeglichen, farblich lt. restauratorischer Befundung neu gefasst und Fehlstellen im Stuck ergänzt.

Die wenigen noch vorhandenen historischen Bodenbeläge können wegen der mangelhaften Unterkonstruktionen und des schlechten Oberflächenzustands nicht restauriert werden, aber angelehnt an den Bestand in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege erneuert.

Die Deckensysteme werden rein zimmermannsmäßig mit neuen Fehlböden ertüchtigt und im Wirtshaus um die notwendigen Trennlagen für den Schallschutz (Trittschall und Lärmschutz zu den Gasträumen bzw. der Wohnungen untereinander) in Abstimmung mit dem Bauphysiker ergänzt. Die Decken- und Zerrbalken EG/OG, sowie OG/DG, werden in uneinsehbaren Bereichen ggf. mittels Anlaschungen gelöst, um den notwendigen Rückschnitt der Holzbalken geringstmöglich zu halten und so den Eingriff in den historischen Bestand zu minimieren.

7. Treppen (Konstruktion, Belag, Geländer):

Die historischen Treppen im Saal werden inkl. Handläufen restauriert.

Die Treppenläufe von OG bis DG im Wirtshaus werden ebenfalls restauriert und der nicht mehr vorhandene Treppenlauf EG bis OG an ursprünglicher Stelle rekonstruiert; ggf. wird der Treppenstufenbelag des zweiten Laufs etwas aufgesattelt um höhengleich an den neuen Bodenbelag anzuschließen.

8. Dachkonstruktion, Dachdeckung, Dachentwässerung:

Die Ergänzungen und statischen Ertüchtigungen der Dachstühle erfolgen in handwerklicher Art und Weise mit querschnittsgleichen Überplattungen und Zangenkonstruktionen.

Der Dachstuhl des Saals bleibt kalt und das historische Dachtragwerk um eine Schalung erweitert und wieder mit Falzziegeln gedeckt. Der historische Dachstuhl bleibt erhalten und im Innenraum sichtbar.

Im Wirtshaus wird die erste Ebene des Dachgeschosses ähnlich dem früheren Zustand mit

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
11 3160 Tischler - Fenster & Türen

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Zimmern wieder mit kleinen Apartments ausgebaut. Die zweite Ebene des Dachgeschosses wird zu Lagerzwecken und mit einem Haustechnikraum für Elektroverteilungen nicht voll ausgebaut.

Die Dächer von Saal und Wirtshaus werden wieder mit Doppelfalzziegeln, naturrot, nicht engobiert, eingedeckt. Zur Belichtung des obergeschossigen Flurs im Wirtshauses werden zwei Dachflächenfenster eingebaut, die mit ziegelfarbenen Blechabdeckungen/-lamellen an die Dachhaut angeglichen werden.

Die Verblechungen und Dachentwässerungen von Saal und Wirtshaus werden nach Bemusterung mit dem Landesamt für Denkmalpflege aus patinierungsfähigem Blech ausgeführt. Das Dach des südöstlichen Anbaus „Salon Isidor“ wird aus mattem Edelstahlblech mit Doppelstehfalz eingedeckt.

In der Ziegeldachfläche von Saal und Wirtshaus werden die Schneefänge als Gitter, matt ziegelfarben pulverbeschichtet, und der Schneefang auf dem Doppelstehfalzdach des „Salon Isidor“ wird mit aufgeklemmten Schneefangrohren und dazwischenliegenden Eishaltern ausgeführt.

Das Zwiebeltürmchen auf dem Dachreiter des Saals wird mit Kupferblechen restauriert und die vorhandenen Holzlamellen wieder als Fortluftabdeckungen lüftungstechnisch genutzt; hierfür müssen von der historischen Schachtverkleidung mit Boden-Deckelschalung lediglich zwei gegenüberliegende Seitenwänden im oberen Bereich ausgenommen werden. Die Fortluftöffnung über dem Saal wird unter dem Ventilator brandschutztechnisch geschlossen, die Oberfläche nach Bemusterung mit dem Landesamt für Denkmalpflege gefasst.

Die PV-Anlage auf dem Saal wird als ziegelrote „In-Dach-Anlage“ analog zu den Falzziegeln in Reihen an der Dachlattung gesetzt und wurde im Detail mit der Fachstelle des Landesamts für Denkmalpflege bereits abgestimmt.

Die vorhandenen Kamine über Dach bleiben in Material und Form erhalten und werden entsprechend saniert.

9. Sonnenschutz- und Verdunkelungseinrichtungen:

Außenliegend wird im historischen Bestand kein Sonnenschutz o.ä. angebracht, im Saal werden innenliegend -zwischen historischem Fenster und raumseitiger Aufdopplung-

Verdunkelungsrollos vorgesehen, der Blendschutz in der Wandverkleidung raumseitig integriert. Im Wirtshaus kann innenliegend mit Vorhängen verdunkelt werden.

Der neue südliche Anbau wird mit einem außenliegenden Sonnenschutz aus Glaslamellen versehen und kann nicht verdunkelt werden.

10. Außen- und Innentüren und Fenster:

Die ehemaligen Saal-Eingangstüren bleiben erhalten und verbleiben als restauriert „Tapetentüren“ in den historischen Wandverkleidungen; die brandschutzrechtlich notwendigen Schutzfunktionen werden in den Türleibungen von zusätzlichen neuen Türen mit schlanken Stahlrahmen und Verglasungen übernommen.

Die straßenseitige Eingangstüre zum Wirtshaus wird entsprechend dem historischen Vorbild rekonstruiert, bleibt aus der Nähe betrachtet durch scharfe Kanten und abstrahierte Ornamentik jedoch als neues Element erkennbar. Die biertgartenseitigen Außentüren zum Wirtshaus werden in Anlehnung an historische Eingangstüren neu interpretiert, Nebeneingangstüren als Tapetentüren erneuert.

Die historischen Außentüren im Saal werden im EG restauriert und als Innentüren mit Brandschutzaufdopplungen weiterverwendet; die Außentüren im UG sind nicht mehr vorhanden und werden in Anlehnung an historische Nebeneingangstüren in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege neu interpretiert.

Die historischen Innentüren im Saal werden restauriert, wo erforderlich mit Rauch-/Feuerschutztüren aufgedoppelt und mit neuen Türen nach historischem Vorbild ergänzt. Die Innentüren im Wirtshaus werden nach historischem Vorbild erneuert.

Die eine noch erhaltene historische Innentüre zwischen Wirtshaus und Saal wird fachgerecht restauriert und saalseitig mit einer Brandschutztüre aufgedoppelt. Neue Innentüren im Wirtshaus werden dem historischen Vorbild abstrahiert nachempfunden.

Die restlichen vorhandenen, einfach verglasten Fenster des Saals mit Sprossenteilung und die

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
11 3160 Tischler - Fenster & Türen

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Festverglasungen der darüberliegenden Ochsenaugen werden weitestmöglich erhalten und überarbeitet. Hierbei wird auf die Wiederverwendung historischer Beschläge und den Erhalt historische Verglasungen geachtet. Beschädigte oder fehlende Teile werden in Form, Struktur und Material dem historischen Bestand entsprechend ausgebessert. Die historischen rot- und grauweißen Farbfassung wird wiederhergestellt.

Raumseitig werden die Fenster des Saals mittels Isolierglasfenstern mit schlanken Stahlprofilen bauphysikalisch ertüchtigt und farblich an die Innenwand angeglichen.

Da im Wirtshaus keine historischen Fenster mehr vorhandenen sind, werden diese mit neuen Holzfenstern mit Öffnungsflügel-/Sprossenteilung nach historischem Vorbild versehen (Isolierglasscheiben mit aufgesetzten „Wiener Sprossen“).

11. Schall- und Wärmeschutz:

Der Schallschutz des Wirtshauses zu den darüberliegenden Appartements wird in Trockenbauweise durch Ertüchtigung der Holzbalkendecke und zusätzliche Vorsatzschalen an den Wänden im Obergeschoss geleistet. Der nachbarliche Schallschutz vom Saal wird durch die aufgedoppelten Fenster und Bestandswände erfüllt.

Der Wärmedämmung im Wirtshaus und im Saal wird mit gezielten Maßnahmen in den bauphysikalisch notwendigen Bereichen in Abstimmung mit dem Denkmalschutz umgesetzt und die Bestandsstruktur genutzt bzw. ergänzt - gedämmt wird großteils mit Holzfaserplatten, in feuchtigkeitsberührten Bereichen mit Glasschaumplatten/-schotter und in Laibungen mit Kalziumsilikatplatten.

Der sommerliche Wärmeschutz ist im Bestand bei Saal und Wirtshaus durch den geringen Öffnungsanteil, massive Wände und den ungenutzten Dachraum als Puffer gegeben. Der leichte neue Anbau im Süden mit den großen Glasflächen wird durch eine vorgelagerte Schicht aus Glaslamellen geschützt, die Wärmestrahlung reflektiert und hinterlüftet wird.

12. Immissionsschutz:

Der Betrieb von Saal und Wirtshaus mit Biergarten verursacht zusätzlichen Lärm, vor dem die Anwohner geschützt werden müssen.

Die Immissionswerte wurden im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung überprüft und die Grenzwerte durch Schutzmaßnahmen v.a. durch die Überdachung der Sitzflächen im Biergarten eingehalten.

Die Überdachungen sind nur leicht geneigt und werden mit Gründächern ausgeführt. Die Tragkonstruktion aus Stahl wird mit einem dunkelgrau bis schwarzen Pulverbeschichtung versehen, die an die Außenbeleuchtung (Poller- und Wandleuchten) farblich angeglichen wird.

13. Brandschutz:

Der Gebäudekomplex konnte unterteilt in Saal (mit Anbauten) der Gebäudeklasse 3 und Wirtshaus der Gebäudeklasse 4 zugeordnet werden statt insgesamt der Gebäudeklasse 5. Die daraus resultierend niedrigeren Brandschutzanforderungen vereinfachen den Umgang mit dem historischen Bestand und machen weniger Eingriffe in die Substanz notwendig.

14. Gebäude-Energie-Gesetz:

Die Anforderungen lt. GEG werden bei Saal und Wirtshaus grundsätzlich eingehalten – mit Ausnahme der Außenwände, die aus denkmalschutzrechtlichen Gründen nicht gedämmt werden können. Die neuen Anbauten sind entsprechend des GEG ausgelegt, das Heizhaus am Bauhof hält als reiner Technikraum lediglich den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 ein.

15. Barrierefreiheit:

Die barrierefreie Erschließung des Saals ist aus topographischen Gründen nicht über den Haupteingang im südlichen Anbau, sondern lediglich „barriere-arm“ über eine Rampe mit ca. 11 % Gefälle möglich. Die barrierefreie Erschließung erfolgt über den Nebeneingang bzw. Notausgang an der Nordseite des Saals neben dem Eingang zum Wirtshaus.

Der Zugang zum Wirtshaus wird an Nord- und Südseite, sowie zum Biergarten, barrierefrei mit Rampen ohne Eingriff in den Bestand umgesetzt.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
11 3160 Tischler - Fenster & Türen

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Zur Verfügung gestellte Anlagen

Lagerflächen auf der Baustelle werden in Absprache mit der Bauleitung im Rahmen des Baustelleneinrichtungsplanes festgelegt. Räume innerhalb des Gebäudes werden als Lager-, Arbeits- und Aufenthaltsräume grundsätzlich nicht zur Verfügung gestellt und dürfen als solche auch nicht hergerichtet werden.

Die Lagerung von Baumaterial ist mit der Bauleitung abzustimmen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
11 3160 Tischler - Fenster & Türen

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Ergänzung der Angebotsanforderung

Vorbemerkungen

1. Baufristenplan

Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan als Balkendiagramm über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen. Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan unverzüglich zu bearbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber innerhalb von 12 Werktagen nach Auftragserteilung, bei Überarbeitungen unverzüglich jeweils in 3 Fertigungen zu übergeben.

2. Einrichtung von Unterkünften

Unterkünfte wie Schlafräume und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden.

3. Bauleiter

Auf der Baustelle muß ständig eine fachlich qualifizierte Aufsichtsperson des Auftragnehmers anwesend sein.

4. Baustellenbesprechungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungen finden jeweils wöchentlich statt. Ein Vergütung für die Teilnahme an den Baubesprechungen erfolgt nicht.

5. Bautagesberichte

Die Bautagesberichte sind in 3-facher Ausfertigung (DIN A4) unaufgefordert täglich einzureichen und fortlaufend zu nummerieren

6. Anordnung von Stundenlohnarbeiten

Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die Stundenlohnzettel sind werktäglich einzureichen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
11 3160 Tischler - Fenster & Türen

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Sonstiges

Sonstiges

Eine intensive Koordination und Abstimmung auch zwischen den einzelnen Auftragnehmern ist erforderlich. Ein kontinuierliches Arbeiten ist ggf. nicht möglich.

Deutschsprechende Ansprechpartner mit Entscheidungsbefugnis haben sich während der Baumaßnahme ständig auf der Baustelle zu befinden:

- mindestens ein Polier oder Vorarbeiter
- ein Wechsel des zuständigen Bauleiters vor Ort ist auszuschließen.

Baulärm

Auf der Baustelle dürfen nur schallgedämmte Baumaschinen eingesetzt werden.

Abrechnung

Die Erstellung der Abrechnungspläne erfolgt zu jeder Zwischenrechnung einschließlich der Mengenberechnungsblätter. Jede Position ist auf eigenen Aufmaßblättern zu erfassen. Zwischenrechnungen und Schlussrechnung sind kumulierend zu erstellen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	11	3160 Tischler - Fenster & Türen
	1	Bauteil Saal

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

11.1 Bauteil Saal

Kantenausbildung

Sämtliche sichtbaren Kanten sind leicht gefast und nicht gerundet auszuführen!

11.1.1 Holzfenster 1,05 x 0,575 m - 40 dB

Einfachaußenfenster

- Breite Blendrahmen ca. '1,05' m
- Höhe Blendrahmen ca. 0,575' m
- waagerecht geteilt, mit durchlaufenden Riegeln
- Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig, Befestigungsuntergrund Mauerwerk
- Leibungsmontage mittig, Leibung mit Innenanschlag,
- bauphysikalische Anforderungen: Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 U_w kleiner gleich 1,3 W/m²K, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 R_w 40 dB,
- Rahmen aus Nadelholz, Rohdichte mind. 0,45 g/cm³ bei max. 15 % Holzfeuchte, Holzart Fichte
- Rahmen flächenversetzt mit Wetterschenkel, Kantelausbildung lamelliert, ohne Keilverzinkung in den Decklagen
- Rahmen und Fensterflügel in unterschiedlichen Farbtönen
- Rahmenoberfläche außen endbehandelt mit Lasur (vorgegraut)
- Rahmenoberfläche innen endbehandelt Lasur (vorgegraut)
- Farbtöne Rahmen nach Wahl des Architekten
- Befestigung des Rahmens mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben
- Fensterteilung
 - * 1. Teil Dreh-Kipp
- Sprossen innen und außen aufgesetzt und Abstandhalter im Scheibenzwischenraum (Wiener Sprosse)
 - je 1 Stück vertikal
- Fenster transparent, Füllung aus Isolierglas, 2-fach, UV-beständiger Randverbund und wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter DIN EN ISO 10077-1, Farbton Abstandhalter an Flügelfarbe angepasst
- mit 2 Anschlagdichtungen, mit verdeckt liegendem Beschlag, Fenstergriff Alu, schwarz matt pulverbeschichtet
- Abdichtung der äußeren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff, Beanspruchungsgruppe 1 DIN 18542, umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der äußeren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, Anschluss

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 11 3160 Tischler - Fenster & Türen
 1 Bauteil Saal

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- unter Fensterbank
- Abdichtung der inneren Dichtebene mit Dichtstoff (zulässige Gesamtverformung mind. 12,5 %), umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der inneren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3
- Dämmebene (Funktionsebene) vollständig ausfüllen, mit Mineralwolle, Bauschaum ausgeschlossen!
- Ausführung gemäß beilegender Zeichnung
- Profilabmessung gemäß beiliegenden Planunterlagen (Rahmen IV 95, Flügel IV 78)
- T-Olive bei Drehflügel
- Anschlagdichtungen weiß
- Oberfläche mit geschlossenen Brüstungsfugen

2 St

11.1.2 Verikallamellen

Vertiallamellen

- Außenseitig in der Fensterleibung montiert
- Querschnitt 40 / 80 mm
- Länge: je ca. 57,5 cm
- Fichte gehobelt, Kanten gefast
- vorvergraut lasiert
- mit eingefrästen Edelstahl-T-Winkeln im Sturz und auf der Betonbrüstung befestigt

16 St

11.1.3 Holzfenster 1,115 x 1,05 m - 40 dB

Einfachaußenfenster

- Breite Blendrahmen ca. '1,115' m
- Höhe Blendrahmen ca. 1,05' m
- waagrecht geteilt, mit durchlaufenden Riegeln
- Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig, Befestigungsuntergrund Mauerwerk
- Leibungsmontage mittig, Leibung mit Innenanschlag,
- bauphysikalische Anforderungen: Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,3 W/m²K, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 40 dB,
- Rahmen aus Nadelholz, Rohdichte mind. 0,45 g/cm³ bei max. 15 % Holzfeuchte, Holzart Fichte
- Rahmen flächenversetzt mit Wetterschenkel, Kantelausbildung lamelliert, ohne Keilverzinkung in den Decklagen
- Rahmen und Fensterflügel in unterschiedlichen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 11 3160 Tischler - Fenster & Türen
 1 Bauteil Saal

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- Farbtönen
- Rahmenoberfläche außen endbehandelt mit Lasur (vorgegraut)
- Rahmenoberfläche innen endbehandelt Lasur (vorgegraut)
- Farbtöne Rahmen nach Wahl des Architekten
- Befestigung des Rahmens mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben
- Fensterteilung
 - * 1. Teil Dreh-Kipp
 - * 2. Teil Dreh
- Fenster transparent, Füllung aus Isolierglas, 2-fach, UV-beständiger Randverbund und wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter DIN EN ISO 10077-1, Farbton Abstandhalter an Flügelfarbe angepasst
- mit 2 Anschlagdichtungen, mit verdeckt liegendem Beschlag, Fenstergriff Alu, schwarz matt pulverbeschichtet
- Abdichtung der äußeren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff, Beanspruchungsgruppe 1 DIN 18542, umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der äußeren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, Anschluss unter Fensterbank
- Abdichtung der inneren Dichtebene mit Dichtstoff (zulässige Gesamtverformung mind. 12,5 %), umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der inneren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3
- Dämmebene (Funktionsebene) vollständig ausfüllen, mit Mineralwolle, Bauschaum ausgeschlossen!
- Ausführung gemäß beilegender Zeichnung
- Profilabmessung gemäß beiliegenden Planunterlagen (Rahmen IV 95, Flügel IV 78)
- T-Olive bei Drehflügel
- Anschlagdichtungen weiß
- Oberfläche mit geschlossenen Brüstungsfugen

2 St

11.1.4 Verikallamellen

Vertiallamellen

- Außenseitig in der Fensterleibung montiert
- Querschnitt 40 / 80 mm
- Länge: je ca. 105 cm
- Fichte gehobelt, Kanten gefast
- vorvergraut lasiert
- mit eingefrästen Edelstahl-T-Winkeln im Sturz und

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 11 3160 Tischler - Fenster & Türen
 1 Bauteil Saal

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
auf der Betonbrüstung befestigt				

16 St

11.1.5 Holzfenster 0,70 x 0,55 m - Okular

Einfachaußenfenster - Okular

- Breite Blendrahmen ca. '0,70' m
- Höhe Blendrahmen ca. '0,55' m
- waagrecht geteilt, mit durchlaufenden Riegeln
- Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig, Befestigungsuntergrund Mauerwerk
- Rahmen aus Nadelholz, Rohdichte mind. 0,45 g/cm³ bei max. 15 % Holzfeuchte, Holzart Fichte
- Rahmen flächenversetzt mit Wetterschenkel, Kantelausbildung lamelliert, ohne Keilverzinkung in den Decklagen
- Rahmenoberfläche außen endbehandelt mit Leinölanstrich
- Rahmenoberfläche innen endbehandelt mit Leinölanstrich
- Farbtöne Rahmen nach Wahl des Architekten
- Befestigung des Rahmens mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben
- Fensterteilung - Festberglast
- Sprossen glasteilend
je 1 Stück horizontal und 3 Stück vertikal
- Fenster transparent, Füllung aus Klarglas, 1-fach
- Abdichtung der äußeren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff, Beanspruchungsgruppe 1 DIN 18542, umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der äußeren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, Anschluss unter Fensterbank
- Abdichtung der inneren Dichtebene mit Dichtstoff (zulässige Gesamtverformung mind. 12,5 %), umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der inneren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3
- Dämmebene (Funktionsebene) vollständig ausfüllen, mit Mineralwolle, Bauschaum ausgeschlossen!
- Ausführung gemäß beilegender Zeichnung 251105 2022_022 DP-SF.2.8 DETAIL FENSTERTY 11A_B+ 12A
- Profilabmessung gemäß beiliegenden Planunterlagen
- Oberfläche mit geschlossenen Brüstungsfugen

19 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 11 3160 Tischler - Fenster & Türen
 1 Bauteil Saal

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

11.1.6 Fensterbank- Okular

Fensterbank aus nichtrostendem Stahl, handwerklich gefertigt

- der Rundung des Okularfensters angepasst
- Länge bis ca. 90 cm zzgl. seitlicher Abschlüssen
- Ausladung ca. 20 cm
- Werkstoff-Nr 1.4509, Dicke 0,7 mm, zinnbeschichtet, patinierfähig
- Zuschnittbreite 333 mm
- mit vorderer Abkantung und hinterer Aufkantung, Höhe der vorderen Abkantung 40 mm und gerollter Tropfkante , Höhe der hinteren Aufkantung 20 mm
- einschl. Antidröhnschicht
- mit seitlichen Abschlüssen, verdeckt befestigen
- Untergrund Mauerwerk, mit Gefälle

19 St

11.1.7 Zulage Lackierung

Zulage zu vorgenannter Fensterbank - Okular

- Ausführung "handwerklich" lackiert mit Pinselstrich
- Grundiert und 2 x lackiert

19 St

11.1.8 Holzfenster 1,235 x 2,505 m

Einfachaußenfenster

- Breite Blendrahmen ca. '1,235' m
- Höhe Blendrahmen ca. 2,505' m
- waagerecht geteilt, mit durchlaufenden Riegeln
- Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig, Befestigungsuntergrund Mauerwerk
- Rahmen aus Nadelholz, Rohdichte mind. 0,45 g/cm³ bei max. 15 % Holzfeuchte, Holzart Fichte
- Rahmen flächenversetzt mit Wetterschenkel, Kantelausbildung lamelliert, ohne Keilverzinkung in den Decklagen
- Rahmen und Fensterflügel in unterschiedlichen Farbtönen
- Rahmenoberfläche außen endbehandelt mit Leinölanstrich
- Rahmenoberfläche innen endbehandelt mit Leinölanstrich '
- Farbtöne Rahmen nach Wahl des Architekten
- Befestigung des Rahmens mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 11 3160 Tischler - Fenster & Türen
 1 Bauteil Saal

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- Fensterteilung
 - * 1. Teil Dreh
 - * 2. Teil Dreh
 - * 3. Teil Kipp- Oberlicht
- Sprossen glasteilend
 - je 1 Stück horizontal in den Drehflügel,
 - 1 Stück vertikal im Oberlicht
- Fenster transparent, Füllung aus Klarglas, 1-fach
- mit 2 Anschlagdichtungen, mit verdeckt liegendem Beschlag, Fenstergriff Alu, schwarz matt pulverbeschichtet
- Abdichtung der äußeren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff, Beanspruchungsgruppe 1 DIN 18542, umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der äußeren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, Anschluss unter Fensterbank
- Abdichtung der inneren Dichtebene mit Dichtstoff (zulässige Gesamtverformung mind. 12,5 %), umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der inneren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3
- Dämmebene (Funktionsebene) vollständig ausfüllen, mit Mineralwolle, Bauschaum ausgeschlossen!
- Ausführung gemäß beileigender Zeichnung 251105 2022_022 DP-SF.2.8 DETAIL FENSTERTY 11A_B+ 12A
- Profilabmessung gemäß beiliegenden Planunterlagen
- T-Olive bei Drehflügel
- Oberfläche mit geschlossenen Brüstungsfugen

14 St

11.1.9 Fensterbank 123,5 cm

Fensterbank aus nichtrostendem Stahl, handwerklich gefertigt

Länge bis ca. 123,5 cm zzgl. seitlicher Aufkantung
 Ausladung ca. 20 cm
 Werkstoff-Nr 1.4509, Dicke 0,7 mm, zinnbeschichtet, patinierfähig
 Zuschnittbreite 333 mm
 mit vorderer Abkantung und hinterer Aufkantung, Höhe der vorderen Abkantung 40 mm und gerollter Tropfkante, Höhe der hinteren Aufkantung 20 mm
 einschl. Antidröhnschicht
 mit seitlichen Abschlüssen,
 verdeckt befestigen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 11 3160 Tischler - Fenster & Türen
 1 Bauteil Saal

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Untergrund Mauerwerk, mit Gefälle

18

St

11.1.10 Zulage Lackierung

Zulage zu vorgenannter Fensterbank 123,5 cm

- Ausführung "handwerklich" lackiert mit Pinselstrich
- Grundiert und 2 x lackiert

18

St

11.1.11 Leibungsverkleidung

Verkleidung zwischen vorgenannten Fensterlementen und bauseitigem Stahlfenster

- Leibung, Sturz und Brüstung
- Breite ca. 12 cm
- Außenabmessung ca. 1,235 x 2,505 m
- aus Massichholz Fichte
- mit Leinölfarbe wie Fenster gestrichen

14

St

11.1.12 Lamellenrahmen 110 x 91,5 cm

Lamellenrahmen 110 x 91,5 cm

- Breite 110 cm
- Höhe 91,5 cm
- Lärche, vorvergraut lasiert
- gehobelt und Kanten gevast
- 4-seiter Rahmen, Profilmaß: ca. 75 x 45 mm
- Lamellen aus Rhomusleisten: ca. 73 x 24 mm, Abstand der Leisten ca. 1 cm
- Rückseitig mit Insektenschutzgitter aus V4A belegt

2

St

11.1.13 Lamellenrahmen 110 x 91,5 cm

Lamellenrahmen 57 x 87 cm

- Breite 57 cm
- Höhe 87 cm
- Lärche, vorvergraut lasiert
- gehobelt und Kanten gevast
- 4-seiter Rahmen, Profilmaß: ca. 75 x 45 mm
- Lamellen aus Rhomusleisten: ca. 73 x 24 mm, Abstand der Leisten ca. 1 cm

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 11 3160 Tischler - Fenster & Türen
 1 Bauteil Saal

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
- Rückseitig mit Insektenschutzgitter aus V4A belegt	4	St		

11.1.14 Außentür 105 x 210 cm

Eingangstür, Holz, 1-flg.

- Größe b / h: ca. 105 x 210 cm (incl. Schwelle für 20 cm Bodenaufbau)
- Tür nach außen öffnend
- Aufteilung siehe Planbeilage
- Lichtausschnitt mit Isolierverglasung ca. 40 x 20 cm
- Konstruktion
 - * Blendrahmen 90 x 72 mm
 - * Flügel d= 113,5 mm, mit beidseitiger Massivholzaufdopplung Nut- und Feder, leicht gefasst, senkrecht
 - * Bodenschwelle
 - Die Bodenschwelle ist thermisch getrennt, EV1 eloxiert und 20 mm hoch, somit barrierefrei nach DIN 18040-2.
 - * Dichtung aus Silikon, im Rahmen 3-seitig, im Flügel 4-seitig umlaufend
 - * Beschlag
 - 3-fach Verriegelung, bestehend aus stabilem Schlosskasten mit Falle und Riegel sowie 2 zusätzlichen Massivriegeln mit zentraler Betätigung.
 - 3 Stück schwere Einbohrbänder, 3-teilig
 - * mit Wetterschenkel
 - * Beschlag für 1-flügelige Antipaniktüren Schließfunktion B (gem. DIN EN 179)
 - * Schloss incl. Zubehör:
 - Antipanik- Riegel- Fallenschloss mit automatischer Verriegelung, ohne Wechsel, Edelstahl- Stulp, Riegel und Falle vernickelt, geteilte Drückernuss, vorgerichtet für Profilzylinder. Schließplatte.
 - * Betätigung:
 - Innen: Türdrücker nach DIN EN 179, Schwarz matt
 - Außen: Türdrücker, schwarz matt, Langschild
- Dichtung für unteren Anschluss der äußeren Dichtebene mit Folie, Anschluss gegen Erdreich
- Abdichtung der inneren Dichtebene mit Dichtstoff (zulässige Gesamtverformung mind. 12,5 %), umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der inneren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3
- Dämmebene (Funktionsebene) vollständig ausfüllen, mit Mineralwolle, Bauschaum ausgeschlossen!

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
11 3160 Tischler - Fenster & Türen
1 Bauteil Saal

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- Holzart: Eiche, geölt

3

St

11.1 Bauteil Saal

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	11	3160 Tischler - Fenster & Türen
	2	Bauteil Wirtshaus

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

11.2 Bauteil Wirtshaus

Kantenausbildung

Sämtliche sichtbaren Kanten sind leicht gefast und nicht gerundet auszuführen!

11.2.1 Holzfenster 0,55 x 0,70 m - Oval

Einfachaußenfenster - Oval

- Breite Blendrahmen ca. '0,55' m
- Höhe Blendrahmen ca. '0,7' m
- Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig, Befestigungsuntergrund Mauerwerk, Leibungsmontage mittig, Leibung mit Innenanschlag,
- bauphysikalische Anforderungen: Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 U_w kleiner gleich 1,3 W/m²K,
- Rahmen aus Laubholz, Rohdichte mind. 0,45 g/cm³ bei max. 15 % Holzfeuchte, Holzart Eiche
- Rahmen flächenversetzt mit Wetterschenkel, Kantenausbildung lamelliert, ohne Keilverzinkung in den Decklagen
- Rahmenoberfläche außen endbehandelt mit Leinölanstrich
- Rahmenoberfläche innen endbehandelt mit Leinölanstrich
- Farbton Rahmen nach Wahl des Architekten
- Befestigung des Rahmens mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben
- Fensterteilung
 - * festverglast
- Sprossen innen und außen aufgesetzt und Abstandhalter im Scheibenzwischenraum (Wiener Sprosse)
 - je 2 Stück horizontal und 1 Stück vertikal
- Fenster transparent, Füllung aus Isolierglas, 2-fach, UV-beständiger Randverbund und wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter DIN EN ISO 10077-1, Farbton Abstandhalter an Flügelfarbe angepasst
- Abdichtung der äußeren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff, Beanspruchungsgruppe 1 DIN 18542, umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der äußeren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, Anschluss unter Fensterbank
- Abdichtung der inneren Dichtebene mit Dichtstoff (zulässige Gesamtverformung mind. 12,5 %), umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der inneren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 11 3160 Tischler - Fenster & Türen
 2 Bauteil Wirtshaus

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
- Dämmebene (Funktionsebene) vollständig ausfüllen, mit Mineralwolle, Bauschaum ausgeschlossen!				
- Profilabmessung IV 78				
	2	St		

11.2.2 Holzfenster 2,0 x 1,0 m - Halbes Rundfenster

Einfachaußenfenster - Halbes Rundfenster

- Breite Blendrahmen ca. '2,0' m
- Höhe Blendrahmen ca. '1,0' m
- Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig,
Befestigungsuntergrund Mauerwerk,
Leibungsmontage mittig, Leibung mit Innenanschlag,
- bauphysikalische Anforderungen: Wärmeschutz DIN
EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,3
W/m²K,
- Rahmen aus Laubholz, Rohdichte mind. 0,45 g/cm³
bei max. 15 % Holzfeuchte, Holzart Eiche
- Rahmen flächenversetzt mit Wetterschenkel,
Kantelausbildung lamelliert, ohne Keilverzinkung in
den Decklagen
- Rahmenoberfläche außen endbehandelt mit
Leinölanstrich
- Rahmenoberfläche innen endbehandelt mit
Leinölanstrich '
- Farbton Rahmen nach Wahl des Architekten
- Befestigung des Rahmens mit
Rahmendübeln/Fensterbauschrauben
- Fensterteilung
* festverglast
- Sprossen innen und außen aufgesetzt und
Abstandhalter im Scheibenzwischenraum (Wiener
Sprosse)
4 Stück vom Mittelpunkt aus verlaufend
- Fenster transparent, Füllung aus Isolierglas, 2-fach,
UV-beständiger Randverbund und wärmetechnisch
verbesserte Abstandhalter DIN EN ISO 10077-1,
Farbton Abstandhalter an Flügelfarbe angepasst
- Abdichtung der äußeren Dichtebene mit
imprägniertem Fugendichtungsband aus
Schaumkunststoff, Beanspruchungsgruppe 1 DIN
18542, umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der äußeren
Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, Anschluss
unter Fensterbank
- Abdichtung der inneren Dichtebene mit Dichtstoff
(zulässige Gesamtverformung mind. 12,5 %),
umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der inneren
Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht
DIN 4108-3
- Dämmebene (Funktionsebene) vollständig ausfüllen,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 11 3160 Tischler - Fenster & Türen
 2 Bauteil Wirtshaus

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
mit Mineralwolle, Bauschaum ausgeschlossen! - Profilabmessung IV 78	1	St		

11.2.3 Holzfenster 2,575 x 2,09 m

Einfachaußenfenster

- Breite Blendrahmen ca. '2,575' m
- Höhe Blendrahmen ca. 2,09' m
- waagerecht geteilt, mit durchlaufendem Riegel
- senkrecht mit 2 Pfosten geteilt
- Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig, Befestigungsuntergrund Mauerwerk
- Leibungsmontage mittig, Leibung mit Innenanschlag,
- bauphysikalische Anforderungen: Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,3 W/m²K,
- Rahmen aus Laubholz, Rohdichte mind. 0,45 g/cm³ bei max. 15 % Holzfeuchte, Holzart Eiche
- Rahmen flächenversetzt mit Wetterschenkel, Kantelausbildung lamelliert, ohne Keilverzinkung in den Decklagen
- Rahmen und Fensterflügel in unterschiedlichen Farbtönen
- Rahmenoberfläche außen endbehandelt mit Leinölanstrich
- Rahmenoberfläche innen endbehandelt mit Leinölanstrich '
- Farbtöne Rahmen nach Wahl des Architekten
- Befestigung des Rahmens mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben
- Fensterteilung
 - * 1. - 3. Teil Dreh nach außen öffnend
 - * 4. Oberlicht festverglast
- Sprossen innen und außen aufgesetzt und Abstandhalter im Scheibenzwischenraum (Wiener Sprosse)
2 Stück vertikal im Oberlicht
- Fenster transparent, Füllung aus Isolierglas, 2-fach, UV-beständiger Randverbund und wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter DIN EN ISO 10077-1, Farbton Abstandhalter an Flügelfarbe angepasst
- mit 2 Anschlagdichtungen, mit verdeckt liegendem Beschlag, Fenstergriff Alu, schwarz matt pulverbeschichtet
- Abdichtung der äußeren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff, Beanspruchungsgruppe 1 DIN 18542, umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der äußeren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, Anschluss unter Fensterbank

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 11 3160 Tischler - Fenster & Türen
 2 Bauteil Wirtshaus

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- Abdichtung der inneren Dichtebene mit Dichtstoff (zulässige Gesamtverformung mind. 12,5 %), umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der inneren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3
- Dämmebene (Funktionsebene) vollständig ausfüllen, mit Mineralwolle, Bauschaum ausgeschlossen!
- Ausführung gemäß beilegender Zeichnung
- Profilabmessung gemäß beiliegenden Planunterlagen (Rahmen IV 95, Flügel IV 78)
- T-Olive bei Drehflügel
- Anschlagdichtungen weiß
- Oberfläche mit geschlossenen Brüstungsfugen

1

St

11.2.4 Holzfenster 2,575 x 2,09 m Einfachaußenfenster

- Breite Blendrahmen ca. '2,575' m
- Höhe Blendrahmen ca. 2,09' m
- waagerecht geteilt, mit durchlaufendem Riegel
- senkrecht mit 2 Pfosten geteilt
- Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig, Befestigungsuntergrund Mauerwerk
- Leibungsmontage mittig, Leibung mit Innenanschlag,
- bauphysikalische Anforderungen: Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,3 W/m²K,
- Rahmen aus Laubholz, Rohdichte mind. 0,45 g/cm³ bei max. 15 % Holzfeuchte, Holzart Eiche
- Rahmen flächenversetzt mit Wetterschenkel, Kantelausbildung lamelliert, ohne Keilverzinkung in den Decklagen
- Rahmen und Fensterflügel in unterschiedlichen Farbtönen
- Rahmenoberfläche außen endbehandelt mit Leinölanstrich
- Rahmenoberfläche innen endbehandelt mit Leinölanstrich '
- Farbtöne Rahmen nach Wahl des Architekten
- Befestigung des Rahmens mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben
- Fensterteilung
 - * 1. - 3. Teil festverglast
 - * 4. Kipp-Oberlicht
- Sprossen innen und außen aufgesetzt und Abstandhalter im Scheibenzwischenraum (Wiener Sprosse)
- 2 Stück vertikal im Oberlicht
- Füllung Drehflügel mit schwarzer, magnetischer Verbundplatte

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	11	3160 Tischler - Fenster & Türen
	2	Bauteil Wirtshaus

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- Oberlicht Füllung aus Isolierglas, 2-fach, UV-beständiger Randverbund und wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter DIN EN ISO 10077-1, Farbton Abstandhalter an Flügelfarbe angepasst
- mit 2 Anschlagdichtungen, mit verdeckt liegendem Beschlag, Fenstergriff Alu, schwarz matt pulverbeschichtet
- Abdichtung der äußeren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff, Beanspruchungsgruppe 1 DIN 18542, umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der äußeren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, Anschluss unter Fensterbank
- Abdichtung der inneren Dichtebene mit Dichtstoff (zulässige Gesamtverformung mind. 12,5 %), umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der inneren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3
- Dämmebene (Funktionsebene) vollständig ausfüllen, mit Mineralwolle, Bauschaum ausgeschlossen!
- Ausführung gemäß beilegender Zeichnung
- Profilabmessung gemäß beiliegenden Planunterlagen (Rahmen IV 95, Flügel IV 78)
- T-Olive bei Drehflügel
- Anschlagdichtungen weiß
- Oberfläche mit geschlossenen Brüstungsfugen

1 St

11.2.5 Leibungsverkleidung

Verkleidung zwischen vorgenannten Fensterlementen

- Leibung, Sturz und Brüstung
- Breite ca. 12 cm
- Außenabmessung ca. 2,575 x 2,09 m
- aus Massichholz Eiche
- mit Leinölfarbe wie Fenster gestrichen

1 St

11.2.6 Holzfenster 2,05 x 2,15 m - 35 dB

Einfachaußenfenster

- Breite Blendrahmen ca. '2,05' m
- Höhe Blendrahmen ca. 2,15' m
- waagrecht geteilt, mit durchlaufendem Riegel
- senkrecht mit 2 Pfosten geteilt
- Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig, Befestigungsuntergrund Mauerwerk

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 11 3160 Tischler - Fenster & Türen
 2 Bauteil Wirtshaus

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- Leibungsmontage mittig, Leibung mit Innenanschlag,
- bauphysikalische Anforderungen: Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,3 W/m²K,
- bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 35 dB,
- Rahmen aus Laubholz, Rohdichte mind. 0,45 g/cm³ bei max. 15 % Holzfeuchte, Holzart Eiche
- Rahmen flächenversetzt mit Wetterschenkel, Kantelausbildung lamelliert, ohne Keilverzinkung in den Decklagen
- Rahmen und Fensterflügel in unterschiedlichen Farbtönen
- Rahmenoberfläche außen endbehandelt mit Leinölanstrich
- Rahmenoberfläche innen endbehandelt mit Leinölanstrich
- Farbtöne Rahmen nach Wahl des Architekten
- Befestigung des Rahmens mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben
- Fensterteilung
 - * 1. - 3. Teil jeweils Drehflügel
 - * 4. Kipp-Oberlicht
- Sprossen innen und außen aufgesetzt und Abstandhalter im Scheibenzwischenraum (Wiener Sprosse)
- 2 Stück vertikal im Oberlicht
- Fenster transparent, Füllung aus Isolierglas, 2-fach, UV-beständiger Randverbund und wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter DIN EN ISO 10077-1, Farbton Abstandhalter an Flügelfarbe angepasst
- mit 2 Anschlagdichtungen, mit verdeckt liegendem Beschlag, Fenstergriff Alu, schwarz matt pulverbeschichtet
- Abdichtung der äußeren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff, Beanspruchungsgruppe 1 DIN 18542, umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der äußeren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, Anschluss unter Fensterbank
- Abdichtung der inneren Dichtebene mit Dichtstoff (zulässige Gesamtverformung mind. 12,5 %), umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der inneren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3
- Dämmebene (Funktionsebene) vollständig ausfüllen, mit Mineralwolle, Bauschaum ausgeschlossen!
- Ausführung gemäß beilegender Zeichnung
- Profilabmessung gemäß beiliegenden Planunterlagen (Rahmen IV 95, Flügel IV 78)
- T-Olive bei Drehflügel

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 11 3160 Tischler - Fenster & Türen
 2 Bauteil Wirtshaus

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
- Anschlagdichtungen weiß				
- Oberfläche mit geschlossenen Brüstungsfugen				
	2	St		

11.2.7 Holzfenster 1,20 x 2,125 m - 35 dB

Einfachaußenfenster

- Breite Blendrahmen ca. '1,20' m
- Höhe Blendrahmen ca. 2,125' m
- waagerecht geteilt, mit durchlaufenden Riegeln
- Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig, Befestigungsuntergrund Mauerwerk
- Leibungsmontage mittig, Leibung mit Innenanschlag,
- bauphysikalische Anforderungen: Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,3 W/m²K, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 35 dB,
- Rahmen aus Laubholz, Rohdichte mind. 0,45 g/cm³ bei max. 15 % Holzfeuchte, Holzart Eiche
- Rahmen flächenversetzt mit Wetterschenkel, Kantelausbildung lamelliert, ohne Keilverzinkung in den Decklagen
- Rahmen und Fensterflügel in unterschiedlichen Farbtönen
- Rahmenoberfläche außen endbehandelt mit Leinölanstrich
- Rahmenoberfläche innen endbehandelt mit Leinölanstrich '
- Farbtöne Rahmen nach Wahl des Architekten
- Befestigung des Rahmens mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben
- Fensterteilung
 - * 1. Teil Dreh
 - * 2. Teil Dreh
 - * 3. Teil Kipp- Oberlicht
- Sprossen innen und außen aufgesetzt und Abstandhalter im Scheibenzwischenraum (Wiener Sprosse)
 - je 1 Stück horizontal in den Drehflügel,
 - 2 Stück vertikal im Oberlicht
- Fenster transparent, Füllung aus Isolierglas, 2-fach, UV-beständiger Randverbund und wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter DIN EN ISO 10077-1, Farbton Abstandhalter an Flügelfarbe angepasst
- mit 2 Anschlagdichtungen, mit verdeckt liegendem Beschlag, Fenstergriff Alu, schwarz matt pulverbeschichtet
- Abdichtung der äußeren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff, Beanspruchungsgruppe 1 DIN 18542, umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der äußeren

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 11 3160 Tischler - Fenster & Türen
 2 Bauteil Wirtshaus

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, Anschluss unter Fensterbank
- Abdichtung der inneren Dichtebene mit Dichtstoff (zulässige Gesamtverformung mind. 12,5 %), umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der inneren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3
- Dämmebene (Funktionsebene) vollständig ausfüllen, mit Mineralwolle, Bauschaum ausgeschlossen!
- Ausführung gemäß beilegender Zeichnung
- Profilabmessung gemäß beiliegenden Planunterlagen (Rahmen IV 95, Flügel IV 78)
- T-Olive bei Drehflügel
- Anschlagdichtungen weiß
- Oberfläche mit geschlossenen Brüstungsfugen

4 St

11.2.8 Zulage Musterfenster

Zulage für Fertigung eines Musterfensters gemäß der Beschreibung in der Vorposition

1 St

11.2.9 Holzfenster 0,87 x 1,65 m

Einfachaußenfenster

- Breite Blendrahmen ca. '0,87' m
- Höhe Blendrahmen ca. 1,65' m
- waagrecht geteilt, mit durchlaufenden Riegeln
- Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig, Befestigungsuntergrund Mauerwerk
- Leibungsmontage mittig, Leibung mit Innenanschlag,
- bauphysikalische Anforderungen: Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,3 W/m²K,
- Rahmen aus Laubholz, Rohdichte mind. 0,45 g/cm³ bei max. 15 % Holzfeuchte, Holzart Eiche
- Rahmen flächenversetzt mit Wetterschenkel, Kantelausbildung lamelliert, ohne Keilverzinkung in den Decklagen
- Rahmen und Fensterflügel in unterschiedlichen Farbtönen
- Rahmenoberfläche außen endbehandelt mit Leinölanstrich
- Rahmenoberfläche innen endbehandelt mit Leinölanstrich '
- Farbtöne Rahmen nach Wahl des Architekten
- Befestigung des Rahmens mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 11 3160 Tischler - Fenster & Türen
 2 Bauteil Wirtshaus

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- Fensterteilung
 - * 1. Teil Dreh
 - * 2. Teil Dreh
 - * 3. Teil Kipp- Oberlicht
- Sprossen innen und außen aufgesetzt und Abstandhalter im Scheibenzwischenraum (Wiener Sprosse)
 je 1 Stück horizontal in den Drehflügeln,
 2 Stück vertikal im Oberlicht
- Fenster transparent, Füllung aus Isolierglas, 2-fach, UV-beständiger Randverbund und wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter DIN EN ISO 10077-1, Farbton Abstandhalter an Flügelfarbe angepasst
- mit 2 Anschlagdichtungen, mit verdeckt liegendem Beschlag, Fenstergriff Alu, schwarz matt pulverbeschichtet
- Abdichtung der äußeren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff, Beanspruchungsgruppe 1 DIN 18542, umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der äußeren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, Anschluss unter Fensterbank
- Abdichtung der inneren Dichtebene mit Dichtstoff (zulässige Gesamtverformung mind. 12,5 %), umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der inneren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3
- Dämmebene (Funktionsebene) vollständig ausfüllen, mit Mineralwolle, Bauschaum ausgeschlossen!
- Ausführung gemäß beilegender Zeichnung
- Profilabmessung gemäß beiliegenden Planunterlagen (Rahmen IV 95, Flügel IV 78)
- T-Olive bei Drehflügel
- Anschlagdichtungen weiß
- Oberfläche mit geschlossenen Brüstungsfugen

2

St

11.2.10 Holzfenster 1,065 x 1,65 m Einfachaußenfenster

- Breite Blendrahmen ca. '1,065' m
- Höhe Blendrahmen ca. 1,65' m
- waagerecht geteilt, mit durchlaufenden Riegeln
- Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig, Befestigungsuntergrund Mauerwerk
- Leibungsmontage mittig, Leibung mit Innenanschlag,
- bauphysikalische Anforderungen: Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,3 W/m2K,
- Rahmen aus Laubholz, Rohdichte mind. 0,45 g/cm3

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 11 3160 Tischler - Fenster & Türen
 2 Bauteil Wirtshaus

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- bei max. 15 % Holzfeuchte, Holzart Eiche
- Rahmen flächenversetzt mit Wetterschenkel, Kantelausbildung lamelliert, ohne Keilverzinkung in den Decklagen
- Rahmen und Fensterflügel in unterschiedlichen Farbtönen
- Rahmenoberfläche außen endbehandelt mit Leinölanstrich
- Rahmenoberfläche innen endbehandelt mit Leinölanstrich '
- Farbtöne Rahmen nach Wahl des Architekten
- Befestigung des Rahmens mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben
- Fensterteilung
 - * 1. Teil Dreh
 - * 2. Teil Dreh
 - * 3. Teil Kipp- Oberlicht
- Sprossen innen und außen aufgesetzt und Abstandhalter im Scheibenzwischenraum (Wiener Sprosse)
 - je 1 Stück horizontal in den Drehflügel,
 - 2 Stück vertikal im Oberlicht
- Fenster transparent, Füllung aus Isolierglas, 2-fach, UV-beständiger Randverbund und wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter DIN EN ISO 10077-1, Farbton Abstandhalter an Flügelfarbe angepasst
- mit 2 Anschlagdichtungen, mit verdeckt liegendem Beschlag, Fenstergriff Alu, schwarz matt pulverbeschichtet
- Abdichtung der äußeren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff, Beanspruchungsgruppe 1 DIN 18542, umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der äußeren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, Anschluss unter Fensterbank
- Abdichtung der inneren Dichtebene mit Dichtstoff (zulässige Gesamtverformung mind. 12,5 %), umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der inneren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3
- Dämmebene (Funktionsebene) vollständig ausfüllen, mit Mineralwolle, Bauschaum ausgeschlossen!
- Ausführung gemäß beilegender Zeichnung
- Profilabmessung gemäß beiliegenden Planunterlagen (Rahmen IV 95, Flügel IV 78)
- T-Olive bei Drehflügel
- Anschlagdichtungen weiß
- Oberfläche mit geschlossenen Brüstungsfugen

12

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	11	3160 Tischler - Fenster & Türen
	2	Bauteil Wirtshaus

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

11.2.11 Holzfenster 1,53 x 2,14 m

Einfachaußenfenster

- Breite Blendrahmen ca. '1,53' m
- Höhe Blendrahmen ca. 2,14' m
- waagerecht geteilt, mit durchlaufenden Riegeln
- Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig, Befestigungsuntergrund Mauerwerk
- Leibungsmontage mittig, Leibung mit Innenanschlag,
- bauphysikalische Anforderungen: Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 U_w kleiner gleich 1,3 W/m²K,
- Rahmen aus Laubholz, Rohdichte mind. 0,45 g/cm³ bei max. 15 % Holzfeuchte, Holzart Eiche
- Rahmen flächenversetzt mit Wetterschenkel, Kantelausbildung lamelliert, ohne Keilverzinkung in den Decklagen
- Rahmen und Fensterflügel in unterschiedlichen Farbtönen
- Rahmenoberfläche außen endbehandelt mit Leinölanstrich
- Rahmenoberfläche innen endbehandelt mit Leinölanstrich '
- Farbtöne Rahmen nach Wahl des Architekten
- Befestigung des Rahmens mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben
- Fensterteilung
 - * 1. Teil Dreh
 - * 2. Teil Dreh
 - * 3. Teil Kipp- Oberlicht
- Sprossen innen und außen aufgesetzt und Abstandhalter im Scheibenzwischenraum (Wiener Sprosse)
 - je 1 Stück horizontal in den Drehflügel,
 - 2 Stück vertikal im Oberlicht
- Fenster transparent, Füllung aus Isolierglas, 2-fach, UV-beständiger Randverbund und wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter DIN EN ISO 10077-1, Farbton Abstandhalter an Flügelfarbe angepasst
- mit 2 Anschlagdichtungen, mit verdeckt liegendem Beschlag, Fenstergriff Alu, schwarz matt pulverbeschichtet
- Abdichtung der äußeren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff, Beanspruchungsgruppe 1 DIN 18542, umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der äußeren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, Anschluss unter Fensterbank
- Abdichtung der inneren Dichtebene mit Dichtstoff (zulässige Gesamtverformung mind. 12,5 %), umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der inneren

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 11 3160 Tischler - Fenster & Türen
 2 Bauteil Wirtshaus

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht
 DIN 4108-3

- Dämmebene (Funktionsebene) vollständig ausfüllen, mit Mineralwolle, Bauschaum ausgeschlossen!
- Ausführung gemäß beilegender Zeichnung
- Profilabmessung gemäß beiliegenden Planunterlagen (Rahmen IV 95, Flügel IV 78)
- T-Olive bei Drehflügel
- Anschlagdichtungen weiß
- Oberfläche mit geschlossenen Brüstungsfugen

2 St

11.2.12 Zulage Satinatoverglasung

Zulage Satinatoverglasung

- satinierte Füllung der beiden Drehflügel

1 St

11.2.13 Holzfenster 0,525 x 0,66 m

Einfachaußenfenster

- Breite Blendrahmen ca. '0,525' m
- Höhe Blendrahmen ca. '0,66' m
- waagrecht geteilt, mit durchlaufenden Riegeln
- Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig, Befestigungsuntergrund Mauerwerk
- Leibungsmontage mittig, Leibung mit Innenanschlag,
- bauphysikalische Anforderungen: Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,3 W/m²K,
- Rahmen aus Laubholz, Rohdichte mind. 0,45 g/cm³ bei max. 15 % Holzfeuchte, Holzart Eiche
- Rahmen flächenversetzt mit Wetterschenkel, Kantelausbildung lamelliert, ohne Keilverzinkung in den Decklagen
- Rahmen und Fensterflügel in unterschiedlichen Farbtönen
- Rahmenoberfläche außen endbehandelt mit Leinölanstrich
- Rahmenoberfläche innen endbehandelt mit Leinölanstrich
- Farbtöne Rahmen nach Wahl des Architekten
- Befestigung des Rahmens mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben
- Fensterteilung
 - * 1. Teil Dreh-Kipp-Flügel
- Fenster transparent, Füllung aus Isolierglas, 2-fach, UV-beständiger Randverbund und wärmetechnisch

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	11	3160 Tischler - Fenster & Türen
	2	Bauteil Wirtshaus

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
verbesserte Abstandhalter DIN EN ISO 10077-1, Farbton Abstandhalter an Flügelfarbe angepasst - mit 2 Anschlagdichtungen, mit verdeckt liegendem Beschlag, Fenstergriff Alu, schwarz matt pulverbeschichtet - Abdichtung der äußeren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff, Beanspruchungsgruppe 1 DIN 18542, umlaufend - Dichtung für unteren Anschluss der äußeren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, Anschluss unter Fensterbank - Abdichtung der inneren Dichtebene mit Dichtstoff (zulässige Gesamtverformung mind. 12,5 %), umlaufend - Dichtung für unteren Anschluss der inneren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3 - Dämmebene (Funktionsebene) vollständig ausfüllen, mit Mineralwolle, Bauschaum ausgeschlossen! - Ausführung gemäß beilegender Zeichnung - Profilabmessung gemäß beiliegenden Planunterlagen (Rahmen IV 95, Flügel IV 78) - T-Olive bei Drehflügel - Anschlagdichtungen weiß - Oberfläche mit geschlossenen Brüstungsfugen	1	St		

11.2.14 Holzfenster 0,73 x 0,80 m

Einfachaußenfenster

- Breite Blendrahmen ca. '0,80' m
- Höhe Blendrahmen ca. '0,90' m
- waagerecht geteilt, mit durchlaufenden Riegeln
- Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig, Befestigungsuntergrund Mauerwerk
- Leibungsmontage mittig, Leibung mit Innenanschlag,
- bauphysikalische Anforderungen: Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,3 W/m²K,
- Rahmen aus Laubholz, Rohdichte mind. 0,45 g/cm³ bei max. 15 % Holzfeuchte, Holzart Eiche
- Rahmen flächenversetzt mit Wetterschenkel, Kantelausbildung lamelliert, ohne Keilverzinkung in den Decklagen
- Rahmen und Fensterflügel in unterschiedlichen Farbtönen
- Rahmenoberfläche außen endbehandelt mit Leinölanstrich
- Rahmenoberfläche innen endbehandelt mit Leinölanstrich
- Farbtöne Rahmen nach Wahl des Architekten

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	11	3160 Tischler - Fenster & Türen
	2	Bauteil Wirtshaus

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- Befestigung des Rahmens mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben
- Fensterteilung
 - * 1. Teil Dreh-Kipp-Flügel
- Sprossen innen und außen aufgesetzt und Abstandhalter im Scheibenzwischenraum (Wiener Sprosse) je 1 Stück horizontal und 1 Stück vertikal
- Fenster transparent, Füllung aus Isolierglas, 2-fach, UV-beständiger Randverbund und wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter DIN EN ISO 10077-1, Farbton Abstandhalter an Flügelfarbe angepasst
- mit 2 Anschlagdichtungen, mit verdeckt liegendem Beschlag, Fenstergriff Alu, schwarz matt pulverbeschichtet
- Abdichtung der äußeren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff, Beanspruchungsgruppe 1 DIN 18542, umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der äußeren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, Anschluss unter Fensterbank
- Abdichtung der inneren Dichtebene mit Dichtstoff (zulässige Gesamtverformung mind. 12,5 %), umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der inneren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3
- Dämmebene (Funktionsebene) vollständig ausfüllen, mit Mineralwolle, Bauschaum ausgeschlossen!
- Ausführung gemäß beilegender Zeichnung
- Profilabmessung gemäß beiliegenden Planunterlagen (Rahmen IV 95, Flügel IV 78)
- T-Olive bei Drehflügel
- Anschlagdichtungen weiß
- Oberfläche mit geschlossenen Brüstungsfugen

10 St

11.2.15

StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 021

Antrieb elektr. f. Öffnung Rauchableitg Kettenantrieb Drehflügel Hub-H 750mm stufenlos Hubkraft 1000N 24DC

Elektrischer Antrieb für Öffnung zur Rauchableitung mit allen systembedingten mechanischen Bauteilen zur Befestigung des Antriebes an Öffnungseinrichtungen und Gebäude, als Kettenantrieb, für Drehflügel, Untergrund Holz, stufenlose Hubhöhe 750 mm, max. Hub in 60 s, Hubkraft mind. 1000 N, 24 V DC, Gehäuse aus Metall, Schutzart IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1).

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	11	3160 Tischler - Fenster & Türen
	2	Bauteil Wirtshaus

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

11.2.16 Holzfenster 0,73 x 0,80 m

Einfachaußenfenster

- Breite Blendrahmen ca. '0,80' m
- Höhe Blendrahmen ca. '0,90' m
- waagerecht geteilt, mit durchlaufenden Riegeln
- Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig, Befestigungsuntergrund Mauerwerk
- Leibungsmontage mittig, Leibung mit Innenanschlag,
- bauphysikalische Anforderungen: Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 U_w kleiner gleich 1,3 W/m²K,
- Rahmen aus Laubholz, Rohdichte mind. 0,45 g/cm³ bei max. 15 % Holzfeuchte, Holzart Eiche
- Rahmen flächenversetzt mit Wetterschenkel, Kantelausbildung lamelliert, ohne Keilverzinkung in den Decklagen
- Rahmen und Fensterflügel in unterschiedlichen Farbtönen
- Rahmenoberfläche außen endbehandelt mit Leinölanstrich
- Rahmenoberfläche innen endbehandelt mit Leinölanstrich
- Farbtöne Rahmen nach Wahl des Architekten
- Befestigung des Rahmens mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben
- Fensterteilung
 - * 1. Teil Dreh-Kipp-Flügel
- Fenster transparent, Füllung aus Isolierglas, 2-fach, UV-beständiger Randverbund und wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter DIN EN ISO 10077-1, Farbton Abstandhalter an Flügelfarbe angepasst
- mit 2 Anschlagdichtungen, mit verdeckt liegendem Beschlag, Fenstergriff Alu, schwarz matt pulverbeschichtet
- Abdichtung der äußeren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff, Beanspruchungsgruppe 1 DIN 18542, umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der äußeren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, Anschluss unter Fensterbank
- Abdichtung der inneren Dichtebene mit Dichtstoff (zulässige Gesamtverformung mind. 12,5 %), umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der inneren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3
- Dämmebene (Funktionsebene) vollständig ausfüllen, mit Mineralwolle, Bauschaum ausgeschlossen!
- Ausführung gemäß beilegender Zeichnung
- Profilabmessung gemäß beiliegenden Planunterlagen (Rahmen IV 95, Flügel IV 78)

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 11 3160 Tischler - Fenster & Türen
 2 Bauteil Wirtshaus

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
- T-Olive bei Drehflügel - Anschlagdichtungen weiß - Oberfläche mit geschlossenen Brüstungsfugen	3	St		

11.2.17 **Holzfenster 0,80 x 1,18 m** Einfachaußenfenster

- Breite Blendrahmen ca. '0,80' m
- Höhe Blendrahmen ca. '1,18' m
- waagerecht geteilt, mit durchlaufenden Riegeln
- Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig, Befestigungsuntergrund Mauerwerk
- Leibungsmontage mittig, Leibung mit Innenanschlag,
- bauphysikalische Anforderungen: Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,3 W/m²K,
- Rahmen aus Laubholz, Rohdichte mind. 0,45 g/cm³ bei max. 15 % Holzfeuchte, Holzart Eiche
- Rahmen flächenversetzt mit Wetterschenkel, Kantelausbildung lamelliert, ohne Keilverzinkung in den Decklagen
- Rahmen und Fensterflügel in unterschiedlichen Farbtönen
- Rahmenoberfläche außen endbehandelt mit Leinölanstrich
- Rahmenoberfläche innen endbehandelt mit Leinölanstrich '
- Farbtöne Rahmen nach Wahl des Architekten
- Befestigung des Rahmens mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben
- Fensterteilung
 - * 1. Teil Dreh-Kipp-Flügel
- Fenster transparent, Füllung aus Isolierglas, 2-fach, UV-beständiger Randverbund und wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter DIN EN ISO 10077-1, Farbton Abstandhalter an Flügelfarbe angepasst
- mit 2 Anschlagdichtungen, mit verdeckt liegendem Beschlag, Fenstergriff Alu, schwarz matt pulverbeschichtet
- Abdichtung der äußeren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff, Beanspruchungsgruppe 1 DIN 18542, umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der äußeren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, Anschluss unter Fensterbank
- Abdichtung der inneren Dichtebene mit Dichtstoff (zulässige Gesamtverformung mind. 12,5 %), umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der inneren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 11 3160 Tischler - Fenster & Türen
 2 Bauteil Wirtshaus

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

DIN 4108-3

- Dämmebene (Funktionsebene) vollständig ausfüllen, mit Mineralwolle, Bauschaum ausgeschlossen!
- Ausführung gemäß beilegender Zeichnung
- Profilabmessung gemäß beiliegenden Planunterlagen (Rahmen IV 95, Flügel IV 78)
- T-Olive bei Drehflügel
- Anschlagdichtungen weiß
- Oberfläche mit geschlossenen Brüstungsfugen

2

St

11.2.18 Holzfenster 1,03 x 1,18 m

Einfachaußenfenster

- Breite Blendrahmen ca. '1,03' m
- Höhe Blendrahmen ca. '1,18' m
- waagrecht geteilt, mit durchlaufenden Riegeln
- Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig, Befestigungsuntergrund Mauerwerk
- Leibungsmontage mittig, Leibung mit Innenanschlag,
- bauphysikalische Anforderungen: Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,3 W/m²K,
- Rahmen aus Laubholz, Rohdichte mind. 0,45 g/cm³ bei max. 15 % Holzfeuchte, Holzart Eiche
- Rahmen flächenversetzt mit Wetterschenkel, Kantelausbildung lamelliert, ohne Keilverzinkung in den Decklagen
- Rahmen und Fensterflügel in unterschiedlichen Farbtönen
- Rahmenoberfläche außen endbehandelt mit Leinölanstrich
- Rahmenoberfläche innen endbehandelt mit Leinölanstrich
- Farbtöne Rahmen nach Wahl des Architekten
- Befestigung des Rahmens mit Rahmendübeln/Fensterbauschrauben
- Fensterteilung
 - * 1. Teil Dreh-Kipp-Flügel
- Fenster transparent, Füllung aus Isolierglas, 2-fach, UV-beständiger Randverbund und wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter DIN EN ISO 10077-1, Farbton Abstandhalter an Flügelfarbe angepasst
- mit 2 Anschlagdichtungen, mit verdeckt liegendem Beschlag, Fenstergriff Alu, schwarz matt pulverbeschichtet
- Abdichtung der äußeren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff, Beanspruchungsgruppe 1 DIN 18542, umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der äußeren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, Anschluss

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 11 3160 Tischler - Fenster & Türen
 2 Bauteil Wirtshaus

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- unter Fensterbank
- Abdichtung der inneren Dichtebene mit Dichtstoff (zulässige Gesamtverformung mind. 12,5 %), umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der inneren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3
- Dämmebene (Funktionsebene) vollständig ausfüllen, mit Mineralwolle, Bauschaum ausgeschlossen!
- Ausführung gemäß beilegender Zeichnung
- Profilabmessung gemäß beiliegenden Planunterlagen (Rahmen IV 95, Flügel IV 78)
- T-Olive bei Drehflügel
- Anschlagdichtungen weiß
- Oberfläche mit geschlossenen Brüstungsfugen

3 St

11.2.19 Fensterbank- Okular

Fensterbank aus nichtrostendem Stahl, handwerklich gefertigt

- der Rundung des Okularfensters angepasst
- Länge bis ca. 80 cm zzgl. seitlicher Abschlüssen
- Ausladung ca. 20 cm
- Werkstoff-Nr 1.4509, Dicke 0,7 mm, zinnbeschichtet, patinierfähig
- Zuschnittbreite 333 mm
- mit vorderer Abkantung und hinterer Aufkantung, Höhe der vorderen Abkantung 40 mm und gerollter Tropfkante , Höhe der hinteren Aufkantung 20 mm
- einschl. Antidröhnschicht
- mit seitlichen Abschlüssen,
- verdeckt befestigen
- Untergrund Mauerwerk, mit Gefälle

2 St

11.2.20 Zulage Lackierung

Zulage zu vorgenannter Fensterbank - Oval

- Ausführung "handwerklich" lackiert mit Pinselstrich
- Grundiert und 2 x lackiert

2 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
11 3160 Tischler - Fenster & Türen
2 Bauteil Wirtshaus

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

11.2.21 Fensterbank 106,5 cm

Fensterbank aus nichtrostendem Stahl, handwerklich gefertigt

Länge bis ca. 106,5 cm zzgl. seitlicher Aufkantung
Ausladung ca. 20 cm
Werkstoff-Nr 1.4509, Dicke 0,7 mm, zinnbeschichtet, patinierfähig
Zuschnittbreite 333 mm
mit vorderer Abkantung und hinterer Aufkantung, Höhe der vorderen Abkantung 40 mm und gerollter Tropfkante , Höhe der hinteren Aufkantung 20 mm
einschl. Antidröhnschicht
mit seitlichen Abschlüssen,
verdeckt befestigen
Untergrund Mauerwerk, mit Gefälle

33 St

11.2.22 Zulage Lackierung

Zulage zu vorgenannter Fensterbank 106,5 cm

- Ausführung "handwerklich" lackiert mit Pinselstrich
- Grundiert und 2 x lackiert

33 St

11.2.23 Fensterbank 125 cm

Fensterbank aus nichtrostendem Stahl, handwerklich gefertigt

Länge bis ca. 125 cm zzgl. seitlicher Aufkantung
Ausladung ca. 20 cm
Werkstoff-Nr 1.4509, Dicke 0,7 mm, zinnbeschichtet, patinierfähig
Zuschnittbreite 333 mm
mit vorderer Abkantung und hinterer Aufkantung, Höhe der vorderen Abkantung 40 mm und gerollter Tropfkante , Höhe der hinteren Aufkantung 20 mm
einschl. Antidröhnschicht
mit seitlichen Abschlüssen,
verdeckt befestigen
Untergrund Mauerwerk, mit Gefälle

17 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
11 3160 Tischler - Fenster & Türen
2 Bauteil Wirtshaus

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

11.2.24 Zulage Lackierung

Zulage zu vorgenannter Fensterbank 125 cm

- Ausführung "handwerklich" lackiert mit Pinselstrich
- Grundiert und 2 x lackiert

17 St

11.2.25 Fensterbank 155 cm

Fensterbank aus nichtrostendem Stahl, handwerklich gefertigt

Länge bis ca. 155 cm zzgl. seitlicher Aufkantung
Ausladung ca. 20 cm
Werkstoff-Nr 1.4509, Dicke 0,7 mm, zinnbeschichtet, patinierfähig
Zuschnittbreite 333 mm
mit vorderer Abkantung und hinterer Aufkantung, Höhe der vorderen Abkantung 40 mm und gerollter Tropfkante, Höhe der hinteren Aufkantung 20 mm
einschl. Antidröhnschicht
mit seitlichen Abschlüssen, verdeckt befestigen
Untergrund Mauerwerk, mit Gefälle

2 St

11.2.26 Zulage Lackierung

Zulage zu vorgenannter Fensterbank 155 cm

- Ausführung "handwerklich" lackiert mit Pinselstrich
- Grundiert und 2 x lackiert

2 St

11.2.27 Fensterbank 205 cm

Fensterbank aus nichtrostendem Stahl, handwerklich gefertigt

Länge bis ca. 205 cm zzgl. seitlicher Aufkantung
Ausladung ca. 20 cm
Werkstoff-Nr 1.4509, Dicke 0,7 mm, zinnbeschichtet, patinierfähig
Zuschnittbreite 333 mm
mit vorderer Abkantung und hinterer Aufkantung, Höhe der vorderen Abkantung 40 mm und gerollter Tropfkante, Höhe der hinteren Aufkantung 20 mm
einschl. Antidröhnschicht

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 11 3160 Tischler - Fenster & Türen
 2 Bauteil Wirtshaus

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

mit seitlichen Abschlüssen,
 verdeckt befestigen
 Untergrund Mauerwerk, mit Gefälle

3

St

11.2.28 Zulage Lackierung

Zulage zu vorgenannter Fensterbank 205 cm

- Ausführung "handwerklich" lackiert mit Pinselstrich
- Grundiert und 2 x lackiert

3

St

11.2.29 Fensterbank 257,5 cm

Fensterbank aus nichtrostendem Stahl, handwerklich gefertigt

Länge bis ca. 257,5 cm zzgl. seitlicher Aufkantung
 Ausladung ca. 20 cm
 Werkstoff-Nr 1.4509, Dicke 0,7 mm, zinnbeschichtet, patinierfähig
 Zuschnittbreite 333 mm
 mit vorderer Abkantung und hinterer Aufkantung, Höhe der vorderen Abkantung 40 mm und gerollter Tropfkante, Höhe der hinteren Aufkantung 20 mm
 einschl. Antidröhnschicht
 mit seitlichen Abschlüssen,
 verdeckt befestigen
 Untergrund Mauerwerk, mit Gefälle

1

St

11.2.30 Zulage Lackierung

Zulage zu vorgenannter Fensterbank 257,5 cm

- Ausführung "handwerklich" lackiert mit Pinselstrich
- Grundiert und 2 x lackiert

1

St

11.2.31 Eingangstür T_0.01-1, 130,5 x 328 cm

Eingangstür, Holz, 1-flg.

- Größe b / h: ca. 130,5 x 328 cm (incl. Schwelle für 26 cm Bodenaufbau)
- Tür nach außen öffnend
- Aufteilung /Optik siehe Planbeilage

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 11 3160 Tischler - Fenster & Türen
 2 Bauteil Wirtshaus

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- Lichtausschnitt Türblatt mit Isolierverglasung und glasteilenden Sprossen, mit verschiedenfarbigen Ornament-/Strukturgläsern
 8 x ca. 20 x 20 cm
 2 x 41 x 90 cm
- mit Kipp-Oberlicht, Füllung aus Isolierglas, 2-fach, UV-beständiger Randverbund und wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter DIN EN ISO 10077-1, Farbton Abstandhalter an Flügelfarbe angepasst Sprossen innen und außen aufgesetzt und Abstandhalter im Scheibenzwischenraum (Wiener Sprosse)
- Konstruktion
 - * Blendrahmen 90 x 72 mm
 - * Flügel d= 113,5 mm, mit beidseitiger Massivholzaufdopplung
 Nut- und Feder, leicht gefasst, senkrecht
 - * Bodenschwelle
 Die Bodenschwelle ist thermisch getrennt, EV1 eloxiert und 20 mm hoch, somit barrierefrei nach DIN 18040-2.
 - * Dichtung aus Silikon, im Rahmen 3-seitig, im Flügel 4-seitig umlaufend
 - * Beschlag
 3-fach Verriegelung, bestehend aus stabilem Schlosskasten mit Falle und Riegel sowie 2 zusätzlichen Massivriegeln mit zentraler Betätigung.
 3 Stück schwere Einbohrbänder, 3-teilig
 - * mit Wetterschenkel
 - * mit Lüftungsgitter (Lamellen) aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4509, Dicke 0,7 mm, zinnbeschichtet, patinierfähig
 Höhe ca. 47,5 cm
 - * Beschlag für 1-flügelige Antipaniktüren
 Schließfunktion B (gem. DIN EN 179)
 - * Schloss incl. Zubehör:
 Antipanik- Riegel- Fallenschloss mit automatischer Verriegelung, ohne Wechsel, Edelstahl- Stulp, Riegel und Falle vernickelt, geteilte Drückernuss, vorgerichtet für Profilzylinder. Schließplatte.
 - * Betätigung:
 Innen: Türdrücker nach DIN EN 179, Schwarz matt
 Außen: Türknauf, schwarz matt, Langschild
 Oberlicht mit Handhebel und Gestänge
- Dichtung für unteren Anschluss der äußeren Dichtebene mit Folie, Anschluss gegen Erdreich
- Abdichtung der inneren Dichtebene mit Dichtstoff (zulässige Gesamtverformung mind. 12,5 %), umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der inneren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3
- Dämmebene (Funktionsebene) vollständig ausfüllen, mit Mineralwolle, Bauschaum ausgeschlossen!

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 11 3160 Tischler - Fenster & Türen
 2 Bauteil Wirtshaus

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
- Holzart: Eiche	1	St		

11.2.32 Eingangstür T_0.10-2, 130,5 x 250 cm

Eingangstür, Holz, 1-flg.

- Größe b / h: ca. 130,5 x 250 cm (incl. Schwelle für 26 cm Bodenaufbau)
- Tür nach außen öffnend
- Aufteilung /Optik siehe Planbeilage
- 2 x Lichtausschnitt mit Isolierverglasung ca. 40 x 95 cm
- Konstruktion
 - * Blendrahmen 90 x 72 mm
 - * Flügel d= 113,5 mm, mit beidseitiger Massivholzaufdopplung Nut- und Feder, leicht gefasst, senkrecht
 - * Bodenschwelle
 - Die Bodenschwelle ist thermisch getrennt, EV1 eloxiert und 20 mm hoch, somit barrierefrei nach DIN 18040-2.
 - * Dichtung aus Silikon, im Rahmen 3-seitig, im Flügel 4-seitig umlaufend
 - * Beschlag
 - 3-fach Verriegelung, bestehend aus stabilem Schlosskasten mit Falle und Riegel sowie 2 zusätzlichen Massivriegeln mit zentraler Betätigung.
 - 3 Stück schwere Einbohrbänder, 3-teilig
 - * mit Wetterschenkel
 - * mit Lüftungsgitter (Lamellen) aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4509, Dicke 0,7 mm, zinnbeschichtet, patinierfähig Höhe ca. 47,5 cm
 - * Beschlag für 1-flügelige Antipaniktüren Schließfunktion B (gem. DIN EN 179)
 - * Schloss incl. Zubehör:
 - Antipanik- Riegel- Fallenschloss mit automatischer Verriegelung, ohne Wechsel, Edelstahl- Stulp, Riegel und Falle vernickelt, geteilte Drückernuss, vorgerichtet für Profilzylinder. Schließplatte.
 - * Betätigung:
 - Innen: Türdrücker nach DIN EN 179, Schwarz matt
 - Außen: Türknauf, schwarz matt, Langschild
- Dichtung für unteren Anschluss der äußeren Dichtebene mit Folie, Anschluss gegen Erdreich
- Abdichtung der inneren Dichtebene mit Dichtstoff (zulässige Gesamtverformung mind. 12,5 %), umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der inneren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 11 3160 Tischler - Fenster & Türen
 2 Bauteil Wirtshaus

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
- Dämmebene (Funktionsebene) vollständig ausfüllen, mit Mineralwolle, Bauschaum ausgeschlossen!				
- Holzart: Fichte, Sägerauh				
	1	St		

11.2.33 Eingangstür T_0.12-1, 127 x 284 cm

Eingangstür, Holz, 1-flg.

- Größe b / h: ca. 127 x 284 cm (incl. Schwelle für 26 cm Bodenaufbau)
- Tür nach außen öffnend
- Aufteilung siehe Planbeilage
- Konstruktion
 - * Blendrahmen 90 x 72 mm
 - * Flügel d= 113,5 mm, mit beidseitiger Massivholzaufdopplung Nut- und Feder, leicht gefasst, senkrecht
 - * Bodenschwelle
 - Die Bodenschwelle ist thermisch getrennt, EV1 eloxiert und 20 mm hoch, somit barrierefrei nach DIN 18040-2.
 - * Dichtung aus Silikon, im Rahmen 3-seitig, im Flügel 4-seitig umlaufend
 - * Beschlag
 - 3-fach Verriegelung, bestehend aus stabilem Schlosskasten mit Falle und Riegel sowie 2 zusätzlichen Massivriegeln mit zentraler Betätigung.
 - 3 Stück schwere Einbohrbänder, 3-teilig
 - * mit Wetterschenkel
 - * mit Lüftungsgitter (Lamellen) aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4509, Dicke 0,7 mm, zinnbeschichtet, patinierfähig Höhe ca. 47,5 cm
 - * Beschlag für 1-flügelige Antipaniktüren Schließfunktion B (gem. DIN EN 179)
 - * Schloss incl. Zubehör:
 - Antipanik- Riegel- Fallenschloss mit automatischer Verriegelung, ohne Wechsel, Edelstahl- Stulp, Riegel und Falle vernickelt, geteilte Drückernuss, vorgerichtet für Profilzylinder. Schließplatte.
 - * Betätigung:
 - Innen: Türdrücker nach DIN EN 179, Schwarz matt
 - Außen: Türknauf, schwarz matt, Langschild
- Dichtung für unteren Anschluss der äußeren Dichtebene mit Folie, Anschluss gegen Erdreich
- Abdichtung der inneren Dichtebene mit Dichtstoff (zulässige Gesamtverformung mind. 12,5 %), umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der inneren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 11 3160 Tischler - Fenster & Türen
 2 Bauteil Wirtshaus

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
- Dämmebene (Funktionsebene) vollständig ausfüllen, mit Mineralwolle, Bauschaum ausgeschlossen! - Holzart: Fichte, Sägerauh	1	St		

11.2.34 Eingangstür T_0.17-1, 105 x 244 cm

Eingangstür, Holz, 1-flg.

- Größe b / h: ca. 105 x 244 cm (incl. Schwelle für 26,5 cm Bodenaufbau)
- Tür nach außen öffnend
- Aufteilung siehe Planbeilage
- Konstruktion
 - * Blendrahmen 90 x 72 mm
 - * Flügel d= 113,5 mm, mit beidseitiger Massivholzaufdopplung
Nut- und Feder, leicht gefasst, senkrecht
 - * Bodenschwelle
Die Bodenschwelle ist thermisch getrennt, EV1 eloxiert und 20 mm hoch, somit barrierefrei nach DIN 18040-2.
 - * Dichtung aus Silikon, im Rahmen 3-seitig, im Flügel 4-seitig umlaufend
 - * Beschlag
3-fach Verriegelung, bestehend aus stabilem Schlosskasten mit Falle und Riegel sowie 2 zusätzlichen Massivriegeln mit zentraler Betätigung.
3 Stück schwere Einbohrbänder, 3-teilig
 - * mit Wetterschenkel
 - * Beschlag für 1-flügelige Antipaniktüren
Schließfunktion B (gem. DIN EN 179)
 - * Schloss incl. Zubehör:
Antipanik- Riegel- Fallenschloss mit automatischer Verriegelung, ohne Wechsel, Edelstahl- Stulp, Riegel und Falle vernickelt, geteilte Drückernuss, vorgerichtet für Profilzylinder. Schließplatte.
 - * Betätigung:
Innen: Türdrücker nach DIN EN 179, Schwarz matt
Außen: Türknauf, schwarz matt, Langschild
- Dichtung für unteren Anschluss der äußeren Dichtebene mit Folie, Anschluss gegen Erdreich
- Abdichtung der inneren Dichtebene mit Dichtstoff (zulässige Gesamtverformung mind. 12,5 %), umlaufend
- Dichtung für unteren Anschluss der inneren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3
- Dämmebene (Funktionsebene) vollständig ausfüllen, mit Mineralwolle, Bauschaum ausgeschlossen!

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
11 3160 Tischler - Fenster & Türen
2 Bauteil Wirtshaus

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

- Holzart: Fichte, Sägerauh

1

St

11.2 Bauteil Wirtshaus

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6
	11	3160 Tischler - Fenster & Türen
	3	Bauteil Anbau Süd

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

11.3 Bauteil Anbau Süd

11.3.1 StL-Nr.: STL-Bau 10/2025 026 Einfachfenster B 1010 mm H 540 mm 1tlg 1,3W/m2K Rahmen Holz-Alu Isolierglas 2fach Dichtungsband BG1 Dichtungsband BGR

Einfachaußenfenster,
Breite Blendrahmen '1010' mm ,
Höhe Blendrahmen '540' mm , einteilig, Wandaufbau im
Anschlussbereich einschalig mit vorgehängter hinterlüfteter
Fassade, Befestigungsuntergrund Holz,
bauphysikalische Anforderungen: Schlagregendichtheit
Klasse 9 A (600 Pa) DIN EN 12208, Wärmeschutz DIN EN
ISO 10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,3 W/m2K,
Rahmen innen aus Holz, außen aus Aluminium, Holzart
Fichte, flächenbündig, Rahmenoberfläche innen
endbehandelt, lasiert, Rahmenoberfläche außen
pulverbeschichtet, Sollschildtdicke DIN EN ISO 12944-5 60
mym,
1. Teil Drehkipp, Fenster transparent und transluzent mit
einer Füllung, aus Isolierglas, 2-fach, satiniert, UV-
beständiger Randverbund und wärmetechnisch verbesserte
Abstandhalter DIN EN ISO 10077-1, mit 2
Anschlagdichtungen und Mitteldichtung, mit Beschlag,
Fenstergriff aus nichtrostendem Stahl, mattgebürstet,
Abdichtung der äußeren Dichtebene mit imprägniertem
Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff,
Beanspruchungsgruppe 1 DIN 18542, umlaufend, Dichtung
für unteren Anschluss der äußeren Dichtebene mit
Fensteranschlussfolie, Abdichtung der inneren Dichtebene
mit imprägniertem Fugendichtungsband aus
Schaumkunststoff Beanspruchungsgruppe R DIN 18542,
umlaufend, Dichtung für unteren Anschluss der inneren
Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN
4108-3, Dämmebene (Funktionsebene) vollständig ausfüllen,
mit Schaumstoffbändern.

1	St		
---	----	--	--

11.3.2 StL-Nr.: STL-Bau 10/2025 026 Einfachfenster B 1900 mm H 540 mm 2tlg 1,3W/m2K Rahmen Holz-Alu Isolierglas 2fach Dichtungsband BG1 Dichtungsband BGR

Einfachaußenfenster,
Breite Blendrahmen '1900' mm ,
Höhe Blendrahmen '540' mm , 2-teilig, senkrecht geteilt,
mit durchlaufendem Pfosten, Wandaufbau im
Anschlussbereich einschalig mit vorgehängter hinterlüfteter
Fassade, Befestigungsuntergrund Holz,
bauphysikalische Anforderungen: Schlagregendichtheit
Klasse 9 A (600 Pa) DIN EN 12208, Wärmeschutz DIN EN
ISO 10077-1, DIN 4108-4 Uw kleiner gleich 1,3 W/m2K,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 11 3160 Tischler - Fenster & Türen
 3 Bauteil Anbau Süd

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Rahmen innen aus Holz, außen aus Aluminium, Holzart Fichte, flächenbündig, Rahmenoberfläche innen endbehandelt, lasiert, Rahmenoberfläche außen pulverbeschichtet, Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 60 mym,
 1. Teil Drehklapp, 2. Teil festverglast, Fenster transparent und transluzent mit 2 Füllungen, aus Isolierglas, 2-fach, UV-beständiger Randverbund und wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter DIN EN ISO 10077-1, mit 2 Anschlagdichtungen und Mitteldichtung, mit Beschlag, Fenstergriff aus nichtrostendem Stahl, mattgebürstet, Abdichtung der äußeren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff, Beanspruchungsgruppe 1 DIN 18542, umlaufend, Dichtung für unteren Anschluss der äußeren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, Abdichtung der inneren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff Beanspruchungsgruppe R DIN 18542, umlaufend, Dichtung für unteren Anschluss der inneren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, diffusionsdicht DIN 4108-3, Dämmebene (Funktionsebene) vollständig ausfüllen, mit Schaumstoffbändern.

1 St

11.3.3

StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 026

**Außentürel. Drehflügeltür 1flg B 1190 mm H 2465 mm
 stumpfer Anschlag 1,3W/m2K Holz-Alu
 flügelüberdeckend**

Außentürelement, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, lichte Durchgangsmaße des Gehflügels B/H in mm '900' Breite Nennmaß Wandöffnung '1190' mm , Höhe Nennmaß Wandöffnung '2465' mm , Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig mit VHF, Befestigung an Holz, Leibungsmontage außen, in Öffnungen mit stumpfen Anschlag,
 bauphysikalische Anforderungen: Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud kleiner gleich 1,3 W/m2K, Türschwelle thermisch getrennt, Türschwelle barrierefrei DIN 18040 und DIN EN 17210,
 Türflügel innen Holz, außen Aluminium, Rahmen flächenbündig, Holzart Fichte, Oberfläche der Öffnungsfläche pulverbeschichtet, Oberfläche der Schließfläche endbehandelt, lasiert,
 Türflügel nichttransparent mit einer Füllung, als Metall-Verbundelement, aus Aluminium, flügelüberdeckend, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel,
 vorgerichtet für Paniktürverschluss DIN EN 1125 Typ A Griffstangen-Betätigung, vorgerichtet für Mehrfachverriegelung, mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Abdichtung der äußeren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 11 3160 Tischler - Fenster & Türen
 3 Bauteil Anbau Süd

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

Schaumkunststoff, Beanspruchungsgruppe 1 DIN 18542, 3-seitig, Dichtung für unteren Anschluss der äußeren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, Anschluss an bodentiefe Element erdberührt, Abdichtung der inneren Dichtebene mit Dichtstoff (zulässige Gesamtverformung mind. 12,5 %), 3-seitig, Dämmebene (Funktionsebene) vollständig ausfüllen, mit Mineralwolle, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'nach außen öffnend; Außenmaß incl. Bodeneinstand von ca. 26 cm'.

1 St

11.3.4 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 029**
Paniktürverschluss TypA Gehflg. Verriegelg. einfach
Stahl niro

Paniktürverschluss DIN EN 1125 für einflügelige Türen, Typ A Griffstangen-Betätigung, aufliegend befestigen, Gehflügel einfach verriegelnd, Außenseite mit Drückerbetätigung, Dauerfunktionstüchtigkeit 100000 Prüfzyklen, aus nichtrostendem Stahl, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1906 Klasse 4.

1 St

11.3.5 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 029**
Mehrfachverriegelung Panikfunktion
Durchgangsfunktion Profilzyl

Mehrfachverriegelung, für Holztüren, mit Panikfunktion, als Durchgangsfunktion, Schlossmaße DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, mit Selbstverriegelung, 2tourig, für einflügelige Tür, Schließblech/-teile profilabhängig, Stulpschiene mit Zapfenverschlüssen an 3 Stellen aus Stahl, korrosionsgeschützt, Falle und Riegel des Hauptschlösses aus Stahl, korrosionsgeschützt.

1 St

11.3.6 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 026**
Außentürel. Drehflügeltür 2flg B 2500 mm H 2705 mm
stumpfer Anschlag 1,3W/m2K Holz-Alu

Außentürelement, als Drehflügeltür, 2-flügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '2500' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2705' mm, Wandaufbau im Anschlussbereich einschalig mit VHF, Befestigung an Holz, Leibungsmontage außen, in Öffnungen mit stumpfen Anschlag,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
 11 3160 Tischler - Fenster & Türen
 3 Bauteil Anbau Süd

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

bauphysikalische Anforderungen: Wärmeschutz DIN EN ISO 10077-1, DIN 4108-4 Ud kleiner gleich 1,3 W/m²K, Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung g 0,4 DIN EN 410, Türschwelle thermisch getrennt, Türschwelle barrierefrei DIN 18040 und DIN EN 17210, Türflügel innen Holz, außen Aluminium, Rahmen flächenbündig, Holzart Fichte, Oberfläche der Öffnungsfläche pulverbeschichtet, Oberfläche der Schließfläche endbehandelt, lasiert, Türflügel transparent mit 2 Füllungen, aus Isolierglas, 2-fach, mit VSG 2-seitig, UV-beständiger Randverbund und wärmetechnisch verbesserte Abstandhalter DIN EN ISO 10077-1, mit Bändern, 3 Bänder je Flügel, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für Mehrfachverriegelung, mit Bodendichtung, absenkbar, Abdichtung der äußeren Dichtebene mit imprägniertem Fugendichtungsband aus Schaumkunststoff, Beanspruchungsgruppe 1 DIN 18542, 3-seitig, Dichtung für unteren Anschluss der äußeren Dichtebene mit Fensteranschlussfolie, Anschluss an bodentieferm Element erdberührt, Abdichtung der inneren Dichtebene mit Dichtstoff (zulässige Gesamtverformung mind. 12,5 %), 3-seitig, Dämmebene (Funktionsebene) vollständig ausfüllen, mit Mineralwolle, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'nach außen öffnend; Außenmaß incl. Bodeneinstand von ca. 26 cm' .

1 St

11.3.7 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 029 Mehrfachverriegelung Profilzyl

Mehrfachverriegelung, für Holztüren, Schlossmaße DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252, 2tourig, für 2-flügelige Tür, Schließblech/-teile profilabhängig, Stulpschiene mit Zapfenverschlüssen an 3 Stellen aus Stahl, korrosionsgeschützt, Falle und Riegel des Hauptschlösses aus Stahl, korrosionsgeschützt.

1 St

11.3.8 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 029 Drückergarnitur Gebrauchskl.3 TypU Alu kunststoffbesch Langschild Schlossentfernung 72mm

Drückergarnitur DIN EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Dauerfunktionstüchtigkeit Klasse 7, Feuerbeständigkeit Klasse 0, Sicherheit Klasse 0, Einbruchschutz Klasse 2, Korrosionsbeständigkeit DIN EN 1670 Klasse 3, Ausführungsart Typ U, Maße DIN 18255, aus Aluminium, kunststoffbeschichtet, Langschild, Entfernung Schloss 72

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
11 3160 Tischler - Fenster & Türen
3 Bauteil Anbau Süd

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
mm, sichtbar verschrauben.	1	St		

11.3	Bauteil Anbau Süd	Summe:	
------	-------------------	--------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 22-030 Gistl LPH 6
11 3160 Tischler - Fenster & Türen
4 Stundenlohnarbeiten

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

11.4 Stundenlohnarbeiten

11.4.1 **StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 091**
Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

100 h

11.4 Stundenlohnarbeiten

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	22-030	Gistl LPH 6	
	11	3160 Tischler - Fenster & Türen	
Ausgabebumfang:	Alle Positionen		Gesamtbetrag
OZ			in EUR

Zusammenstellung

11.1	Bauteil Saal	
11.2	Bauteil Wirtshaus	
11.3	Bauteil Anbau Süd	
11.4	Stundenlohnarbeiten	
11	Summe	
	+ 19 % MwSt.	
	Bruttosumme	3160 Tischler - Fenster & Türen