

Projekt-Nr.: 11 - SFZ Bonbruck Bauherr: Landkreis Landshut Projekt: SFZ Bonbruck Gewerk: Brandmeldetechnik Inhalt: Bieterfragen Stand: 12.03.2026			
Nr.	vom	Anfrageninhalt	Antwort Planer/PS
Fragen zur GAEP-Datei	10.03.2026-11.03.2026	fehlende GAEB-Datei	Sehr geehrte Damen und Herren, die GAEB Datei wurde nun in aumass hochgeladen. Es wird im Beachtung gebeten.
1	12.03.2026	Umfang/Auslegung BMA-BWA Sehr geehrte Damen und Herren, es ist lt. LV eine Brandwarnanlage nach DIN VDE 0826-2 gefordert, aber eine BMA ausgeschrieben einschl. FW-Peripherie. Was ist hier unser Maßstab?	Obwohl gemäß baurechtlicher Anforderung eine Brandwarnanlage nach DIN VDE 0826 ausreichend wäre, soll eine Brandmeldeanlage nach DIN 14675 geplant und errichtet werden. Die Anlage wird vollständig nach DIN 14675 und DIN VDE 0833-2 ausgeführt.