

BG RheinRuhr GmbH ♦ Kolberger Straße 17 ♦ 40599 Düsseldorf

Brainergy Park Jülich GmbH
Am Brainergy Park 1
52428 Jülich

Hauptsitz Düsseldorf

Kolberger Straße 17 Tel. 0211 / 979 46-3
40599 Düsseldorf Fax 0211 / 979 46-46

Büro Mülheim / Ruhr

Richard Wagner Str. 18 Tel. 0208 / 47 53 43
45478 Mülheim / Ruhr

Büro Köln

Stolberger Straße 2
50933 Köln

info@geo-RheinRuhr.de
www.geo-RheinRuhr.de

Dipl.-Geol. R. Link

Dipl.-Geol. H. v. Seggern VBI

Handelsregister Düsseldorf HRB 29879

Steuer-Nr.: 106 / 5702 / 3230

Düsseldorf, 22.03.2024

23 0310: Fortschreibung des 2. Geotechnischen Berichtes, Brainergy Hub Jülich

Ergänzende Stellungnahme

Hiermit wird ergänzend zum Geotechnischen Bericht 23 0310 – 01 vom 31.01.2024 bestätigt, dass die im Zuge der Erdarbeiten anfallenden rolligen Böden für die Rückverfüllung der Arbeitsräume und sonstiger Baugruben geeignet sind.

Der Bemessungswasserstand wird basierend auf der im vorliegenden Geotechnischen Bericht 23 0310 – 01 vom 31.01.2024 dokumentierten Datenlage auf 95 mNHN festgelegt.

Düsseldorf, den 22.03.2024

**Beratende
Geowissenschaftler
BG RheinRuhr GmbH**



H. von Seggern