

Abdichtungsmanschette für Geländeranschluss, **Gewerk Schlosser ?**

Lochblech für Erdreichhalterung 40cm VE 306

Haltekonstruktion aus verz. Stahlblechen 2-tlg.
d=2,5mm, Befestigung etc. siehe statische
Berechnung, VE 306

Attikabohle unbrennbar, 30 mm

Aluminium Blech 53cm

Aluminium Blech 15cm

Kleintier-/Insektenschutz

Entwässerungsrinne

+3,80²⁵

+3,98²⁵

+3,82

VE 302 - Baumeisterarbeit

+3,58

VE 305 - Aussenwandbekleidung

VE 302 - Baumeisterarbeit

25

12

19

24

Dachaufbau DA 10	
12. Extensive Begrünung	-
11. Vegetationssubstrat, mineralischer Grundstoff	120mm
10. Filtervlies für Extensivbegrünung	-
9. Drain- und Speicherelement	20mm
8. Faserschutzmatte	4mm
7. Abdichtungsoberlage, Polymerbitumen-schweißbahn	3mm
6. Abdichtungslage, Elastomerbitumenbahn	5mm
5. Mineralwolle Dämmung 038, druckbelastbar min. CS 70kPa, Gefälledämmung, min. 40mm	-
4. Mineralwolle Dämmung 038, druckbelastbar min. CS 70kPa, Grunddämmung, 120mm	-
3. Dampfsperre, Elastomerbitumen-Dampfsperren-Schnellschweißbahn, sd=100	4mm
2. Voranstrich, Bitumen flüssig	-
1. Stahlbetondecke	240mm

VE 306 - Dachdeckungsarbeiten

Detail Geländer noch zu klären

M

Erweiterung der staatlichen Berufsschule München-Land

BSML

ORT DES BAUVORHABENS
Graf-Lehndorff-Str. 28,30,
Irmgard-Gylstorff-Straße,
81929 München

BAUHERR

ARCHITEKTURBÜRO

DD

Sämtliche Detailzeichnungen sind architektonische Prinzipdetails. Es gelten die technischen Regeln sowie die Vorgaben des Leistungsverzeichnisses.
Alle Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu nehmen und zu überprüfen.
Firmenwerkstattzeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk des Architekten.
Bei der Bauausführung sind die Statik mit Positionsplänen, Ausführungsdetails, Architekten-details sowie die freigegebenen Firmenzeichnungen zu beachten.

DATUM

ART DER ÄNDERUNG

INDEX

BEMERKUNGEN

VORABZUG

PLANINFO

Maßstab 1:5

Stand 15.05.2024

Format DIN A3

Druckdat. 12.02.2026

PLANNUMMER

BSML-5-ARC-ERS-DT-DA-DD-53411-0-V

PLANINHALT

DD 1G - Zwischenbauten Nord Attika
Achse M

INDEX