Türliste Besondere Türen

Besondere Türen																																				
	Türliste				**Ausführung**						**Rohbaumaße**		**Zarge**					**Tür**					**Anforderungen**				**Austattung**				**Doppeltür**	**lichte Breite Gehflügel**	**Anmerkungen**	**Drückerhöhe**	**GLT**	**Dornmaß**	**Profilzylinder Maße**
	Tür Kennzeichnen	LV Pos.	Tür-ID	Raumbezeichnung	Ausführung	Geschoss	Turtyp	DIN	Beschlag	Breite	Höhe	Zarge	Maulweite	Mat	Wand	Falz	Farbe	Turblatt	Oberfläche	Kante	Merkmal	Brandschutz	Schallschutz	Klima	Sicherheitsgrad	Feuchtraumtür	Schloss	Einsatz	Sonstiges							
OK FFB EG = 285,00 ü NN																																				
Ja	**101-T1**		W1-P-EG-101-T1	Foyer	STG	OK FFB EG = 285,00 ü NN		R	D/K-B	2,3000	2,5000	BZ	0,2000	SB	Stb		Ral		PvB			T30/RS					MS (PF)	Pz	EDA, KL, TA		1,23	Rückmeldung, Tür von Dienstzimmer steuerbar, Zeitsteuerung, Panikfunktion D, Taster und Kartenleser, 2-Flatscan, An Werktagen von 8:00 bis ca. 16:00 Uhr, Nachts und am Wochenende geschlossen ,Bei eingeschränktem Ambulanzbetrieb sollte die Tür nur von innen über den Tür-Auf-Taster geöffnet werden können. Der Außentaster sollte in diesem Zeitraum deaktiviert sein.	1,0500	GLT		
Ja	**101-T2**		W1-P-EG-101-T2	Treppenhaus 1 Nebeneingang	ATE	OK FFB EG = 285,00 ü NN		R/L	D/K-B Gehflügel	2,5000	2,6300	BZ	0,3950	AL	Mw/Stb		Ral		ALG					3	RC3		MS (PF)	Pz	SFR, EDA, KL, TA	ja	1,152	digitale Rückmeldung, Tür von Dienstzimmer steuerbar, Zeitsteuerung, Panikfunktion D, Taster Gehflügel, Taster Doppeltüren, Kartenleser, 4-Flatscan,EDA 2-Stufig, Amokfunktion, Nachts geschlossen.	1,0500	GLT		
Ja	**103-T1**		W1-P-EG-103-T1	Speiseraum	STG	OK FFB EG = 285,00 ü NN		L	D/D	1,9000	2,6782	BZ	0,1500	SB	Gk		Ral		PvB			T30/RS					ESVP-D	Pz	OTSF, IRM		1,252	digitale Rückmeldung, Tür von Dienstzimmer steuerbar, Zeitsteuerung, Panikfunktion D, Feststellanlage, Treibriegel aufgesetzt, Bei eingeschränktem Ambulanzbetrieb sollte die Tür geschlossen bleiben.	1,0500	GLT		
Ja	**104-T1**		W1-P-EG-104-T1	Aufenthaltsraum	STG	OK FFB EG = 285,00 ü NN		R/L	D/D	1,8800	2,6750	BZ	0,1000	SB	Gk		Ral		PvB			T30/RS					F	BiZ	SFR, OTSF, IRM	ja	1,002	Feststellanlage	1,0500			
Ja	**104-T3**		W1-P-EG-104-T3	Flur	STG	OK FFB EG = 285,00 ü NN		R/L	D/D	1,8800	2,6750	BZ	0,1000	SB	Gk		Ral		PvB			T30/RS					ESVP-D	Pz	SFR, OTSF, IRM	ja	1,002	Feststellanlage, Treibriegel aufgesetzt, Im geschlossenen Zustand der Tagesklinik soll die Tür automatisch verriegelt bleiben, sodass sie als Barriere für externe Nutzer der Ergotherapie wirkt.	1,0500	GLT		
Ja	**106-T2**		W1-P-EG-106-T2	Ausgang Nord	ATE	OK FFB EG = 285,00 ü NN		R	D/D	1,8000	2,6300	BZ	0,3850	AL	Stb/WäDä		Ral		HAL					3	RC3		MS (PF)	Pz	OTS,KL,WTP		1,021	Sprechanlage mit Kamera, digitale Rückmeldung, Tür von Dienstzimmer steuerbar, Zeitsteuerung, Panikfunktion D, Kartenleser, Zeitschaltuhr, Amokfuntion, Nachts geshchlossen.	1,0500	GLT		
Ja	**107-T1**		W1-P-EG-107-T1	Flur	STG	OK FFB EG = 285,00 ü NN		R/L	D/D	1,8010	2,6750	BZ	0,1000	SB	Gk		Ral		PvB			T30/RS					ESVP-D	Pz	SFR, OTSF, IRM	ja	1,002	Feststellanlage, Treibriegel aufgesetzt, Im geschlossenen Zustand der Tagesklinik soll die Tür automatisch verriegelt bleiben, sodass sie als Barriere für externe Nutzer der Ergotherapie wirkt.	1,0500			
Ja	**107-T2**		W1-P-EG-107-T2	Flur	STG	OK FFB EG = 285,00 ü NN		R/L	D/D	1,9000	2,6750	BZ	0,1000	SB	Gk		Ral		PvB			T30/RS					ESVP-D	Pz	SFR, OTSF, IRM	ja	1,002	digitale Rückmeldung, Tür von Dienstzimmer steuerbar, Zeitsteuerung, Panikfunktion D, Feststellanlage, Treibriegel aufgesetzt, Bei eingeschränktem Ambulanzbetrieb sollte die Tür geschlossen bleiben.	1,0500	GLT		
Ja	**108-T1**		W1-P-EG-108-T1	Flur Leitung	STG	OK FFB EG = 285,00 ü NN		R	D/D	2,0180	2,6750	BZ	0,1500	SB	Gk		Ral		PvB								MS (PF)	EPz	OTS		1,053	digitale Rückmeldung, Tür von Sekretariat und Chefartz steuerbar, Zeitsteuerung, Panikfunktion D, Feststellanlage, Nachts und am Wochenende verschlossen, An Werktagen von 8:00 bis ca. 16:00 Uhr, Bei eingeschränktem Ambulanzbetrieb sollte die Tür geschlossen bleiben.	1,0500	GLT		
Ja	**108-T2**		W1-P-EG-108-T2	Ausgang Ost	ATE	OK FFB EG = 285,00 ü NN		L	D/D	1,7500	2,6300	BZ	0,3950	HAL	Mw		Ral		HAL					3	RC3		MS (PF)	EPz	OTS, WTP		1,021	Sprechanlage (Anwindung: Pflege, Sek, Chef), digitale Rückmeldung, Tür von Sekretariat-Dienstzimmer und Chef steuerbar, Zeitsteuerung, Panikfunktion D, Zeitschaltuhr, Amokfunktion, Nachts geschlossen.	1,0500	GLT		
Ja	**109-T1**		W1-P-EG-109-T1	Windfang Haupteingang	ATE	OK FFB EG = 285,00 ü NN		L	D/D	1,3600	2,6300	BZ	0,3850	HAL	Stb		Ral		HAL					3	RC3		MS (PF)	EPz	OTS		1,099	Sprechanlage (Anwindung Dienstzimmer), Kartenleser, digitale Rückmeldung, Tür von Dienstzimmer steuerbar, Zeitsteuerung, Panikfunktion D, Zeitschaltuhr, Amokfunktion, Nachts geschlossen.	1,0500	GLT		
Ja	**109-T2**		W1-P-EG-109-T2	Foyer	STG	OK FFB EG = 285,00 ü NN		L	D/D	1,2600	2,6300	BZ	0,2000	SB	Mw		Ral		PvB								ESVP-D	EPz	OTS		1,099	digitale Rückmeldung, Tür von Dienstzimmer steuerbar, Panikfunktion D, Zeitschaltuhr, Nachts geschlossen, An Werktagen von 8:00 bis ca. 16:00 Uhr, Eingeschränkter Ambulanzbetrieb: Die Tür kann nur manuell vom Empfang aus per Taster geöffnet werden.	1,0500	GLT		
OK FFB EG = 285,00 ü NN: 12																																				
OK FFB 1OG																																				
Ja	**201-T1**		W1-P-1.OG-201-T1	Treppenhaus 1	STG	OK FFB 1OG		R	D/D	2,5000	2,5000	BZ	0,2000	SB	Gk		Ral		PvB			T30/RS					MSA 2x, F(PF)	BiZ	OTS,KL,WTP		1,121	Freigabe nur bei zweifacher Rauchmelderauslösung, Zutritt gesteuert über Kartenleser und Taster im Dienstzimmer, Daueroffen-Funktion zentral vom Dienstzimmer schaltbar. Panikschloss mit Panikfunktion D, 2x Haftmagnet mit Verblendung, TMS-System, Reedkontakt	1,0500	GLT		
Ja	**202-T1**		W1-P-1.OG-202-T1	Treppenhaus 1	STG	OK FFB 1OG		L	D/D	1,9677	2,5000	BZ	0,2000	SB	Gk		Ral		PvB			T30/RS					MSA 2x, F(PF)	BiZ	EDA, TA,KL		1,243	Freigabe nur bei zweifacher Rauchmelderauslösung, Zutritt gesteuert über Kartenleser und Taster im Dienstzimmer, Daueroffen-Funktion zentral vom Dienstzimmer schaltbar. Panikschloss mit Panikfunktion D, 2x Haftmagnet mit Verblendung, TMS-System, Reedkontakt, 135 grad Öffnung	1,0500	GLT		
Ja	**202-T2**		W1-P-1.OG-202-T2	Speiseraum	STG	OK FFB 1OG		R/L	D/D	2,2000	2,7950	BZ	0,1000	SB	Gk		Ral		PvB			T30/RS					F	BiZ	SFR,OTSF, IRM	ja	1,002	Feststellanlage	1,0500			
Ja	**204-T1**		W1-P-1.OG-204-T1	Aufenthaltsraum	STG	OK FFB 1OG		R/L	D/D	2,3750	2,7950	BZ	0,1000	SB	Gk		Ral		PvB			T30/RS					F	BiZ	SFR,OTSF, IRM	ja	1,002	Feststellanlage	1,0500			
Ja	**204-T2**		W1-P-1.OG-204-T2	Flur	STG	OK FFB 1OG		R/L	D/D	1,9000	2,7950	BZ	0,1500	SB	Gk		Ral		PvB			T30/RS					F	BiZ	SFR,OTSF, IRM	ja	1,002	Feststellanlage	1,0500			
Ja	**205-T1**		W1-P-1.OG-205-T1	Flur	STG	OK FFB 1OG		R/L	D/D	2,1000	2,7950	BZ	0,0750	SB	Gk		Ral		PvB			T30/RS					F	BiZ	SFR,OTSF, IRM	ja	1,002	Feststellanlage	1,0500			
Ja	**206-T1**		W1-P-1.OG-206-T1	Treppenhaus 2	STG	OK FFB 1OG		L	D/D	1,5500	2,5000	BZ	0,1500	SB	Gk		Ral		PvB			T30/RS					MSA 2x, F(PF)	BiZ	OTS,KL,WTP		1,266	Freigabe nur bei zweifacher Rauchmelderauslösung, Zutritt gesteuert über Kartenleser und Taster im Dienstzimmer, Daueroffen-Funktion zentral vom Dienstzimmer schaltbar. Panikschloss mit Panikfunktion D, 2x Haftmagnet mit Verblendung, TMS-System, Reedkontakt	1,0500	GLT		
Ja	**207-T1**		W1-P-1.OG-207-T1	Flur	STG	OK FFB 1OG		R/L	D/D	2,2800	2,7950	BZ	0,1500	SB	Gk		Ral		PvB			T30/RS					F	BiZ	SFR,OTSF, IRM	ja	1,002	Feststellanlage	1,0500			
OK FFB 1OG: 8																																				
20																																				