

Winnenden Haus Q																													
					Stand: 23.02.2026					Planstand: 23.02.2026					Freigabe Bauherr:					Ausführung:									
Türliste																													
Tür Kennzeich nen	Aus führ ung	Ausführung					Rohbaumaße		Zarge					Tür				Anforderungen				Austattung				Anmerkungen	Austattung		
		Geschoss	Raum	Turtyp	DIN	Beschlag	Breite	Höhe	Zarge	Maulweit e	Mat	Wand	Falz	Farbe	Turblatt	Oberfl äche	Kan te	Merkmal	Brandschutz	Schall schut z	Klima	Sicherheit sgrad	Feuchtr aumtür	Schloss	Einsatz		Sonstiges		
EG FFB																													
HST-01	HT	EG FFB	Mitarbeiter		R	D/D	1,01 m	2,135 m	UZ	0,115 m	SB	Mw	E	RAL	VKS	SS	PU						Ja	F/R	WCZ				
HST-02	HT	EG FFB	Mitarbeiter		L	D/K-G	1,01 m	2,135 m	UZ	0,115 m	SB	Mw	E	RAL	VSP	SS	PU		DS	SSK3				F/R	PZ				
HST-03	HT	EG FFB	Flur		R	D/K-B	1,26 m	2,135 m	UZ	0,115 m	SB	Mw	E	RAL	VSP	SS	PU	180° grad	T30					F/R	PZ	180° Öffnung	OTSF		
HST-04	HT	EG FFB	Flur		R	D/D	1,01 m	2,135 m	UZ	0,115 m	SB	Mw	E	RAL	VKS	SS	PU		DS				Ja	F/R	WCZ		OTS		
HST-05	HT	EG FFB	Flur		R	D/K-B	1,01 m	2,135 m	UZ	0,115 m	SB	Mw	E	RAL	VSP	SS	PU		DS					F/R	PZ				
HST-06	HT	EG FFB	Flur		L	D/K-B	1,01 m	2,135 m	UZ	0,115 m	SB	Mw	E	RAL	VSP	SS	PU		T30-RS					F/R	PZ		OTS		
HST-07	HT	EG FFB	Flur		L	D/K-B	1,01 m	2,135 m	UZ	0,115 m	SB	Mw	E	RAL	VSP	SS	PU		T30-RS					F/R	PZ		OTS		
HST-08	HT	EG FFB	Dusche 1		R	D/D	1,01 m	2,135 m	UZ	0,115 m	SB	Mw	E	RAL	VKS	SS	PU						Ja	F	PZ				
HST-09	HT	EG FFB	WC 1		L	D/D	1,01 m	2,135 m	UZ	0,115 m	SB	Mw	E	RAL	VSP	SS	PU							F/R	WCZ				
HST-10	HT	EG FFB	WC 2		R	D/D	1,01 m	2,135 m	UZ	0,115 m	SB	Mw	E	RAL	VSP	SS	PU							F/R	WCZ				
HST-11	HT	EG FFB	Dusche 2		L	D/D	1,01 m	2,135 m	UZ	0,115 m	SB	Mw	E	RAL	VKS	SS	PU						Ja	F	PZ				
HST-12	HT	EG FFB	Umkleide 1		L	D/D	1,01 m	2,135 m	UZ	0,115 m	SB	Mw	E	RAL	VSP	SS	PU		DS					F/R	PZ		OTS		
HST-13	HT	EG FFB	Umkleide 2		R	D/D	1,01 m	2,135 m	UZ	0,115 m	SB	Mw	E	RAL	VSP	SS	PU		DS					F/R	PZ		OTS		
PW-01	PW	EG FFB	Geräteraum				2,8 m	2,3 m	BZ		SB	Prallw and			VSP	SS			DS							Rolltor Prallwand			
PW-02	PW	EG FFB	Flur		L	D/M-G	1,4 m	2,3 m	BZ	0,24 m	SB	Prallw and	E		VSP	SS			DS, Fluchttür					F/R	Fluchttürsteuerung und Failsecure, STV500+TV-Z	Fluchttürsteuerung mit Schlüsselschalter; GLT, Steuerung über Bediendfeld und Mitarbeiter, Normal und MRV Betrieb	OTS (its 96 EN 3-6)		
ST-01	ATE	EG FFB	Geräteraum		L	D/K-G	1,01 m	2,3 m	BZ		AL	Mw	E	RAL	Panel	AL		Oberlicht			3			F/R	PZ	keine Amokschließfunktion	OTS		
ST-02	ATE	EG FFB			L	D/K-B	1,01 m	2 m	BZ		AL	Mw	E	RAL	Panel	AL		Oberlicht	Tür mit Öffnungselement als Lüftungsmöglichk eit		3			F/R	PZ	mit Öffnungselement als Lüftungsmöglichkeit	OTS		
STG-01	ATE	EG FFB	Therapiehalle		L	M-innen/K-B	1,5 m	2,3 m	BZ		AL	Mw	E	RAL	GG	ALG			Fluchttür		3			F/R	Panikschloss SVP 4000, Fluchttürsteuerung und Failsecure, STV500+TV-Z	Fluchttürsteuerung mit Schlüsselschalter; GLT, Steuerung über Bediendfeld und Mitarbeiter, Normal und MRV Betrieb	OTS		
STG-02	ATE	EG FFB	Flur		L	D/D	2,05 m	2,5 m	BZ		AL	Mw	E	RAL	GG	ALG			Fluchttür		3			F/R	Motorschloss mit Panikfunktion D	GLT	OTS		
EG FFB: 19																													
Gesamt: 19																													