

- 80 mm Vegetationstragschicht (Belag/Begrünung (Extensiv) nach den FLL-Richtlinien, $m \geq 90 \text{ kg/m}^2$)
- 20 mm Schutzschicht, Drainschicht, Filtermatte aus Polyamid Wirrgelege unterseitig aufkaschiertes Filtrvlies
- 5 mm Polymerbitumenschweißbahn mit Polyestervlieseinlage 250 g/m^2 als obere Lage mit folgenden Eigenschaften:
 - Anwendung: DO nach DIN V 20000-201
 - Eigenschaftsklasse: E1 nach DIN V 20000-201
 - Oberfläche beschiefert
 - wurzelfest nach den FLL-Richtlinien
 Verlegung: vollflächig auf den Untergrund aufgeklebt oder aufgeschweißt, nach Werksanweisung
 Richtqualität: Bauder Plant E (Bauder)
- 4 mm Polymerbitumenschweißbahn als untere Lage mit folgenden Eigenschaften:
 - Anwendung: DU nach DIN V 20000-201
 - Eigenschaftsklasse: E1 nach DIN V 20000-201
 - Oberfläche talkumiert
 Verlegung: mit verschweißten Stößen, punktweise auf den Untergrund aufgeklebt oder aufgeschweißt, nach Werksanweisung
 Richtqualität: Bauder Flex G 4 E (Bauder)
- 160 mm Polystyrol-Hartschaumplatten EPS nach DIN EN 13163, CE gekennzeichnet und fremdüberwacht, mit folgenden Eigenschaften:
 - Anwendung: DAA dh nach DIN V 4108-10
 - Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: $\lambda \leq 0.035 \text{ W/mK}$
 Verlegung: dicht gestoßen nach Werksanweisung, ggf. mechanisch fixiert
 Richtqualität: Flachdachdämmplatte EPS 035 (Isobouw)
- 1 Lage Schweißbahn V60 S 4 + Al, als Dampfsperre mit verschweißten Stößen, $s_D\text{-Wert} \geq 1500 \text{ m}$, punktweise auf den Untergrund aufgeklebt oder aufgeschweißt
 Richtqualität: Bauder VA 4 (Bauder)

Voranstrich, $\geq 300 \text{ g/m}^2$

- 200 mm Stahlbetondecke (nach Angaben Statik)

Projekt:	Maßstab	1 : 10
ZIP-KSW-Q-0001-Haus Q	Blatt	DIN A2
	Gez.	JO / 10.12.2024
	Gepr.	Prüfer/

ZfP-Q ARC DT RB.04 5 f04#