

Anlage –6–

Bauteilliste

WVA

Bauteile Wärmeversorgungsanlagen

Absperrarmatur allgemein	Auslaufventil allgemein
Absperrschieber	Geräterückflußverhinderer
Absperrklappe	Rohrbe- und Entlüfter
Durchgangsabsperrentil	Antrieb durch Federbelastung
Filter	Antrieb von Hand
Pumpe	Antrieb / Fühler allgemein
Klimagerät	Antrieb durch Membrane
Volumenstrommessgerät	Antrieb durch Kolben
Eckventil	Antrieb durch Elektromagnet
Dreiwegeventil	Rückflußverhinderer
Vierwegeventil	Rückflußverhinderer mit Entleerung
Durchgangshahn	Durchgangsventil mit Rückflussverhinderung
Wasserzähler	Durchgangsventil mit Rückflussverhinderung und Entleerung
Drosselklappe	Druckbehälter
Brenner	Druckbehälter mit Luftpolster
Kessel	Wärmetauscher allgemein
Kessel mit Brenner	Wassererwärmer
Kessel atmosphärisch	Enthärtungs- Entsalzungsanlage
Brennwertkessel	Sicherheitsventil federbelastet
Heizkörper	Sicherheitseckventil federbelastet
Konvektor	Kompensator
Radiavektor	Kappenventil
Profilierte Platte	Entnahmearmatur
Gastherme	Entleerung Membranausdehnungsgefäß
Sammelbehälter	Thermometer
Schaltschrank	Regenhaube
Wärmemengenzähler	Rückschlagklappe
Anschluss für Messgerät	Trichter
Dreiwegehahn	Trichtersiphon
Vierwegehahn	Schmutzfänger
Druckmessgerät	Kondensatableiter
Schreiber	Kondensatsammler- und Ableiter
Druckminderer	

Anlagenbauteile die nicht in der Bauteilliste erfasst sind, jedoch mit in die Planung eingebracht werden (Grundrisse), müssen vom Auftragnehmer zusätzlich in einer dafür vorgesehenen Bauteilliste beschrieben werden.

Erweiterung Bauteilliste (siehe Anlage 7)

Alle Anlagenbauteile in der Bauteilliste und in der evt. erweiterten Bauteilliste, sind wie in Punkt 3.1 im CAD/CAFM Handbuch beschrieben, anzulegen und zu befüllen.

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

GB 6 Technik	AFK	 ALB FILS KLINIKEN KOMPETENZ QUALITÄT ZUWENDUNG
Seite 2 von 14	Richtlinie für den CAD-Datenaustausch mit externen Planern	

Anlage –6–

LTA

Bauteile Lufttechnische Anlagen

Schalldämpfer	Leerkammer
Brandschutzklappe	Deflektorhaube
Klappe allgemein	Gitter horizontal allgemein
Drosselklappe	Anemostat
Elektroerhitzer	Tellerventil Zuluft
Wärmerückgewinnung Plattentaucher	Tellerventil Abluft
Wärmerückgewinnung Rotationstauscher	Deckenauslass Zuluft
Wärmerückgewinnung allgemein	Volumenstromregler Druck konstant
Klappe dichtschießend	Volumenstromregler Druck variabel
Gliederklappe gleichlaufend	Volumenstromregler allgemein
Gliederklappe gegenlaufend	Kühlmaschine
Rückschlagklappe	Schlitzdurchlass
Wärmeübertrager	Deckeneinlass Abluft
Ventilator	Drallauslass
Schalldämpfer rund	Abluftgitter
Lüftwäscher	Zuluftgitter
Segeltuchstutzen	Energiemaschine
Axialventilator	Antrieb
Filter allgemein	Erhitzer
Rollbandfilter	Kühler
Schwebstofffilter	Tropfenabscheider
Wetterschutzgitter	Gleichrichter Tellerventil allgemein
Dampfbefeuchter	Gitter allgemein
Kammer mit Klappe	Deckenventilator
Mischkammer	

Anlagenbauteile die nicht in der Bauteilliste erfasst sind, jedoch mit in die Planung eingebracht werden (Grundrisse), müssen vom Auftragnehmer zusätzlich in einer dafür vorgesehenen Bauteilliste beschrieben werden.

Erweiterung Bauteilliste (siehe Anlage 7)

Alle Anlagenbauteile in der Bauteilliste und in der evt. erweiterten Bauteilliste, sind wie in Punkt 3.1 im CAD/CAFM Handbuch beschrieben, anzulegen und zu befüllen.

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

GB 6 Technik	AFK	 ALB FILS KLINIKEN KOMPETENZ QUALITÄT ZUWENDUNG
Seite 3 von 14	Richtlinie für den CAD-Datenaustausch mit externen Planern	

Anlage –6-

GA Gebäudeautomation

Messwertgeber schaltend

Kontaktmanometer	Temperaturmelder
Relais	Temperaturmelder selbstständig
Strömungswächter	Temperaturmessgerät
Strömungswächter	Ventilschalter

Messwertgeber schreibend/zählend

Druckmeßgerät	Volumenzähler
Durchflußmeßgerät	Wärmemengenzähler
Manometer	Wasserst.überwachung
Schreiber	Zähler

Messwertgeber stetig

Außenfühler	Kanalfühler
Fühler allgemein	Raumfühler

Uhr

Hauptuhr	Uhr allg.
Schaltuhr	

Anlagenbauteile die nicht in der Bauteilliste erfasst sind, jedoch mit in die Planung eingebracht werden (Grundrisse), müssen vom Auftragnehmer zusätzlich in einer dafür vorgesehenen Bauteilliste beschrieben werden.

Erweiterung Bauteilliste (siehe Anlage 7)

Alle Anlagenbauteile in der Bauteilliste und in der evt. erweiterten Bauteilliste, sind wie in Punkt 3.1 im CAD/CAFM Handbuch beschrieben, anzulegen und zu befüllen.
SAN

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage –6-

Bauteile AWG - Abwasser-, Wasseranlagen

Absperrarmatur allgemein	Entnahmearmatur Entleerung
Absperrschieber	Dosiereinrichtung
Absperrklappe	Enthärtungs- Entschmutzungsanlage
Durchgangsabsperrentil	Wäschetrockner
Volumenstrommessgerät	Klimagerät
Wasserzähler	WC wandhängend UP- Spülkasten
Wärmemengenzähler	WC wandhängend Spülkasten aufgesetzt
Anschluss für Messgerät	WC wandhängend UP- Druckspüler
Eckventil	WC stehend UP- Spülkasten
Durchgangsventil mit Antrieb	WC stehend Spülkasten aufgesetzt
Dreiwegeventil mit Antrieb	WC stehend AP- Druckspüler
Vierwegeventil mit Antrieb	Urinal UP- Druckspüler
Durchgangshahn	Urinal AP- Druckspüler
Druckmessgerät	Eckurinal AP- Druckspüler
Dreiwegehahn	Bidet
Vierwegehahn	Waschtisch
Antrieb durch Schwimmer	Eckwaschtisch
Antrieb durch Federbelastung	Doppelwaschtisch
Antrieb von Hand	Handwaschbecken
Antrieb / Fühler allgemein	Badewanne
Antrieb durch Membrane	Eckbadewanne
Antrieb durch Elektromagnet	Duschwanne
Druckminderer	Eckduschwanne
Auslaufventil allgemein	Ausgussbecken
Geräterückflussverhinderer	Spüle
Wandbatterie	Doppelspüle
Standbatterie	Standspeicher
Mischer	Schlammfang
Spülkasten	Fäkalienhebeanlage
Druckbehälter	Reinigungsöffnung
Wassererwärmer	Dachrinne
Druckbehälter	Tauchpumpe
Druckbehälter mit Luftpolster	Fettabscheider
Trinkwassererwärmer	Heizölabscheider
Wärmetauscher allgemein	Ablauf oder Entwässerungsrinne mit Geruchsverschluss
Wandhydrant	Ablauf oder Entwässerungsrinne ohne Geruchsverschluss
Wandhydrant mit Feuerlöscher	Finor Reinigungsverschluss
Rückflussverhinderer	Kupplung
Rückflussverhinderer mit Entleerung	E- Boiler Untertisch
Durchgangsventil mit Rückflussverhinderer	E- Boiler Übertisch
Sprinkleranlage	Waschmaschine
Sicherheitsventil federbelastet	Geschirrspülmaschine
Sicherheitseckventil federbelastet	
Schmutzfänger	
Warmwasserbehälter	

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

GB 6 Technik	AFK	 ALB FILS KLINIKEN KOMPETENZ QUALITÄT ZUWENDUNG
Seite 5 von 14	Richtlinie für den CAD-Datenaustausch mit externen Planern	

Anlage –6–

AWG - Gasanlagen Bauteile Erd- Flüssiggas

Absperrorgan offen	Abscheider
Absperrorgan geschl.	Sieb
Absperrorgan mit Magnetantrieb	Wärmeverbraucher
Absperrorgan mit Motorantrieb	Durchlauf- Gaswasserheizer ohne Schornsteinanschluss
Filter	Durchlauf- Gaswasserheizer mit Schornsteinanschluss
Druckregler ohne Sicherheitsventil	Außenwand- Durchlauf Gaswasserheizer
Druckregler mit Sicherheitsventil	Umlauf- Gaswasserheizer mit Schornsteinanschluss
Ventil	Selbsttätige Abgasklappe
Gewichtsbelastetes Sicherheits- Durchgangsventil	Gaszähler
Federbelastetes Sicherheits- Durchgangsventil	Gas- Heizkessel
Niederdruckregler	Ventilator
Mitteldruckregler	Gasherd
Hochdruckregler	Gas- Heizofen
Reinigungs T-Stück	Ortsfester Gasbehälter
Rohrbruchventil	Manometer Vakuummeter
Rückschlagventil nicht absperrenbar	Druckmesser
Fußventil	Vorrats- Gas- Wasserheizer
Druckminderventil	Schornstein
Sicherheitsgasanschlussarmatur	Elektromotor
Luftmangelsicherung	Flüssigkeitspumpe
Eckventil	Verdichter
Dreiwegehahn	Gasflasche mit Ventil
Vierwegehahn	Mehrflaschenanlage
Absperrklappe	
Drosselklappe	
Brennkammer	
Dampferzeuger	
Eingeschweißte Armatur	

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

GB 6 Technik	AFK	 ALB FILS KLINIKEN KOMPETENZ QUALITÄT ZUWENDUNG
Seite 6 von 14	Richtlinie für den CAD-Datenaustausch mit externen Planern	

Anlage –6–

AWG – Gasanlagen (Druckluft)

Med. Gase Druckluft, Vakuum

Filter	Abscheider
Keimfilter	Automatischer Kondensatablass
Druckanzeige	Drucküberwachung des Druckbehälters
Kontaktgeber min / max Betriebsdruck	Drucküberwachung des Vakuumsystems
Druckminderer	Druckluftbehälter
Sicherheitseckventil	Taupunktüberwachung
Absperrventil	Sekretbehälter
Rückflussverhinderer	Vakuumpumpe
Schalldämpfer	Vakuumbehälter
Kompressor	
Kühler	

AWG - Gasanlagen

Med. Gase CO2, Lachgas, Sauerstoff

Gasflasche	Sicherheitseckventil federbelastet
Flaschenventil	Rückflussverhinderer
Absperrventil	Niveauüberwachung
Filter	Tankanlage
Druckanzeige	Signalgeber Umschalter
Sicherheitsventil federbelastet	

Anlagenbauteile die nicht in der Bauteilliste erfasst sind, jedoch mit in die Planung eingebracht werden (Grundrisse), müssen vom Auftragnehmer zusätzlich in einer dafür vorgesehenen Bauteilliste beschrieben werden.

Erweiterung Bauteilliste (siehe Anlage 7)

Alle Anlagenbauteile in der Bauteilliste und in der evt. erweiterten Bauteilliste, sind wie in Punkt 3.1 im CAD/CAFM Handbuch beschrieben, anzulegen und zu befüllen.

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

GB 6 Technik	AFK	 ALB FILS KLINIKEN KOMPETENZ QUALITÄT ZUWENDUNG
Seite 7 von 14	Richtlinie für den CAD-Datenaustausch mit externen Planern	

Anlage –6-

SSA - Starkstromanlagen Bauteile Elektro

Antrieb

Antriebsmaschine allg.	Generator
el.angetr.Schiebetür	Elektromotor allg.

Elektrogeräte

Mikrowellenherd	Elektroheizung allg.
Ventilator	Elektro-Speicherheizung
Wärmeplatte	Heißwasserspeicher
Wäschetrockner	Klimagerät
Waschmaschine	

Erder

Erdung allgemein	Masse-Gehäuse
Erdungsanschlussklemme	

Leuchten

Entladungsleuchte	Leuchtstofflampe
Flutlichtleuchte	Mehrfachleuchte
Leuchte m. zus. Sicherheitsleuchte Bereitschaft	Mehrfachl.lampe
Leuchte m. zus. Sicherheitsleuchte	Punktleuchte
Dauerschaltung	Sicherheitsleuchte Bereitschaft
Leuchte allgemein	Sicherheitsleuchte m. eingeb. Stromversorgung
Leuchte auf Wand	Scheinwerfer
Leuchte dimmbar	Sicherheitsleuchte Dauerschaltung
Leuchte mit Schalter	

Relais

Anschaltrelais	Zeitrelais
Stromstoßschalter	

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage –6–

Schalter

Berührungsschalter	Schalter m. Kontrolllampe
Dämmerungsschalter	Schalter 2p
Dimmer	Serienschalter
Kreuzschalter	Taster
Näherungsschalter	Taster m. Leuchte
Schalter allgemein	Wechselschalter
Schalter 3p	Zeitschalter
Schalter E/A	Zugschalter

Steckdosen

Drehstromsteckdose 4pol.	Steckdose 4fach mit Betriebsanzeige
Drehstromsteckdose 5pol.	Steckdose 5fach
Schuko-Steckdose absch.	Steckdose 5fach mit Betriebsanzeige
Schuko-Steckdose mit Abdeckung	Steckdose CEE 230V
Einfachschuko-Steckdose	Steckdose CEE 400V 16, 32 und 63 A
Festanschluss 230 V	Steckdose 1fach Decke
Festanschluss 400 V	Tableau
Freies Leitungsende 230V	Wechselschalter beleuchtet
Freies Leitungsende 400V	Präsenzmelder (Decke)
Notaus-Schalter	Taster dimmbar
Potentialausgleich-Leitung	Lichtsensor mit Anwesenheitserkennung (EIB)
Potentialausgleich-Dose	EIB Taster allgemein
Schlüsselschalter	EIB Taster Jalousie
Steckdose 1fach	Potentialausgleich Fußboden
Steckdose 1fach mit Betriebsanzeige	Einfachsteckdose allg.
Steckdose 2fach	Mehrfachschuko-Steckdose
Steckdose 2fach mit Betriebsanzeige	Steckdose mit verr.Schalter
Steckdose 3fach	Steckdose mit Trenntrafo
Steckdose 3fach mit Betriebsanzeige	
Steckdose 4fach	

Stromversorgung

Batterie	Gleichstr.umrichter
Transformator	Wechselrichter
Gleichrichter	Wechselstr.umrichter

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

GB 6 Technik	AFK	 ALB FILS KLINIKEN KOMPETENZ QUALITÄT ZUWENDUNG
Seite 9 von 14	Richtlinie für den CAD-Datenaustausch mit externen Planern	

Anlage –6-

Stromverteilung

Anschluß-/Vert.dose	Unterverteilung
Hauptverteilung	Leerdose
Hausanschlußkasten	Leitungsverbindung
Schaltschrank	

Anlagenbauteile die nicht in der Bauteilliste erfasst sind, jedoch mit in die Planung eingebracht werden (Grundrisse), müssen vom Auftragnehmer zusätzlich in einer dafür vorgesehenen Bauteilliste beschrieben werden.

Erweiterung Bauteilliste (siehe Anlage 7)

Alle Anlagenbauteile in der Bauteilliste und in der evt. erweiterten Bauteilliste, sind wie in Punkt 3.1 im CAD/CAFM Handbuch beschrieben, anzulegen und zu befüllen.

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

GB 6 Technik	AFK	 ALB FILS KLINIKEN KOMPETENZ QUALITÄT ZUWENDUNG
Seite 10 von 14	Richtlinie für den CAD-Datenaustausch mit externen Planern	

Anlage –6–

FIA – Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen Information und Kommunikationstechnik

Patientenrufanlage

Optische u. Akustische Anzeige	Paralleles Ruftableau
Ruftaster mit Steckkontakt	Ruf- Anzeigedisplay
Ruftaster	Optisches Anzeigedisplay Frei/Besetzt
Abstelltaster	Zimmerleuchte mit Elektronikmodul
Zugtaster	Bettenmodul
Zentrale Anzeigeeinheit	Steckverbinder
Zimmerleuchte	Ruftaster Pneumatisch
Kommunikationsterminal	Patientenbedienkombination
Beruhigungslampe	
Gruppensignalleuchte	
Netzgerät	
Elektronikmodul	

Datennetz

Datenanschlussdose RJ45 ungeschirmt	Datennetzwerk (EDV-Anlage)
Datenanschlussdose RJ45 geschirmt	Modem
Datenanschlussdose LWL	Systemanschluss
BNC Anschlussdose	Datennetzwerk- Workstation
Hauptverteiler LWL	Datennetzwerk- Firewall
Etagenverteiler LWL	Datennetzwerk- Bridge
Verteiler Strukturierte Verkabelung	Datennetzwerk- Switch
Verteiler FIA	Datennetzwerk- Router
Datenanschlussdose Submin. D 25-Polig	
Busanschlusspunkt	

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage –6-

Brandmeldeanlage

Brandmeldezentrale	Wärmedifferenzialmelder
Übertragungseinrichtung	Linearer Rauchmelder Sender
Feuerwehrbedienfeld	Linearer Rauchmelder Empfänger
Feuerwehrschlüsseldepot	Auswerteeinheit Rauch- Ansaugsystem
Blitzleuchte	RAS- Ansaugrohr
Netzgleichrichter	Individualanzeige
Paralleles Anzeige u. Bedienfeld	Tableau Parallelanzeige
Ringkoppler	Verteiler BMA
Strömungswächter	Lageplantableau
Auslösetaste Feststellanlage	Netzkontaktkoppler
Feststellanlage	Systemkoppler
Akustischer Signalgeber	Notöffnungsschalter
Handfeuermelder	Leuchttransparent BMA
Automatischer Brandmelder	Grundrissplantableau
Probekammermelder	Ebenenanzeigetableau
Flammenmelder	Alarmventilstation
Hauptmelder	Kontaktkoppler
Brandmeldeanlage	Multisensormelder
Schlüsseldepot	RWA- Zentrale
Freischaltelement	RWA- Auf/Zu – Taster
Informationssäule	RWA- Handauslösung
Feuerwehrlaufkarten	RWA- Regensensor
EX- Linienkoppler	RWA- Windsensor
Netzgerät – USV- Versorgung	RWA- Fensterantrieb

BOS- Anlage

Funkbediengerät	Bedienfeld BOS- Funk
Betriebsfunkzentrale	Sende- Empfangsantenne BOS- Bereich
Funk- PC- Arbeitsplatz	BOS- Anlage
Sender/Empfänger	Leckkabel
Sende- Empfangsantenne Betriebsfunkanlage	Diversity für Betriebsfunk
Stechstelle Funk- Meldesystem	Koppelfeld
Verstärker GSM- Bereich	
Verstärker BOS- Bereich	

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage –6-

Antennenanlage

Verteiler BK- Netz	Verteiler 2-fach - n
Verstärker BK- Netz	Abzweiger 2-fach – n
Verstärker Regelbar BK- Netz	Erdung
Übergabepunkt	Satelliten Empfangsanlage
Antennensteckdose	Umschaltmatrix
Abschlusswiderstand	Optisch- Elektrischer Medienwandler
Modulator Umsetzer	Modulator
Kanalsperre	

Türsprech- und Gegensprechanlage

Interkom- Zentrale	Klingeltaster
Türsprechstelle	Türöffner
Aufzugssprechstelle	Summer Wechselstrom
Tischsprechstelle	Summer Gleichstrom
Einbausprechstelle	Gegensprechanlage
Wandsprechstelle	Leerm modul
Hauptsprechstelle	Telefon- Wandapparat
Türöffner/Taster	Telefon- Tischapparat
Etagenverteiler TK	Telefon- öffentlich
Hauptverteiler TK	Basisstation Cordlessystem
Kleinverteiler TK	Telekommunikationsanlage
Fax	
Drucker	
Scanner	
Overhead	

Uhrenanlage

Wanduhr Analog	DCF- Gesteuerte Hauptuhr
Abgehängte Uhr – beidseitige Ansicht- Analog	DCF- Gesteuerte Wanduhr
Digitale DCF- Uhr	Abgehängte Uhr – beidseitige Ansicht- DCF
Digitale Uhr	Infoterminal

Anlagenbauteile die nicht in der Bauteilliste erfasst sind, jedoch mit in die Planung eingebracht werden (Grundrisse), müssen vom Auftragnehmer zusätzlich in einer dafür vorgesehenen Bauteilliste beschrieben werden.

Erweiterung Bauteilliste (siehe Anlage 7)

Alle Anlagenbauteile in der Bauteilliste und in der evt. erweiterten Bauteilliste, sind wie in Punkt 3.1 im CAD/CAFM Handbuch beschrieben, anzulegen und zu befüllen.

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage –6-

MED Medizintechnik

Geräte

MRT Kernspin- Tomographen	Analysegeräte
Computertomographen	Anästhesiologiegeräte
Angiographie- Systeme	Dialysegeräte
Mammographie- Systeme	Elektrokardiographiegeräte
Chirurgische- Bildverstärker	Endoskopie
Radiologische- Systeme	Lasergegeräte
Nuklearmedizinische- Systeme	Chirurgische Geräte
Laser Kamera	
Lungenfunktionsdiagnostik	
Röntgengeräte	

Anlagenbauteile die nicht in der Bauteilliste erfasst sind, jedoch mit in die Planung eingebracht werden (Grundrisse), müssen vom Auftragnehmer zusätzlich in einer dafür vorgesehenen Bauteilliste beschrieben werden.

Erweiterung Bauteilliste (siehe Anlage 7)

Alle Anlagenbauteile in der Bauteilliste und in der evt. erweiterten Bauteilliste, sind wie in Punkt 3.1 im CAD/CAFM Handbuch beschrieben, anzulegen und zu befüllen.

Ergänzung

Anlagenbauteile die im mobilen (losen) Einsatz genutzt werden, sind nicht zu erfassen.

D.h.

Nur Geräte die einen festen Datenanschluss und/oder einen festen Elektroanschluss benötigen, sind wie in Punkt 3.1 im CAD/CAFM Handbuch beschrieben, anzulegen und zu befüllen.

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	

Anlage –6–

BSC Brandschutztechnik

Geräte

... wenn benötigt	

FA Förderanlagen

Geräte

... wenn benötigt	

NSA Nutzerspezifische Anlagen

Geräte

... wenn benötigt	

KUE Küchentechnische Anlagen

Geräte

... wenn benötigt	

Barcode	Doku-Nummer:	Ersteller:	Freigabe:	Aktueller Stand:	Lagernummer:
	GB6-2-2014	Ruschel / Hardt	Ruschel	11/2016	