

In DG und Spitzboden Verkleidung F90 gegen Brand aus westl. bzw. östl. Gebäudeteil, von OK FFB DG bis unter Dachhaut; brennbare Bauteile nicht darüber hinweggeführt; verbleibende Hohlräume vollständig mit nichtbrennbaren Baustoffen ausgefüllt; Öffnungen im Spitzboden T30-RS, Einbau in Anlehnung an Zulassung;

