

## Außenraum

**GU:**  
Verfüllung offen lassen bis  
Winkel gesetzt ist.  
Provisorischen Zugang  
vorsehen

### Dreieckskehle aus EP-Mörtel

Perimeterdämmung, XPS 12cm,  
0,035 W/(m\*K)  
UK bei Fahrradgarage=  
mind. 1m unter UK RD EG

Stahlwinkel, Edelstahl 5mm,  
für Übersteigen im Bauablauf,  
belastbar dimensioniert,  
Schnittstelle zu Baustelle GU  
(AN Abdichtung)

### Anschluss an Stahlwinkel mit Flüssigabdichtung

Speicherschutzmatte  
(AN Pflaster)

-0,20

Voranstrich  
(AN Abdichtung)

Geschossdecke ü. UG  
Stahlbeton

-0,52

$$\begin{array}{r} \triangle \\ -0,66 \end{array}$$

**Zufahrt  
Fahrradgarage**

EG

UG

Höhenkoten beziehen sich (soweit nicht anders angegeben) auf  $\pm 0,00$ ; Tür-, Fenster- u. Brüstungshöhen ab OKFB