J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
Dachaufbau - Neubau:
- Metallbrüstenkröpfung mit Terrinlage
- Terrinlage als Schalldämpfung (z.B. Gewerbehof)
- Unterkiesbahn
- 2.4cm Dachschalung, abgerinnt
- 10.0cm Kontrahlung, Hinterlüftung
- 6.0cm Diffusionsoffene, druckfeste Stoinwolldämmplatte mit aufkaschierter Unterdeckbahn, s_d-Wert ≤ 0.08 m, Anwendungstyp DAD.
Wärmeleitfähigkeit λ_D ≤ 0.030 W/(mK).
- 28.0cm Sparrer, GL24h, b x h = 16 x 28 cm, mit Zwischenraumverdämmung Zellulosewerkstoffdämmung, Anwendungstyp DZ.
- 0.2cm OSB-Bekleidung, OSB4, s_d-Wert ≤ 4.4 m.
- 2x 1.25cm GKF-Platte
- 1.0cm Mineralwolledämmung mit Metall CW-Profil
- 1.25cm GK-Platte
- abgehängte Decke
Dach - Aufbau Bereich Treppenhaus 4
- Metallbrüstenkröpfung mit Terrinlage
- Terrinlage als Schalldämpfung (z.B. Gewerbehof)
- Unterkiesbahn
- 2.4cm Dachschalung, abgerinnt
- 10.0cm Kontrahlung, Hinterlüftung
- 6.0cm Diffusionsoffene, druckfeste Stoinwolldämmplatte mit aufkaschierter Unterdeckbahn, s_d-Wert ≤ 0.08 m, Anwendungstyp DAD.
Wärmeleitfähigkeit λ_D ≤ 0.030 W/(mK).
- 20cm Stämmung
- 20cm Sparrer, C30/37, XC3, MF
- 2.0cm OSB-Bekleidung, OSB4, s_d-Wert ≤ 4.4 m
- 2x 1.25cm GKF-Platte
- 1.0cm Mineralwolledämmung mit Metall CW-Profil
- 1.25cm GK-Platte
- abgehängte Decke
Dachaufbau - Neubau:
- Metallbrüstenkröpfung mit Terrinlage
- Terrinlage als Schalldämpfung (z.B. Gewerbehof)
- Unterkiesbahn
- 2.4cm Dachschalung, abgerinnt
- 10.0cm Kontrahlung, Hinterlüftung
- 6.0cm Diffusionsoffene, druckfeste Stoinwolldämmplatte mit aufkaschierter Unterdeckbahn, s_d-Wert ≤ 0.08 m, Anwendungstyp DAD.
Wärmeleitfähigkeit λ_D ≤ 0.030 W/(mK).
- 28.0cm Sparrer, GL24h, b x h = 16 x 28 cm, mit Zwischenraumverdämmung Zellulosewerkstoffdämmung, Anwendungstyp DZ.
- 0.2cm OSB-Bekleidung, OSB4, s_d-Wert ≤ 4.4 m.
- 2x 1.25cm GKF-Platte
- 1.0cm Mineralwolledämmung mit Metall CW-Profil
- 1.25cm GK-Platte
- abgehängte Decke
Dach - Firstdämmung:
Firstabdeckung mit Umkehrkonstruktion aus
- Umlegut (aufgeteilt), Zahnleiste und Profilfüller oberseitig
+12.555 = OK First
OK Traufe = +11.720
Brandgiebel
Brandwand
Dachterrasse, OS=Oberkante Plattenbelag (ggf. Gefälle) - Ortgang auf Attika - Übergang auf Flachdachdurchführung (zwischen Achse Q und s) - ohne Flachdachentwässerungsöffnung (zwischen Achse s und T) - Übergang auf Flachdachdurchführung (zwischen Achse T und U) - über allg. brauchbarlichen Rohbaurohr
Dachterrasse, OS=Oberkante Plattenbelag (Regelanzug der Rasterlinie Attika) und Gefälle (Regelanzug) auf min 2.2% min
Bodenaufbau - KG - Tiefgarage
- 1.0cm CR1-Beschichtung
- 40.0cm Stb-Bodenplatte, C30/37, XC4, WF
- Flachdichtemembranfolie
im Tiefgarage nur im Bereich Achse O-Q
- 5.0cm Sauberkeitsschicht
- 60.0cm Unterfüllen
Bodenaufbau - KG - Tiefgarage
- 1.0cm CR1-Beschichtung
- 40.0cm Stb-Bodenplatte, C30/37, XC4, WF
- Flachdichtemembranfolie
im Tiefgarage nur im Bereich Achse O-Q
- 5.0cm Sauberkeitsschicht
- 60.0cm Unterfüllen
Timeout-Raum 2
Druckerraum
Archiv
Stuhllager
Lehrmittel 1
Flur
Vorraum WC M
WC M
Vorraum M
WC M
Vorraum WC W
WC W
Technik
Notbetr. Mehrzweck
Notbetreuung 10
Mehrzweckraum
Klasse 10 - DFK
Spielzone 4
Spielzone 2
Spielzone SVE 1
Vorraum WC Jung. N
Vorraum WC Jung. M
Vorraum WC K
Bad
Vorraum WC M
Klasse 11* DFK
Klasse 11
Gruppenraum
Lernzone 2
Lernzone 1
Lernzone SVE
Klasse 10 - DFK
Klasse 10
Gruppenraum 3
Verwaltung und allg. Bereich
Tiefgarage (57 Stellplätze)
Tiefgarage (57 Stellplätze)
Tank Stämmung
Brandgiebel
Brandgiebel
STB-Träger, C30/37 , XC3, WF
STB-Stütze, C35/45 , XC3, XC3, WF
Neubau Sonderpädagogisches Förderzentrum
Plan: A-6.201 Schnitt A-A - Teil 2
Datum: 20.05.2026
Maßstab: 1:50