



S.-1.05 WC barr. + S.0.06 WC barr.

Werkstein Boden 30x60, R10, Farbton nach Bemusterung
Fliesen Wand 5x5, Farbton nach Bemusterung
OK Fliesen = OK Zarge (ca. 2,27m ü. OKFB, abstimmen)
Wassereinwirkungsklasse Boden W1-I
Wassereinwirkungsklasse Wand W0-I (gefliester Bereich)

sonstige Wandflächen gespachtelt, geschliffen und gestrichen
mit wasserfestem Anstrich, Farbton nach Angabe ARCH

Neubau Schulcampus Deisenhofen	02.06.26
Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München	1:20
SCD_XXXXSX_ARC_H&R_5_DT_WA_73209_0_F_00_Fliesenspiegel MZW UG+EG WC Besucher WC barr	

Ausführung der Installationen TGA nur in Verbindung mit Planunterlagen der Fachplaner