

Projekt: RSV  
Bauherr: LRA  
Titel: Übersicht Doku BS

Gewerk Bez. Firma	Verwendbarkeitsnachweis											Termin
	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Nr.	Datum	Index / Gültigkeit	ÜE	SV	Prüfungen SK	AP	Zuständig	Bemerkung	
Rohbau												
	01.01	Bestätigung, dass Bauteile die Feuerwiderstandsdauer entsprechend den Anforderungen des Brandschutznachweises besitzen										
	01.02	Sonstige brandschutzrelevante Einbauteile										
	01.03	Abschließender Prüfbericht (über die ordnungsgemäße Bauausführung) des Prüfenieurs für Standsicherheit nach Art. 77 (2) BayBO										
	01.03	Bestätigung der Prüffreiheit des Standsicherheitsnachweises nach dem Kriterienkatalog gemäß Anlage 2 der BauVorIV bei Bauvorhaben nach Art. 62 (3) Satz 1 Nr. 2 BayBO									Alternativ zu Prüfbericht	
	01.04	Bestätigung, dass alle Dämmstoffe im Bereich der Tiefgarage (Decken, Dächer, Wände) aus nichtbrennbaren Baustoffen ausgebildet wurden.										
	01.05	Übereinstimmungserklärung über die fachgerechte Ausbildung von Fugen mit Anforderungen an eine Feuerwiderstandsfähigkeit										
Fassade												
	02.01	Vorlage Produktunterlagen zum verwendeten System										
	02.02	Erklärung vorlegen, dass im Bereich der Versammlungsstätte keine brennbaren Baustoffe verwendet wurden, außer Dichtungen										
Dachkonstruktion												
	03.01	Erklärung, dass Dachkonstruktion gemäß Brandschutznachweis feuerhemmend										
	03.02	Durchdringungen durch Dachkonstruktion feuerhemmend!										
	03.03	Sonstige brandschutzrelevante Einbauteile										
Dachdecker												
	04.01	Bestätigung, dass die Bedachungen als "harte Bedachung" ausgeführt wurden										
	04.02	Bestätigung, dass die Dachbegrünung gemäß den Anforderungen der Vollzugshinweise zur BayBO 2008 bzw. den Anforderungen gemäß der Liste der Technischen Baubestimmungen ausgebildet wurde.										
	04.02	Lichtkuppeln / Öffnungen zur Rauchableitung										
Trockenbau												
	05.01	Vorlage Produktunterlagen für die nichttragenden, raumabschließenden Wandkonstruktionen F30, F90, einschließlich Brandschutzverglasungen										

Projekt: RSV  
Bauherr: LRA  
Titel: Übersicht Doku BS

Gewerk Bez. Firma	Verwendbarkeitsnachweis											Termin
	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Nr.	Datum	Index / Gültigkeit	ÜE	SV	Prüfungen SK	AP	Zuständig	Bemerkung	
	05.02	Vorlage Produktunterlagen für die feuerhemmende Dachverkleidung										
	05.03	Sonstige brandschutzrelevante Einbauteile										
	05.04	Durchdringungen, Aussparungen										
	05.05	Übereinstimmungsbestätigung über den fachgerechten Einbau der Systemböden (Hohlraum- oder Doppelböden) entsprechend der SysBöR										
	05.06	Bestätigung, dass alle Dämmstoffe im Bereich der Versammlungsstätte aus nichtbrennbaren Baustoffen ausgebildet wurden.										
Türen												
	06.01	Brandschutztüren										
	06.02	Feststellanlagen										
	06.03	Schiebetüranlagen										
	06.04	Sonstige brandschutzrelevante Anbauteile (elektr. Türöffner, etc.)										
Heizung												
	07.01	Vorlage der Verwendbarkeitsnachweise für die Brandschottungen, Brandschutzmanschetten, Rohrabschottungen, weiterführenden Dämmungen, etc.										
	07.02	Sonstige brandschutzrelevante Einbauteile										
	07.03	Bestätigung, dass bei der Verlegung von Leitungsanlagen innerhalb der notwendigen Flure, der notwendigen Treppenräume und Sicherheitsschleusen die Anforderungen der Muster-Leitungsanlagenrichtlinie beachtet wurden.										
Sanitär												
	08.01	Vorlage der Verwendbarkeitsnachweise für die Brandschottungen, Brandschutzmanschetten, Rohrabschottungen, weiterführenden Dämmungen, etc.										
	08.02	Sonstige brandschutzrelevante Einbauteile										
	08.03	Bestätigung, dass bei der Verlegung von Leitungsanlagen innerhalb der notwendigen Flure, der notwendigen Treppenräume und Sicherheitsschleusen die Anforderungen der Muster-Leitungsanlagenrichtlinie beachtet wurden.										
Lüftung												
	09.01	Vorlage der Verwendbarkeitsnachweise für Brandschutzklappen										
	09.02	Sonstige brandschutzrelevante Einbauteile										
	09.03	Lüftungsanlage										

Projekt: RSV  
Bauherr: LRA  
Titel: Übersicht Doku BS

Gewerk Bez. Firma	Verwendbarkeitsnachweis											Termin
	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Nr.	Datum	Index / Gültigkeit	ÜE	SV	Prüfungen SK	AP	Zuständig	Bemerkung	
	09.03.1	Prüfbescheinigung des Prüfsachverständigen für sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen über die Wirksamkeit und Betriebssicherheit der Lüftungstechnischen Anlagen einschließlich der Brandschutzklappen in Lüftungsanlagen										
	09.04	Entrauchungsanlage										
	09.04.1	Prüfbescheinigung des Prüfsachverständigen für sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen über die Wirksamkeit und Betriebssicherheit der maschinellen Entrauchung der Großgarage und des Fahrradraums										
	09.05	Bestätigung, dass bei der Installation der Lüftungsanlagen die Anforderungen der Muster-Lüftungsanlagenrichtlinie beachtet wurden.										
Kälte												
	10.01	Vorlage der Verwendbarkeitsnachweise für die Brandschottungen, Brandschutzmanschetten, Rohrabschottungen, weiterführenden Dämmungen, etc.										
	10.02	Sonstige brandschutzrelevante Einbauteile										
	10.03	Bestätigung, dass bei der Verlegung von Leitungsanlagen innerhalb der notwendigen Flure, der notwendigen Treppenräume und Sicherheitsschleusen die Anforderungen der Muster-Leitungsanlagenrichtlinie beachtet wurden.										
Dämmung												
	11.01	Vorlage der Verwendbarkeitsnachweise für die Brandschottungen, Brandschutzmanschetten, Rohrabschottungen, weiterführenden Dämmungen, etc.										
	11.02	Sonstige brandschutzrelevante Einbauteile										
	11.03	Bestätigung, dass bei der Verlegung von Leitungsanlagen innerhalb der notwendigen Flure, der notwendigen Treppenräume und Sicherheitsschleusen die Anforderungen der Muster-Leitungsanlagenrichtlinie beachtet wurden.										

Projekt: RSV  
Bauherr: LRA  
Titel: Übersicht Doku BS

Gewerk Bez. Firma	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwendbarkeitsnachweis				SV	Prüfungen		Zuständig	Bemerkung	Termin
			Nr.	Datum	Index / Gültigkeit	ÜE		SK	AP			
Elektro												
	12.01	Vorlage der Verwendbarkeitsnachweise für die Brandschottungen, etc.										
	12.02	Installationskanäle										
	12.03	Sicherheitsbeleuchtung										
	12.06.1	Prüfbescheinigung des Prüfsachverständigen für sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen über die Wirksamkeit und Betriebssicherheit der Sicherheitsbeleuchtung										
	12.04	Fluchtwegkennzeichnung										
	12.06.1	Prüfbescheinigung des Prüfsachverständigen für sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen über die Wirksamkeit und Betriebssicherheit der Rettungszeichenleuchten										
	12.05	Brandmeldeanlage										
	12.05.1	Prüfbescheinigung des Prüfsachverständigen für sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen über die Wirksamkeit und Betriebssicherheit der Brandmelde- und Alarmierungsanlage einschließlich der Brandfallsteuerung der Aufzüge										
	12.06	Sicherheitsstromversorgung										
	12.06.1	Prüfbescheinigung des Prüfsachverständigen für sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen über die Wirksamkeit und Betriebssicherheit der Sicherheitsstromversorgungen										
	12.07	Bestätigung, dass für die Photovoltaikanlage gemäß den Vorgaben der Feuerwehr ein Freischaltelement neben dem Feuerwehrbedienfeld angeordnet wurde.										
	12.08	Sonstige brandschutzrelevante Einbauteile										
	12.09	Bestätigung, dass bei der Verlegung von Leitungsanlagen innerhalb der notwendigen Flure, der notwendigen Treppenträume und Sicherheitsschleusen die Anforderungen der Muster-Leitungsanlagenrichtlinie beachtet wurden.										
Aufzug												
	13.01	Nachweis der Funktion der Brandfallsteuerung, Wirksamkeit und Betriebssicherheit										
Sonstiges												
	13.01	Bestätigung der Bauüberwachung (Bau, TGA, Elektro, ...), dass der Brandschutznachweis sowie der Prüfbericht während der Bauausführung beachtet und umgesetzt wurde.										
	13.02	Brandschutzordnung										
	13.03	Feuerwehrpläne										
	13.04	Löschwasser-Entnahmestelle										
	13.05	Bestuhlungspläne										
	13.06	Flucht- und Rettungspläne										

Projekt: RSV  
Bauherr: LRA  
Titel: Übersicht Doku BS

Gewerk Bez. Firma	Verwendbarkeitsnachweis											Termin
	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Nr.	Datum	Index / Gültigkeit	ÜE	SV	Prüfungen SK	AP	Zuständig	Bemerkung	
	13.07	Zufahrt mit Bewegungsfläche herstellen und kennzeichnen										
	13.08	Bestätigung des Betreibers, dass der Brandschutznachweis, der Prüfbericht und die brandschutztechnischen Betriebsvorschriften (Brandschutzordnung, Unterweisung, etc.) beachtet werden oder Bestätigung des Bauherrn, dass der Betreiber über die verbindlichen organisatorischen Brandschutzmaßnahmen in Kenntnis gesetzt wurde.										
	13.09	Vorlage der Fortschreibung des Brandschutznachweises aufgrund Änderungen während der Bauphase										

**Legende:**  
ÜE      Übereinstimmungserklärung  
SV      Sachverständigenabnahme  
SK      Sachkundigenabnahme  
AP      Abnahmeprotokoll  
x        erforderlich  
[Datum] liegt vor