



Legende :

- Biocos Systemtechnik: Leitung der Firma ZWT
- Stahlbeton
- unbewehrter Beton
- Geplante Erdungsanlage (Planung HPE)
- Geplanter Verbau
- Fahrbahnpflanze
- Ansaatfläche
- Pflanzfläche
- Schotterrassen
- Stahlbau

Detail für Außenwände mit Abwasserkanal: Wanddurchführung mit F-F-Stück

Detail für Trennwände: Wanddurchführung mit Faserzement-Füllrohr und Ringraumdichtung

Einbaustück	Faserzement-Füllrohr / F-F-Stück	Verbindung	Ringraumdichtung
DN 32	100 mm	CP 36-44	CP 36-44
DN 40	100 mm	CP 40-46	CP 40-46
DN 50	100 mm	CP 50-53	CP 50-53
DN 63	100 mm	CP 63-66	CP 63-66
DN 80	100 mm	CP 80-83	CP 80-83
DN 100	100 mm	CP 100-103	CP 100-103
DN 125	100 mm	CP 125-128	CP 125-128
DN 160	100 mm	CP 160-163	CP 160-163
DN 200	100 mm	CP 200-203	CP 200-203
DN 250	100 mm	CP 250-253	CP 250-253
DN 300	100 mm	CP 300-303	CP 300-303
DN 350	100 mm	CP 350-353	CP 350-353
DN 400	100 mm	CP 400-403	CP 400-403

AUSSCHREIBUNGSGRUNDLAGE

Index:	Art der Änderung:	Datum:	gezeichnet:
Projekt:		Vorhabensträger:	
Sanierung der Kläranlage in Bertoldsheim als Zentralkläranlage des Markt Rennertshofen			
Markt Rennertshofen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen		AUSFÜHRUNGSPLANUNG	
Planinhalt:		Projekt Nr.: 2112.065	
BIOCOS-Becken Draufsicht		Datum: 12.06.2026	
Plan-Nr.-Index: AP BB01		Maßstab: 1:50	
Plangrundlagen:		Lagesystem: UTM 32	
		gezeichnet:	
		geprüft:	
		Höhenystem: m ü. NNH (DHHN 2016)	
Eintaufverfasser:		Markt Rennertshofen	
		Marktstraße 18 89643 Rennertshofen Tel.: 09454 947-0 Fax: 09454 947-1 www.rennertshofen.de info@rennertshofen.de	