Wände von Büros (Arbeit mit geringer Konzentration), Intensivpflegeräumen R'w ≥ 37 dB, Türen Rw ≥ 27 dB (Rw,p ≥ 32 dB), Ausführung gemäß TWL01 oder TWM01

Wände von OP- und Behandlungsräumen, Büros (Arbeit mit mittlerer Konzentration) R'w ≥ 42 dB, Türen Rw ≥ 32 dB (Rw,p ≥ 37 dB), Ausführung gemäß TWL02 oder TWM02

Wände von Bettenzimmern, Sprechzimmern, Arbeits- und Pflegeräume, Wände zu Besprechungsräume R'w ≥ 47 dB, Türen Rw ≥ 37 dB (Rw,p ≥ 42 dB), Ausführung gemäß TWL03 oder TWM03

Wände von Räumen mit erhöhtem Ruhebedürfnis und besondere Vertraulichkeit R'w ≥ 52 dB, Türen Rw ≥ 42 dB (Rw,p ≥ 47 dB), Ausführung gemäß TWL04 oder TWM04

Plangültigkeit nur in Verbindung mit Schnitt D-D (2/2)

SCHNITT D-D (1/2)

SCHNITT D-D (1/2)

LEGENDE

Wände

- Stahlbeton-Fertigteilwand
- Stahlbeton-Fertigteilwand feuerhemmend
- Stahlbeton-Fertigteilwand feuerbeständig
- Stahlbeton-Fertigteilwand Brandwandqualität
- Stahlbeton-Fertigteilwand Brandwand
- Stahlbeton-Halbfertigteilwand
- Stahlbeton-Halbfertigteilwand feuerhemmend
- Stahlbeton-Halbfertigteilwand feuerbeständig
- Stahlbeton-Halbfertigteilwand Brandwandqualität
- Stahlbeton-Halbfertigteilwand Brandwand
- Stahlbeton-Ortbetonwand
- Stahlbeton-Ortbetonwand feuerhemmend
- Stahlbeton-Ortbetonwand feuerbeständig
- Stahlbeton-Ortbetonwand Brandwandqualität
- Stahlbeton-Ortbetonwand Brandwand
- Mauerwerkswand
- Mauerwerkswand feuerhemmend
- Mauerwerkswand feuerbeständig
- Mauerwerkswand Brandwandqualität
- Mauerwerkswand Brandwand
- Porenbeton-Wand Brandwand
- Stahlbeton Sandwich Außenwand
- Gipskarton-Wand
- Gipskarton-Wand feuerhemmend
- Gipskarton-Wand feuerbeständig
- Gipskarton-Wand Brandwandqualität
- Gipskarton-Wand Brandwand
- Glasfassade
- Dämmung gegen Erdreich

BRANDWIDERSTAND DER BAUTEILE

dT	dichtschließender Abschluss
dsT	dicht- und selbstschließender Abschluss
rd	rauchdichter Abschluss
fh	feuerhemmender, dichtschließender Abschluss
fh-rd	feuerhemmender, rauchdichter Abschluss
fb	feuerbeständiger, dichtschließender Abschluss
fb-rd	feuerbeständiger, rauchdichter Abschluss

BRANDSCHUTZ SONSTIGES

- F Feuerlöscher
- H Wandhydrant

BAULICHER STRAHLENSCHUTZ

Angegebener Strahlenschutzwert ist Bleigleichwert der ges. Wandkonstruktion.Strahlenschutz muss bis zur Höhe der Abgehängten Decke gewährleistet sein.

PB Bleigleichwert : PbGlw (mm)

DECKEN

- Decke 1 Rasterdecke
- Decke 2 Rasterdecke F90
- Decke 3 keine Decke (Technikflächen)
- Decke 4 keine Decke nur Anstrich Rohdecke
- Decke 5 Abhangdecke Flure
- Decke 6 Rasterdecke Cafeteria
- Decke 7 keine Decke, Kühlzelle
- Decke 8 Gipskarton
- Decke 9 Gipskarton F90

Wände

- W 1 xx
- W 2 xx
- W 3 xx
- W 4 xx
- W 5 xx
- W 6 xx
- W 7 xx

ROHBAU SONSTIGES

- Schacht nach unten / nach oben
- Bodeneinlauf / Gully
- Handlauf in den Fluren OK + 0.85 m von OKFF

MASSE



Alle Angaben von Tür- / Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF!

ERDGESCHOSS

OKFF ± 0.00 = + 253.53 üNN

OKRB - 0.17[5] = + 253.35[5] üNN

BODEN

Die exakte Lage der Sanitäreinrichtung ist aus der Planung Sanitär zu übernehmen, hier nur symbolisch dargestellt

- Boden 1 Bodenfliesen Küche OK Estrich
- Boden 2 Bodenbelag Technikfläche OK Estrich
- Boden 3 PVC Flure OK Estrich
- Boden 4 Bodenbelag Treppenhäuser OK Estrich
- Boden 5 Bahnenware PVC OK Estrich
- Boden 6 Fliesenbelag OK Estrich
- Boden 7 Bahnenware PVC Reinraum OK Estrich
- Boden 8 Bahnenware PVC ableitfähig OK Estrich
- Boden 9 Bodenbeschichtung Technikfläche OK Estrich

Index	Datum	Name	Änderung
02	01.08.2025	SQ	Überarbeitung gem. Revisionswolken (Pink)
01	09.10.2024	SQ	Planerstellung

Ersatzneubau Caritas-Krankenhaus Lebach

PROJEKTADRESSE: HEERESSTRASSE 49 66882 LEBACH

BAUHERR: cusanus trägergesellschaft trier mbH
Friedrich-Wilhelm-Str. 32
54290 Trier

ARCHITEKT:
kühn ARCHITEKTEN
Am Kloster 2
Fon: 06881 - 880 750
info@architekt-kuehn.de
www.architekt-kuehn.de

PROJEKTSTEUERER:
HITZLER INGENIEURE
KIRNBERGER STRASSE 100
66421 HOMBURG / SAAR
TEL.: 06841 / 1616190
FAX: 06841 / 1616190



Schnittlinien Piktogramm

TWP:	R&P RUFFERT TRAKEHNER STRASSE 7-9 60487 FRANKFURT AM MAIN	TEL.: 069 / 2475014 0 FAX: 069 / 2475014 30 MAIL: carlaa-kh-lebach@ruffert-ingenieure.de
HLS:	PLANUNGSGRUPPE M+M AG AM PRIME-PARC 2 65479 RAUNHEIM	TEL.: 06142 / 20911 0 MAIL: 210604.lebach@pgmm.com
ELT:	EPH INGENIEURE GMBH ZUR KOE 23 66879 LOSHEIM AM SEE	TEL.: 06872 / 994717 12 FAX: 06872 / 994717 19 MAIL: kh_lebach@eph-pb.de
MT:	FC-GENERALPLANUNG GMBH AM STORRENACKER 8 76139 KARLSRUHE	TEL.: 0721 / 96196 2713 MAIL: e.kreuz@fc-gruppe.de
BS:	HHP WEST BERATENDE INGENIEURE GMBH HERFORDER STRASE 20 33602 BIELEFELD	TEL.: 0521 / 98644 0 FAX: 0521 / 98644 20 MAIL: h.pies@hpp-west.de

ENTWURFSVERFASSER:

Hanßen Partnerschaft mbB
Architekt und Beratender Ingenieur
Max-Planck-Straße 5
47608 Geldern
Tel.: 02831 / 1001
Fax: 02831 / 87839

ECKL Architektur + Klinikplanung
Wohrdstraße 53
93059 Regensburg
Tel.: 0941 / 59308-0
Fax: 0941 / 59308-33

GEZ:	SQ
MASSSTAB:	1:50
INDEX:	02
DATUM INDEX:	01.08.2025
PROJ.NR.:	Ö_CTT_LEB_NB_23_O087
DATUM ERSTELLUNG:	09.10.2024
PLANART:	Ausführungsplan
PLANBEZEICHNUNG:	SCHNITT D-D (1/2) **ACHSE A - I**
PLANNUMMER / DATEINAME:	ARC-5-XX-SN-006-02-F
Fachbereich:	ARCHITEKTUR