

# Nachträgliche Information

## Bieterfrage

**Projekt:** Generalsanierung Kollegiengebäude - Kath. Universität Eichstätt

**Auftraggeber:** Stiftung Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt

**Bezeichnung:** Stiftung Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt

**Postanschrift:** Luitpoldstraße 10, 85072 Eichstätt

**Auftragsgegenstand:** BA2\_212 Restaurator Fenster Fassade Holz KGB

### Bieterfrage 1:

LV Pos. 2.01 Ausführung neue Fenster

In den Ausführungsbeschreibungen der neuen Fenster wird ein Uw-Wert von 1,0 oder besser gefordert. Dieser Wert ist allerdings mit den in den Ausführungsbeschreibungen genannten 2-fach Isolierverglasungen NICHT erreichbar.

Bitte korrigieren Sie den Uw-Wert oder die auszuführenden Verglasungen.

### Antwort 1:

Der Uw-Wert wird auf 1,3 korrigiert.

Wir bitten um Berücksichtigung bei der Angebotserstellung.