



BRANDSCHUTZ

F90	FEUERBESTÄNDIGER ABSCHL.

F60-BA 60Min	FEUERB. ABSCHL.

F60-AB+M 90Min	FEUERB. ABSCHL.

 Tür Instandsetzen
 RS RAUCHDICHTÉ TÜR
 SELBSTSCHLIESSEND
 F30 FEUERHEMMENDER ABSCHL.
 T30 NACH DIN 4102 (T-SELBST-
 G30 SCHLIESSEND)
 F90 FEUERBESTÄNDIGER ABSCHL.
 T90 NACH DIN 4102 (T-SELBST-
 G90 SCHLIESSEND)

DIE BRANDSCHUTZBESTIMMUNGEN
BZW. ABSPRACHEN UND AUFLAGEN
MIT DER BRANDSCHUTZBEHÖRDE
SIND ZU BEACHTEN.

 OKRB OBERKANTE ROHFUSSBODEN
 OKFB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN

BEZUGSMASS FÜR TÜRÖFFNUNGEN II
GK-WÄNDEN = ZARGENAUSSENMASS

DE DEHNEUFE

BY BENNY COE

B OG = + 95,88 NHN

3 EG = + 92,63 NHN

DIE ANSCHLUSSHÖHEN BESTANDSGEBÄUDE SIND IN BEZUG AUF DIE HÖHEN NEUBAU ZU PRÜFEN.

MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN. DIE PLÄNE DER ELEKTRO- UND HLS-PLÄNE SIND ZU BEACHTEN UND MIT DEN ARCHITEKTENPLÄNEN ABZUSTIMMEN.

[illegible]

NEUBAU FEUERWACHE HEPPINGEN
Werkplanung

Grundriss OG 1	Mst.	1:50
	Gr.	A0
	Dat.	11.08.2025
	Gez.	
Plan Nr.	Bautitel	Int.
112		482/112

Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft
Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH
Hauptstraße 136a
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler