

ATIKAAUFBAU
_ATIKABLECH KUPFERBLECH D= 0,7 MM MEHRFACH GEKANTET MIT 3% GEFÄLLE
_UNTERKONSTRUKTION NICHT BRENNBAR, METALL
_ATTIKABOHLE NICHT BRENNBAR UND FEUCHTEBESTÄNDIG BREITE=67MM D=30MM
_2. LAGIG ABDICHTUNG
_ATIKA KRONENDÄMMUNG, MINERALWOLLE D=60MM
_BETONERGÄNZUNG BEWEHRT (NACH ÖRTLICHEM AUFMAß)

DACHAUFBAU
_2. LAGIG BITUMENSCHWEISSBAHN
1. LAGE: ELASTOMERBITUMEN
2. LAGE: POLYMERBITUMEN
_DÄMMPAKET: d=150 - 370mm
_1. ELASTOMERBITUMEN KALTSELBSTKLEBEBAHN
DAMPFSPERRE
_DÄMMUNG MINERALWOLLE d=50mm/
KABELKANÄLE

ABDICHTUNG

BITUMENBAHN 2-LAGIG
DAMPFBREMSE BITUMENBAHN 4MM

ATTIKABOHLE: MINERALISCH GEBUNDENE PLATTE, NICHT
BRENNBAR FEUCHTIGKEITSSTABIL
30MM BEFESTIGUNG MECHANISCH

DÄMMUNG: MINERALWOLLE A1, NICHT BRENNBAR.
VERKLEBT

DÄMMUNG FLACHDACH 0,038 W/(M*K)
DRUCKSPANNUNG BEI 10% STAUCHUNG:> = 70 KP

1. SICHT _INSTALATIONS GRUNDÄMMUNG D=60MM
2. SICHT _STUFENDÄMMUNG JE 6M, D=120MM
_GEFÄLLEDÄMMUNG 2%_D=MIN =40MM
_GRUNDÄMMUNG: D=120MM
3. SICHT _DECKDÄMMUNG: D=60-80MM

DÄMMUNG UNTER RINNENROHR 0,038 W/(M*K)
DRUCKBELASTBAR

1. SICHT _DÄMMPLATTEN D:120MM
UNTER DER GULLY:
_DRUCKBELASTBARE DÄMMBLOCK NICHT BRENNBAR

DÄMMUNG AUF ATIKA 0,040 W/(M*K)
DRUCKSPANNUNG BEI 10% STAUCHUNG:> = 80 KPA
KRONENDÄMMUNG, OBERSEITIG

ELEKTROKANAL
_AUS STAHLBLECH
_HÖHE 50MM /100MM
_LÄNGE NACH VORGABE DACHAUFSICHT ELT

