



- Fußbodenaufbau
- Dampfsperre
- Stahlbetonbodenplatte, d = 40-60cm
- Wärmedämmung, d = 12cm
- Sauberkeitsschicht, d = 5cm
- Bodenaustausch in Geotextil



Einbau Rigole vor Bodenplatte!

Rigole 2x3
2,40 x 4,80 x 1,23m
Rigolen und Grundleitungen
gem. HLS-Planung

2,15
1,23
3,80
3,38
3,48
3,56

45° Böschung
2,06
3,01
2,55
3,56
45° Böschung ab geschätztem Urgelände

Mörkineisse (geschätzter Verlauf)

Sauberkeitsschicht
gem. HLS-Planung

Gründung der Rigolensohle zwingend auf Mörkineisse ansonsten Bottenaustausch mit Kies-Sand-Gemisch erforderlich. Überprüfung der Sohle durch Baugrundgutachter!

10

Hinweise

Sämtliche Maße sind vor Beginn der Arbeiten verantwortlich zu prüfen. Differenzen sind mit der Bauleitung zu klären. Alle Ausbaumaße sind am Bau zu nehmen.

Änderungen nur mit Genehmigung der planenden Architekten. Höhenangaben von Türen und Brüstungen sind auf OKFFB bezogen.

Auftraggeber
Kath. Kirchenstiftung St. Maria - Starnberg
Weilheimer Straße 4
D-82319 Starnberg

Bauvorhaben
Ersatzneubau KiTa St. Nikolaus
Tannenweg 1
D-82319 Starnberg

Planungsphase

Ausführungsplanung

Planinhalt

Schnitt D-D

Höhenlage
±0,00 = 638,64 üNN DE_DHHN2016_NH

Maßstab
1:50

Datum	Plannummer	Index
03.08.26	STA_WP-202 _ANONYM	D