

Sanitärtrennwände

Für die Verwendung von Baumaterialien und Produkten sind die nachstehenden Anforderungen zur Schadstofffreiheit gemäß des DGNB-Zertifizierungssystems Version 2018, **Kriterium ENV_1.2, Qualitätsstufe 3**, ergänzt um Anforderungen gemäß QNG, vereinbart, einzuhalten und nachzuweisen. Diese sind nach Produktgruppen aufgeschlüsselt nachstehend angegeben.

Der AN hat für die aufgeführten Produktgruppen die geforderten Nachweise in Form von Produkt- und Sicherheitsdatenblättern und ggf. Herstellererklärungen unaufgefordert min. 2 Wochen vor Materialbestellung der Bauleitung und dem Nachhaltigkeitskoordinator (KNB) vorzulegen (Die „Zeile“ bezieht sich auf die Materialmatrix des Kriteriums ENV_1.2, DGNB-Version 2018, diese wird hier auszugsweise wiedergegeben).

Es sind alle eingebauten Produkte zu deklarieren.

Es dürfen keine Materialien eingebaut werden, die nicht durch KNB ausdrücklich hinsichtlich materialökologischer Anforderungen freigegeben wurden.

Die Anforderungen gelten nicht für rein mineralische Trockenbaustoffe (z.B. Spachtel), GK-Platten und Metallprofil-Unterkonstruktion, Kleinteile (Eckschienen etc.) und Befestigungsmittel, PE-Folie und Mineralfaserdämmung,

Nur Produktgruppen, die verwendet werden, sind zu berücksichtigen:

Produktgruppe	Relevante Bauteile und Materialien	betrachteter Stoff	Anforderung
Zeile 0	Alle Baustoffe Außer: Holz, Metalle, rein mineralische Baustoffe Gemische, Nachweis: Sicherheitsdatenblatt Erzeugnisse, Nachweise: Sicherheitsdatenblatt und Herstellererklärung, Produktkennzeichen, die SVHC ausschließen		Deklaration enthaltener SVHC >0,1%
Zeile 11	Acrylatdichtstoffe/-kleber und silanmodifizierte Polymere (SMP) im Bereich Sockelleisten, Türschienen	VOC	silanmodifizierte Polymer-Klebstoffe GISCODE PU10 / RS 10 <u>und</u> EMICODE EC1 / EC1plus Chlorparaffine, TCEP, PBB und PBDE < 0,1 %
Zeile 12	Acrylatdichtstoffe/-kleber, Silikondichtstoffe und SMP- (Hybrid-Dichtstoffe) für kleinflächige Verklebungen mechanisch belasteter Fugen;	Chlorparaffine, Lösemittel, KWS	Chlorparaffine, TCEP, PBB und PBDE < 0,1 % (Herstellererklärung)
Zeile 33	Werksseitig beschichtete Metallbauteile (Grundierung und Endbeschichtung - Farben, Lacke, Pulverlacke) ab 100m² Gesamtfläche	Blei, Cadmium, Chrom VI	Kein Einsatz von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen (Herstellererklärung)
Zeile 47b	Beschichtete und unbeschichtete Holzwerkstoffe: Platten der Trennwände + Türen	Formaldehyd	Formaldehyd $\leq 0,080$ ppm (= 0,096 mg/m³) in Prüfkammer nach DIN 16 516