

Es gab eine Bieterfrage die wie folgt lautete:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten um positionsweise Angabe der preisrelevanten Anforderungen: RC2, TRAV-Verglasung.

Außerdem bitten wir um Erklärung/ Zeichnungsverweis/ Abwicklung der Wetterschenkelabtropfprofile.

Auf Grund der fehlenden Angaben bitten wir um eine Fristverlängerung nach Erhalt der zusätzlichen Angaben von 10 Werktagen.

Hierzu folgende Stellungnahme:

RC2:

Die Anforderung RC2 gemäß Systembeschreibung gilt für die Fenster und Fensterelemente des Titels 02. Ausgenommen hiervon sind die als Rettungsweg vorgesehenen,

nach außen öffnenden Fenstertüren mit nicht abschließbarer Bedienung. Für diese gelten die jeweils ausgeschriebenen funktionalen und sicherheitstechnischen Anforderungen.

Verglasung:

Die Anforderungen ergeben sich aus der Systembeschreibung Holzfenster. Verglasungen in für Kinder zugänglichen Bereichen sind entsprechend den ausgeschriebenen

Sicherheitsanforderungen auszuführen. Bodentiefe Verglasungen sind, soweit aufgrund der jeweiligen Einbausituation erforderlich, als absturzsichernde Verglasung gemäß DIN 18008 auszuführen.

Die erforderlichen Nachweise sind durch den Auftragnehmer vorzulegen.

Wetterschenkel / Abtropfprofil:

Der in den Einzelpositionen beschriebene untere Abschluss mit Wetterschenkelprofil und Tropfkante dient dem konstruktiven Holzschutz und der kontrollierten Ableitung von Niederschlagswasser.

Ergänzend wird mit dieser Bieterantwort ein Prinzipdetail zur vorgesehenen Ausbildung zur Verfügung gestellt.

Das Prinzipdetail ist der Kalkulation zugrunde zu legen. Die konkrete systembezogene Profil-, Befestigungs- und Anschlusausbildung ist im Rahmen der ausgeschriebenen

Fach- und Werkstattplanung durch den Auftragnehmer zu entwickeln und vor Fertigung zur Abstimmung vorzulegen.

Die vorstehenden Angaben konkretisieren die bereits ausgeschriebenen Anforderungen. Eine Änderung des grundsätzlichen Leistungsumfangs ergibt sich hieraus nicht.

Eine Fristverlängerung um 10 Werktage ist daher nicht erforderlich.

Es wird auf die ebenfalls beigefügte Detailzeichnung verwiesen.