

Bieterfrage 04 mit Eingang 19.08.2026:

*„Sehr geehrte Damen und Herren,*

*wir bitten um Beantwortung nachfolgender Bieterfrage:*

*Pos. 1.6.001 Sicherheitsabsperreinrichtung*

*Für die Preisermittlung fehlen noch wichtige Betriebsparameter.*

*Im Einzelnen sind diese:*

- elektr. Spannung ?*
- sind Endlagenschalter erforderlich ?*
- Ex-Ausführung ? Wenn ja, für Ex-Zone 1 oder Ex-Zone 2 ?*

*Wir bitten um kurzfristige Nachreichung.*

*Mit freundlichen Grüßen“*

Antwort auf Bieterfrage 4:

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend unsere Antworten zur Bieterfrage 04:

- elektrische Spannung: 230 V
- es sind keine Endschalter erforderlich
- Ex-Schutzzone 2 ist zu berücksichtigen

Mit freundlichen Grüßen,

Ihre Vergabestelle“

Ende Bieterfrage und Antwort