

AUßEN

ca. 575

+8,38 m

min. 80 mm

3021 Dacharbeiten
3 mm Attikaabdeckblech nach Flachdachrichtlinie (Gefälle 3%), 5-fach gekantet, Gesamtlänge ca. 920 mm, Alu pulverbeschichtet, Farbe XXX nach NCS oder RAL Design Palette, in Abstimmung mit AG, Matt, mit Liegefalzausbildung im Bereich der Stöße, Abstand zu Fassade min. 30 mm, Farbe n. Angabe Architekt
--- Halblech Stahlblech, feuerverzinkt, mechanisch befestigt.
Abschlussblechwinkel
60 mm Steinwolle-Dachdämmplatte (MW) nach DIN EN 13162, Anwendungsgebiet DAA gemäß Zulassung, Bemessung der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_B [W/(m \cdot K)]$ 0,038,
40/420 mm Holzbohle imprägniert Holzart n. stat. Erfordernis
Dampfsperbahn hochgezogen nach Verlegevorschrift des Herstellers

3021 Dach

3013 Baumeister

3038.1 VHF Holzverkleidung
1 mm Lüftungsgitter/ Insektenschutzgitter
Abgewinkelte Länge ca. 120 mm

3038.1 VHF Holzverkleidung

24/var mm Vertikale Holzplatten aus karbonisiertes Holz, leicht gebürstet, in 3 unterschiedliche Größen Breiten 80, 110 und 160 mm

30/50 mm Horizontal Holzlattung

--- Diffusionsoffene, UV-beständige Fassadenbahn für belüftete Fassadenkonstruktionen mit offenen Fugen, s/ds 0,03 m gem. Herstellerrichtlinien

100 mm Mineralwolle nach DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B 0,032 W/mK nach DIN 4108-4, Anwendungsgebiet WAB Außendämmung der Wand hinter Bekleidung DIN 4108-10
Brandverhalten: nichtbrennbar, A1 | DIN EN 13501-1

125/60/2 mm Edelstahl L Profil als Wandbock, Wandhalter wärmebrückenoptimiert

40/50/2 mm L-Profil Aluminium, farblich auf die Fassadenbekleidung abgestimmt, nach RAL Design oder NCS Palette

3013 Rohbau
220 mm Betonattika

3021 Dacharbeiten
4 mm Elastomerbitumen-Dampfsperbahn mit Aluminium Kombieinlage und Notabdichtung, gemäß DIN 13970 sd ≥ 1500 m
100 mm Steinwolle-Dachdämmplatte (MW) nach DIN EN 13162, Anwendungsgebiet DAA gemäß Zulassung, Bemessung der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_B [W/(m \cdot K)]$ 0,038
--- Vlieskaschierung
1,5 mm Dachabdichtung EPDM gemäß DIN 18531 1-5, einlagig, über die Attika Bohle hochgezogen
164 23.07.2025
Korrektur HSW Details n.A. Bauphysik

OK Decke

3021 Dach

3013 Rohbau

UK Decke

3016.1 Holzständerwände
Befestigungswinkel: 120 x 80 x 125 x 8 mm
Anstandsabstand ca. 1,0 m, jedoch nach statischer Erfordernis,
Anschluss Winkel - Stahlbeton:
1 Stk. Fixanker (z. B. FAZ II Plus M 12) erforderliche Verankerungstiefe: 300 mm
Langloch an Dehnfuge anpassen
Anschluss Winkel - Schwelle:
Anschluss Stahlschenkel an Schwelle mit Schrauben wegen Randabständen nicht möglich.
Vorschlag: 6 Kammnägeln 3,4 x 80 mm
Nagelbild siehe Axe

3016.1 Holzrahmenwände
HSW Typ 3 nach regeldetail 3016.1. 102

3013 Rohbau

3016.1 Holzständerwände

3016.1 Holzständerwände

3038.1 VHF Holzverkleidung

3038.1 VHF Holzverkleidung

AK Fassade

Stahlschenkel
Nagelbild

Bauherr Handwerkskammer Tel: 0941 7965 - 0
Niederbayern-Oberpfalz
Ditthornstraße 10
93055 Regensburg