

Klinikum Lübbecker im Land Neubau - Raumprogramm "Idealtypische SOLL-Vorgaben"											
1.0 DIAGNOSTIK und THERAPIE					NUF	Somatik ff	Somatik nf	Psych gesamt			
Summe Funktionsstelle 1.01 Notfallaufnahme				NE - Haupträume						918,00	
01.01	ZNA	Summe Funktionsstelle 1.01 ZNA			NE/Nutzeinheit	11+1+2	918,0	918,0	0,0	0,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/40/40/20
Summe Funktionsstelle 1.02 Klinische Ambulanzen										360,00	
01.02.01	AMB-EZ	Summe Funktionsstelle 1.02.01 Ambulanz - EZ+MVZ			NE/Nutzeinheit	6+3	360,0	54,2	305,8	0,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/30/40/20
01.02.02	AMB-GIA	Summe Funktionsstelle 1.02.02 Ambulanz - GIA			NE/Nutzeinheit	2	48,0	0,0	48,0	0,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/30/40/20
01.02.03	AMB-PIA	Summe Funktionsstelle 1.02.03 Ambulanz - PIA			NE/Nutzeinheit	5	208,0	0,0	0,0	208,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/30/40/20
Summe Funktionsstelle 1.03 Arztdienst										1.098,00	
01.03	KliAD	Summe Funktionsstelle 1.03 Arztdienste zentral/dezentral			NE/Nutzeinheit	10/11/17/16	1.098,0	870,0	0,0	228,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/25/35/10
Summe Funktionsstelle 1.04 Funktionsdiagnostik										290,00	
01.04.01	DZ-allg	Summe Funktionsstelle 1.04.01 FuDia/DZ - allg.			NE/Nutzeinheit	6	290,0	290,0	0,0	0,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/30/40/20
01.04.20	DZ-psy	Summe Funktionsstelle 1.04.20 FuDia/DZ - psy.			NE/Nutzeinheit	7	263,0	0,0	0,0	263,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/30/40/20
Summe Funktionsstelle 1.05 Endoskopie										531,50	
01.05	ENDO	Summe Funktionsstelle 1.05 FuDia Endoskopie			NE/Nutzeinheit	5	531,5	531,5	0,0	0,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/30/40/20
Summe Funktionsstelle 1.07 Bildgeb./Radiolog. Diagnostik										640,00	
01.07	RÖ	Summe Funktionsstelle 1.07 Bildgeb./Radiolog. Diagnostik			NE/Nutzeinheit	1+1+3	640,0	640,0	0,0	0,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/30/40/20
Summe Funktionsstelle 1.09 Operation										637,00	
01.09	ZOP	Summe Funktionsstelle 1.09 ZOP			NE/Nutzeinheit	3	637,0	637,0	0,0	0,0	212,3 Nutzfächengquote/OP KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/40/40/20
Summe Funktionsstelle 1.10 Entbindung										403,00	
01.10	ENTB	Summe Funktionsstelle 1.10 Entbindung			NE/Nutzeinheit	3	403,0	403,0	0,0	0,0	134,3 Nutzfächengquote/Kreisssaal KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/30/40/20
Summe Funktionsstelle 1.13 Prosektur/ Pathologie										60,00	
01.13	PATHO	Summe Funktionsstelle 1.13 Prosektur/ Pathologie			NE/Nutzeinheit		60,0	60,0	0,0	0,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/30/40/20
Summe 1.0 DIAGNOSTIK und THERAPIE						5.456,5	4.403,7	353,8	699,0		
2.0 PFLEGE											
				Betten	400						Gem. Konzept:
				Plätze	36	NUF	<i>davon</i> ff	<i>davon</i> nf	<i>Anteil</i> Psych		400 Betten aufgestellt und 36 tagesklin. Plätze vorgehalten, davon 200 Betten+16 Plätze Somatik/ 200 Betten+20 Plätze Psychosomatik/ Psychiatrie
Summe Funktionsstelle 2.01 Allgemeinpflege ERWACHSENE				Betten	96					22,35	2.145,75
2.01.01	N-1/36	Summe Funktionsstelle 2.01 Allgemeinpflege ERW.			NE/Nutzeinheiten	36	767,3	767,3	0,0	0,0	21,31 Nutzfäche/Bett KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/15/35/20
				Station in:	Synergie						
2.01.02	N-2/36	Summe Funktionsstelle 2.01 Allgemeinpflege ERW.			NE/Nutzeinheiten	36	767,3	767,3	0,0	0,0	21,31 Nutzfäche/Bett KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/15/35/20
				Station in:	Synergie						
2.01.03	N-3/24	Summe Funktionsstelle 2.01 Allgemeinpflege ERW.			NE/Nutzeinheiten	24	611,3	611,3	0,0	0,0	25,47 Nutzfäche/Bett KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/15/35/20
				Station in:	Synergie						
Summe Funktionsstelle 2.02 Wöchnerinnen- und Neugeborenenpflege				Betten	24					27,72	665,25
2.02	G+W-1/24	Summe Funktionsstelle 2.02 WÖ-/Neugeborenenpflege			NE/Nutzeinheiten	24	665,3	665,3	0,0	0,0	27,72 Nutzfäche/Bett KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/15/35/20
				Station in:	Synergie						
Summe Funktionsstelle 2.03 Intensivmedizin					24					46,21	1.109,00
2.03-01	ICU-1/12	Summe Funktionsstelle 2.03 Intensivtherapie/ICU+IMC			NE/Nutzeinheiten	12	554,5	554,5	0,0	0,0	46,21 Nutzfäche/Bett KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/30/35/20
				Station in:	Synergie						
2.03-02	ICU-2/10	Summe Funktionsstelle 2.03 Intensivtherapie/Weaning			NE/Nutzeinheiten	12	554,5	0,0	554,5	0,0	46,21 Nutzfäche/Bett KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/30/35/20
				Station in:	Synergie						

		Summe Funktionsstelle 2.07 Pflege psychisch Kranker	Betten	200					33,66	6.732,50
2.07.01-01	APsy-1/21	Summe Funktionsstelle 2.07.01 Allg. Psychiatrie	NE/Nutzeinheiten	21	678,6	0,0	0,0	678,6	32,31	Nutzfläche/Bett
			Station in:	Synergie					KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/15/35/20
2.07.01-02	APsy-2/21	Summe Funktionsstelle 2.07.01 Allg. Psychiatrie	NE/Nutzeinheiten	21	678,6	0,0	0,0	678,6	32,31	Nutzfläche/Bett
			Station in:	Synergie					KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/15/35/20
2.07.01-03	APsy-3/21	Summe Funktionsstelle 2.07.01 Allg. Psychiatrie	NE/Nutzeinheiten	21	678,6	0,0	0,0	678,6	32,31	Nutzfläche/Bett
			Station in:	Synergie					KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/15/35/20
2.07.01-04	APsy-4/21	Summe Funktionsstelle 2.07.01 Allg. Psychiatrie	NE/Nutzeinheiten	21	678,6	0,0	0,0	678,6	32,31	Nutzfläche/Bett
			Station in:	Synergie					KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/15/35/20
2.07.01-05	APsy-5/21	Summe Funktionsstelle 2.07.01 Allg. Psychiatrie	NE/Nutzeinheiten	21	678,6	0,0	0,0	678,6	32,31	Nutzfläche/Bett
			Station in:	Synergie					KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/15/35/20
2.07.01-06	AKUT-1/17	Summe Funktionsstelle 2.07.01 Allg. Psychiatrie - AKUT	NE/Nutzeinheiten	17	583,8	0,0	0,0	583,8	34,34	Nutzfläche/Bett
			Station in:	Synergie					KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/15/35/20
2.07.01-07	AKUT-2/17	Summe Funktionsstelle 2.07.01 Allg. Psychiatrie - AKUT	NE/Nutzeinheiten	17	583,8	0,0	0,0	583,8	34,34	Nutzfläche/Bett
			Station in:	Synergie					KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/15/35/20
2.07.01-08	AKUT-3/17	Summe Funktionsstelle 2.07.01 Allg. Psychiatrie - AKUT	NE/Nutzeinheiten	17	583,8	0,0	0,0	583,8	34,34	Nutzfläche/Bett
			Station in:	Synergie					KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/15/35/20
2.07.04-01	PSom-1/22	Summe Funktionsstelle 2.07.04 Pflege Psychosomatik	NE/Nutzeinheiten	22	794,3	0,0	0,0	794,3	36,10	Nutzfläche/Bett
			Station in:	Synergie					KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/15/35/20
2.07.04-02	PSom-2/22	Summe Funktionsstelle 2.07.04 Pflege Psychosomatik	NE/Nutzeinheiten	22	794,3	0,0	0,0	794,3	36,10	Nutzfläche/Bett
			Station in:	Synergie					KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/15/35/20
		Summe Funktionsstelle 2.10 Pflege - Geriatrie		56					31,76	1.778,50
2.10.01	GER-1	Summe Funktionsstelle 2.10 Pflege - Geriatrie	NE/Nutzeinheiten	28	889,3	889,3	0,0	0,0	31,76	Nutzfläche/Bett
			Station in:	Synergie					KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/15/35/20
2.10.02	GER-2	Summe Funktionsstelle 2.10 Pflege - Geriatrie	NE/Nutzeinheiten	28	889,3	889,3	0,0	0,0	31,76	Nutzfläche/Bett
			Station in:	Synergie					KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/15/35/20
		Summe Funktionsstelle 2.11 Tagesklinik		36					17,17	618,00
2.11-01	TK-GER-16	Summe Funktionsstelle 2.11-01 Pflege - Geriatrie	NE/Nutzeinheiten	16	289,0	0,0	289,0	0,0	18,06	Nutzfläche/Bett
			Einzelstation	autark					KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/15/35/20
2.11-02	TK-Psy-20	Summe Funktionsstelle 2.11-02 Pflege - Psychiatrie	NE/Nutzeinheiten	20	329,0	0,0	0,0	329,0	16,45	Nutzfläche/Bett
			Einzelstation	autark					KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/15/35/20
Summe 2.0 PFLEGE					13.049,0	5.144,0	843,5	7.061,5		

3.0 ALLGEMEINE DIENSTE				NUF	davon ff	davon nf	Anteil Psych	
Summe Funktionsstelle 3.01 Serviceeinrichtungen								246,00
3.01	SERV	Summe Funktionsstelle 3.01 Serviceeinrichtungen		246,0	0,0	123,0	123,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/10/45/20
Summe Funktionsstelle 3.02 Seelsorge/Sozialdienst								176,00
3.02	SozDI	Summe Funktionsstelle 3.02 Seelsorge und Sozialdienst		176,0	88,0	0,0	88,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/10/30/20
Summe Funktionsstelle 3.03 Personalspeisenversorgung								176,00
3.03	PersSpeise	Summe Funktionsstelle 3.03 Personalspeisenversorgung		176,0	0,0	88,0	88,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/10/30/20
Summe Funktionsstelle 3.04 Personalumkleide								652,00
3.04	PersUmkl	Summe Funktionsstelle 3.04 Personalumkleide		652,0	326,0	0,0	326,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/10/30/20
Summe Funktionsstelle 3.05 Bereitschaftsdienst								210,00
3.05	Ber	Summe Funktionsstelle 3.05 Bereitschaftsdienst		210,0	154,0	0,0	56,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/10/30/20
Summe 3.0 ALLGEMEINE DIENSTE				1.460,0	568,0	211,0	681,0	
4.0 KRANKENHAUSMANAGEMENT				NUF	davon ff	davon nf	Anteil Psych	
Summe Funktionsstelle 4.01 Geschäftsführung/Krankenhausleitung								238,00
4.01	GF+KH-Ltg	Summe Funktionsstelle 4.01 Geschäftsführung/Krankenhausleitung		238,0	0,0	119,0	119,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/10/30/20
Summe Funktionsstelle 4.02 Hygiene								44,00
4.02	HYG	Summe Funktionsstelle 4.02 Hygiene		44,0	0,0	22,0	22,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/10/30/20
Summe Funktionsstelle 4.03 Personal								32,00
4.03	PERSO	Summe Funktionsstelle 4.03 Personal		32,0	0,0	16,0	16,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/10/30/20
Summe Funktionsstelle 4.04 Finanzen, MatWi, Bau und Technik								58,00
4.04	FMB&T	Summe Funktionsstelle 4.04 Finanzen, MatWi, Bau und Technik		58,0	0,0	29,0	29,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/10/30/20
Summe Funktionsstelle 4.05 Informationstechnologie								96,00
4.05	IT	Summe Funktionsstelle 4.05 IT & Archiv		96,0	0,0	48,0	48,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/10/30/20
Summe Funktionsstelle 4.06 Sonstige								18,00
4.06	SONST	Summe Funktionsstelle 4.06 Sonstige		18,0	0,0	9,0	9,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/10/30/20
Summe Funktionsstelle 4.07 Sonstige - gem. genutzte Bereiche								128,00
4.07	GEM	Summe Funktionsstelle 4.07 Sonstige - gem. genutzte Bereiche		128,0	0,0	64,0	64,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/10/30/20
Summe 4.0 KRANKENHAUSMANAGEMENT				614,0	0,0	307,0	307,0	

5.0 VER- und ENTSORGUNG		NUF	davon ff	davon nf	Anteil Psych		
Summe Funktionsstelle 5.01 Logistik							436,00
5.01	LOG	Summe Funktionsstelle 5.01 Logistik	436,0	218,0	0,0	218,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/10/30/20
Summe Funktionsstelle 5.02 Arzneimittelversorgung							0,00
5.02	APO	Summe Funktionsstelle 5.02 Arzneimittelversorgung Externe Versorgung!	0,0	0,0	0,0	0,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/10/30/20
Summe Funktionsstelle 5.03 Sterilgutversorgung							100,00
5.03	AEMP	Summe Funktionsstelle 5.03 Sterilgutversorgung - AEMP	100,0	100,0	0,0	0,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/30/30/20
Summe Funktionsstelle 5.04 Geräteversorgung							48,00
5.04	GERÄT	Summe Funktionsstelle 5.04 Geräteversorgung	48,0	48,0	0,0	0,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/40/40/20
Summe Funktionsstelle 5.05 Bettenaufbereitung							48,00
5.05	BETT	Summe Funktionsstelle 5.05 Bettenaufbereitung	48,0	24,0	0,0	24,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/10/30/20
Summe Funktionsstelle 5.06 Speiserversorgung							200,00
5.06	SPEISE	Summe Funktionsstelle 5.06 Speiserversorgung	200,0	100,0	0,0	100,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/30/40/20
Summe Funktionsstelle 5.07 Wäscheversorgung							50,00
5.07	WÄSCH	Summe Funktionsstelle 5.07 Wäscheversorgung	50,0	0,0	25,0	25,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/10/40/20
Summe Funktionsstelle 5.08 Wartung und Reparatur							170,00
5.08	WART	Summe Funktionsstelle 5.08 Wartung und Reparatur	170,0	0,0	85,0	85,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/10/30/20
Summe Funktionsstelle 5.09 Wertstofftrennung/Abfallentsorgung							30,00
5.09	MÜLL	Summe Funktionsstelle 5.09 Wertstofftrennung/Abfallentsorgung	30,0	0,0	15,0	15,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/10/30/20
Summe Funktionsstelle 5.10 Reinigungsdienst							94,00
5.10	REDI	Summe Funktionsstelle 5.10 Reinigungsdienst	94,0	0,0	47,0	47,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/10/30/20
Summe Funktionsstelle 5.11 Transportdienst							66,00
5.11	TRDI	Summe Funktionsstelle 5.11 Transportdienst Pat/Mat	66,0	33,0	0,0	33,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/10/40/20
Summe 5.0 VER- und ENTSORGUNG			1.242,0	523,0	172,0	547,0	
Summe Funktionsbereiche 1.0 - 5.0			21.822	10.639	1.887	9.295	NUF/NE 400 Betten/ 36 TK 50,05

6.0 FORSCHUNG, LEHRE und AUSBILDUNG		NUF	davon ff	davon nf	Anteil Psych	
Summe Funktionsstelle 6.01 Forschung						0,00
6.01	FOR	Summe Funktionsstelle 6.01 Forschung				Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/10/30/20
Summe Funktionsstelle 6.02 Lehre						400,00
6.02	LEHR	Summe Funktionsstelle 6.02 Lehre	400,0	0,0	0,0	400,0
Summe Funktionsstelle 6.03 Ausbildung und Schule						32,00
6.03	AuSchu	Summe Funktionsstelle 6.03 Ausbildung und Schule	32,0	32,0	0,0	0,0
Summe 6.0 FORSCHUNG und LEHRE		432,00	32,0	0,0	400,0	
7.0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN		NUF	davon ff	davon nf	Anteil Psych	
Summe Funktionsstelle 7.06 Integrierte ambulante Einrichtungen						52,00
7.06	KV	Summe Funktionsstelle 7.06 Integrierte ambulante Einrichtungen	52,0	0,0	52,0	0,0
Summe 7.0 SONSTIGE EINRICHTUNGEN		52,0	0,0	52,0	0,0	
Summe Funktionsbereiche (1.0 - 5.0) + 6.0 + 7.0		22.305,5	10.671	1.939	9.695	NUF/NE 400 Betten/ 36 TK 51,16

1.00 Funktionsstelle Diagnostik und Therapie Notfallaufnahme		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
1.01 Notallaufnahme - ZNA												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Med. Aufnahme - ALLE - gem. Betriebsorganisationskonzept											
SUMME: Erstuntersuchung und -behandlung												
A	Haupträume											
A.1	Untersuchungs- und Behandlungsbereiche	14										
	Anmeldung inkl. Leitstelle-Pflegestützpunkt	1	1	0	30	30		30	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 4 Arbeitsplätzen, u.a. auch: Terminvergabe, etc.
	Arbeiten rein	1	1	0	10	10		10	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Triage/ Clearingstelle - Großraum	1	1	0	32	32		32	0	0	KLL-Idealtyp.	3 Liegeplätze und eine Schrankwandanlage sowie ein Steharbeitsplatz
	Triage/ Clearingstelle - Einzelplatz	1	1	0	12	12		12	0	0	KLL-Idealtyp.	ein Liegeplatz inkl. Schrankwandanlage sowie ein Steharbeitsplatz
	Untersuchung/Behandlung - allgemein (1)	11	11	0	16	176		176	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Untersuchung/Behandlung - allgemein (2) -groß	1	1	0	21	21		21	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Untersuchung/Behandlung - Isolation/ Quarantäne	2	2	0	21	42		42	0	0	KLL-Idealtyp.	Infektionsraum/ mit Zugang von außen und innenliegender Schleusenfunktion
dazu:	Arbeitsraum - unrein (zu Isolation/ Quarantäne)	2	2	0	6	12		12	0	0	KLL-Idealtyp.	auch Standort "dortiges" Putzmaterial
	Schleuse (zu Isolation/ Quarantäne)	2	2	0	4	8		8	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Sanitärzone (WB, WC, DU) (zu Isolation/ Quarantäne)	2	2	0	4	8		8	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Wartezone/ Windfang	1	1	0	4	4		4	0	0	KLL-Idealtyp.	unmittelbar am Außenzugang gelegten
	Untersuchung/Behandlung - Gipsraum	1	1	0	21	21		21	0	0	KLL-Idealtyp.	inkl. Wundversorgung
	Reinigungsdusche - "Dekontamination"	1	1	0	8	8		8	0	0	KLL-Idealtyp.	stark verunreinigte Patienten (Dusche und beh.gerechtes WC)
	Schockraum	1	1	0	36	36		36	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Eingriffsraum (sept./asept.)	2	2	0	36	72		72	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Waschplatz, Umkleide, Lagerzone (zu Eingriffsraum)	2	2	0	12	24		24	0	0	KLL-Idealtyp.	
	POCT - Blut- und Probenentnahmeraum	1	1	0	8	8		8	0	0	KLL-Idealtyp.	(Point-of-care-Testing) Blutentnahmelabor
	POCT - WC	1	1	0	2	2		2	0	0	KLL-Idealtyp.	WC zu POCT, mit Durchreiche
	DECISION UNIT (8 Plätze)	8										
	6 Decision Unit (6er Großraum)	1	1	0	60	60		60	0	0	KLL-Idealtyp.	Decision Unit: Vorhaltung von 6x Einzel-Plätzen zu je 10,0m² im Großraum, zzgl. Arbeitsplatz-Schrankeinheit
	1 Decision Unit, 1er-Einheit	2	2	0	12	24		24	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Sanitäreinheit (WB, WC)	2	2	0	6	12		12	0	0	KLL-Idealtyp.	barrierefreie WC-Einheit ("Toilettenstuhl-geeignet")
	Summe Untersuchungs- und Behandlungsbereiche						622					
A.2	Patienten/Besucher											
	Wartezone Patienten/Angehörige, gehfähig	1	1	0	40	40		40	0	0	KLL-Idealtyp.	nicht im U/B-Bereich, sondern vorgelagerter Bereich; zzgl. dezentrale Wartebereiche in Flurflächen/Verkehrsflächen (40 Personen) und Spielecke für Kinder
	Wartezone Patienten liegend	1	1	0	20	20		20	0	0	KLL-Idealtyp.	nicht im U/B-Bereich, sondern vorgelagerter Bereich; zzgl. dezentrale Wartebereiche in Flurflächen/Verkehrsflächen (5 Bettplätze)
	WC - Patienten/Besucher	2	2	0	6	12		12	0	0	KLL-Idealtyp.	D/H, Nähe Wartezone
	WC - barrierefrei	1	1	0	6	6		6	0	0	KLL-Idealtyp.	Nähe Wartezone
	Verabschiedungsraum	0	0	0	14	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	Synergetische Nutzung von ZNA/ Intensivmedizin - lokalisiert in ICU/IMC
	Summe Patienten und Besucher						78					
	Summe A_Haupträume						700					
B	Neben- und Personalräume											
B.1	Raumzone Dienst- und Sozialräume											
	Administrative Aufnahme	1	1	0	28	28		28	0	0	KLL-Idealtyp.	4x 6m² Aufnahmeboxen (davon 1x größer wg. Barrierefreiheit), gemeinsame Fläche für alle Aufnahmen
	Dienstraum Ltg. Arzt	0	0	0	12	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	ein Arbeitsplatz mit Sitznische - unter 1.03 erfasst
	Dienstraum Ltg. Pflege	1	1	0	12	12		12	0	0	KLL-Idealtyp.	ein Arbeitsplatz mit Sitznische
	Arztdienstraum - Assistenzärzte	1	1	0	26	26		26	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 4 Arbeitsplätzen
	Befundraum/ Arztbesprechung/ Demonstration	1	1	0	24	24		24	0	0	KLL-Idealtyp.	interdisziplinär nutzbar, mit weiteren Befundräumen in einer Raumpange, koppelbar; ZNA, EZ, FuDia, RÖ
	Personalaufenthalt	1	1	0	24	24		24	0	0	KLL-Idealtyp.	interdisziplinär nutzbar, mit Teeküche
	WC - Personal	2	2	0	2	4		4	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Summe Raumzone Dienst- und Sozialräume						118					

1.00 Funktionsstelle Diagnostik und Therapie Klinische Ambulanzen		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
1.02.01 Elektives Zentrum (EZ+MVZ)												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Ambulanz- und Aufnahmezentrum - Elektivzentrum - Medizinisches Versorgungszentrum - Geriatrie (GIA) - Psychiatrie (PIA)											
	SUMME: Ambulanz- und Aufnahmezentrum (EZ / MVZ)											
A	Haupträume											
A.1	Ambulanzzentrum	6	0	6	16	96		17,64	78,36	0	KLL-Idealtyp.	Sprechstundenfunktionalität
	Untersuchung/Behandlung - allgemeine Nutzung			6	16	96						
	MVZ: Untersuchung/Behandlung - allgemeine Nutzung	2	0	2	16	32		0	32	0	KLL-Idealtyp.	Sprechstundenfunktionalität
	MVZ: Untersuchung/Behandlung - Proktologie	1	0	1	21	21		0	21	0	KLL-Idealtyp.	Sprechstundenfunktionalität
	Summe Ambulanzzentrum					149						
A.2	Zentrale Befundung											
	Befundraum/ Arztbesprechung/ Demonstration	1	0	1	24	24		4,41	19,59	0	KLL-Idealtyp.	interdisziplinär nutzbar, mit weiteren Befundräumen in einer Raumspace, koppelbar; ZNA, EZ, FuDia, RÖ
	POCT - Blut- und Probenentnahmeraum	0	0	0	8	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	Mitnutzung der Strukturen der ZNA
	POCT - WC	0	0	0	2	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	Mitnutzung der Strukturen der ZNA
	Summe Zentrale Befundung					24						
A.3	Raumzone Patienten/Besucher											
	Ambulanzzentrum: Wartezone	1	0	1	20	20		3,68	16,32	0	KLL-Idealtyp.	20 Patienten, inkl. Spielzone für Kinder und Warten Aufnahmebereich
	Ambulanzzentrum: Wartezone "PKV/ Komfort"	1	0	1	10	10		1,84	8,16	0	KLL-Idealtyp.	
	MVZ: Ambulanzzentrum: Wartezone	1	0	1	12	12		0	12	0	KLL-Idealtyp.	10 Patienten, inkl. Spielzone für Kinder und Warten Aufnahmebereich
	WC - Patienten	2	0	2	4	8		1,47	6,53	0	KLL-Idealtyp.	
	WC - barrierefrei	0,5	0	0,5	6	3		0,55	2,45	0	KLL-Idealtyp.	gem. Nutzung EZ+DZ
	Summe Patienten/Besucher					53						
	Summe A_Haupträume					226						
B	Neben- und Personalräume											
B.1	Raumzone Dienst- und Sozialräume											
	Zentrale Leitstelle/Empfang - Frontoffice	1	0	1	26	26		4,78	21,22	0	KLL-Idealtyp.	mit Handarchiv; mind. 4 Arbeitsplätze
	Zentrale Leitstelle/Backoffice	1	0	1	16	16		2,94	13,06	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen, u.a. auch: Terminvergabe, etc.
	MVZ: Zentrale Leitstelle/Front- und Backoffice	0	0	0	16	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen, u.a. auch: Terminvergabe, etc.
	(Leitende) Pflege mit 1 AP	1	0	1	12	12		2,21	9,79	0	KLL-Idealtyp.	
	Personalaufenthalt	1	0	1	16	16		2,94	13,06	0	KLL-Idealtyp.	interdisziplinär nutzbar, mit Teeküche
	WC - Personal	2	0	2	2	4		0,74	3,26	0	KLL-Idealtyp.	
	Summe Raumzone Dienst- und Sozialräume					74						
B.2	Raumzone Ver- und Entsorgung											
	Versorgung	1	0	1	12	12		2,21	9,79	0	KLL-Idealtyp.	
	Entsorgung	1	0	1	12	12		2,21	9,79	0	KLL-Idealtyp.	
	Lager - Sterilgut	1	0	1	8	8		1,47	6,53	0	KLL-Idealtyp.	
	Lager - Geräte+Material	1	0	1	16	16		2,94	13,06	0	KLL-Idealtyp.	
	Lager - Reinigung/ Putzmittel	1	0	1	6	6		1,10	4,90	0	KLL-Idealtyp.	
	Arbeitsraum - unrein	1	0	1	6	6		1,10	4,90	0	KLL-Idealtyp.	inkl. Spülbecken und Steckbeckenspüleinheit
	Summe Raumzone Ver- und Entsorgung					60						
	Summe B_Neben- und Personalräume					134						
Summe Funktionsstelle 1.02 Klin.Ambulanzen/ EZ+MVZ			0,0	27,5		360,0		54,2	305,8	0,0	KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/30/40/20

1.00 Funktionsstelle Diagnostik und Therapie Klinische Ambulanzen		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
1.02.02 Geriatrische Institutsambulanz (GIA)												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Ambulanz- und Aufnahmezentrum - Elektivzentrum - Medizinisches Versorgungszentrum - Geriatrie (GIA) - Psychiatrie (PIA)										SUMME: Ambulanz- und Aufnahmezentrum (GIA) gem. Nutzung mit Tagesklinik	
A	Haupträume											
A.1	Ambulanzzentrum	2										
	Untersuchung/Behandlung - allgemeine Nutzung	2	0	2	16	32		0	32	0	KLL-Idealtyp.	Sprechstundenfunktionalität
	Summe Ambulanzzentrum					32						
A.2	Zentrale Befundung											
	Befundraum/ Arztbesprechung/ Demonstration	0	0	0	24	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	interdisziplinär nutzbar, mit weiteren Befundräumen in einer Raumspace, koppelbar; ZNA, EZ, FuDia, RÖ
	POCT - Blut- und Probenentnahmeraum	0	0	0	8	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	Mitnutzung der Strukturen der ZNA
	POCT - WC	0	0	0	2	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	Mitnutzung der Strukturen der ZNA
	Summe Zentrale Befundung					0						
A.3	Raumzone Patienten/Besucher											
	Ambulanzzentrum: Wartezone	1	0	1	12	12		0	12	0	KLL-Idealtyp.	20 Patienten, inkl. Spielzone für Kinder und Warten Aufnahmebereich
	WC - Patienten	2	0	2	2	4		0	4	0	KLL-Idealtyp.	
	WC - barrierefrei	0	0	0	6	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	Mitnutzung an anderer Stelle
	Summe Patienten/Besucher					16						
	Summe A_Haupträume					48						
B	Neben- und Personalräume											
B.1	Raumzone Dienst- und Sozialräume											
	Zentrale Leitstelle/Front- und Backoffice	0	0	0	16	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	Diverse Mitnutzung an anderer Stelle und/ oder Tagesklinik Geriatrie Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen, u.a. auch: Terminvergabe, etc.; gem. Nutzung mit Tagesklinik Geriatrie, dort in Raumfläche Stützpunkt erfasst
	(Leitende) Pflege mit 1 AP	0	0	0	12	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Personalaufenthalt	0	0	0	16	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	interdisziplinär nutzbar, mit Teeküche
	WC - Personal	0	0	0	2	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Summe Raumzone Dienst- und Sozialräume					0						
B.2	Raumzone Ver- und Entsorgung											
	Versorgung	0	0	0	12	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Entsorgung	0	0	0	12	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Lager - Sterilgut	0	0	0	8	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Lager - Geräte+Material	0	0	0	16	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Lager - Reinigung/ Putzmittel	0	0	0	6	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Arbeitsraum - unrein	0	0	0	6	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	inkl. Spülbecken und Steckbeckenspüleinheit
	Summe Raumzone Ver- und Entsorgung					0						
	Summe B_Neben- und Personalräume					0						
Summe Funktionsstelle 1.02 Klin.Ambulanzen/ GIA			0,0	5,0		48,0		0,0	48,0	0,0	KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/30/40/20

1.00 Funktionsstelle Diagnostik und Therapie Klinische Ambulanzen		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
1.02.03 Psychiatrische Institutsambulanz (PIA)												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Ambulanz- und Aufnahmezentrum - Elektivzentrum - Medizinisches Versorgungszentrum - Geriatrie (GIA) - Psychiatrie (PIA)										SUMME: Ambulanz- und Aufnahmezentrum (PIA)	
	A	Haupträume										
A.1	Ambulanzzentrum	5										
	Untersuchung/Behandlung - allgemeine Nutzung	5	0	5	16	80		0	0	80	KLL-Idealtyp.	Sprechstundenfunktionalität
	Summe Ambulanzzentrum					80						
A.2	Zentrale Befundung											
	Befundraum/ Arztbesprechung/ Demonstration	1	0	1	24	24		0	0	24	KLL-Idealtyp.	interdisziplinär nutzbar, mit weiteren Befundräumen in einer Raumspace, koppelbar; ZNA, EZ, FuDia, RÖ
	POCT - Blut- und Probenentnahmeraum	0	0	0	8	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	Mitnutzung der Strukturen der ZNA
	POCT - WC	0	0	0	2	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	Mitnutzung der Strukturen der ZNA
	Summe Zentrale Befundung					24						
A.3	Raumzone Patienten/Besucher											
	Ambulanzzentrum: Wartezone	1	0	1	20	20		0	0	20	KLL-Idealtyp.	20 Patienten, inkl. Spielzone für Kinder und Warten Aufnahmebereich
	Ambulanzzentrum: Wartezone "PKV/ Komfort"	1	0	1	10	10		0	0	10	KLL-Idealtyp.	
	WC - Patienten	2	0	2	4	8		0	0	8	KLL-Idealtyp.	
	WC - barrierefrei	1	0	1	6	6		0	0	6	KLL-Idealtyp.	Nähe Wartezone
	Summe Patienten/Besucher					44						
	Summe A_Haupträume					148						
B	Neben- und Personalräume											
B.1	Raumzone Dienst- und Sozialräume											
	Zentrale Leitstelle/Empfang - Frontoffice	0	0	0	16	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	Diverse Mitnutzung an anderer Stelle und/ oder Tagesklinik Psychiatrie mit Handarchiv; mind. 2 Arbeitsplätze;
	Zentrale Leitstelle/Backoffice	0	0	0	16	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	gem. Nutzung mit Tagesklinik Psychiatrie, dort in Raumfläche Stützpunkt erfasst Ausstattung mit 2 Arbeitsplätzen, u.a. auch: Terminvergabe, etc.;
	(Leitende) Pflege mit 1 AP	1	0	1	12	12		0	0	12	KLL-Idealtyp.	gem. Nutzung mit Tagesklinik Geriatrie, dort in Raumfläche Stützpunkt erfasst
	Personalaufenthalt	1	0	1	16	16		0	0	16	KLL-Idealtyp.	interdisziplinär nutzbar, mit Teeküche
	WC - Personal	2	0	2	2	4		0	0	4	KLL-Idealtyp.	
	Summe Raumzone Dienst- und Sozialräume					32						
B.2	Raumzone Ver- und Entsorgung											
	Versorgung	0	0	0	12	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Entsorgung	0	0	0	12	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Lager - Sterilgut	0	0	0	8	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Lager - Geräte+Material	1	0	1	16	16		0	0	16	KLL-Idealtyp.	
	Lager - Reinigung/ Putzmittel	1	0	1	6	6		0	0	6	KLL-Idealtyp.	
	Arbeitsraum - unrein	1	0	1	6	6		0	0	6	KLL-Idealtyp.	inkl. Spülbecken und Steckbeckenspüleinheit
	Summe Raumzone Ver- und Entsorgung					28						
	Summe B_Neben- und Personalräume					60						
Summe Funktionsstelle 1.02 Klin.Ambulanzen/ PIA			0,0	18,0			208,0	0,0	0,0	208,0	KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/NF/KF): 100/30/40/20

1.00 Funktionsstelle Diagnostik und Therapie Arztendienst		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
1.03 Arztdienste - zentral/dezentral												
Klinikum Lübbecker Land	<u>Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Klinische Arztdienste - Raumvorhaltung</u>											
	SUMME: Arztdienste - zentral/dezentral (Ausführung betriebsorganisator. Grundlagen bzgl. Verortung beachten!)											
A	Haupträume											
A.1	Arztdienstzone											
	Chefarztzimmer	10	8	2	18	180		144	0	36	KLL-Idealtyp.	-> Ausstattung mit einem Arbeitsplatz und Gesprächsnische
	Sekretariat, je mit 2 AP	10	8	2	14	140		112	0	28	KLL-Idealtyp.	-> Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen/ gem. Nutzung
	Arztdienstbüro (Sektionsleiter/ ltd. OÄ) mit 1AP - funktionsnahe Verortung	12	10	2	12	144		120	0	24	KLL-Idealtyp.	-> Ausstattung mit: einem Arbeitsplatz
	Arztdienstbüro (Oberärzte) mit 2AP - Verortung auf den Pflegestationen	23	13	10	14	322		182	0	140	KLL-Idealtyp.	-> Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen/ gem. Nutzung; hiervon: mind. 1x in : ZNA, Entbindung, ICU und Weaning
	Arztdienstbüro mit 4AP - Verortung in Pflegestationen und sonstigen	12	12	0	26	312		312	0	0	KLL-Idealtyp.	-> Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen/ gem. Nutzung
	Summe Arztdienstzone					1.098,00						
	Summe A_Haupträume					1.098,00						
Summe Funktionsstelle 1.03 Klinischer Arztdienst		51,0	16,0			1.098,0	870,0	0,0	228,0	KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/NF/KF): 100/25/35/10	

1.00 Funktionsstelle Diagnostik und Therapie Funktionsdiagnostik		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
1.04.01 Diagnostikzentrum (DZ)												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Diagnostikzentrum - nicht-invasive Diagnostik - psychiatrische Diagnostik											
	SUMME: Diagnostikzentrum (nicht invasiv)											
A	Haupträume											
A.1	Diagnostikzentrum	6										
	Untersuchung/Behandlung - allgemeine Nutzung	5	5	0	16	80		80	0	0	KLL-Idealtyp.	je nicht-invasiv: 1x Kardiologie, 2x Pneumologie, 2x Sonografie
	Untersuchung/Behandlung - allgemeine Nutzung (groß)	1	1	0	21	21		21	0	0	KLL-Idealtyp.	je nicht-invasiv: 1x Kardiologie (EKG/ TEE)
	Summe Ambulanzzentrum							101				
A.2	Zentrale Befundung											
	Befundraum/ Ärztebesprechung/ Demonstration	1	1	0	24	24		24	0	0	KLL-Idealtyp.	interdisziplinär nutzbar, mit weiteren Befundräumen in einer Raumpange, koppelbar; ZNA, EZ, FuDia, RÖ
	POCT - Blut- und Probenentnahmeraum	0	0	0	10	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	(Point-of-care-Testing) Blutentnahmelabor
	POCT - WC	0	0	0	2	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	WC zu POCT, mit Durchreiche
	Summe Zentrale Befundung							24				
A.3	Raumzone Patienten/Besucher											
	DZ: Wartzone	1	1	0	20	20		20	0	0	KLL-Idealtyp.	20 Patienten, inkl. Spielzone für Kinder und Warten Aufnahmebereich und Spielecke für Kinder
	DZ: Wartzone Patienten liegend	1	1	0	10	10		10	0	0	KLL-Idealtyp.	nicht im U/B-Bereich, sondern vorgelagerter Bereich; zzgl. dezentrale Wartebereiche in Flurflächen/Verkehrsfächen (2 Bettplätze)
	WC - Patienten	2	2	0	4	8		8	0	0	KLL-Idealtyp.	
	WC - barrierefrei	0,5	0,5	0	6	3		3	0	0	KLL-Idealtyp.	gem. Nutzung EZ+DZ
	Summe Patienten/Besucher							41				
	Summe A_Haupträume							166				
B	Neben- und Personalräume											
B.1	Raumzone Dienst- und Sozialräume											
	Zentrale Leitstelle/Empfang - Frontoffice	1	1	0	16	16		16	0	0	KLL-Idealtyp.	mit Handarchiv; mind. 2 Arbeitsplätze
	Zentrale Leitstelle/Backoffice	1	1	0	16	16		16	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen, u.a. auch: Terminvergabe, etc.
	(Leitende) Pflege mit 1 AP	1	1	0	12	12		12	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Personalaufenthalt	1	1	0	16	16		16	0	0	KLL-Idealtyp.	interdisziplinär nutzbar, mit Teeküche
	WC - Personal	2	2	0	2	4		4	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Summe Raumzone Dienst- und Sozialräume							64				
B.2	Raumzone Ver- und Entsorgung											
	Versorgung	1	1	0	12	12		12	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Entsorgung	1	1	0	12	12		12	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Lager - Sterilgut	1	1	0	8	8		8	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Lager - Geräte+Material	1	1	0	16	16		16	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Lager - Reinigung/Putzmittel	1	1	0	6	6		6	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Arbeitsraum - unrein	1	1	0	6	6		6	0	0	KLL-Idealtyp.	inkl. Spülbecken und Steckbeckenspüleinheit
	Summe Raumzone Ver- und Entsorgung							60				
	Summe B_Neben- und Personalräume							124				
Summe Funktionsstelle 1.04.01 FuDia/ DZ		23,5	0,0				290,0	290,0	0,0	0,0	KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/30/40/20

1.00 Funktionsstelle Diagnostik und Therapie Endoskopie - Funktionsdiagnostik		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
1.05 Endoskopie												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Endoskopischer Funktionsbereich mit: 4 Endoskopieräumen + 1x ERCP											
SUMME: Endoskopischer Funktionsbereich												
A	Haupträume											
A.1	Funktionsbereich											
	Endoskopieraum	4	4	0	30	120	120	0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Vorbereitung	2	2	0	14	28	28	0	0	0	KLL-Idealtyp.	zentralisierte Einheit
	Waschplatz	1	1	0	10	10	10	0	0	0	KLL-Idealtyp.	gemeinsame Nutzung, im Bereich der Vorbereitungszone
	WC zu Vorbereitung	2	2	0	2	4	4	0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Umkleide Patienten	4	4	0	3	12	12	0	0	0	KLL-Idealtyp.	räumliche Nähe zu U/B-Bereichen
	Endoskopieraum ERCP	1	1	0	32	32	32	0	0	0	KLL-Idealtyp.	ERCP-gerecht: C-Bogen, Narkoseneinsatz
	Vorbereitung, Schalten, Schürzen	1	1	0	16	16	16	0	0	0	KLL-Idealtyp.	Weitere Nutzungen im Raum: Schalteinheit und Schürzenhalterungen
	Waschplatz	1	1	0	6	6	6	0	0	0	KLL-Idealtyp.	gemeinsame Nutzung, im Bereich der Vorbereitungszone
	WC zu Vorbereitung	1	1	0	2	2	2	0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Umkleide Patienten	1	1	0	3	3	3	0	0	0	KLL-Idealtyp.	räumliche Nähe zu U/B-Bereichen
Geräte-	Unrein/ Abrüstung	1	1	0	16	16	16	0	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausbildung der Geräteaufbereitung als "Ein-Raum" denkbar!
aufbereitung	Waschen	1	1	0	10	10	10	0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Rein/ Aufrüstung	1	1	0	16	16	16	0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Lagerzone Geräte/ Endoskope	1	1	0	16	16	16	0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Summe Endoskopischer Funktionsbereich						291					
A.2	Raumzone Patienten/Besucher											
	Patienten-Umkleide	1	1	0	12	12	12	0	0	0	KLL-Idealtyp.	abschließbare Garderobenschränke/ Wertfacheinheiten/ Kurzzeitschließfächer
	Vor-/Nachbereitungszone Patienten	1	1	0	60	60	60	0	0	0	KLL-Idealtyp.	Vorhaltung von 6x Einzel-Plätzen zu je 10,0m² im Großraum, zzgl. Arbeitsplatz-Schrankeinheit
	Wartezone	1	1	0	12	12	12	0	0	0	KLL-Idealtyp.	10 Personen
	Wartezone - Betten/liegende Patienten	1	1	0	12	12	12	0	0	0	KLL-Idealtyp.	3 Bettenplätze - vor dem Eingriff
	Bettenwartezone	5	5	0	2,5	12,5	12,5	0	0	0	KLL-Idealtyp.	Vorhaltung von 2,5m² pro Bett; in Furnische - Abstellplatz Betten während Eingriff
	Summe Patienten/Besucher						108,5					
	Summe A_Haupträume						399,5					
B	Neben- und Personalräume											
B.1	Raumzone Dienst- und Sozialräume											
	Zentrale Leitstelle/Front- und Backoffice (Leitende) Pflege mit 1 AP	1	1	0	16	16	16	0	0	0	KLL-Idealtyp.	mit Handarchiv; mind. 2 Arbeitsplätze
	Personalaufenthalt	1	1	0	16	16	16	0	0	0	KLL-Idealtyp.	interdisziplinär nutzbar, mit Teeküche
	Umkleide Herren / Damen	1	1	0	10	10	10	0	0	0	KLL-Idealtyp.	%ual geschlechterspezifischer Anteil wird hier mit 50%/50% bewertet
	WC - Personal	2	2	0	2	4	4	0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Summe Raumzone Dienst- und Sozialräume						58					
B.2	Raumzone Ver- und Entsorgung											
	Versorgung	1	1	0	16	16	16	0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Entsorgung	1	1	0	16	16	16	0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Lager - Sterilgut	1	1	0	8	8	8	0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Lager - Geräte+Material	1	1	0	20	20	20	0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Lager - Reinigung/Putzmittel	1	1	0	6	6	6	0	0	0	KLL-Idealtyp.	in Fläche DZ enthalten
	Arbeitsraum - unrein	1	1	0	8	8	8	0	0	0	KLL-Idealtyp.	inkl. Spülbecken und Steckbeckenspüleinheit
	Summe Raumzone Ver- und Entsorgung						74					
	Summe B_Neben- und Personalräume						132					
Summe Funktionsstelle 1.05 FuDia Endoskopie		43,0	0,0				531,5	531,5	0,0	0,0	KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/30/40/20

1.00 Funktionsstelle Diagnostik und Therapie Radiologie		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
1.07		Bildgeb. Diagnostik und Intervent. rad. Verfahren										
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Radiologie, mit: - 1x CT - 3x MRT, davon: 1x 3 Tesla - 2x Röntgenplätze konvent. - 1x Demoraum und Befundarbeitsplätze											
	SUMME: Radiologie											
A		Haupträume										
A.1	CT - Computertomographie											
	CT - Aufnahmeraum	1	1	0	36	36		36	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Vorbereitung	1	1	0	12	12		12	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Umkleide Patienten - gehfähig	1	1	0	2	2		2	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Umkleide Patienten - Liegendtransporte	1	1	0	3	3		3	0	0	KLL-Idealtyp.	
	WC - Patienten	1	1	0	2	2		2	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Schaltraum	1	1	0	14	14		14	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Summe CT						69					
A.2	MRT - Magnetresonanztomographie											
	MRT - Aufnahmeraum	3	3	0	40	120		120	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Vorbereitung	3	3	0	14	42		42	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Umkleide Patienten - gehfähig	3	3	0	2	6		6	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Umkleide Patienten - Liegendtransporte	2	2	0	3	6		6	0	0	KLL-Idealtyp.	
	WC - Patienten	3	3	0	2	6		6	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Schaltraum	2	2	0	20	40		40	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Summe MRT						220					
A.3	Röntgendiagnostik											
	Aufnahmeplätze	2	2	0	32	64		64	0	0	KLL-Idealtyp.	Thorax, Skelett, allgem. Durchleuchtung
	Umkleide Patienten - gehfähig	2	2	0	2	4		4	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Umkleide Patienten - Liegendtransporte	2	2	0	3	6		6	0	0	KLL-Idealtyp.	
	WC - Patienten	2	2	0	2	4		4	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Schaltraum	1	1	0	24	24		24	0	0	KLL-Idealtyp.	zentralisierte Einheit
	Summe Konventionelle Röntgendiagnostik						102					
A.4	Zentrale Befundung											
	Befundraum/ Arztbesprechung/ Demonstration	1	1	0	24	24		24	0	0	KLL-Idealtyp.	interdisziplinär nutzbar, mit weiteren Befundräumen in einer Raumspace, koppelbar; ZNA, EZ, FuDia, RÖ
	Befundraum	1	1	0	38	38		38	0	0	KLL-Idealtyp.	6 AP
	Summe Zentrale Befundung						62					
A.5	Raumzone Patienten/Besucher											
	Wartzone	1	1	0	20	20		20	0	0	KLL-Idealtyp.	20 Patienten, inkl. Spielzone für Kinder und Warten Aufnahmebereich und Spielecke für Kinder
	Wartzone Patienten liegend	1	1	0	12	12		12	0	0	KLL-Idealtyp.	nicht im U/B-Bereich, sondern vorgelagerter Bereich; zzgl. dezentrale Wartebereiche in Flurflächen/Verkehrsflächen (3 Betplätze)
	WC - Patienten	2	2	0	4	8		8	0	0	KLL-Idealtyp.	
	WC - barrierefrei	1	1	0	6	6		6	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Summe Patienten/Besucher						46					
	Summe A_Haupträume						499					
B	Neben- und Personalräume											
B.1	Raumzone Dienst- und Sozialräume											
	Zentrale Leitstelle/Empfang - Frontoffice	1	1	0	16	16		16	0	0	KLL-Idealtyp.	mit Handarchiv; mind. 2 Arbeitsplätze
	Zentrale Leitstelle/Backoffice	1	1	0	16	16		16	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen, u.a. auch: Terminvergabe, etc.
	(Leitende) Pflege Radiologie mit 1 AP	1	1	0	12	12		12	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Personalaufenthalt	1	1	0	16	16		16	0	0	KLL-Idealtyp.	interdisziplinär nutzbar, mit Teeküche
	WC - Personal	2	2	0	2	4		4	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Summe Raumzone Dienst- und Sozialräume						64					

B.2	Raumzone Ver- und Entsorgung										
	Versorgung	1	1	0	12	12	12	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Entsorgung	1	1	0	12	12	12	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Lager - Sterilgut	0	0	0	12	0	0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Lager - Geräte+Material	1	1	0	20	20	20	0	0	KLL-Idealtyp.	Grundbedarf, Lagerungshilfen
	Lager - Rollstühle, Gehhilfen, Transportbedarf	1	1	0	16	16	16	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Lager - Reinigung/Putzmittel	1	1	0	6	6	6	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Arbeitsraum - unrein	1	1	0	6	6	6	0	0	KLL-Idealtyp.	inkl. Spülbecken und Steckbeckenspüleinheit
	Bettenwarte(zone)	2	2	0	2,5	5	5	0	0	KLL-Idealtyp.	Nische im Bereich der Verkehrsfläche (separat auszuweisen); 2,5m² pro Bett (Reservebetten)
	Summe Raumzone Ver- und Entsorgung						77				
	Summe B_Neben- und Personalräume						141				
	Summe Funktionsstelle 1.07 Radiologie		52,0	0,0			640,0	640,0	0,0	0,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/30/40/20

1.00 Funktionsstelle Diagnostik und Therapie		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
Operation												
1.09 Operation - ZOP												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: 1. 3 OP-Säle, davon 1x größere Flächenvorhaltung und davon 1x Infektion-OP mit sep. Zugang 2. Prä-/Postoperative Betreuung (vor Reinraum) 3. Same-day-surgery Konzept-integriert											
	SUMME:											3 OP-Säle
A Haupträume												
A.1 OP-Säle												
	OP-Raum - Standard	1	1	0	45	45	45	0	0	0	KLL-Idealtyp.	quadratisch, Tageslicht
	OP-Raum - groß	1	1	0	70	70	70	0	0	0	KLL-Idealtyp.	quadratisch, Tageslicht - sep. Erschließung per weiterem externem Zugang ist zu planen,
	OP-Raum - Infektion/ sep. äußere Erschließung	1	1	0	45	45	45	0	0	0	KLL-Idealtyp.	quadratisch, Tageslicht
	Einzelraum Einleitung Anästhesie	3	3	0	14	42	42	0	0	0	KLL-Idealtyp.	ausgebildet/ausgestattet als Einzelraum, inkl. eigenem Arbeitsbereich für Arzt und Pflege
	Waschnische - ZOP	3	3	0	3	9	9	0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Schürzenraum (Nische)	3	3	0	2	6	6	0	0	0	KLL-Idealtyp.	Nische, neben Waschnische angeordnet
	Diktierzone/-nische	3	3	0	4	12	12	0	0	0	KLL-Idealtyp.	3 Einheiten, jeweils Ausstattung für 3 Diktierende (d.h. 2m²/Person)
	Arbeitsraum unrein + POCT	1	1	0	10	10	10	0	0	0	KLL-Idealtyp.	inkl. Spülbecken und Steckbeckenspüleinheit
	Summe OP						239					
	Summe A_Haupträume						239					
B Neben- und Personalräume												
B.1 Raumzone Dienst- und Sozialräume												
	Büro - OP	2	2	0	14	28	28	0	0	0	KLL-Idealtyp.	Nutzung durch: OP-Koordination, Anästhesie, Pflege; 2 AP
	Personalaufenthalt	1	1	0	16	16	16	0	0	0	KLL-Idealtyp.	inkl. Wertfächereinheit, mit Teeküche
	Summe Raumzone Dienst- und Sozialräume						44					
B.2 Raumzone Ver- und Entsorgung ZOP												
	Zentr. Einheit: Lager + Anästhesie	1	1	0	20	20	20	0	0	0	KLL-Idealtyp.	Lagereinheit "zentral" - gebündelt mit thematischer Separierung planen; ggf. konzeptabhängig aufteilbar
	Sterilgutflur mit Lagerzone	1	1	0	60	60	60	0	0	0	KLL-Idealtyp.	mit getrennter Schleuse und Lagermöglichkeiten (rein/unrein)
	Lager - Reinigung	1	1	0	8	8	8	0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	OP-Lafettenreinigung & Lagerung	1	1	0	15	15	15	0	0	0	KLL-Idealtyp.	Annahme: Anzahl Lafetten: 6
	Versorgung	1	1	0	14	14	14	0	0	0	KLL-Idealtyp.	inkl. Lagerzone
	Entsorgung	1	1	0	14	14	14	0	0	0	KLL-Idealtyp.	Inkl. Arbeitsbereich (hier: Ausguss, etc.)
	Bettenwarte(zone) - unreiner Bereich	6	6	0	2,5	15	15	0	0	0	KLL-Idealtyp.	Nische im Bereich der Verkehrsfläche (separat auszuweisen); 2,5m² pro Bett, hier: Vorhaltung für 6 Betten
	Summe Raumzone Ver- und Entsorgung ZOP						146					
	Summe B_Neben- und Personalräume						190					
C Raumzone Erschließungsräume												
C.1 Raumzone Erschließungsräume												
	Umbettung: Patientenschleuse	2	2	0	12	24	24	0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Personalschleuse - geschlechterspezifisch	1	1	0	40	40	40	0	0	0	KLL-Idealtyp.	(Anpassung geschlechterspezifisch: ???iger Anteil) bestehend aus: Umkleide rein/unrein, sowie Flächenvorhaltung zur Lagerung von Frischwäsche
	PersSchleuseSanitärraum: DU, WB + WC - Personal	2	2	0	6	12	12	0	0	0	KLL-Idealtyp.	Damen/ Herren, jeweils mit Vorraum
	Personalschleuse Infektions-OP	2	2	0	4	8	8	0	0	0	KLL-Idealtyp.	Kittschleuse
	Summe Raumzone Erschließungszone						84					
	Summe C_Erschließungsräume						84					

D Raumzone Holding Area										
D.1	Raumzone Holding Area/ Aufwachraum									Info: Same-Day, 1x stationär; Holding Area: 1x stationär; Aufwachraum: 4x stationär in räuml. Nähe/Anbindung zur Holding-SDPatienten
	Leitstelle Holding Area/ Stützpunkt (stationär) und SD-Patienten (nicht einsehbarer Bereich) - 1. Anlaufstelle	1	1	0	14	14	14	0	0	KLL-Idealtyp.
	Holding Area - präoperativ+postoperativ (Aufwachraum)	1	1	0	60	60	60	0	0	KLL-Idealtyp. Vorhaltung von 6 prä.+postoperativen Holding-Plätzen zu je 10,0m²; Bettenplätze - Großraum, bedarfsweise separierbar angegliedert an Holding Area
	Umkleibereich (Same-Day/ AOP mit Wertfächern)	1	1	0	6	6	6	0	0	KLL-Idealtyp. in Leitstelle integriert
	Arbeitsraum rein	0	0	0	6	0	0	0	0	KLL-Idealtyp.
	Arbeitsraum unrein u. Lager Reinigung	1	1	0	8	8	8	0	0	KLL-Idealtyp. inkl. Spülbecken und Steckbeckenspüleinheit
	Aufenthalt Personal/ Sozialraum	1	1	0	8	8	8	0	0	KLL-Idealtyp. inkl. Teeküchenzeile; Mitnutzung OP-Bereich wg. Einschleusung nicht vorgesehen
	Lager - Ver- und Entsorgung	1	1	0	16	16	16	0	0	KLL-Idealtyp.
	WC - Personal	0	0	0	2	0	0	0	0	KLL-Idealtyp. Mitnutzung an anderer Stelle
	WC - Patienten (SD)	2	2	0	2	4	4	0	0	KLL-Idealtyp. in räumlicher Nähe zur Umkleidezone SD-Patienten, mit Vorraum
	WC - Patienten (SD), behindertengerecht	0	0	0	5	0	0	0	0	KLL-Idealtyp. Mitnutzung an anderer Stelle
	Wartzone "Same day"-Patienten/ auch Wartzone Angehörige	1	1	0	8	8	8	0	0	KLL-Idealtyp. inkl. Teeküchenzeile; Mitnutzung OP-Bereich wg. Einschleusung nicht vorgesehen
Summe Raumzone Holding Area prä+post							124			
Summe D_Holding Area							124			
Summe Funktionsstelle 1.09 ZOP		47,0	0,0	NE/Nutzeinheit	3	637,00	637,0	0,0	0,0	212,3 Nutzfleichenquote/OP
										KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/40/40/20

1.00 Funktionsstelle Diagnostik und Therapie Entbindung		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
1.10 Entbindung												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: 3 Kreißsäle, davon 1x Kreißsaal mit Unterwasserentbindung 1x Notsectio											
SUMME: 3 Kreißsäle + Notsectio												
A Haupträume												
A.1	Raumzone U/B - Entbindung	3			Kreißsäle zzgl. Notsectio							
	Entbindungsraum	2	2	0	28	56		56	0	0	KLL-Idealtyp.	inkl. WC-Einheit, inkl. Säuglingspflegeeinheit
	Vorwehenzimmer	2	2	0	14	28		28	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Sanitäreinheit zum Vorwehenzimmer	1	1	0	6	6		6	0	0	KLL-Idealtyp.	WC/ WB und Dusche
zu 1.03	Entbindungsraum, Notsectio	1	1	0	36	36		36	0	0	KLL-Idealtyp.	ungeplante Eingriffe
zu 1.03	Schleuse Besucher	1	1	0	4	4		4	0	0	KLL-Idealtyp.	Kittelschleuse
	Entspannungswanne	1	1	0	14	14		14	0	0	KLL-Idealtyp.	von mind. einem Kreißsaal aus begehbar
	Entbindungsraum zur Wasserentbindung	1	1	0	40	40		40	0	0	KLL-Idealtyp.	Kreißsaal mit Entbindungsbadewanne
	Säuglingspflegeraum/ Reanimation	1	1	0	14	14		14	0	0	KLL-Idealtyp.	Erstversorgung - angrenzend an Notsectio
	Summe U/B - Entbindung						198					
A.2 Raumzone Untersuchung												
	Notfall-Untersuchung/Behandlung	1	1	0	18	18		18	0	0	KLL-Idealtyp.	1x von der Entbindungsabteilung und 1x von Flurzone aus begehbar
	Behandlung - Beratungsraum (Hebamme/Arzt)	1	1	0	14	14		14	0	0	KLL-Idealtyp.	außerhalb des eigentlichen Kreißsaal-Bereiches; auch Hebammensprechstunde
	Summe Raumzone Untersuchung						32					
A.3 Raumzone Patientenbereich												
	Multifunktionsraum: Familienzimmer/ Nachbetreuung	1	1	0	20	20		20	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Sanitäreinheit zum Familienzimmer	1	1	0	5	5		5	0	0	KLL-Idealtyp.	mit Sanitäreinheit: WB, WC, DU
	WC Besucher	2	2	0	2	4		4	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Warten/ Besucherzimmer	1	1	0	12	12		12	0	0	KLL-Idealtyp.	Garderobenausstattung, KÜ-Pantry (Selbstversorgung)
	Summe Raumzone Patientenbereich						41					
	Summe A_Haupträume						271					
B Neben- und Personalräume												
B.1 Raumzone Dienst- und Sozialräume												
	Zentrale Leitstelle/Stützpunkt Hebamme	1	1	0	16	16		16	0	0	KLL-Idealtyp.	enthält Zentrale CTG-Überwachungseinheit; 2AP; (direkte Anbindung an U-/B-Raum für Notfälle, Einsehbarkeit Wartebereiche und nach innen Richtung Kreißsaal)
	Arbeitsraum rein	1	1	0	8	8		8	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Arzt dienstraum - Oberärzte	0	0	0	16	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen + Besucher-Sitzplatz - unter 1.03 erfasst
	Büro - Leitung Hebamme	1	1	0	12	12		12	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Personalaufenthalt	1	1	0	14	14		14	0	0	KLL-Idealtyp.	mit Teeküche
	Umkleide Herren / Damen	1	1	0	12	12		12	0	0	KLL-Idealtyp.	%ual geschlechterspezifischer Anteil wird hier mit 50%/50% bewertet
	WC - Personal	2	2	0	2	4		4	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Summe Raumzone Dienst- und Sozialräume						66					
B.2 Raumzone Ver- und Entsorgung ZOP												
	Versorgung	1	1	0	14	14		14	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Entsorgung	1	1	0	14	14		14	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Lager - Sterilgut	1	1	0	8	8		8	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Lager - Geräte+Material	1	1	0	16	16		16	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Lager - Reinigung/Putzmittel	1	1	0	6	6		6	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Arbeitsraum - unrein	1	1	0	8	8		8	0	0	KLL-Idealtyp.	inkl. Spülbecken und Steckbeckenspüleinheit
	Summe Raumzone Ver- und Entsorgung Kreißsaal						66					
	Summe B_Neben- und Personalräume						132					
Summe Funktionsstelle 1.10 Entbindung			30,0	0,0	NE/Nutzeinheit	3	403,00	403,0	0,0	0,0	134,3	Nutzflächenquote/Saal
											KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/30/40/20

1.00 Funktionsstelle Unters. + Behandlg. Pathologie / Institut für Rechtsmedizin		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
1.13 Prosektur/ Pathologie												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Prosektur											
	SUMME: Prosektur Verabschiedungsräume sind unter 2.0 erfasst											
A	Haupträume											
A.1	Raumzone Pathologie											
	Raum zur Annahme von Verstorbenen	1	1	0	20	20		20	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Kühlraum mit Einzelkühlkammern	1	1	0	24	24		24	0	0	KLL-Idealtyp.	6 Plätze, davon 2 für schwergewichtige Verstorbene
	Einsargraum	1	1	0	16	16		16	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Summe Raumzone Prosektur						60					
	Summe A_Haupträume						60					
Summe Funktionsstelle 1.13 Pathologie		3,0	0,0	NE/Nutzeinheit	ohne	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/NF/KF): 100/30/40/20

2.00 Funktionsstelle Pflege Allgemeinpflege		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
2.01.01+02 Allgemeinpflege												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Allgemeinpflege: 2x 36 (2 baulich gleichartige Stationen) Allgemeinpflege (klein): 1x 24 SUMME: 36 Pflegeeinheiten (allg.)											
A	Haupträume											
A.1	Raumzone Patientenzimmer	36	Patienten									
	1 1-Bettzimmer	8	8	0	16	128	128	0	0	KLL-Idealtyp.		
	Nasszelle	6	6	0	4	24	24	0	0	KLL-Idealtyp.	barrierefreie Duscheinheit, WC-Einheiten ("Toilettenstuhl-geeignet")	
	Nasszelle - groß	2	2	0	6	12	12	0	0	KLL-Idealtyp.	barrierefreie Duscheinheit, WC-Einheiten ("Toilettenstuhl-geeignet")	
	Schleuse *	8	8	0	2	16	16	0	0	KLL-Idealtyp.	Kittelschleuse	
	2 2-Bettzimmer	14	14	0	22	308	308	0	0	KLL-Idealtyp.		
	Nasszelle	14	14	0	4	56	56	0	0	KLL-Idealtyp.	barrierefreie Duscheinheit, WC-Einheiten ("Toilettenstuhl-geeignet")	
	Summe Raumzone Patientenzimmer					544						
A.2	Raumzone Patienten/Besucher											
	Aufenthalt-Patienten/Besucher	1	1	0	20	20	20	0	0	KLL-Idealtyp.	inkl. Bereitstellungsfläche "Getränke" - auch Wartebereich für Patienten (Entlassbereich)	
	Summe Raumzone Patienten/Besucher					20						
	Summe A_Haupträume					564						
B	Neben- und Personalräume											
B.1	Raumzone Dienst- und Sozialräume											
	Untersuchungs- und allg. Behandlungsraum	1	1	0	16	16	16	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz und (optional) U-Liege	
	Pflegestützpunkt - Backoffice	1	1	0	24	24	24	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit 3 Arbeitsplätzen, Stellplatz Visitenwagen	
	Pflegestützpunkt - Frontoffice	1	1	0	8	8	8	0	0	KLL-Idealtyp.	inkl. Arbeitsplatz Stationssekretariat	
	Büro Ltg. Pflegedienst	1	1	0	12	12	12	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz	
	Arbeitsraum rein	1	1	0	14	14	14	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz, inkl. Besprechungsmöglichkeit	
	Personalaufenthalt	1	1	0	16	16	16	0	0	KLL-Idealtyp.	zentrale Einheit mit Pflegestützpunkt/Medikamentendepot, auch Opiate; +2m² Flächenzuschlag wg. größerer Bevorratung (externe Anlieferung/ keine eigene Apotheke im Haus)	
	WC-Personal	2	2	0	2	4	4	0	0	KLL-Idealtyp.	inkl. Werffacheinheiten, inkl. Teeküchen-Zeile	
	Summe Raumzone Dienst- und Sozialräume					94						
B.2	Raumzone Ver- und Entsorgung Allgemeinpflege											
	Arbeitseinheit unrein	2	2	0	8	16	16	0	0	KLL-Idealtyp.	inkl. Spülbecken und Steckbeckenspüleinheit	
	Stationsküche	1	1	0	12	12	12	0	0	KLL-Idealtyp.	Speisenversorgung via Cook & Chill, hier nur Ausstattung: Mikrowelle/ Kühlschrank	
	Stellfläche Küchenwagen	1	1	0	6	6	6	0	0	KLL-Idealtyp.	Standfläche Regenerationswagen	
	Besucher-WC	2	2	0	2	4	4	0	0	KLL-Idealtyp.		
	Summe Raumzone Ver- und Entsorgung Allgemeinpflege					38						
	Summe B_Neben- und Personalräume					132						
C	Raumzone Erschließungsräume											
C.1	Raumzone Erschließungsräume											
	Summe C_Erschließungsräume					0						

D Raumzone gemeinsam genutzte Räume											
D.1 Raumzone "gemeinsame Einrichtungen"											
aus: B.1	Büro Case Manager	0,5	0,5	0	14	7	7	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen, für Case Manger
aus: B.1	Besprechungsraum Angehörige/ Multifunktion	0,5	0,5	0	16	8	8	0	0	KLL-Idealtyp.	Besprechungsraum Angehörige, Multifunktion (1x Funktionalität AP), multiprofessionelles Team; mit Praxisanleitung
aus: B.2	WC barrierefrei	0,25	0,25	0	6	1,5	1,5	0	0	KLL-Idealtyp.	1x für 4 Stationen (ohne ICU/IMC)
aus: B.2	Lager - Geräte	0,5	0,5	0	16	8	8	0	0	KLL-Idealtyp.	
aus: B.2	Lager - Material	0,5	0,5	0	16	8	8	0	0	KLL-Idealtyp.	
aus: B.2	Lager - Reinigung	0,5	0,5	0	6	3	3	0	0	KLL-Idealtyp.	Standort Putzwagen
aus: B.2	Bettenlagerung, -bevorratung, -aufbereitung, Betten rein	0,5	0,5	0	28	14	14	0	0	KLL-Idealtyp.	
aus: B.2	Austauschzone - Versorgung	0,5	0,5	0	20	10	10	0	0	KLL-Idealtyp.	Nutzungsbereiche: Verbrauchsmaterial/Wäsche, Lagerung Transportgeräte, Übergabe Güter
aus: B.2	Austauschzone - Entsorgung	0,5	0,5	0	20	10	10	0	0	KLL-Idealtyp.	Nutzungsbereiche: Wäsche/Müll, Wertstoffe inkl. Spüle, Übergabe Güter
aus: B.2	Pat.Bad und behindertengerechtes WC	0	0	0	14	0	0	0	0	KLL-Idealtyp.	
aus: B.2	Verabschiedungsraum	0,125	0,125	0	14	1,75	1,75	0	0	KLL-Idealtyp.	1x für 8 Stationen (ohne ICU/IMC)
Summe Raumzone "gemeinsame Einrichtungen"											71,3
Summe D_gemeinsam genutzte Räume											71,3
Summe Funktionsstelle 2.01.01-06 Allgemeinpflege		71,4	0,0	NE/Nutzeinheit	36	767,3	767,3	0,0	0,0	21,31	Nutzfläche/Bett
*je nach Hygienekonzept										KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/15/35/20

2.00 Funktionsstelle Pflege Allgemeinpflege		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
2.01.03 Allgemeinpflege Klinikum Lübbecker Land Land												
idealtypisches SOLL-RFP KLL: Allgemeinpflege: 2x 36,(2 baulich gleichartige Stationen) Allgemeinpflege (klein): 1x 24 (in Synergie mit: 2.02)												
											SUMME: 24 Pflegeeinheiten (allg.)	
A Haupträume												
A.1		24		Patienten								
1	1-Bettzimmer	8	8	0	16	128	128	0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Nasszelle	6	6	0	4	24	24	0	0	0	KLL-Idealtyp.	barrierefreie Duscheinheit, WC-Einheiten ("Toilettenstuhl-geeignet")
	Nasszelle - groß	2	2	0	6	12	12	0	0	0	KLL-Idealtyp.	barrierefreie Duscheinheit, WC-Einheiten ("Toilettenstuhl-geeignet")
	Schleuse *	8	8	0	2	16	16	0	0	0	KLL-Idealtyp.	Kittelschleuse
2	2-Bettzimmer	8	8	0	22	176	176	0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Nasszelle	8	8	0	4	32	32	0	0	0	KLL-Idealtyp.	barrierefreie Duscheinheit, WC-Einheiten ("Toilettenstuhl-geeignet")
Summe Raumzone Patientenzimmer							388					
A.2 Raumzone Patienten/Besucher												
	Aufenthalt-Patienten/Besucher	1	1	0	20	20	20	0	0	0	KLL-Idealtyp.	inkl. Bereitstellungsfläche "Getränke" - auch Wartebereich für Patienten (Entlassbereich)
Summe Raumzone Patienten/Besucher							20					
Summe A_Haupträume							408					
B Neben- und Personalräume												
B.1 Raumzone Dienst- und Sozialräume												
	Untersuchungs- und allg. Behandlungsraum	1	1	0	16	16	16	0	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz und (optional) U-Liege
	Pflegestützpunkt - Backoffice	1	1	0	24	24	24	0	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit 3 Arbeitsplätzen, Stellplatz Visitenwagen inkl. Arbeitsplatz Stationssekretariat
	Pflegestützpunkt - Frontoffice	1	1	0	8	8	8	0	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz
	Büro Ltg. Pflegedienst	1	1	0	12	12	12	0	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz, inkl. Besprechungsmöglichkeit
	Arbeitsraum rein	1	1	0	14	14	14	0	0	0	KLL-Idealtyp.	zentrale Einheit mit Pflegestützpunkt/Medikamentendepot, auch Opiate; +2m² Flächenzuschlag wg. größerer Bevorratung (externe Anlieferung/ keine eigene Apotheke im Haus)
	Personalaufenthalt	1	1	0	16	16	16	0	0	0	KLL-Idealtyp.	inkl. Werffacheinheiten, inkl. Teeküchen-Zeile
	WC-Personal	2	2	0	2	4	4	0	0	0	KLL-Idealtyp.	
Summe Raumzone Dienst- und Sozialräume							94					
B.2 Raumzone Ver- und Entsorgung Allgemeinpflege												
	Arbeitseinheit unrein	2	2	0	8	16	16	0	0	0	KLL-Idealtyp.	inkl. Spülbecken und Steckbeckenspüleinheit
	Stationsküche	1	1	0	12	12	12	0	0	0	KLL-Idealtyp.	Speisenversorgung via Cook & Chill, hier nur Ausstattung: Mikrowelle/ Kühlschrank
	Stellfläche Küchenwagen	1	1	0	6	6	6	0	0	0	KLL-Idealtyp.	Standfläche Regenerationswagen
	Besucher-WC	2	2	0	2	4	4	0	0	0	KLL-Idealtyp.	
Summe Raumzone Ver- und Entsorgung Allgemeinpflege							38					
Summe B_Neben- und Personalräume							132					
C Raumzone Erschließungsräume												
C.1 Raumzone Erschließungsräume												
Summe C_Erschließungsräume							0					

D Raumzone gemeinsam genutzte Räume											
D.1 Raumzone "gemeinsame Einrichtungen"											
aus: B.1	Büro Case Manager	0,5	0,5	0	14	7	7	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen, für Case Manger
aus: B.1	Besprechungsraum Angehörige/ Multifunktion	0,5	0,5	0	16	8	8	0	0	KLL-Idealtyp.	Besprechungsraum Angehörige, Multifunktion (1x Funktionalität AP), multiprofessionelles Team; mit Praxisanleitung
aus: B.2	WC barrierefrei	0,25	0,25	0	6	1,5	1,5	0	0	KLL-Idealtyp.	1x für 4 Stationen (ohne ICU/IMC)
aus: B.2	Lager - Geräte	0,5	0,5	0	16	8	8	0	0	KLL-Idealtyp.	
aus: B.2	Lager - Material	0,5	0,5	0	16	8	8	0	0	KLL-Idealtyp.	
aus: B.2	Lager - Reinigung	0,5	0,5	0	6	3	3	0	0	KLL-Idealtyp.	Standort Putzwagen
aus: B.2	Bettenlagerung, -bevorratung, -aufbereitung, Betten rein	0,5	0,5	0	28	14	14	0	0	KLL-Idealtyp.	
aus: B.2	Austauschzone - Versorgung	0,5	0,5	0	20	10	10	0	0	KLL-Idealtyp.	Nutzungsbereiche: Verbrauchsmaterial/Wäsche, Lagerung Transportgeräte, Übergabe Güter
aus: B.2	Austauschzone - Entsorgung	0,5	0,5	0	20	10	10	0	0	KLL-Idealtyp.	Nutzungsbereiche: Wäsche/Müll, Wertstoffe inkl. Spüle, Übergabe Güter
aus: B.2	Pat.Bad und behindertengerechtes WC	0	0	0	14	0	0	0	0	KLL-Idealtyp.	
aus: B.2	Verabschiedungsraum	0,125	0,125	0	14	1,75	1,75	0	0	KLL-Idealtyp.	1x für 8 Stationen (ohne ICU/IMC)
Summe Raumzone "gemeinsame Einrichtungen"										71,3	
Summe D_gemeinsam genutzte Räume										71,3	
Summe Funktionsstelle 2.01.01-06 Allgemeinpflege		59,4	0,0	NE/Nutzeinheit	24	611,3	611,3	0,0	0,0	25,47	Nutzfläche/Bett
*je nach Hygienekonzept										KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/15/35/20

2.00 Funktionsstelle Pflege Wöchnerinnen- und		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
2.02 Gynäkologie und Geburtshilfe												
Klinikum Lübbecke Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Gynäkologie und GebHilfe: 1x 24 Betten (in Synergie mit: 2.01.03)											
SUMME: 24 Pflegeeinheiten												
A	Haupträume											
A.1	Raumzone Patientenzimmer	24		Patienten								
	1 1-Bettzimmer	6	6	0	16	96	96	0	0		KLL-Idealtyp.	
	Nasszelle	4	4	0	4	16	16	0	0		KLL-Idealtyp.	barrierefreie Duscheinheit, WC-Einheiten ("Toilettenstuhl-geeignet")
	Nasszelle - groß	2	2	0	6	12	12	0	0		KLL-Idealtyp.	barrierefreie Duscheinheit, WC-Einheiten ("Toilettenstuhl-geeignet")
	Schleuse *	4	4	0	2	8	8	0	0		KLL-Idealtyp.	Kittelschleuse
	2 2-Bettzimmer	9	9	0	24	216	216	0	0		KLL-Idealtyp.	erhöhter Flächenstandard wg. Wickeleinheiten (i.d. Zimmern) und Rooming-In
	Nasszelle	9	9	0	4	36	36	0	0		KLL-Idealtyp.	barrierefreie Duscheinheit, WC-Einheiten ("Toilettenstuhl-geeignet")
	Summe Raumzone Patientenzimmer					384						
A.2	Raumzone Patienten/Besucher											
	Aufenthalt-Patienten/Besucher	1	1	0	20	20	20	0	0		KLL-Idealtyp.	
	Kinderzimmer Neugeborene (mit 4 Stellplätzen)	1	1	0	24	24	24	0	0		KIBay-Idealtyp.	Stellfläche Babybetten, zzgl. Arbeitsplatzschrankanlage/ Versorgungseinheit und Standfläche Inkubator
	Stillzimmer	1	1	0	14	14	14	0	0		KLL-Idealtyp.	inkl. Bereitstellungsfläche "Getränke"
	Milchküche/ Muttermilchbank	1	1	0	12	12	12	0	0		KLL-Idealtyp.	Ausstattung: Kühlschrank, Mikrowelle, Geschirrspüler, etc.; inkl. Lagerzone und Spüleinheit; Hygienisch einwandfreie Lagerung von Muttermilch - räuml. Nähe zu Teeküche
	Summe Raumzone Patienten/Besucher					70						
	Summe A_Haupträume					454						
B	Neben- und Personalräume											
B.1	Raumzone Dienst- und Sozialräume											
	Untersuchungs- und allg. Behandlungsraum	1	1	0	24	24	24	0	0		KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz und (optional) U-Liege + Gyn.-Stuhl
	Pflegestützpunkt - Backoffice	1	1	0	24	24	24	0	0		KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit 3 Arbeitsplätzen, Stellplatz Visitenwagen inkl. Arbeitsplatz Stationssekretariat
	Pflegestützpunkt - Frontoffice	1	1	0	8	8	8	0	0		KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz
	Büro Ltg. Pflegedienst	1	1	0	12	12	12	0	0		KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz, inkl. Besprechungsmöglichkeit
	Arbeitsraum rein	1	1	0	14	14	14	0	0		KLL-Idealtyp.	zentrale Einheit mit Pflegestützpunkt/Medikamentendepot, auch Opiate; +2m² Flächenzuschlag wg. größerer Bevorratung (externe Anlieferung/ keine eigene Apotheke im Haus)
	Personalaufenthalt	1	1	0	16	16	16	0	0		KLL-Idealtyp.	inkl. Wertfacheinheiten, inkl. Teeküchen-Zeile
	WC-Personal	2	2	0	2	4	4	0	0		KLL-Idealtyp.	
	Summe Raumzone Dienst- und Sozialräume					102						
B.2	Raumzone Ver- und Entsorgung Allgemeinpflege											
	Arbeitseinheit unrein	2	2	0	8	16	16	0	0		KLL-Idealtyp.	inkl. Spülbecken und Steckbeckenspüleinheit
	Stationsküche	1	1	0	12	12	12	0	0		KLL-Idealtyp.	Speisenversorgung via Cook & Chill, hier nur Ausstattung: Mikrowelle/ Kühlschrank
	Stellfläche Küchenwagen	1	1	0	6	6	6	0	0		KLL-Idealtyp.	Standfläche Regenerationswagen
	Besucher-WC	2	2	0	2	4	4	0	0		KLL-Idealtyp.	
	Wartezone					38						
	Wartezone Patienten liegend					140						
C	Raumzone Erschließungsräume											
C.1	Raumzone Erschließungsräume											
	Summe C_Erschließungsräume					0						

D Raumzone gemeinsam genutzte Räume											
D.1 Raumzone "gemeinsame Einrichtungen"											
aus: B.1	Büro Case Manager	0,5	0,5	0	14	7	7	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen, für Case Manger
aus: B.1	Besprechungsraum Angehörige/ Multifunktion	0,5	0,5	0	16	8	8	0	0	KLL-Idealtyp.	Besprechungsraum Angehörige, Multifunktion (1x Funktionalität AP), multiprofessionelles Team; mit Praxisanleitung
aus: B.2	WC barrierefrei	0,25	0,25	0	6	1,5	1,5	0	0	KLL-Idealtyp.	1x für 4 Stationen (ohne ICU/IMC)
aus: B.2	Lager - Geräte	0,5	0,5	0	16	8	8	0	0	KLL-Idealtyp.	
aus: B.2	Lager - Material	0,5	0,5	0	16	8	8	0	0	KLL-Idealtyp.	
aus: B.2	Lager - Reinigung	0,5	0,5	0	6	3	3	0	0	KLL-Idealtyp.	Standort Putzwagen
aus: B.2	Bettenlagerung, -bevorratung, -aufbereitung, Betten rein	0,5	0,5	0	28	14	14	0	0	KLL-Idealtyp.	
aus: B.2	Austauschzone - Versorgung	0,5	0,5	0	20	10	10	0	0	KLL-Idealtyp.	Nutzungsbereiche: Verbrauchsmaterial/Wäsche, Lagerung Transportgeräte, Übergabe Güter
aus: B.2	Austauschzone - Entsorgung	0,5	0,5	0	20	10	10	0	0	KLL-Idealtyp.	Nutzungsbereiche: Wäsche/Müll, Wertstoffe inkl. Spüle, Übergabe Güter
aus: B.2	Pat.Bad und behindertengerechtes WC	0	0	0	14	0	0	0	0	KLL-Idealtyp.	
aus: B.2	Verabschiedungsraum	0,125	0,125	0	14	1,75	1,75	0	0	KLL-Idealtyp.	1x für 8 Stationen (ohne ICU/IMC)
Summe Raumzone "gemeinsame Einrichtungen"											71,3
Summe D_gemeinsam genutzte Räume											71,3
Summe Funktionsstelle 2.02 WÖ-/Neugeborenenpflege		56,4	0,0	NE/Nutzeinheit	24	665,3	665,3	0,0	0,0	27,72	Nutzfläche/Bett
*je nach Hygienekonzept										KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/15/35/20

2.00 Funktionsstelle Pflege Intensivmedizin. Pflege		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
2.03-01 Intensivmedizin												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: ICU/ IMC-Pflege: 1x 12 Betten Weaning-Einheit: 1x 12 Betten											
		SUMME: 12 Pflegeeinheiten										
A	Haupträume	12	Patienten									
A.1.1	Raumzone Patientenzimmer ICU	8	Patienten		Flächenangaben gem. Vorgabe RKI-Richtlinie							
	1 Einbettzimmer - Intensiv	6	6	0	24	144	144	0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	2 2-Bettzimmer - Intensiv	1	1	0	38	38	38	0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Schleuse *	7	7	0	4	28	28	0	0	0	KLL-Idealtyp.	raumlufftechn. Schleusung, Ausstattung m. unreinem Arbeitsbereich/ Versorgungskanäle
	Nasszelle - groß	1	1	0	6	6	6	0	0	0	KLL-Idealtyp.	barrierefreie Duscheinheit, WC-Einheiten ("Toilettenstuhl-geeignet")
A.1.2	Raumzone Patientenzimmer IMC	4	Patienten									
	1 Einbettzimmer	2	2	0	18	36	36	0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	2 2-Bettzimmer	1	1	0	38	38	38	0	0	0	KLL-Idealtyp.	Raumgröße analog ICU-Zimmer gem. BO-Konzept
	Nasszelle - groß	3	3	0	6	18	18	0	0	0	KLL-Idealtyp.	barrierefreie Duscheinheit, WC-Einheiten ("Toilettenstuhl-geeignet")
	Summe Raumzone Patientenzimmer						308					
	Summe A_Haupträume						308					
B	Neben- und Personalräume											
B.1	Raumzone Dienst- und Sozialräume											
	Büro Ltg. Pflegedienst	1	1	0	12	12	12	0	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz + Besucher-Sitzplatz
	Personalaufenthalt	1	1	0	14	14	14	0	0	0	KLL-Idealtyp.	inkl. Werffacheinheiten, inkl. Teeküchen-Zelle
	Summe Raumzone Dienst- und Sozialräume						26					
B.2	Raumzone Ver- und Entsorgung											
	Arbeitsraum unrein mit POCT	1	1	0	12	12	12	0	0	0	KLL-Idealtyp.	inkl. Spülbecken und Steckbeckenspüleinheit; zzgl. POCT-Zuschlag
	Stationsküche	1	1	0	10	10	10	0	0	0	KLL-Idealtyp.	Speisenversorgung via Cook & Chill, hier nur Ausstattung: Mikrowelle/ Kühlschrank; hier inkl. Standfläche Regenerationswagen
	Stellfläche Küchenwagen	0	0	0	6	0	0	0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Summe Raumzone Ver- und Entsorgung						22					
B.3	Raumzone Schleusen											
	Summe Raumzone Erschließungsräume						0					
	Summe B_Neben- und Personalräume						48					
C	Raumzone Erschließungsräume											
	Summe C_Erschließungsräume						0					

D	Raumzone gemeinsam genutzte Räume											
aus: B.1	Besprechungsraum Angehörige	0,5	0,5	0	14	7	7	0	0	KLL-Idealtyp.	Besprechungsraum Angehörige	
aus: B.1	Untersuchungs- und allg. Behandlungsraum/ Intervention	0,5	0,5	0	32	16	16	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz/ gem. Nutzung ICU/IMC + Weaning	
aus: B.1	Büro Case Manager	0,5	0,5	0	14	7	7	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen	
aus: B.1	Pflegestützpunkt	0,5	0,5	0	36	18	18	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit bis zu 5 Arbeitsplätzen, Stellplatz Visitenwagen	
aus: B.1	Arbeitsraum rein	0,5	0,5	0	20	10	10	0	0	KLL-Idealtyp.	inkl. Arbeitsplatz Stationssekretariat, Mehrfläche für zus. Monitoring inkludiert zentrale Einheit mit Pflegestützpunkt/Medikamentendepot, auch Opiate; +2m² Flächenzuschlag wg. größerer Bevorratung (externe Anlieferung/ keine eigene Apotheke im Haus)	
aus: B.2	Lager - Reinigung	0,5	0,5	0	6	3	3	0	0	KLL-Idealtyp.		
aus: B.2	Lager - Geräte	0,5	0,5	0	40	20	20	0	0	KLL-Idealtyp.	ggf. separierbar	
aus: B.2	Lager - Material	0,5	0,5	0	40	20	20	0	0	KLL-Idealtyp.	ggf. separierbar	
aus: B.2	Aufbereitung Geräte/ Gerätereinigung	0,5	0,5	0	16	8	8	0	0	KLL-Idealtyp.	im ausgeschleusten Bereich, auch Geräteprüfung + Wartung	
aus: B.2	Lager - Patientenuntensilien	0,5	0,5	0	8	4	4	0	0	KLL-Idealtyp.	mit Wertfacheinheiten	
aus: B.2	Aufenthalt/ Warten - Besucher	0,5	0,5	0	12	6	6	0	0	KLL-Idealtyp.	mit Spind-/Wertfacheinheit und Pantry	
aus: B.2	WC-Besucher	1	1	0	2	2	2	0	0	KLL-Idealtyp.	im ausgeschleusten Bereich	
aus: B.2	Bettenlagerung, -bevorratung, -aufbereitung, Betten rein	0,5	0,5	0	32	16	16	0	0	KLL-Idealtyp.		
aus: B.2	Austauschzone - Versorgung	0,5	0,5	0	24	12	12	0	0	KLL-Idealtyp.	Nutzungsbereiche: Verbrauchsmaterial/Wäsche, Lagerung Transportgeräte, Übergabe Güter(Unterbringung tw.: Modulschranksystem)	
aus: B.2	Austauschzone - Entsorgung	0,5	0,5	0	24	12	12	0	0	KLL-Idealtyp.	Nutzungsbereiche: Wäsche/Müll, Wertstoffe inkl. Spüle, Übergabe Güter für 2 Stationen (ICU/IMC und Weaning)	
aus: B.2	Verabschiedungsraum	0,5	0,5	0	14	7	7	0	0	KLL-Idealtyp.		
aus: B.3	Umkleide Herren / Damen	1	1	0	22,5	22,5	22,5	0	0	KLL-Idealtyp.	%ual geschlechterspezifischer Anteil wird hier mit 50%/50% bewertet	
aus: B.3	Sanitärzone - Personal - DU/WC	1	1	0	8	8	8	0	0	KLL-Idealtyp.	Bereichsbekleidung, ansonsten Nutzung der Zentralumkleiden	
Summe Raumzone "gemeinsame Einrichtungen"							198,5					
Summe D_gemeinsam genutzte Räume							199					
Summe Funktionsstelle 2.03 Intensivmedizin		35,5	0,0	NE/Nutzeinheit	12	554,50	554,5	0,0	0,0	46,2	Nutzfläche/Bett	
*je nach Hygienekonzept										KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/MF/KF): 100/30/35/20	

2.00 Funktionsstelle Pflege Intensivmedizin. Pflege		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
2.03-02 Intensivmedizin												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: ICU/ IMC-Pflege: 1x 12 Betten Weaning-Einheit: 1x 12 Betten SUMME: 12 Pflegeeinheiten											
A	Haupträume											
A.1.1	Raumzone Patientenzimmer ICU		12	Patienten								Flächenangaben gem. Vorgabe RKI-Richtlinie
	1	Einbettzimmer - Intensiv	8	0	8	20	160	0	160	0	KLL-Idealtyp.	
	2	2-Bettzimmer - Intensiv	2	0	2	32	64	0	64	0	KLL-Idealtyp.	
		Schleuse *	8	0	8	4	32	0	32	0	KLL-Idealtyp.	raumlufftechn. Schleusung, Ausstattung m. unreinem Arbeitsbereich/ Versorgungskanäle
		Nasszelle - groß	6	0	6	6	36	0	36	0	KLL-Idealtyp.	barrierefreie Duscheinheit, WC-Einheiten ("Toilettenstuhl-geeignet")
	Summe Raumzone Patientenzimmer						292					
	Summe A_Haupträume						292					
B	Neben- und Personalräume											
B.1	Raumzone Dienst- und Sozialräume											
	1	Gruppentherapie - Klein (Therapie)	1	0	1	16	16	0	16	0	KLL-Idealtyp.	
	1	Büro Ltg. Pflegedienst	1	0	1	12	12	0	12	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz + Besucher-Sitzplatz
	1	Personalaufenthalt	1	0	1	14	14	0	14	0	KLL-Idealtyp.	inkl. Wertfacheinheiten, inkl. Teeküchen-Zeile
	Summe Raumzone Dienst- und Sozialräume						42					
B.2	Raumzone Ver- und Entsorgung											
	1	Arbeitsraum unrein mit POCT	1	0	1	12	12	0	12	0	KLL-Idealtyp.	inkl. Spülbecken und Steckbeckenspüleinheit; zzgl. POCT-Zuschlag
	1	Stationsküche	1	0	1	10	10	0	10	0	KLL-Idealtyp.	Speisenversorgung via Cook & Chill, hier nur Ausstattung: Mikrowelle/ Kühlschrank; hier inkl. Standfläche Regenerationswagen
		Stellfläche Küchenwagen	0	0	0	6	0	0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Summe Raumzone Ver- und Entsorgung						22					
B.3	Raumzone Schleusen											
	Summe Raumzone Erschließungsräume						0					
	Summe B_Neben- und Personalräume						64					
C	Raumzone Erschließungsräume											
	Summe C_Erschließungsräume						0					

D	Raumzone gemeinsam genutzte Räume											
aus: B.1	Besprechungsraum Angehörige	0,5	0	0,5	14	7	0	7	0	KLL-Idealtyp.	Besprechungsraum Angehörige	
aus: B.1	Untersuchungs- und allg. Behandlungsraum/ Intervention	0,5	0	0,5	32	16	0	16	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz/ gem. Nutzung ICU/IMC + Weaning	
aus: B.1	Büro Case Manager	0,5	0	0,5	14	7	0	7	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen	
aus: B.1	Pflegestützpunkt	0,5	0	0,5	36	18	0	18	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit bis zu 5 Arbeitsplätzen, Stellplatz Visitenwagen	
aus: B.1	Arbeitsraum rein	0,5	0	0,5	20	10	0	10	0	KLL-Idealtyp.	inkl. Arbeitsplatz Stationssekretariat, Mehrfläche für zus. Monitoring inkludiert zentrale Einheit mit Pflegestützpunkt/Medikamentendepot, auch Opiate; +2m² Flächenzuschlag wg. größerer Bevorratung (externe Anlieferung/ keine eigene Apotheke im Haus)	
aus: B.2	Lager - Reinigung	0,5	0	0,5	6	3	0	3	0	KLL-Idealtyp.		
aus: B.2	Lager - Geräte	0,5	0	0,5	40	20	0	20	0	KLL-Idealtyp.	ggf. separierbar	
aus: B.2	Lager - Material	0,5	0	0,5	40	20	0	20	0	KLL-Idealtyp.	ggf. separierbar	
aus: B.2	Aufbereitung Geräte/ Gerätereinigung	0,5	0	0,5	16	8	0	8	0	KLL-Idealtyp.	im ausgeschleusten Bereich, auch Geräteprüfung + Wartung	
aus: B.2	Lager - Patientenuntensilien	0,5	0	0,5	8	4	0	4	0	KLL-Idealtyp.	mit Wertfacheinheiten	
aus: B.2	Aufenthalt/ Warten - Besucher	0,5	0	0,5	12	6	0	6	0	KLL-Idealtyp.	mit Spind-/Wertfacheinheit und Pantry	
aus: B.2	WC-Besucher	1	0	1	2	2	0	2	0	KLL-Idealtyp.	im ausgeschleusten Bereich	
aus: B.2	Bettenlagerung, -bevorratung, -aufbereitung, Betten rein	0,5	0	0,5	32	16	0	16	0	KLL-Idealtyp.		
aus: B.2	Austauschzone - Versorgung	0,5	0	0,5	24	12	0	12	0	KLL-Idealtyp.	Nutzungsbereiche: Verbrauchsmaterial/Wäsche, Lagerung Transportgeräte, Übergabe Güter(Unterbringung tw.: Modulschranksystem)	
aus: B.2	Austauschzone - Entsorgung	0,5	0	0,5	24	12	0	12	0	KLL-Idealtyp.	Nutzungsbereiche: Wäsche/Müll, Wertstoffe inkl. Spüle, Übergabe Güter für 2 Stationen (ICU/IMC und Weaning)	
aus: B.2	Verabschiedungsraum	0,5	0	0,5	14	7	0	7	0	KLL-Idealtyp.		
aus: B.3	Umkleide Herren / Damen	1	0	1	22,5	22,5	0	22,5	0	KLL-Idealtyp.	%ual geschlechterspezifischer Anteil wird hier mit 50%/50% bewertet	
aus: B.3	Sanitärzone - Personal - DU/WC	1	0	1	8	8	0	8	0	KLL-Idealtyp.	Bereichsbekleidung, ansonsten Nutzung der Zentralumkleiden	
Summe Raumzone "gemeinsame Einrichtungen"								198,5				
Summe D_gemeinsam genutzte Räume								199				
Summe Funktionsstelle 2.03 Intensivmedizin		0,0	39,5	NE/Nutzeinheit	12	554,50	0,0	554,5	0,0	46,2	Nutzfläche/Bett	
*je nach Hygienekonzept										KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/MF/KF): 100/30/35/20	

2.00 Funktionsstelle Pflege Pflege psychisch Kranker		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
2.07.01-01-05 Allgem. Psychiatrie												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Psychiatrie-allgemein: 5x 21 (5x weitestgehend baul. gleichartige Stationen)											
												SUMME: 21 Pflegeeinheiten (allg.)
A	Haupträume											
A.1	Raumzone Patientenzimmer		21	Patienten								
	1 1-Bettzimmer	4	0	4	20	80	0	0	80	KLL-Idealtyp.	insg. 13x gleichförmige Bettenzimmer pro Station (max. Flexibilität bei akuten Handlungsbedarfen zur Separierung von Patienten	
	Nasszelle	3	0	3	4	12	0	0	12	KLL-Idealtyp.	barrierefreie Duscheinheit, WC-Einheiten ("Toilettenstuhl-geeignet")	
	Nasszelle - groß	1	0	1	6	6	0	0	6	KLL-Idealtyp.	barrierefreie Duscheinheit, WC-Einheiten ("Toilettenstuhl-geeignet")	
	Schleuse *	2	0	2	2	4	0	0	4	KLL-Idealtyp.	Kittelschleuse	
	1 1-Bettzimmer Überwachung	1	0	1	20	20	0	0	20	KLL-Idealtyp.	Lokalisierung 1x am SSP und 1x Nähe SSP	
	Nasszelle - groß	1	0	1	6	6	0	0	6	KLL-Idealtyp.	barrierefreie Duscheinheit, WC-Einheiten ("Toilettenstuhl-geeignet")	
	2 2-Bettzimmer	8	0	8	20	160	0	0	160	KLL-Idealtyp.		
	Nasszelle	8	0	8	4	32	0	0	32	KLL-Idealtyp.	barrierefreie Duscheinheit, WC-Einheiten ("Toilettenstuhl-geeignet")	
	Summe Raumzone Patientenzimmer					320						
A.2	Raumzone Patienten/Besucher											
	Wohn-Aufenthal-Patienten	1	0	1	20	20	0	0	20	KLL-Idealtyp.	offene Gestaltung ... mit Speiseraum	
	Speiseraum	1	0	1	30	30	0	0	30	KLL-Idealtyp.	Platz für bis zu 25 Patienten, offene Gestaltung ... mit Wohn-Aufenthalt	
	Stationsküche	1	0	1	15	15	0	0	15	KLL-Idealtyp.	angeschlossen an Aufenthalt	
	Summe Raumzone Patienten/Besucher					65						
A.3	Therapiebereich für alle psychiatr. Pflegestationen (5 Stationen), hier je 1/5 des Flächenansatzes - vorzusehen als zentralisierte Einheit											
	Gruppentherapie - groß (Multifunktion), 4x	0,8	0	0,8	30	24	0	0	24	KLL-Idealtyp.	Therapieräume - untereinander koppelbar	
	Gruppentherapie - klein (Therapie), 4x	0,8	0	0,8	16	12,8	0	0	12,8	KLL-Idealtyp.	Therapieräume - untereinander koppelbar	
	Gruppentherapie - groß (Gestaltung), 1x	0,2	0	0,2	40	8	0	0	8	KLL-Idealtyp.	Therapieräume - untereinander koppelbar	
	Gerätetrainingraum, inkl. Umkleidenische, 1x	0,2	0	0,2	50	10	0	0	10	KLL-Idealtyp.		
	Lagerzone Therapie, 1x	0,2	0	0,2	20	4	0	0	4	KLL-Idealtyp.	bedarfsweise unterteilbar	
	Therapeuten - 1er Einheit - Therapiebereich, 5x	1	0	1	12	12	0	0	12	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz + Besucher-Sitzplatz	
	Therapeuten - 2er Einheit - Therapiebereich, 5x	1	0	1	16	16	0	0	16	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz + Besucher-Sitzplatz	
	Summe Raumzone Patienten/Besucher					86,8						
	Summe A_Haupträume					471,8						
B	Neben- und Personalräume											
B.1	Raumzone Dienst- und Sozialräume											
	Untersuchungs- und allg. Behandlungsraum/ kl. Therapieraum	1	0	1	16	16	0	0	16	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz und (optional) U-Liege	
	Time-out-Raum (Spezialangebote: weiches Zimmer, Snoezelen)	1	0	1	16	16	0	0	16	KLL-Idealtyp.	... kann in jeder Station abweichend ausgestattet sein	
	Therapeuten - 1er Einheit - Therapiebereich	2	0	2	12	24	0	0	24	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz + Besucher-Sitzplatz	
	Pflegestützpunkt - Backoffice	1	0	1	24	24	0	0	24	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit 3 Arbeitsplätzen, Stellplatz Visitenwagen	
	Pflegestützpunkt - Frontoffice	1	0	1	8	8	0	0	8	KLL-Idealtyp.	inkl. Arbeitsplatz Stationssekretariat	
	Büro Ltg. Pflegedienst	1	0	1	12	12	0	0	12	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz	
	Arbeitsraum rein	1	0	1	12	12	0	0	12	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz, inkl. Besprechungsmöglichkeit	
	WC-Personal	2	0	2	2	4	0	0	4	KLL-Idealtyp.	zentrale Einheit mit Pflegestützpunkt/Medikamentendepot, auch Opiate; +2m² Flächenzuschlag wg. größerer Bevorratung (externe Anlieferung/ keine eigene Apotheke im Haus)	
	Summe Raumzone Dienst- und Sozialräume					116						
B.2	Raumzone Ver- und Entsorgung Allgemeinpflege											
	Arbeitseinheit unrein	1	0	1	8	8	0	0	8	KLL-Idealtyp.	inkl. Spülbecken und Steckbeckenspüleinheit	
	Stellfläche Küchenwagen	1	0	1	6	6	0	0	6	KLL-Idealtyp.	Standfläche Regenerationswagen	
	Summe Raumzone Ver- und Entsorgung Allgemeinpflege					14						
	Summe B_Neben- und Personalräume					130						
C	Raumzone Erschließungsräume											
C.1	Raumzone Erschließungsräume											
	Summe C_Erschließungsräume					0						

D Raumzone gemeinsam genutzte Räume											
D.1 Raumzone "gemeinsame Einrichtungen"											
aus: B.1	Büro Case Manager	0,5	0	0,5	14	7	0	0	7	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen, für Case Manger
aus: B.1	Besprechungsraum Angehörige/ Besucher/ Multifunktion	0,5	0	0,5	12	6	0	0	6	KLL-Idealtyp.	Besprechungsraum Angehörige, Multifunktion (1x Funktionalität AP), multiprofessionelles Team; mit Praxisanleitung
aus: B.1	Personalaufenthalt	0,5	0	0,5	16	8	0	0	8	KLL-Idealtyp.	inkl. Wertfacheinheiten, inkl. Teeküchen-Zeile
aus: B.1	Besucher-WC	1	0	1	2	2	0	0	2	KLL-Idealtyp.	
aus: B.2	Lager - Geräte+Material	0,5	0	0,5	16	8	0	0	8	KLL-Idealtyp.	
aus: B.2	Lager - Patientengüter	0,5	0	0,5	6	3	0	0	3	KLL-Idealtyp.	
aus: B.2	Lager - Reinigung	0,5	0	0,5	6	3	0	0	3	KLL-Idealtyp.	Standort Putzwagen
aus: B.2	Bettenlagerung, -bevorratung, -aufbereitung, Betten rein	0,5	0	0,5	16	8	0	0	8	KLL-Idealtyp.	
aus: B.2	Austauschzone - Versorgung	0,5	0	0,5	16	8	0	0	8	KLL-Idealtyp.	Nutzungsbereiche: Verbrauchsmaterial/Wäsche, Lagerung Transportgeräte, Übergabe Güter
aus: B.2	Austauschzone - Entsorgung	0,5	0	0,5	16	8	0	0	8	KLL-Idealtyp.	Nutzungsbereiche: Wäsche/Müll, Wertstoffe inkl. Spüle, Übergabe Güter
aus: B.2	Pat.Bad und behindertengerechtes WC	0,5	0	0,5	14	7	0	0	7	KLL-Idealtyp.	1x für 2 Stationen
aus: B.2	Wäscheraum	0,5	0	0,5	14	7	0	0	7	KLL-Idealtyp.	Waschmaschine & Trockner (Nutzung durch Patienten), 1x für 2 Stationen
aus: B.2	Verabschiedungsraum	0,125	0	0,125	14	1,75	0	0	1,75	KLL-Idealtyp.	1x für 8 Stationen (ohne ICU/IMC)
Summe Raumzone "gemeinsame Einrichtungen"									76,8		
Summe D_gemeinsam genutzte Räume									76,8		
Summe Funktionsstelle 2.07.01-01-05 Pflege psychisch Kranker		0,0	53,8	NE/Nutzeinheit	21	678,6	0,0	0,0	678,6	32,31	Nutzfläche/Bett
*je nach Hygienekonzept											
										KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/15/35/20

2.00 Funktionsstelle Pflege Pflege psychisch Kranker		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
2.07.01-06-08 Allgem. Psychiatrie												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Psychiatrie-akut: 3x 17 (3 weitestgehend baul. gleichartige Stationen)											
												SUMME: 17 Pflegeeinheiten (allg.)
A	Haupträume											
A.1	Raumzone Patientenzimmer	17	Patienten									
	1 1-Bettzimmer	2	0	2	20	40	0	0	40	KLL-Idealtyp.	insg. 11x gleichförmige Bettenzimmer pro Station (max. Flexibilität bei akuten Handlungsbedarfen zur Separierung von Patienten	
	Nasszelle	2	0	2	4	8	0	0	8	KLL-Idealtyp.	barrierefreie Duscheinheit, WC-Einheiten ("Toilettenstuhl-geeignet")	
	Schleuse *	2	0	2	2	4	0	0	4	KLL-Idealtyp.	Kittelschleuse	
	1 1-Bettzimmer Überwachung	3	0	3	20	60	0	0	60	KLL-Idealtyp.	Lokalisierung 1x am SSP und 1x Nähe SSP	
	Nasszelle - groß	3	0	3	6	18	0	0	18	KLL-Idealtyp.	barrierefreie Duscheinheit, WC-Einheiten ("Toilettenstuhl-geeignet")	
	2 2-Bettzimmer	6	0	6	20	120	0	0	120	KLL-Idealtyp.		
	Nasszelle	6	0	6	4	24	0	0	24	KLL-Idealtyp.	barrierefreie Duscheinheit, WC-Einheiten ("Toilettenstuhl-geeignet")	
	Raucherbereich								0	KLL-Idealtyp.	im Rahmen des Freiraumkonzeptes umzusetzen	
	Summe Raumzone Patientenzimmer						274					
A.2	Raumzone Patienten/Besucher											
	Wohn-Aufenthalt-Patienten	1	0	1	20	20	0	0	20	KLL-Idealtyp.	offene Gestaltung ... mit Speiseraum	
	Speiseraum	1	0	1	30	30	0	0	30	KLL-Idealtyp.	Platz für bis zu 25 Patienten, offene Gestaltung ... mit Wohn-Aufenthalt	
	Stationsküche	1	0	1	15	15	0	0	15	KLL-Idealtyp.	angeschlossen an Aufenthalt	
	Summe Raumzone Patienten/Besucher						65					
	Summe A_Haupträume						339					
B	Neben- und Personalräume											
B.1	Raumzone Dienst- und Sozialräume											
	Untersuchungs- und allg. Behandlungsraum/ kl. Therapieraum	1	0	1	16	16	0	0	16	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz und (optional) U-Liege	
	Time-out-Raum (Spezialangebote: weiches Zimmer, Snoezelen)	1	0	1	16	16	0	0	16	KLL-Idealtyp.	... kann in jeder Station abweichend ausgestattet sein	
	Therapeuten - 1er Einheit - Therapiebereich	2	0	2	12	24	0	0	24	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz + Besucher-Sitzplatz	
	Gruppentherapie - groß (Multifunktion)	1	0	1	24	24	0	0	24	KLL-Idealtyp.	Therapieraum	
	Pflegestützpunkt - Backoffice	1	0	1	24	24	0	0	24	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit 3 Arbeitsplätzen, Stellplatz Visitenwagen	
	Pflegestützpunkt - Frontoffice	1	0	1	8	8	0	0	8	KLL-Idealtyp.	inkl. Arbeitsplatz Stationssekretariat	
	Büro Ltg. Pflegedienst	1	0	1	12	12	0	0	12	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz	
	Arbeitsraum rein	1	0	1	12	12	0	0	12	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz, inkl. Besprechungsmöglichkeit	
	WC-Personal	2	0	2	2	4	0	0	4	KLL-Idealtyp.	zentrale Einheit mit Pflegestützpunkt/Medikamentendepot, auch Opiate; +2m² Flächenzuschlag wg. größerer Bevorratung (externe Anlieferung/ keine eigene Apotheke im Haus)	
	Summe Raumzone Dienst- und Sozialräume						140					
B.2	Raumzone Ver- und Entsorgung Allgemeinpflege											
	Arbeitseinheit unrein	1	0	1	8	8	0	0	8	KLL-Idealtyp.	inkl. Spülbecken und Steckbeckenspüleinheit	
	Pat.Bad und behindertengerechtes WC	1	0	1	14	14	0	0	14	KLL-Idealtyp.		
	Wäscheraum	1	0	1	14	14	0	0	14	KLL-Idealtyp.	Waschmaschine & Trockner (Nutzung durch Patienten)	
	Stellfläche Küchenwagen	1	0	1	6	6	0	0	6	KLL-Idealtyp.	Standfläche Regenerationswagen	
	Summe Raumzone Ver- und Entsorgung Allgemeinpflege						42					
	Summe B_Neben- und Personalräume						182					
C	Raumzone Erschließungsräume											
C.1	Raumzone Erschließungsräume											
	Summe C_Erschließungsräume						0					

D Raumzone gemeinsam genutzte Räume											
D.1 Raumzone "gemeinsame Einrichtungen"											
aus: B.1	Büro Case Manager	0,5	0	0,5	14	7	0	0	7	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen, für Case Manger
aus: B.1	Besprechungsraum Angehörige/ Besucher/ Multifunktion	0,5	0	0,5	12	6	0	0	6	KLL-Idealtyp.	Besprechungsraum Angehörige, Multifunktion (1x Funktionalität AP), multiprofessionelles Team; mit Praxisanleitung
aus: B.1	Personalaufenthalt	0,5	0	0,5	16	8	0	0	8	KLL-Idealtyp.	inkl. Wertfacheinheiten, inkl.Teeküchen-Zeile
aus: B.1	Besucher-WC	1	0	1	2	2	0	0	2	KLL-Idealtyp.	
aus: B.2	Lager - Geräte+Material	0,5	0	0,5	16	8	0	0	8	KLL-Idealtyp.	
aus: B.2	Lager - Patientengüter	0,5	0	0,5	6	3	0	0	3	KLL-Idealtyp.	
aus: B.2	Lager - Reinigung	0,5	0	0,5	6	3	0	0	3	KLL-Idealtyp.	Standort Putzwagen
aus: B.2	Bettenlagerung, -bevorratung, -aufbereitung, Betten rein	0,5	0	0,5	16	8	0	0	8	KLL-Idealtyp.	
aus: B.2	Austauschzone - Versorgung	0,5	0	0,5	16	8	0	0	8	KLL-Idealtyp.	Nutzungsbereiche: Verbrauchsmaterial/Wäsche, Lagerung Transportgeräte, Übergabe Güter
aus: B.2	Austauschzone - Entsorgung	0,5	0	0,5	16	8	0	0	8	KLL-Idealtyp.	Nutzungsbereiche: Wäsche/Müll, Wertstoffe inkl. Spüle, Übergabe Güter
aus: B.2	Verabschiedungsraum	0,125	0	0,125	14	1,75	0	0	1,75	KLL-Idealtyp.	1x für 8 Stationen (ohne ICU/IMC)
Summe Raumzone "gemeinsame Einrichtungen"										62,8	
Summe D_gemeinsam genutzte Räume										62,8	
Summe Funktionsstelle 2.07.01-01-05 Pflege psychisch Kranker		0,0	47,6	NE/Nutzeinheit	17	583,8	0,0	0,0	583,8	34,34	Nutzfläche/Bett
*je nach Hygienekonzept										KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/15/35/20

2.00 Funktionsstelle Pflege		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
Pflege psychisch Kranker												
2.07.04-01+02 Psychosomatik/ Psychotherapie												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Psychosomatik: 2x 22 (2 baulich gleichartige Stationen)											
												SUMME: 22 Pflegeeinheiten (allg.)
A	Haupträume											
A.1	Raumzone Patientenzimmer		22	Patienten								
	1	1-Bettzimmer	6	0	6	16	96	0	0	96	KLL-Idealtyp.	
		Nasszelle	4	0	4	4	16	0	0	16	KLL-Idealtyp.	barrierefreie Duscheinheit, WC-Einheiten ("Toilettenstuhl-geeignet")
		Nasszelle - groß	2	0	2	6	12	0	0	12	KLL-Idealtyp.	barrierefreie Duscheinheit, WC-Einheiten ("Toilettenstuhl-geeignet")
		Schleuse *	2	0	2	2	4	0	0	4	KLL-Idealtyp.	Kittelschleuse
	2	2-Bettzimmer	8	0	8	22	176	0	0	176	KLL-Idealtyp.	
		Nasszelle	8	0	8	4	32	0	0	32	KLL-Idealtyp.	barrierefreie Duscheinheit, WC-Einheiten ("Toilettenstuhl-geeignet")
Summe Raumzone Patientenzimmer												336
A.2	Raumzone Patienten/Besucher											
		Aufenthalt-Patienten/Besucher	1	0	1	20	20	0	0	20	KLL-Idealtyp.	inkl. Bereitstellungsfläche "Getränke" - auch Wartebereich für Patienten (Entlassbereich)
		Kriseninterventionsraum	2	0	2	16	32	0	0	32	KLL-Idealtyp.	Therapieräume - Ausstattung gem. U-/B-Raum
		Time-out-Raum	2	0	2	16	32	0	0	32	KLL-Idealtyp.	Therapieräume - Ausstattung reizarm, gleichwohl bedarfsweise Ausstattung mit TGA
Summe Raumzone Patienten/Besucher												84
A.3	Raumzone Therapiebereich Psychosomatik											
												Ausweisung erfolgt mit 1/2 häftigem Ansatz pro Station
	0,5	Gruppentherapie - groß (Multifunktion) (1)	0	0,5	30	15	0	0	15	KLL-Idealtyp.	Therapieräume - untereinander koppelbar	
	0,5	Gruppentherapie - Musik (1)	0	0,5	20	10	0	0	10	KLL-Idealtyp.	Therapieräume - untereinander koppelbar	
	1	Gruppentherapie - klein (Therapie) (2)	0	1	16	16	0	0	16	KLL-Idealtyp.	Therapieräume - untereinander koppelbar	
	5	Therapeuten - 1er Einheit - Therapiebereich (10)	0	5	14	70	0	0	70	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz + Besucher-Sitzplatz	
	1,5	Büro - 2er Einheit (3)	0	1,5	16	24	0	0	24	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen: Doktoranden, PJ'ler, Praktikanten	
Summe Raumzone Patienten/Besucher												135
Summe A_Haupträume												555
B	Neben- und Personalräume											
B.1	Raumzone Dienst- und Sozialräume											
		Untersuchungs- und allg. Behandlungsraum	1	0	1	16	16	0	0	16	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz und (optional) U-Liege
		Therapeuten - 1er Einheit - Station	2	0	2	14	28	0	0	28	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz + Besucher-Sitzplatz
		Pflegestützpunkt - Backoffice	1	0	1	24	24	0	0	24	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit 3 Arbeitsplätzen, Stellplatz Visitenwagen
		Pflegestützpunkt - Frontoffice	1	0	1	8	8	0	0	8	KLL-Idealtyp.	inkl. Arbeitsplatz Stationssekretariat
		Büro Teamleitung	1	0	1	12	12	0	0	12	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz
		Arbeitsraum rein	1	0	1	14	14	0	0	14	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz, inkl. Besprechungsmöglichkeit
		Personalaufenthalt	1	0	1	16	16	0	0	16	KLL-Idealtyp.	zentrale Einheit mit Pflegestützpunkt/Medikamentendepot, auch Opiate; +2m² Flächenzuschlag wg. größerer Bevorratung (externe Anlieferung/ keine eigene Apotheke im Haus)
		WC-Personal	2	0	2	2	4	0	0	4	KLL-Idealtyp.	inkl. Werffacheinheiten, inkl. Teeküchen-Zeile
Summe Raumzone Dienst- und Sozialräume												122
B.2	Raumzone Ver- und Entsorgung											
		Arbeitseinheit unrein	2	0	2	8	16	0	0	16	KLL-Idealtyp.	inkl. Spülbecken und Steckbeckenspüleinheit
		Stationsküche	1	0	1	12	12	0	0	12	KLL-Idealtyp.	Speisenversorgung via Cook & Chill, hier nur Ausstattung: Mikrowelle/ Kühlschrank
		Stellfläche Küchenwagen	1	0	1	6	6	0	0	6	KLL-Idealtyp.	Standfläche Regenerationswagen
		Besucher-WC	2	0	2	2	4	0	0	4	KLL-Idealtyp.	
Summe Raumzone Ver- und Entsorgung												38
Summe B_Neben- und Personalräume												160
C	Raumzone Erschließungsräume											
C.1	Raumzone Erschließungsräume											
Summe C_Erschließungsräume												0

D	Raumzone gemeinsam genutzte Räume										
D.1	Raumzone "gemeinsame Einrichtungen"										
aus: B.1	Büro Case Manager	0,5	0	0,5	14	7	0	0	7	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen, für Case Manger
aus: B.1	Besprechungsraum Angehörige/ Multifunktion	0,5	0	0,5	16	8	0	0	8	KLL-Idealtyp.	Besprechungsraum Angehörige, Multifunktion (1x Funktionalität AP), multiprofessionelles Team; mit Praxisanleitung
aus: B.2	WC barrierefrei	0,25	0	0,25	6	1,5	0	0	1,5	KLL-Idealtyp.	1x für 4 Stationen (ohne ICU/IMC)
aus: B.2	Lager - Geräte	1	0	1	16	16	0	0	16	KLL-Idealtyp.	
aus: B.2	Lager - Material	0,5	0	0,5	16	8	0	0	8	KLL-Idealtyp.	
aus: B.2	Lager - Reinigung	0,5	0	0,5	6	3	0	0	3	KLL-Idealtyp.	Standort Putzwagen
aus: B.2	Bettenlagerung, -bevorratung, -aufbereitung, Betten rein	0,5	0	0,5	28	14	0	0	14	KLL-Idealtyp.	
aus: B.2	Austauschzone - Versorgung	0,5	0	0,5	20	10	0	0	10	KLL-Idealtyp.	Nutzungsbereiche: Verbrauchsmaterial/Wäsche, Lagerung Transportgeräte, Übergabe Güter
aus: B.2	Austauschzone - Entsorgung	0,5	0	0,5	20	10	0	0	10	KLL-Idealtyp.	Nutzungsbereiche: Wäsche/Müll, Wertstoffe inkl. Spüle, Übergabe Güter
aus: B.2	Pat.Bad und behindertengerechtes WC	0	0	0	14	0	0	0	0	KLL-Idealtyp.	
aus: B.2	Verabschiedungsraum	0,125	0	0,125	14	1,75	0	0	1,75	KLL-Idealtyp.	1x für 8 Stationen (ohne ICU/IMC)
Summe Raumzone "gemeinsame Einrichtungen"									79,3		
Summe D_gemeinsam genutzte Räume									79,3		
Summe Funktionsstelle 2.07.04-01+02 Psychosomatik		0,0	64,4	NE/Nutzeinheit	22	794,3	0,0	0,0	794,3	36,10	Nutzfläche/Bett
*je nach Hygienekonzept										KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/15/35/20

2.00 Funktionsstelle Pflege		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
Pflege												
2.10.01+02 Pflege - Geriatrie												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Geriatriische Pflege: 2x 28 (baulich gleichartige Stationen)											
											SUMME: 28 Pflegeeinheiten demenzsensible Ausstattung	
A	Haupträume											
A.1	Raumzone Patientenzimmer	28										
	1 Einbettzimmer	10	10	0	16	160	160	0	0	KLL-Idealtyp.		
	Nasszelle	6	6	0	5	30	30	0	0	KLL-Idealtyp.	barrierefreie Duscheinheit, WC-Einheiten ("Toilettenstuhl-geeignet")	
	Nasszelle - groß	4	4	0	7	28	28	0	0	KLL-Idealtyp.	barrierefreie Duscheinheit, WC-Einheiten ("Toilettenstuhl-geeignet")	
	Schleuse (zu Einbettzimmer) *	10	10	0	2	20	20	0	0	KLL-Idealtyp.	Kittelschleuse	
	2 2-Bettzimmer	9	9	0	24	216	216	0	0	KLL-Idealtyp.		
	Nasszelle	9	9	0	5	45	45	0	0	KLL-Idealtyp.	barrierefreie Duscheinheit, WC-Einheiten ("Toilettenstuhl-geeignet")	
	Infektionsschleuse	0,5	0,5	0	14	7	7	0	0	KLL-Idealtyp.	Schleusenraum, um aus der Pflegestation eine geschlossene Isolierereinheit zu machen; für eine der beiden geriatriischen Stationen vorzusehen	
Summe Raumzone Patientenzimmer							506					
A.2	Raumzone Patienten/Besucher										Zusammenfassen Aufenthalt/ Speisesaal & Gruppenraum groß prüfen	
	Aufenthalt-Patienten/Besucher	1	1	0	20	20	20	0	0	KLL-Idealtyp.	auch mit Multifunktionsraum gem. nutzbar als Speisebereich	
	Gruppentherapie - groß (Multifunktion)	1	1	0	30	30	30	0	0	KLL-Idealtyp.	Therapieräume - untereinander koppelbar	
	Gruppentherapie - klein (Therapie)	2	2	0	16	32	32	0	0	KLL-Idealtyp.	Therapieräume - untereinander koppelbar	
	Multifunktionsraum inkl. Küchenzeile	1	1	0	16	16	16	0	0	KIBay-Idealtyp.		
Summe Raumzone Patienten/Besucher							98					
Summe A_Haupträume							604					
B	Neben- und Personalräume											
B.1	Raumzone Dienst- und Sozialräume											
	Untersuchungs- und allg. Behandlungsraum	1	1	0	16	16	16	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz und (optional) U-Liege	
	Therapeuten - 4er Einheit	1	1	0	26	26	26	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 4 Arbeitsplätzen	
	Therapeuten - 2er Einheit	3	3	0	16	48	48	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen	
	Pflegestützpunkt - Backoffice	1	1	0	24	24	24	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit 3 Arbeitsplätzen, Stellplatz Visitenwagen inkl. Arbeitsplatz Stationssekretariat	
	Pflegestützpunkt - Frontoffice	1	1	0	8	8	8	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz	
	Büro Ltg. Pflegedienst	1	1	0	12	12	12	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz, inkl. Besprechungsmöglichkeit	
	Arbeitsraum rein	1	1	0	14	14	14	0	0	KLL-Idealtyp.	zentrale Einheit mit Pflegestützpunkt/Medikamentendepot, auch Opiate; +2m² Flächenzuschlag wg. größerer Bevorratung (externe Anlieferung/ keine eigene Apotheke im Haus)	
	Personalaufenthalt	1	1	0	16	16	16	0	0	KLL-Idealtyp.	inkl. Wertfacheinheiten, inkl. Teeküchen-Zeile	
	WC-Personal	2	2	0	2	4	4	0	0	KLL-Idealtyp.		
Summe Raumzone Dienst- und Sozialräume					20	168						
B.2	Raumzone Ver- und Entsorgung Allgemeinpflge											
	Arbeitseinheit unrein	2	2	0	8	16	16	0	0	KLL-Idealtyp.	inkl. Spülbecken und Steckbeckenspüleinheit	
	Stationsküche	1	1	0	12	12	12	0	0	KLL-Idealtyp.	Speisenversorgung via Cook & Chill, hier nur Ausstattung: Mikrowelle/ Kühlschrank	
	Stellfläche Küchenwagen	1	1	0	6	6	6	0	0	KLL-Idealtyp.	Standfläche Regenerationswagen	
	Besucher-WC	2	2	0	2	4	4	0	0	KLL-Idealtyp.		
	Lager - Zusatzbedarf Geriatrie	1	1	0	8	8	8	0	0	KLL-Idealtyp.	ggf. als Flächenzuschlag zum Raum "Lager - Geräte+Material"	
Summe Raumzone Ver- und Entsorgung Allgemeinpflge							46					
Summe B_Neben- und Personalräume							214					
C	Raumzone Erschließungsräume											
C.1	Raumzone Erschließungsräume											
Summe C_Erschließungsräume							0					

D Raumzone gemeinsam genutzte Räume											
D.1 Raumzone "gemeinsame Einrichtungen"											
aus: B.1	Büro Case Manager	0,5	0,5	0	14	7	7	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen, für Case Manger
aus: B.1	Besprechungsraum Angehörige/ Multifunktion	0,5	0,5	0	16	8	8	0	0	KLL-Idealtyp.	Besprechungsraum Angehörige, Multifunktion (1x Funktionalität AP), multiprofessionelles Team; mit Praxisanleitung
aus: B.2	WC barrierefrei	0,25	0,25	0	6	1,5	1,5	0	0	KLL-Idealtyp.	1x für 4 Stationen (ohne ICU/IMC)
aus: B.2	Lager - Geräte	0,5	0,5	0	16	8	8	0	0	KLL-Idealtyp.	
aus: B.2	Lager - Material	0,5	0,5	0	16	8	8	0	0	KLL-Idealtyp.	
aus: B.2	Lager - Reinigung	0,5	0,5	0	6	3	3	0	0	KLL-Idealtyp.	Standort Putzwagen
aus: B.2	Bettenlagerung, -bevorratung, -aufbereitung, Betten rein	0,5	0,5	0	28	14	14	0	0	KLL-Idealtyp.	
aus: B.2	Austauschzone - Versorgung	0,5	0,5	0	20	10	10	0	0	KLL-Idealtyp.	Nutzungsbereiche: Verbrauchsmaterial/Wäsche, Lagerung Transportgeräte, Übergabe Güter
aus: B.2	Austauschzone - Entsorgung	0,5	0,5	0	20	10	10	0	0	KLL-Idealtyp.	Nutzungsbereiche: Wäsche/Müll, Wertstoffe inkl. Spüle, Übergabe Güter
aus: B.2	Pat.Bad und behindertengerechtes WC	0	0	0	14	0	0	0	0	KLL-Idealtyp.	
aus: B.2	Verabschiedungsraum	0,125	0,125	0	14	1,75	1,75	0	0	KLL-Idealtyp.	1x für 8 Stationen (ohne ICU/IMC)
Summe Raumzone "gemeinsame Einrichtungen"										71,3	
Summe D_gemeinsam genutzte Räume										71,3	
Summe Funktionsstelle 2.10.01-02 Pflege GERIATRIE		76,9	0,0	NE/Nutzeinheit	28,0	889,3	889,3	0,0	0,0	31,8	Nutzfläche/Bett
*je nach Hygienekonzept										KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/15/35/20

2.00 Funktionsstelle Pflege													
Pflege		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen	
2.11-01 Tagesklinik - Geriatrie													
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Tagesklinik Geriatrie: 16 Plätze Tagesklinik Psychiatrie: 20 Plätze											SUMME: 16 tagesklin. Plätze demenzsensible Ausstattung	
A	Haupträume											->	
A.1	Raumzone Patientenzimmer 16 tagesklin. Plätze											->	
	Ruheraum mit Liegen	2	0	2	30	60		0	60	0	KLL-Idealtyp.	Liegen	
	Sanitäreinheit mit DU, WB + WC	1	0	1	8	8		0	8	0	KLL-Idealtyp.	barrierefreie Duscheinheit, WC-Einheiten ("Toilettenstuhl-geeignet")	
	Summe Raumzone Patientenzimmer						68						
A.2	Raumzone Patienten/Besucher												
	Wohn/Aufenthalt-Patienten Speiseraum	1	0	1	20	20		0	20	0	KLL-Idealtyp.	auch mit Multifunktionsraum gem. nutzbar als Speisebereich	
	Stationsküche	1	0	1	15	15		0	15	0	KLL-Idealtyp.	Sitzmöglichkeiten für 20 Personen, offene Gestaltung; Abfolge: Stationsküche - Speiseraum - Wohn/Aufenthalt gem. Bereich mit Wohn-Aufenthalt/Speiseraum; Ausstattung abschließbar, freier Küchenblock als Trennung zu Wohn-Aufenthalt und Speiseraum	
	Stellfläche Küchenwagen	1	0	1	4	4		0	4	0	KLL-Idealtyp.	Wagen, Großgebäude, Thermophoren	
	Patientenumkleide /garderobe	1	0	1	12	12		0	12	0	KLL-Idealtyp.		
	Waschraum mit DU	1	0	1	6	6		0	6	0	KLL-Idealtyp.		
	WC Patienten	2	0	2	2	4		0	4	0	KLL-Idealtyp.		
	WC barrierefrei	1	0	1	6	6		0	6	0	KLL-Idealtyp.		
	Außenbereich/ Balkon - geschützter Bereich	1			(16)			0	0	0	KLL-Idealtyp.	in Anbindung an die Station im Außenbereich vorzusehen	
	Summe Raumzone Patienten/Besucher						103						
	Summe A_Haupträume						171						
B	Neben- und Personalräume												
B.1	Raumzone Dienst- und Sozialräume												
	Dienstraum - 2AP	1	0	1	16	16		0	16	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit 2 Arbeitsplätzen	
	Pflegestützpunkt/Leitstelle	1	0	1	24	24		0	24	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit 2 Arbeitsplätzen	
	Arbeitsraum rein	0	0	0	12	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	zentrale Einheit mit Pflegestützpunkt/Medikamentendepot, auch Opiate	
	Personalaufenthalt	1	0	1	14	14		0	14	0	KLL-Idealtyp.	inkl. Werffacheinheiten, inkl. Teeküchen-Zeile	
	WC-Personal	2	0	2	2	4		0	4	0	KLL-Idealtyp.		
	Summe Raumzone Dienst- und Sozialräume						58						
B.2	Raumzone Ver- und Entsorgung Tagesklinik												
	Arbeitseinheit unrein	1	0	1	6	6		0	6	0	KLL-Idealtyp.	inkl. Spülbecken und Steckbeckenspüleinheit	
	Lager - Geräte	1	0	1	12	12		0	12	0	KLL-Idealtyp.		
	Lager - Material	1	0	1	12	12		0	12	0	KLL-Idealtyp.		
	Lager - Reinigung	1	0	1	6	6		0	6	0	KLL-Idealtyp.	Standort Putzwagen	
	Austauschzone - Versorgung	1	0	1	12	12		0	12	0	KLL-Idealtyp.	Nutzungsbereiche: Verbrauchsmaterial/Wäsche, Lagerung Transportgeräte, Übergabe Güter und Logistik	
	Austauschzone - Entsorgung	1	0	1	12	12		0	12	0	KLL-Idealtyp.	Nutzungsbereiche: Wäsche/Müll, Wertstoffe inkl. Spüle, Übergabe Güter und Logistik	
	Summe Raumzone Ver- und Entsorgung Tagesklinik						60						
	Summe B_Neben- und Personalräume						118						
C	Raumzone Erschließungsräume												
C.1	Raumzone Erschließungsräume												
	Summe C_Erschließungsräume						0						
D	Raumzone gemeinsam genutzte Räume												
D.1	Raumzone "gemeinsame Einrichtungen"												
	Summe D_gemeinsam genutzte Räume						0,0						
Summe Funktionsstelle 2.11-01 Tagesklinik GERIATRIE		0,0	23,0	NE/Nutzeinheit	16,0	289,0	0,0	289,0	0,0	18,1	Nutzfläche/Bett		
*je nach Hygienekonzept											KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/NF/KF): 100/15/35/20		

2.00 Funktionsstelle Pflege		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
Pflege												
2.11-02 Tagesklinik - Psychiatrie												
Klinikum Lübbecker	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Tagesklinik Geriatrie: 16 Plätze Tagesklinik Psychiatrie: 20 Plätze											
Land	SUMME: 20 tagesklin. Plätze											
A	Haupträume											
A.1	Raumzone Patientenzimmer 20 tagesklin. Plätze											
	Ruheraum	2	0	2	36	72		0	0	72	KLL-Idealtyp.	Sitz-/Chill-Möbel
	Sanitäreinheit mit DU, WB + WC	1	0	1	8	8		0	0	8	KLL-Idealtyp.	barrierefreie Duscheinheit, WC-Einheiten ("Toilettenstuhl-geeignet")
	Summe Raumzone Patientenzimmer									80		
A.2	Raumzone Patienten/Besucher											
	Wohn/Aufenthalt-Patienten	1	0	1	20	20		0	0	20	KLL-Idealtyp.	auch mit Multifunktionsraum gem. nutzbar als Speisebereich
	Speiseraum	1	0	1	30	30		0	0	30	KLL-Idealtyp.	Sitzmöglichkeiten für 20 Personen, offene Gestaltung; Abfolge: Stationsküche - Speiseraum - Wohn/Aufenthalt
	Stationsküche	1	0	1	15	15		0	0	15	KLL-Idealtyp.	gem. Bereich mit Wohn-Aufenthalt/Speiseraum; Ausstattung abschließbar, freier Küchenblock als Trennung zu Wohn-Aufenthalt und Speiseraum
	Stellfläche Küchenwagen	1	0	1	4	4		0	0	4	KLL-Idealtyp.	Wagen, Großgebinde, Thermophoren
	Patientenumkleide /garderobe	1	0	1	12	12		0	0	12	KLL-Idealtyp.	
	Waschraum mit DU	1	0	1	6	6		0	0	6	KLL-Idealtyp.	
	WC Patienten	2	0	2	2	4		0	0	4	KLL-Idealtyp.	
	WC barrierefrei	1	0	1	6	6		0	0	6	KLL-Idealtyp.	
	Gruppentherapie - groß (Multifunktion)	1	0	1	30	30		0	0	30	KLL-Idealtyp.	Therapieräume - untereinander koppelbar
	Gruppentherapie - klein (Therapie)	1	0	1	20	20		0	0	20	KLL-Idealtyp.	Therapieräume - untereinander koppelbar
	Außenbereich/ Balkon - geschützter Bereich	1			(16)						KLL-Idealtyp.	in Anbindung an die Station im Außenbereich vorzusehen
	Summe Raumzone Patienten/Besucher									147		
	Summe A_Haupträume									227		
B	Neben- und Personalräume											
B.1	Raumzone Dienst- und Sozialräume											
	Pflegestützpunkt/Leitstelle	1	0	1	24	24		0	0	24	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit 2 Arbeitsplätzen
	Arbeitsraum rein	0	0	0	12	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	zentrale Einheit mit Pflegestützpunkt/Medikamentendepot, auch Opiate
	Personalaufenthalt	1	0	1	14	14		0	0	14	KLL-Idealtyp.	inkl. Werftacheinheiten, inkl. Teeküchen-Zeile
	WC-Personal	2	0	2	2	4		0	0	4	KLL-Idealtyp.	
	Summe Raumzone Dienst- und Sozialräume									42		
B.2	Raumzone Ver- und Entsorgung Tagesklinik											
	Arbeitseinheit unrein	1	0	1	6	6		0	0	6	KLL-Idealtyp.	inkl. Spülbecken und Steckbeckenspüleinheit
	Lager - Geräte	1	0	1	12	12		0	0	12	KLL-Idealtyp.	
	Lager - Material	1	0	1	12	12		0	0	12	KLL-Idealtyp.	
	Lager - Reinigung	1	0	1	6	6		0	0	6	KLL-Idealtyp.	Standort Putzwagen
	Austauschzone - Versorgung	1	0	1	12	12		0	0	12	KLL-Idealtyp.	Nutzungsbereiche: Verbrauchsmaterial/Wäsche, Lagerung Transportgeräte, Übergabe Güter und Logistik
	Austauschzone - Entsorgung	1	0	1	12	12		0	0	12	KLL-Idealtyp.	Nutzungsbereiche: Wäsche/Müll, Wertstoffe inkl. Spüle, Übergabe Güter und Logistik
	Summe Raumzone Ver- und Entsorgung Tagesklinik									60		
	Summe B_Neben- und Personalräume									102		
C	Raumzone Erschließungsräume											
C.1	Raumzone Erschließungsräume											
	Summe C_Erschließungsräume									0		
D	Raumzone gemeinsam genutzte Räume											
D.1	Raumzone "gemeinsame Einrichtungen"											
	Summe D_gemeinsam genutzte Räume									0,0		
Summe Funktionsstelle 2.11-02 Tagesklinik PSYCHIATRIE		0,0	24,0	NE/Nutzeinheit	20,0	329,0	0,0	0,0	329,0	16,5	Nutzfläche/Bett	
											KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/NF/KF): 100/15/35/20
*je nach Hygienekonzept												

3.00 Allgemeine Dienste Serviceeinrichtungen		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
3.01 Serviceeinrichtungen												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Serviceeinrichtungen											
	SUMME: Serviceeinrichtungen											
A	Haupträume											
03.01.01	Eingangshalle/ Information											
	Empfang, Info, Pforte	1	0	1	24	24		0	12	12	KLL-Idealtyp.	PIZ - Patienten-Informationszentrum
	Poststelle/ Postfächer	1	0	1	12	12		0	6	6	KLL-Idealtyp.	
	Patientenservicebüro, multifunktional	1	0	1	12	12		0	6	6	KLL-Idealtyp.	z.B. Beschwerdemanagement/ Patientenführer, 1 AP
	Besucherschließfächer	1	0	1	10	10		0	5	5	KLL-Idealtyp.	
	Fundsachen	1	0	1	8	8		0	4	4	KLL-Idealtyp.	
	Mobilitätshilfen, Rollstühle	1	0	1	10	10		0	5	5	KLL-Idealtyp.	Standfläche im Eingangsbereich, als eigene Fläche (nicht Verkehrsfläche)
03.01.02	Cafeteria & Personal Speisenversorgung											
	Cafeteria	1	0	1	60	60		0	30	30	KLL-Idealtyp.	(Bemessungsgrundlage: 40 Sitzplätze für Cafeteria-Besucher)
	Speisenausgabe	1	0	1	12	12		0	6	6	KLL-Idealtyp.	ggf. gem. Flächennutzung 3.01 Service und 3.03 Personal Speise
	Flaschenlager/ Leergut	1	0	1	6	6		0	3	3	KLL-Idealtyp.	ggf. gem. Flächennutzung 3.01 Service und 3.03 Personal Speise
	Möbellager (auch Außenmöbel)	1	0	1	8	8		0	4	4	KLL-Idealtyp.	ggf. gem. Flächennutzung 3.01 Service und 3.03 Personal Speise
	Garderobe	1	0	1	4	4		0	2	2	KLL-Idealtyp.	ggf. gem. Flächennutzung 3.01 Service und 3.03 Personal Speise
03.01.03	Läden											
	Kiosk	1	0	1	20	20		0	10	10	KLL-Idealtyp.	auch Blumen, Geschenke, Zeitschriften
	Kiosk - Lagerfläche	1	0	1	10	10		0	5	5	KLL-Idealtyp.	dazu ...
	Bankautomat - Standfläche	1	0	1	6	6		0	3	3	KLL-Idealtyp.	
	Verkaufsautomaten - Standfläche	1	0	1	4	4		0	2	2	KLL-Idealtyp.	
	Summe Raumzone Haupträume						206					
	Summe A Haupträume						206					
B	Nebenräume											
03.01.04	Sanitäre Anlagen											
	WC-Anlagen Besucher	2	0	2	6	12		0	6	6	KLL-Idealtyp.	
	WC-Anlagen barrierefrei/ "WC für alle"	1	0	1	6	6		0	3	3	KLL-Idealtyp.	
	Personalaufenthalt	1	0	1	12	12		0	6	6	KLL-Idealtyp.	inkl. Wertfacheinheiten, inkl. Teeküchen-Zeile
	WC-Personal	2	0	2	2	4		0	2	2	KLL-Idealtyp.	
	Lager - Reinigung	1	0	1	6	6		0	3	3	KLL-Idealtyp.	Standort Putzwagen
	Summe Raumzone Nebenräume						40					
	Summe B Nebenräume				20		40					
Summe Funktionsstelle 3.01 Serviceeinrichtungen			0,0	22,0	NE/Nutzeinheiten		246	0,0	123,0	123,0	KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/NF/KF): 100/10/45/20

3.00 Allgemeine Dienste		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
Seelsorge und Sozialdienst												
3.02 Seelsorge und Sozialdienst												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Sozialdienst + Seelsorge											
	SUMME: Seelsorge und Sozialdienst											
A	Sakralräume											
	Raum der Stille/ Andachtsraum	1	0,5	0,5	40	40		20	0	20	KLL-Idealtyp.	multikonfessionell
	Gebetsraum (muslim.) - ritueller Waschraum	1	0,5	0,5	8	8		4	0	4	KLL-Idealtyp.	koppelbar mit Raum der Stille im Bedarfsfall
	Stuhllager	1	0,5	0,5	8	8		4	0	4	KLL-Idealtyp.	
	Lager Sakralraum	1	0,5	0,5	8	8		4	0	4	KLL-Idealtyp.	
	Summe Raumzone Sakralräume					64						
	Summe A Sakralräume					64						
B	Sozialdienst-/ Seelsorge-Mitarbeiter											
	2-Personen-Büro/ Seelsorge	2	1	1	16	32		16	0	16	KLL-Idealtyp.	Seelsorge - je 2 Arbeitsplätze, zzgl. Besprechungsmöglichkeit
	1-Personen-Büro/ Sozialdienst	1	0,5	0,5	16	16		8	0	8	KLL-Idealtyp.	Sozialer Dienst/ Psychologe + psychoonkolog. Dienst - ein Arbeitsplatz, zzgl. Besprechungsmöglichkeit
	2-Personen-Büro/ Sozialdienst	4	2	2	16	64		32	0	32	KLL-Idealtyp.	Sozialer Dienst/ Psychologe + psychoonkolog. Dienst - je 2 Arbeitsplätze, zzgl. Besprechungsmöglichkeit
	Summe Raumzone Sozialdienstmitarbeiter					112						
	Summe B Sozialdienstmitarbeiter					112						
Summe Funktionsstelle 3.02 Seelsorge und Sozialdienst			5,5	5,5	NE/Nutzeinheiten		176	88,0	0,0	88,0	KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/NF/KF): 100/10/30/20

3.00 Allgemeine Dienste		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
Personalspeisenversorgung												
3.03 Personalspeisenversorgung												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Personalspeisenversorgung											SUMME: Personalspeisenversorgung (Bemessungsgrundlage: 60x Personalspeisenversorgung)
	A Haupträume											
Personalspeisenversorgung & Cafeteria												
	Personalspeisenversorgung	1	0	1	90	90		0	45	45	KLL-Idealtyp.	ggf. gem. Flächennutzung 3.01 Service und 3.03 Personalspeise
	Speisenausgabe/ Regenerationsbereich	1	0	1	18	18		0	9	9	KLL-Idealtyp.	ggf. gem. Flächennutzung 3.01 Service und 3.03 Personalspeise
	Kühlager Speisen (in Containern)	1	0	1	36	36		0	18	18	KLL-Idealtyp.	
	Flaschenlager/ Leergut	1	0	1	10	10		0	5	5	KLL-Idealtyp.	ggf. gem. Flächennutzung mit Speisesaal Personal
	Möbellager (auch Außenmöbel)	1	0	1	12	12		0	6	6	KLL-Idealtyp.	ggf. gem. Flächennutzung 3.01 Service und 3.03 Personalspeise
	Garderobe	1	0	1	6	6		0	3	3	KLL-Idealtyp.	ggf. gem. Flächennutzung 3.01 Service und 3.03 Personalspeise
Summe Raumzone Haupträume							172					
Summe A Haupträume							172					
B Nebenräume												
Sanitäre Anlagen												
	WC-Anlagen Personal	2	0	2	2	4		0	2	2	KLL-Idealtyp.	Mitnutzung - sh. 3.01
Summe Raumzone Nebenräume							4					
Summe B Nebenräume							4					
Summe Funktionsstelle 3.03 Personalspeisenversorgung			0,0	8,0	NE/Nutzeinheiten		176	0,0	88,0	88,0	KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/NF/KF): 100/10/30/20

3.00 Allgemeine Dienste		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
Personalumkleide												
3.04 Personalumkleide												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Personalumkleide											
	SUMME: Personalumkleide/ Wäscheautomat											
A	Bekleidungsautomat											
	Umkleide Herren / Damen	1	0,5	0,5	285	285	142,5	0	142,5	KLL-Idealtyp.	%ual geschlechterspezifischer Anteil wird hier mit 50%/50% bewertet	
	Umkleide Herren - WC/DU/WB	1	0,5	0,5	20	20	10	0	10	KLL-Idealtyp.	2x WC, 3x Urinal, 2x DU, 4x WB,	
	Umkleide Damen	1	0,5	0,5	285	285	142,5	0	142,5	KLL-Idealtyp.		
	Umkleide Damen - WC/DU/WB	1	0,5	0,5	20	20	10	0	10	KLL-Idealtyp.	4x WC, 2x DU, 4x WB	
	Bekleidungsautomat - Wäscheausgabe/ Automat HE	1	0,5	0,5	16	16	8	0	8	KLL-Idealtyp.		
	Bekleidungsautomat - Wäscheausgabe/ Automat DA	1	0,5	0,5	16	16	8	0	8	KLL-Idealtyp.		
	Bekleidungsautomat - Wäscheabwurf	1	0,5	0,5	10	10	5	0	5	KLL-Idealtyp.		
	Summe Raumzone Bekleidungsautomat					652						
	Summe Bekleidungsautomat					652						
Summe Funktionsstelle 3.04 Personalumkleide			3,5	3,5	NE/Nutzeinheiten	652	326,0	0,0	326,0	KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/NF/KF): 100/10/30/20	

3.00 Allgemeine Dienste		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
Bereitschaftsdienst												
3.05 Bereitschaftsdienst												
Klinikum Lübbecker Land	<u>Idealtypisches SOLL-RFP KLL:</u> Bereitschaftsdienst											
	SUMME: Bereitschaftsdienst											
A	Haupträume											
	Bereitschaftsdienstraum	15	11	4	11	165	121	0	44	KLL-Idealtyp.		
	zugehörige Nasszelle	15	11	4	3	45	33	0	12	KLL-Idealtyp.	DU, WC, WB	
	Summe Raumzone Bereitschaftsdienst					210						
	Summe A Bereitschaftsdienst					210						
Summe Funktionsstelle 3.05 Bereitschaftsdienst		22,0	8,0	NE/Nutzeinheit	15	210	154,0	0,0	56,0	KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/NF/KF): 100/10/30/20	

4.00 Krankenhausmanagement Leitung und Verwaltung		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen	
4.01 Geschäftsführung/ Krankenhausleitung													
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Geschäftsführung/ Krankenhausleitung												
												SUMME: GF und Stabsstellen	
A	Haupträume	-> ->											
	<i>Hier: sh. Personalräume!</i>												
	Summe Raumzone Haupträume												
	Summe A Haupträume						0						
B	Neben- und Personalräume												
B.1	Raumzone Nebenräume												
	<i>Hier: zentral unter 4.07 ausgewiesen</i>												
	Summe Nebenräume						0						
B.2	Raumzone Personalräume - Bedarf nach Berufsgruppen ausgewiesen												
	Aufnahme												
	Büro 1 AP	1	0	1	12	12		0	6	6	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: einem Arbeitsplatz	
	Büro 2 AP	2	0	2	16	32		0	16	16	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen	
	Büro 4AP	1	0	1	26	26		0	13	13	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 4 Arbeitsplätzen	
	Psychiatrie												
	Büro 1 AP	1	0	1	12	12		0	6	6	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: einem Arbeitsplatz	
	Leitung & Verwaltung												
	Büro 1 AP	1	0	1	12	12		0	6	6	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: einem Arbeitsplatz	
	Büro 2 AP	4	0	4	16	64		0	32	32	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen	
	Archiv												
	Büro 1 AP	1	0	1	12	12		0	6	6	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: einem Arbeitsplatz	
	Pflegedienst												
	Büro 1 AP	2	0	2	12	24		0	12	12	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: einem Arbeitsplatz	
	Büro 2 AP	2	0	2	16	32		0	16	16	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen	
	Summe Personalräume						226						
	Summe Raumzone Neben- und Personalräume						226						
C	Raumzone Erschließungsräume												
	Warten, Besucher	1	0	1	8	8		0	4	4	KLL-Idealtyp.	Wartzone 1x für gesamt 4.0 ausgewiesen	
	Besucher-WC	2	0	2	2	4		0	2	2	KLL-Idealtyp.	Personal-WC zentral unter 4.07 ausgewiesen zentral unter 4.07 ausgewiesen	
	<i>Weitere</i>												
	Summe Raumzone Erschließungsräume						12						
	Wartzone						12						
Summe Funktionsstelle 4.01 Management			0,0	18,0	NE/Nutzeinheiten	238,0	0,0	119,0	119,0	KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/10/30/20		

4.00 Krankenhausmanagement Leitung und Verwaltung		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
4.02 Hygiene												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Hygiene											
											SUMME: Hygiene	
A	Haupträume	-> ->										
	<i>Hier: sh. Personalräume!</i>											
Summe Raumzone Haupträume												
Summe A Haupträume		0										
B	Neben- und Personalräume											
B.1	Raumzone Nebenräume											
	<i>Hier: zentral unter 4.07 ausgewiesen</i>											
Summe Nebenräume		0										
B.2	Raumzone Personalräume											
	Hygiene - 1AP	1	0	1	12	12		0	6	6	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: einem Arbeitsplatz + Besucher-Sitzplatz
	Hygiene - 2AP	2	0	2	16	32		0	16	16	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen
Summe Personalräume		44										
Summe Raumzone Neben- und Personalräume		44										
C	Raumzone Erschließungsräume											
	<i>Weitere</i>	<i>zentral unter 4.07 ausgewiesen</i>										
Summe Raumzone Erschließungsräume		0										
Summe Raumzone Erschließungsräume		0										
Summe Funktionsstelle 4.02 Hygiene		0,0	3,0	NE/Nutzeinheiten	44,0	0,0	22,0	22,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/NF/KF): 100/10/30/20			

4.00 Krankenhausmanagement Leitung und Verwaltung		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
4.03 Personal												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Personal											
											SUMME: Personal	
A	Haupträume	-> ->										
		<i>Hier: sh. Personalräume!</i>										
		Summe Raumzone Haupträume										
		Summe A Haupträume					0					
B	Neben- und Personalräume											
B.1	Raumzone Nebenräume											
		<i>Hier: zentral unter 4.07 ausgewiesen</i>										
		Summe Nebenräume					0					
B.2	Raumzone Personalräume											
	Betriebsrat - 2AP (Schwerbehindertenvertretung, etc.)	2	0	2	16	32	0	16	16	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen + Besucher-Sitzplatz	
		Summe Personalräume					32					
		Summe Raumzone Neben- und Personalräume					32					
C	Raumzone Erschließungsräume											
		<i>Weitere</i>										
		Summe Raumzone Erschließungsräume					0					
		Summe Raumzone Erschließungsräume					0					
		<i>zentral unter 4.07 ausgewiesen</i>										
Summe Funktionsstelle 4.03 Personal		0,0	2,0	NE/Nutzeinheiten		32,0	0,0	16,0	16,0	KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/10/30/20	

4.00 Krankenhausmanagement Leitung und Verwaltung		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen	
4.04 Finanzen, MatWirtschaft, Bau & Technik													
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Finanzen Materialwirtschaft Bau & Technik												
											SUMME: Fin, MatWi, Bau & Technik		
A	Haupträume										->	->	
	<i>Hier: sh. Personalräume!</i>												
	Summe Raumzone Haupträume												
	Summe A Haupträume						0						
B	Neben- und Personalräume												
B.1	Raumzone Nebenräume												
	<i>Hier: zentral unter 4.07 ausgewiesen</i>												
	Summe Nebenräume						0						
B.2	Raumzone Personalräume												
	Einkauf - 2AP	1	0	1	16	16		0	8	8	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen + Besucher-Sitzplatz	
	Technik & Bau - ein AP	1	0	1	16	16		0	8	8	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: einem Arbeitsplatz + kl. Besprechungsmöglichkeit	
	Technik & Bau - 4AP	1	0	1	26	26		0	13	13	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 4 Arbeitsplätzen	
	Summe Personalräume						58						
	Summe Raumzone Neben- und Personalräume						58						
C	Raumzone Erschließungsräume												
	<i>Weitere</i>												
	Summe Raumzone Erschließungsräume						0					<i>zentral unter 4.07 ausgewiesen</i>	
	Summe Raumzone Erschließungsräume						0						
Summe Funktionsstelle 4.04 FMB&T			0,0	3,0	NE/Nutzeinheiten		58,0	0,0	29,0	29,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/10/30/20		

4.00 Krankenhausmanagement Leitung und Verwaltung		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
4.05 Informationstechnologie + Archiv												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Informationstechnologie Archiv											
	SUMME: IT + Archiv											
A	Haupträume											
	Archiv	1	0	1	40	40		0	20	20	KLL-Idealtyp.	
	Summe Raumzone Haupträume											
	Summe A Haupträume						40					
B	Neben- und Personalräume											
B.1	Raumzone Nebenräume											
	<i>Hier: zentral unter 4.07 ausgewiesen</i>											
	Summe Nebenräume						0					
B.2	Raumzone Personalräume											
	IT - 2AP	1	0	1	16	16		0	8	8	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen + Besucher-Sitzplatz
	IT - EDV Werkstatt	1	0	1	16	16		0	8	8	KLL-Idealtyp.	
	IT - Lager	1	0	1	24	24		0	12	12	KLL-Idealtyp.	
	Summe Personalräume						56					
	Summe Raumzone Neben- und Personalräume						56					
C	Raumzone Erschließungsräume											
	<i>Weitere</i>											<i>zentral unter 4.07 ausgewiesen</i>
	Summe Raumzone Erschließungsräume						0					
	Summe Raumzone Erschließungsräume						0					
Summe Funktionsstelle 4.05 IT			0,0	4,0	NE/Nutzeinheiten	96,0	0,0	48,0	48,0	KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/FK/F): 100/10/30/20	

4.00 Krankenhausmanagement Leitung und Verwaltung		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
4.06 Sonstige												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Sonstige - Betriebsarzt											
												SUMME: Betriebsarzt
A	Haupträume	-> ->										
	<i>Hier: sh. Personalräume!</i>											
	Summe Raumzone Haupträume											
	Summe A Haupträume	0										
B	Neben- und Personalräume											
B.1	Raumzone Nebenräume											
	<i>Hier: zentral unter 4.07 ausgewiesen</i>											
	Summe Nebenräume	0										
B.2	Raumzone Personalräume											
	Betriebsarzt - ein AP	1	0	1	16	16		0	8	8	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: einem Arbeitsplatz + U-Liege und Besucherstuhl
	Betriebsarzt - WC Patienten	1	0	1	2	2		0	1	1	KLL-Idealtyp.	mit Durchreiche Proben
	Summe Personalräume	18										
	Summe Raumzone Neben- und Personalräume	18										
C	Raumzone Erschließungsräume											
	<i>Weitere</i>	<i>zentral unter 4.07 ausgewiesen</i>										
	Summe Raumzone Erschließungsräume	0										
	Summe Raumzone Erschließungsräume	0										
Summe Funktionsstelle 4.06 Sonstige		0,0	2,0	NE/Nutzeinheiten	18,0	0,0	9,0	9,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/NF/KF): 100/10/30/20			

4.00 Krankenhausmanagement Leitung und Verwaltung		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
4.07 Sonstige - gem. genutzte Bereiche												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Sonstige - gem. genutzte Bereiche											
	SUMME: gem. genutzte Bereiche											
A	Haupträume											
	Besprechungs-/Medienraum - groß/ Medien: print & digital	2	0	2	40	80		0	40	40	KLL-Idealtyp.	untereinander koppelbar; Bibliothek/ techn. Ausstattungen mit digitalem Zugangsportal
	Garderobe	1	0	1	6	6		0	3	3	KLL-Idealtyp.	
	Vervielfältigungsraum	1	0	1	10	10		0	5	5	KLL-Idealtyp.	
	Lager Büromaterial	1	0	1	12	12		0	6	6	KLL-Idealtyp.	
	Summe Raumzone Haupträume						108					
	Summe A Haupträume						108					
B	Neben- und Personalräume											
B.1	Raumzone Nebenräume											
	<i>Hier: zentral unter 4.07 ausgewiesen</i>											
	Summe Nebenräume						0					
B.2	Raumzone Personalräume											
	Personalaufenthalt	1	0	1	16	16		0	8	8	KLL-Idealtyp.	mit Teeküche
	WC Personal	2	0	2	2	4		0	2	2	KLL-Idealtyp.	
	Summe Personalräume						20					
	Summe Raumzone Neben- und Personalräume						20					
C	Raumzone Erschließungsräume											
	<i>Weitere</i>											<i>zentral unter 4.07 ausgewiesen</i>
	Summe Raumzone Erschließungsräume						0					
	Summe Raumzone Erschließungsräume						0					
Summe Funktionsstelle 4.07 Sonstige - Gem. Zone			0,0	8,0	NE/Nutzeinheiten	128,0	0,0	64,0	64,0	KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/10/30/20	

5.00 Funktionsstelle Ver- und Entsorgung Logistik		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
5.01 Logistik - Lagerhaltung												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Logistik/ Lagerhaltung											
	SUMME: Logistik/ Lagerhaltung											
A	Haupträume											
	Lager, Paletten	1	0,5	0,5	200	200		100	0	100	KLL-Idealtyp.	
	Lager, Fachbodenregale	1	0,5	0,5	100	100		50	0	50	KLL-Idealtyp.	
	Lager, Gefahrstoffe							0	0	0	KLL-Idealtyp.	in Lager Paletten inkludiert (Prüfung Separierung)
	Waren-Bereitstellung	1	0,5	0,5	16	16		8	0	8	KLL-Idealtyp.	Bestückung Transportmedien
	Stellzone, Transportmedien leer	1	0,5	0,5	12	12		6	0	6	KLL-Idealtyp.	
	Stellzone, Transportmedien bestückt	1	0,5	0,5	12	12		6	0	6	KLL-Idealtyp.	
	Summe Raumzone Haupträume						340					
	Summe Raumzone Haupträume						340					
B	Neben- und Personalräume											
B.1	Raumzone Dienst- und Sozialräume											
	1-Personenbüro/ Einzelbüro - Ltg.	1	0,5	0,5	16	16		8	0	8	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: einem Arbeitsplatz + kl. Besprechungsmöglichkeit
	Lagerverwaltung, EDV	1	0,5	0,5	26	26		13	0	13	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 4 Arbeitsplätzen
	Personalaufenthalt	1	0,5	0,5	14	14		7	0	7	KLL-Idealtyp.	mit Teeküche
	WC Personal	2	1	1	2	4		2	0	2	KLL-Idealtyp.	unisex
	Summe Raumzone Dienst- und Sozialräume						60					
B.2	Raumzone Ver- und Entsorgung											
	Lager - Reinigung	1	0,5	0,5	6	6		3	0	3	KLL-Idealtyp.	Standort Putzwagen
	Summe Raumzone Ver- und Entsorgung						6					
	Summe Raumzone Neben- und Personalräume						66					
C	Raumzone Erschließungsräume											
	Warenannahme	1	0,5	0,5	10	10		5	0	5	KLL-Idealtyp.	Wareneingangskontrolle, ein AP
	Stellzone (Retouren/ Verpackungen)	1	0,5	0,5	10	10		5	0	5	KLL-Idealtyp.	
	Stellzone (Transporthilfsmittel)	1	0,5	0,5	10	10		5	0	5	KLL-Idealtyp.	inkl. Ladestation E-Geräte
	Summe Raumzone Erschließungsräume						30					
	Summe Raumzone Erschließungsräume						30					
Summe Funktionsstelle 5.01 Logistik			7,0	7,0			436,0	218,0	0,0	218,0	KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/VF/KF): 100/10/30/20

5.00 Funktionsstelle Ver- und Entsorgung AEMP		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
5.03 AEMP - ZSVA												
Klinikum Lübbecker Land	<u>Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Sterilgutversorgung/ AEMP</u>											
SUMME: Sterilgutversorgung												
A	Externe Versorgung, daher hier nur weitestgehend Exchange-Fläche											
	Logistikfläche	1	1	0	25	25		25	0	0		KLL-Idealtyp.
	Lagerfläche aufbereitete Materialien & Einwegmaterialien	1	1	0	25	25		25	0	0		KLL-Idealtyp.
	Stellfläche Fallwagen	1	1	0	50	50		50	0	0		KLL-Idealtyp.
	Summe Raumzone AEMP/ Lager							100				
	Summe Raumzone AEMP/ Lager							100				
Summe Funktionsstelle 5.03 AEMP			3,0	0,0			100,0	100,0	0,0	0,0		KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/NF/KF): 100/30/30/20

5.00 Funktionsstelle Ver- und Entsorgung Geräteversorgung		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
5.04 Geräteversorgung												
Klinikum Lübbecker Land	<u>Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Geräteversorgung</u>											
											SUMME: Geräteversorgung	
A	Haupträume											
	Versorgungsbereich/ Lager	1	1	0	32	32		32	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Stellfläche Prüfwagen und Werkstattwagen	1	1	0	16	16		16	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Summe Raumzone Haupträume							48				
	Summe Raumzone Haupträume							48				
B	Neben- und Personalräume											
	Summe Raumzone Neben- und Personalräume							0				
	Summe Raumzone Neben- und Personalräume							0				
C	Raumzone Erschließungsräume											
	Summe Raumzone Erschließungsräume							0				
	Summe Raumzone Erschließungsräume							0				
Summe Funktionsstelle 5.04 Geräteversorgung		2,0	0,0				48,0	48,0	0,0	0,0	KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/NF/KF): 100/30/30/20

5.00 Funktionsstelle Ver- und Entsorgung Bettenaufbereitung		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
5.05 Bettenaufbereitung												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Bettenaufbereitung											
SUMME: Bettenaufbereitung												
A	Bettenaufbereitung											
	Materiallager	1	0,5	0,5	16	16		8	0	8	KLL-Idealtyp.	
	Werkstatt Betten	1	0,5	0,5	32	32		16	0	16	KLL-Idealtyp.	
	Summe Raumzone Bettenaufbereitung						48					
	Summe Raumzone Bettenaufbereitung						48					
B	Neben- und Personalräume											
	Summe Raumzone Neben- und Personalräume						0					
	Summe Raumzone Neben- und Personalräume						0					
C	Raumzone Erschließungsräume											
	Summe Raumzone Erschließungsräume						0					
	Summe Raumzone Erschließungsräume						0					
Summe Funktionsstelle 5.05 Bettenaufbereitung			1,0	1,0			48,0	24,0	0,0	24,0	KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/NF/KF): 100/10/30/20

5.00 Funktionsstelle Ver- und Entsorgung Speisensversorgung		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
5.06 Speisensversorgung												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Speisensversorgung											
	20 Stationen (ohne Abzug f. kleine Stationen) - inkl. TK inkl. Mitversorgung Personalspeisensversorgung/ Cafeteria											
							SUMME: Speisensversorgung					
A	Speisensversorgung											
Warenanlieferung	Warenanlieferung	1	0,5	0,5	30	30	30	15	0	15	KLL-Idealtyp.	mit Bodenwaage
Lagerzone	Stellplatz Regenerationscontainer, Rangierfläche	1	0,5	0,5	100	100	100	50	0	50	KLL-Idealtyp.	Summe Lagerzone LL: 20 Stationen mit je 2 Containern (ohne Abzug), MA-Speisensversorgung: 6 Container, SUMME: 46 Container (+2 Reserve) (doppelte Containervorhaltung)
Lager+Kühlung	Trockenlager	1	0,5	0,5	25	25	70	12,5	0	12,5	KLL-Idealtyp.	Summe Trockenlager
	Pluskühlung	1	0,5	0,5	35	35		17,5	0	17,5	KLL-Idealtyp.	
	Tiefkühlung	1	0,5	0,5	10	10		5	0	5	KLL-Idealtyp.	
Summe Raumzone Speisensversorgung							200					
Summe Raumzone Speisensversorgung							200					
Summe Funktionsstelle 5.06 Speisensversorgung			2,5	2,5			200,0	100,0	0,0	100,0	KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/NF/KF): 100/10/30/20

5.00 Funktionsstelle Ver- und Entsorgung Wäscheversorgung		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
5.07 Wäscheversorgung												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Wäscheversorgung											
											SUMME: Wäscheversorgung externe Versorgung	
A	Wäscheversorgung										>	>
	Not-Wäschelager - reine Wäsche	1	0	1	16	16		0	8	8		KLL-Idealtyp.
	Not-Sammelraum - unreine Wäsche	1	0	1	12	12		0	6	6		KLL-Idealtyp.
	Mopwaschraum	1	0	1	8	8		0	4	4		KLL-Idealtyp.
	Lager - saubere Mops	1	0	1	8	8		0	4	4		KLL-Idealtyp.
	Stellplatz Transportwagen	1	0	1	6	6		0	3	3		KLL-Idealtyp.
Summe Raumzone Wäscheversorgung							50					
Summe Raumzone Wäscheversorgung							50					
Summe Funktionsstelle 5.07 Wäscheversorgung			0,0	5,0			50,0	0,0	25,0	25,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/NF/KF): 100/10/40/20	

5.00 Funktionsstelle Ver- und Entsorgung Wartung+Reparatur		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
5.08		Wartung+Reparatur										
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Wartung + Reparatur											
	SUMME: Wartung + Reparatur											
A	Wartung+Reparatur							>	>			
	Werkstatt (Elektro, Mechanik)	1	0	1	40	40		0	20	20	KLL-Idealtyp.	Ausstattung: 8 Werkbänke, Messtafel, Abzug für Lötplatz
	Werkstatt (Medizintechnik)	1	0	1	20	20		0	10	10	KLL-Idealtyp.	Ausstattung: 4 Werkbänke, Geräteprüfung
	Lager (Medizintechnik)	1	0	1	16	16		0	8	8	KLL-Idealtyp.	Geräte, Ersatzteile
	Lager (Elektro, Mechanik)	1	0	1	16	16		0	8	8	KLL-Idealtyp.	
	Summe Raumzone Wartung + Reparatur						92					
	Summe Raumzone Wartung + Reparatur						92					
B	Neben- und Personalräume											
B.1	Raumzone Dienst- und Sozialräume											
	Wartung+Reparatur - 2AP	2	0	2	16	32		0	16	16	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen + Besucher-Sitzplatz
	Personalaufenthalt	1	0	1	24	24		0	12	12	KLL-Idealtyp.	mit Teeküche, gem. Nutzung 5.08 und 5.11
	WC Personal	1	0	1	2	2		0	1	1	KLL-Idealtyp.	unisex, gem. Nutzung 5.08 und 5.11
	Summe Raumzone Dienst- und Sozialräume						58					
B.2	Raumzone Ver- und Entsorgung											
	Lager - Reinigung	1	0	1	6	6		0	3	3	KLL-Idealtyp.	Standort Putzwagen, gem. Nutzung 5.08 und 5.11
	Summe Raumzone Ver- und Entsorgung						6					
	Summe Raumzone Neben- und Personalräume						64					
C	Raumzone Erschließungsräume											
	Warenannahme	1	0	1	8	8		0	4	4	KLL-Idealtyp.	Wareneingangskontrolle, ein AP
	Stellzone (Retouren/ Verpackungen/ Transportmittel)	1	0	1	6	6		0	3	3	KLL-Idealtyp.	
	Summe Raumzone Erschließungsräume						14					
	Summe Raumzone Erschließungsräume						14					
Summe Funktionsstelle 5.08 Wartung + Reparatur							170	0,0	85,0	85,0	KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/NF/KF): 100/10/30/20

5.00 Funktionsstelle Ver- und Entsorgung		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
Wertstofftrennung und												
5.09 Wertstofftrennung und												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Wertstofftrennung und Abfallentsorgung											
	SUMME: Wertstofftrennung und Abfallentsorgung											
A	Wertstofftrennung und Abfallentsorgung										>	>
	Kühlraum, Abfallentsorgung	1	0	1	10	10	0	5	5		KLL-Idealtyp.	
	Entsorgung - Sonderabfälle	1	0	1	10	10	0	5	5		KLL-Idealtyp.	
	Entsorgung - Nassmüll	1	0	1	10	10	0	5	5		KLL-Idealtyp.	
	Abfall-/Wertstoffhof										KLL-Idealtyp.	Teilüberdacht, Außenbereich Stellfläche im Wertstoff-/Wirtschaftshof, nicht Bestandteil des RFP
	Summe Raumzone Wertstofftrennung/ Abfallentsorgung					30						
	Summe Raumzone Wertstofftrennung/ Abfallentsorgung					30						
Summe Funktionsstelle 5.09 Wertstofftrennung/ Abfallentsorgung		0,0	3,0			30,0	0,0	15,0	15,0		KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/NF/KF): 100/10/40/20

5.00 Funktionsstelle Ver- und Entsorgung Reinigungsdienst		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
5.10 Reinigungsdienst												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Reinigungsdienst											
	SUMME: Reinigungsdienst externer Dienstleister											
A	Haupträume										->	->
	Aufrüstzone Reinigungswagen	1	0	1	16	16		0	8	8	KLL-Idealtyp.	
	Ladezone Reinigungsmaschinen	1	0	1	16	16		0	8	8	KLL-Idealtyp.	inkl. Nasszone
	Lager Reinigungsmittel	1	0	1	12	12		0	6	6	KLL-Idealtyp.	
	Lager Großgerät	1	0	1	16	16		0	8	8	KLL-Idealtyp.	
	<i>Waschraum + Lager Mops unter 5.07 Wäsche erfasst!</i>											
	Summe Raumzone Reinigungsdienst						60					
	Summe Raumzone Reinigungsdienst						60					
B	Neben- und Personalräume											
B.1	Raumzone Dienst- und Sozialräume											
	Dienstraum Reinigung - 2AP	1	0	1	16	16		0	8	8	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen + Besucher-Sitzplatz
	Personalaufenthalt	1	0	1	14	14		0	7	7	KLL-Idealtyp.	mit Teeküche
	WC Personal	2	0	2	2	4		0	2	2	KLL-Idealtyp.	
	Summe Raumzone Dienst- und Sozialräume						34					
B.2	Raumzone Ver- und Entsorgung											
	<i>... in den Funktionsstellen integriert</i>											
	Summe Raumzone Ver- und Entsorgung						0				KLL-Idealtyp.	Standort Putzwagen
	Summe Raumzone Neben- und Personalräume						34					
C	Raumzone Erschließungsräume											
	<i>keine</i>											
	Summe Raumzone Erschließungsräume						0					
	Summe Raumzone Erschließungsräume						0					
Summe Funktionsstelle 5.10 Reinigungsdienst			0,0	8,0			94,0	0,0	47,0	47,0	KLL-Idealtyp. Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/NF/KF): 100/10/30/20	

5.00 Funktionsstelle Ver- und Entsorgung Transportdienst		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
5.11 Transportdienst												
Klinikum Lübbecker Land	<u>Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Transportdienst</u>											
	SUMME: Transportdienst											
A	Transportdienst											
	Stellzone Transporthilfsmittel	1	0,5	0,5	20	20		10	0	10	KLL-Idealtyp.	
	Waschplatz Container/ Transport	1	0,5	0,5	16	16		8	0	8	KLL-Idealtyp.	
	Werkstatt Transportmedien	1	0,5	0,5	12	12		6	0	6	KLL-Idealtyp.	
	Summe Raumzone Transportdienst						48					
	Summe Raumzone Transportdienst						48					
B	Neben- und Personalräume											
B.1	Raumzone Dienst- und Sozialräume											
	Wartung+Reparatur - 2AP	1	0,5	0,5	16	16		8	0	8	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen + Besucher-Sitzplatz
	Personalaufenthalt	0	0	0	24	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	mit Teeküche, gem. Nutzung 5.08 und 5.11
	WC Personal	1	0,5	0,5	2	2		1	0	1	KLL-Idealtyp.	unisex, gem. Nutzung 5.08 und 5.11
	Summe Raumzone Dienst- und Sozialräume						18					
B.2	Raumzone Ver- und Entsorgung											
	Lager - Reinigung	0	0	0	6	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	Standort Putzwagen, gem. Nutzung 5.08 und 5.11
	Summe Raumzone Ver- und Entsorgung						0					
	Summe Raumzone Neben- und Personalräume						18					
C	Raumzone Erschließungsräume											
	keine											
	Summe Raumzone Erschließungsräume						0					
	Summe Raumzone Erschließungsräume						0					
Summe Funktionsstelle 5.11 Transportdienst		2,5	2,5				66,0	33,0	0,0	33,0	KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/NF/KF): 100/10/30/20

6.00 Funktionsstelle Forschung, Lehre und Ausbildung		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
6.02 Forschung & Lehre												
Klinikum Lübbecker Land	<u>Idealtypisches SOLL-RFP KLL: (Forschung &)Lehre</u>											
SUMME: (Forschung &)Lehre												
A	(Forschung &)Lehre											
A.1	Universitätsklinik Psychosomat. Medizin und Psychotherapie											
	Seminarraum	0	0	0	75	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	50 Personen
	Hörsaal, gem. Nutzung	0,5	0	0,5	120	60		0	0	60	KLL-Idealtyp.	80 Personen
	Besprechungsraum/ Studiendurchführung	2	0	2	24	48		0	0	48	KLL-Idealtyp.	15 Personen
	Interviewraum	1	0	1	16	16		0	0	16	KLL-Idealtyp.	
	Nasslabor	0	0	0	20	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	
	Archiv	1	0	1	40	40		0	0	40	KLL-Idealtyp.	
	WC	2	0	2	8	16		0	0	16	KLL-Idealtyp.	
Summe Raumzone Dienst- und Sozialräume							180					
A.2	Universitätsklinik Psychiatrie und Psychosomatik											
	Seminarraum	6	0	6	24	144		0	0	144	KLL-Idealtyp.	10 Personen
	Hörsaal, gem. Nutzung	0,5	0	0,5	120	60		0	0	60	KLL-Idealtyp.	80 Personen
	Hörsaal	0	0	0	105	0		0	0	0	KLL-Idealtyp.	70 Personen
	WC	2	0	2	8	16		0	0	16	KLL-Idealtyp.	
Summe Raumzone Ver- und Entsorgung							220					
Summe Raumzone Neben- und Personalräume							400					
Summe Funktionsstelle 5.11 Transportdienst		0,0	15,0				400,0	0,0	0,0	400,0	KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/NF/KF): 100/10/30/20

6.00 Funktionsstelle Forschung, Lehre und Ausbildung		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	Somatik ff	Somatik nf	Psychiatrie nf	Verortung	Anmerkungen
6.03 Ausbildung und Schule												
Klinikum Lübbecker Land	<u>Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Ausbildung und Schule</u>											
	SUMME: Ausbildung und Schule											
A	Ausbildung											
	Büro 2 AP - Praxisanleitung	2	2	0	16	32	32	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit 2 Arbeitsplätzen	
	Summe Raumzone Ausbildung						32					
	Summe Raumzone Ausbildung						32					
Summe Funktionsstelle 6.03 Ausbildung und Schule			2,0	0,0			32,0	32,0	0,0	0,0	KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/MF/KF): 100/10/30/20

7.00 Sonstige Einrichtungen		Anzahl	förderfähige Nutzung	nicht förderfähige Nutzung	Nutzfläche/ je Raum	Nutzfläche/ je Raumart	Summe Nutzfläche	davon förderfähig	davon nicht förderfähig	davon nicht förderfähig	Verortung	Anmerkungen
7.06 Integrierte ambulante Einrichtungen												
Klinikum Lübbecker Land	Idealtypisches SOLL-RFP KLL: Integriertes Notfallzentrum (INZ)											
	SUMME: INZ - in ZNA zu integrieren!											
A	Dienst- und Personalräume											
A.1	Raumzone Dienst- und Sozialräume - KV-Notfallpraxis											
	Untersuchungs-/ Behandlungsraum	2	0	2	16	32		0	32	0	KLL-Idealtyp.	
	Büro/ Backoffice	1	0	1	12	12		0	12	0	KLL-Idealtyp.	
	Lager	1	0	1	8	8		0	8	0	KLL-Idealtyp.	
	Summe Raumzone Dienst- und Sozialräume - KV-Notfallpraxis						52					
	Summe Dienst- und Personalräume						52					
	Summe Funktionsstelle 7.06 INZ		0,0	4,0			52,0	0,0	52,0	0,0	KLL-Idealtyp.	Optionaler Planungsrichtwert (NF/FF/NF/KF): 100/10/30/20

ÄNDERUNGEN (13.05.2024) ZUM STAND 28.02.2024 (Ergebnis aus Abstimmungen im Rahmen der NU-Workshops)												
1.02.01	Station ist (mit Ausnahme der "MVZ-Flächen" zu einem Anteil von 18,38% als FF-Fläche zu kennzeichnen! (Nachweis über Zahlenwerke MKK/BO)											
1.02.01	MVZ: Untersuchung/Behandlung - allgemeine Nutzung	2	0	2	16	32	0	32	0	KLL-Idealtyp.	Sprechstundenfunktionalität	Reduktion von 3 auf 2 Räume
1.02.01	MVZ: Untersuchung/Behandlung - Proktologie	1	0	1	21	21	0	21	0	KLL-Idealtyp.	Sprechstundenfunktionalität	Ergänzung dieses Raumes
1.02.01	Zentrale Leitstelle/Empfang - Frontoffice	1	0	1	26	26	0	26	0	KLL-Idealtyp.	mit Handarchiv; mind. 4 Arbeitsplätze	NUF-Erhöhung von 2 AP auf 4 AP
1.02.01	MVZ: Zentrale Leitstelle/Front- und Backoffice	0	0	0	16	0	0	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen, u.a. auch: Terminvergabe, etc.	Raum entfällt
1.03	Arztdienstbüro (Sektionsleiter/ ltd. OÄ) mit 1AP - funktionsnahe Verortung	12	9	3	12	144	108	0	36	KLL-Idealtyp.	-> Ausstattung mit: einem Arbeitsplatz	Erhöhung der Anzahl von 11 auf 12
1.03	Arztdienstbüro (Oberärzte) mit 2AP - Verortung auf den Pflegestationen	23	13	10	14	322	182	0	140	KLL-Idealtyp.	-> Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen/ gem. Nutzung; hiervon: mind. 1x in : ZNA, Entbindung, ICU und Weaning	Erhöhung der Anzahl von 17 auf 23
1.03	Arztdienstbüro mit 4AP - Verortung in Pflegestationen und sonstigen	12	11	1	26	312	286	0	26	KLL-Idealtyp.	-> Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen/ gem. Nutzung	Reduktion der Anzahl von 16 auf 12
1.04.20	Befundraum/ Ärztebesprechung/ Demonstration	0	0	0	24	0	0	0	0	KLL-Idealtyp.	interdisziplinär nutzbar, mit weiteren Befundräumen in einer Raumspace, koppelbar; ZNA, EZ, FuDia, RÖ	Raum entfällt
1.07	MRT - Aufnahmeraum	3	1	2	40	120	40	80	0	KLL-Idealtyp.		Erhöhung der Anzahl von 1 auf 3
1.07	Vorbereitung	3	1	2	14	42	14	28	0	KLL-Idealtyp.		Erhöhung der Anzahl von 1 auf 3
1.07	Umkleide Patienten - gehfähig	3	1	2	2	6	2	4	0	KLL-Idealtyp.		Erhöhung der Anzahl von 1 auf 3
1.07	Umkleide Patienten - Liegentransporte	2	1	1	3	6	3	3	0	KLL-Idealtyp.		Erhöhung der Anzahl von 1 auf 2
1.07	WC - Patienten	3	1	2	2	6	2	4	0	KLL-Idealtyp.		Erhöhung der Anzahl von 1 auf 3
1.07	Schallraum	2	1	1	20	40	20	20	0	KLL-Idealtyp.		Erhöhung der Anzahl von 1 auf 2; Anpassung NUF von 16 auf 20
1.07	Aufnahmeplätze	2	2	0	32	64	64	0	0	KLL-Idealtyp.	Thorax, Skelett, allgem. Durchleuchtung	Reduktion der Anzahl von 3 auf 2
1.07	Umkleide Patienten - gehfähig	2	2	0	2	4	4	0	0	KLL-Idealtyp.		Reduktion der Anzahl von 3 auf 2
1.07	Umkleide Patienten - Liegentransporte	2	2	0	3	6	6	0	0	KLL-Idealtyp.		Reduktion der Anzahl von 3 auf 2
1.07	WC - Patienten	2	2	0	2	4	4	0	0	KLL-Idealtyp.		Reduktion der Anzahl von 3 auf 2
1.09	Büro - OP	2	1	1	14	28	14	14	0	KLL-Idealtyp.	Nutzung durch: OP-Koordination, Anästhesie, Pflege; 2 AP	Erhöhung der Anzahl von 1 auf 2
1.09	Sterilgutflur mit Lagerzone	1	1	0	60	60	60	0	0	KLL-Idealtyp.	mit getrennter Schleuse und Lagermöglichkeiten (rein/unrein)	NUF-Erhöhung von 48 (3x16) auf 60 (3x20)
1.09	Bettenwarte(zone) - unreiner Bereich	4	4	0	2,5	10	10	0	0	KLL-Idealtyp.	Nische im Bereich der Verkehrsfläche (separat auszuweisen); 2,5m² pro Bett, hier: Vorhaltung für 6 Betten	Erhöhung der Anzahl von 4 auf 6
1.10	Entbindungsraum, Notsectio	1	1	0	36	14	36	-22	0	KLL-Idealtyp.	ungeplante Eingriffe	Ergänzung dieses Raumes
1.10	Schleuse Besucher	1	1	0	4	26	4	22	0	KLL-Idealtyp.	Kittelschleuse	Ergänzung dieses Raumes
1.13	Kühlraum mit Einzelkühlkammern	1	1	0	24	24	24	0	0	KLL-Idealtyp.	6 Plätze, davon 2 für schwergewichtige Verstorbene	Ergänzung/ Konkretisierung Anmerkung
2.03-01_12	Untersuchungs- und allg. Behandlungsraum/ Intervention	0,5	0,5	0	32	16	16	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz und (optional) U-Liege	Raum ist gem. durch 2.03-01_12 und 2.03-02_12 zu nutzen (ein Raum)
2.03-01_12	Lager - Geräte	0,5	0,5	0	40	20	20	0	0	KLL-Idealtyp.	ggf. separierbar	Raumdupplung aus Geräte/ Material wird nur Geräte, NUF von 32 auf 40
2.03-01_12	Lager - Material	0,5	0,5	0	40	20	20	0	0	KLL-Idealtyp.	ggf. separierbar	Raumdupplung aus Geräte/ Material wird nur Material, NUF von 32 auf 40
2.03-02_12	Gesamte Station ist als NF-Fläche zu kennzeichnen!											
2.03-02_12	Untersuchungs- und allg. Behandlungsraum/ Intervention	0,5	0,5	0	32	16	16	0	0	KLL-Idealtyp.	Ausstattung mit einem Arbeitsplatz und (optional) U-Liege	Raum ist gem. durch 2.03-01_12 und 2.03-02_12 zu nutzen (ein Raum)
2.03-02_12	Lager - Geräte	0,5	0,5	0	40	20	20	0	0	KLL-Idealtyp.	ggf. separierbar	Raumdupplung aus Geräte/ Material wird nur Geräte, NUF von 32 auf 40
2.03-02_12	Lager - Material	0,5	0,5	0	40	20	20	0	0	KLL-Idealtyp.	ggf. separierbar	Raumdupplung aus Geräte/ Material wird nur Material, NUF von 32 auf 40
2.07.01-01-05	Gruppentherapie - groß (Multifunktion), 4x	0,8	0	0,8	30	24	0	0	24	KLL-Idealtyp.	Therapieräume - untereinander koppelbar	Ergänzung eines Raumes (statt 3/5 jetzt auf 4 für 5 Stationen)
2.07.01-01-05	Pat.Bad und behindertengerechtes WC	0,5	0	0,5	14	7	0	0	7	KLL-Idealtyp.	1x für 2 Stationen	Erhöhung der Anzahl von 1/4 jetzt auf 1 Bad für je 2 Stationen
2.07.01-01-05	Wäscheraum	0,5	0	0,5	14	7	0	0	7	KLL-Idealtyp.	Waschmaschine & Trockner (Nutzung durch Patienten)	Ergänzung dieses Raumes
2.07.01-06-08	Gruppentherapie - groß (Multifunktion)	1	0	1	24	24	0	0	24	KLL-Idealtyp.	Therapieraum	Ergänzung dieses Raumes
2.07.01-06-08	Pat.Bad und behindertengerechtes WC	1	0	1	14	14	0	0	14	KLL-Idealtyp.		Erhöhung der Anzahl auf 1 Bad pro Station
2.07.01-06-08	Wäscheraum	1	0	1	14	14	0	0	14	KLL-Idealtyp.	Waschmaschine & Trockner (Nutzung durch Patienten)	Ergänzung dieses Raumes
2.07.04-01+02	Lager - Geräte	1	0	1	16	16	0	0	16	KLL-Idealtyp.		Erhöhung der Anzahl von 1/2 jetzt auf 1 pro Station
2.11-01	Gesamte Station ist als NF-Fläche zu kennzeichnen!											

3.01	Sonstige Serviceangebote sind als NF-Fläche zu kennzeichnen! (anteilig NF-Somatik/ NF-Psychiatrie)										
3.03	Personalspeisenversorgung ist als NF-Fläche zu kennzeichnen! (anteilig NF-Somatik/ NF-Psychiatrie)										
3.05	Bereitschaftsdienstraum	15	11	4	11	165	121	0	44	KLL-Idealtyp.	Erhöhung von 14 auf 15 Räume
3.05	zugehörige Nasszelle	15	11	4	3	45	33	0	12	KLL-Idealtyp. DU, WC, WB	Erhöhung von 14 auf 15 Räume
4.01	Krankenhausmanagement ist als NF-Fläche zu kennzeichnen! (anteilig NF-Somatik/ NF-Psychiatrie)										
4.01	Büro 2 AP - Ltg. & Verwaltung	4	0	4	16	64	0	0	64	KLL-Idealtyp. Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen	von 2 auf 4 Büros (anstelle 6.03 4x Praxisanleiter gewünscht)
4.01	Büro 1 AP - Pflegedienst	2	0	2	12	24	0	0	24	KLL-Idealtyp. Ausstattung mit: einem Arbeitsplatz	Erhöhung der Anzahl von einem auf 2 Büros
4.01	Büro 2 AP - Pflegedienst	2	0	2	16	32	0	0	32	KLL-Idealtyp. Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen	Ergänzung dieser Räume
4.02	Krankenhausmanagement (Hygiene) ist als NF-Fläche zu kennzeichnen! (anteilig NF-Somatik/ NF-Psychiatrie)										
4.02	Hygiene - 2AP	2	0	2	16	32	0	16	16	KLL-Idealtyp. Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen	Ergänzung dieser Räume
4.03	Krankenhausmanagement (Personal) ist als NF-Fläche zu kennzeichnen! (anteilig NF-Somatik/ NF-Psychiatrie)										
4.03	Betriebsrat - 2AP (Schwerbehindertenvertretung, etc.)	2	0	2	16	32	0	16	16	KLL-Idealtyp. Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen + Besucher-Sitzplatz	Erhöhung der Anzahl von einem auf 2 Büros
4.04	Krankenhausmanagement (FMB&T) ist als NF-Fläche zu kennzeichnen! (anteilig NF-Somatik/ NF-Psychiatrie)										
4.05	Krankenhausmanagement (IT) ist als NF-Fläche zu kennzeichnen! (anteilig NF-Somatik/ NF-Psychiatrie)										
4.06	Krankenhausmanagement (Sonst) ist als NF-Fläche zu kennzeichnen! (anteilig NF-Somatik/ NF-Psychiatrie)										
4.07	Krankenhausmanagement (GemZone) ist als NF-Fläche zu kennzeichnen! (anteilig NF-Somatik/ NF-Psychiatrie)										
5.07	Wäscheversorgung ist als NF-Fläche zu kennzeichnen! (anteilig NF-Somatik/ NF-Psychiatrie)										
5.08	Wartung+Reparatur sind als NF-Fläche zu kennzeichnen! (anteilig NF-Somatik/ NF-Psychiatrie)										
5.09	Wertstofftrennung+Abfallentsorgung sind als NF-Fläche zu kennzeichnen! (anteilig NF-Somatik/ NF-Psychiatrie)										
5.10	Reinigungsdienst ist als NF-Fläche zu kennzeichnen! (anteilig NF-Somatik/ NF-Psychiatrie)										
6.02	Seminarraum	0	0	0	75	0	0	0	0	KLL-Idealtyp. 50 Personen	Raum entfällt
6.02	Hörsaal, gem. Nutzung	0,5	0	0,5	120	60	0	0	60	KLL-Idealtyp. 80 Personen	Reduktion der NJF von 150 auf 120/ Eignung statt 100 für 80 Personen
6.02	Interviewraum	1	0	1	16	16	0	0	16	KLL-Idealtyp.	Reduktion von 2 auf einen Raum
6.02	Nasslabor	0	0	0	20	0	0	0	0	KLL-Idealtyp.	Räume entfallen
6.02	Seminarraum	6	0	6	24	144	0	0	144	KLL-Idealtyp. 10 Personen	Reduktion von 7 auf 6 Räume
6.02	Hörsaal, gem. Nutzung	0,5	0	0,5	120	60	0	0	60	KLL-Idealtyp. 80 Personen	Reduktion der NJF von 150 auf 120/ Eignung statt 100 für 80 Personen
6.02	Hörsaal	1	0	1	105	105	0	0	105	KLL-Idealtyp. 70 Personen	Raum entfällt
6.03	Büro 2 AP - Praxisanleitung	2	2	0	16	32	32	0	0	KLL-Idealtyp. Ausstattung mit: 2 Arbeitsplätzen	es bleibt bei 2 Büros unter 6.03