

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Leistungsverzeichnis zu den Baumeisterarbeiten ist bei den Stahlbetonbauteilen teilweise die Expositionsklasse nicht richtig benannt.

In mehreren Positionen findet sich die Bezeichnung „XF4“. Diese Bezeichnung ist falsch und muss „XF2“ lauten. Ich bitte dies bei der Kalkulation der jeweiligen Einheitspreise zu beachten. Die Bezeichnung „XF4“ muss grundsätzlich in „XF2“ korrigiert werden. Beispielhaft ist hier die Position 5.4.2.1. dargestellt:

5.4.2.1	22,00 m <sup>2</sup>
	<b>Stahlbeton-Decke, C35/45, WU, D = 50cm, 27° geneigt</b>
	Ortbeton der Decken
	obere und untere Betonfläche 27° geneigt, parallel
	als Stahlbeton, C 35/45 DIN EN 206-1, DIN 1045-2
	Expositionsklasse : XD3, <del>XF4</del> , WA
	WU-Beton <span style="color: red;">XF2</span>

Auf Wunsch eines Bieters werden Ansichten zum Ersatzneubau des Parkhauses mit Stadtbibliothek über die Vergabeplattform zum Download zur Verfügung gestellt.

Bei Rückfragen stehe ich zur Verfügung.

Viele Grüße  
Christian Kopf