

Bieter- & Bewerberfragen 01

AV22D920-EU Sanierung Hans-Stethaimer-Schule - Trockenbauarbeiten

Betreff: Position 04.2

Beschreibung: Die Position 04.2 ist im Langtext unklar beschrieben.
Was soll hier ausgeführt werden?

Antwort: Die Position wird in eine StlBBau-Position mit einem regulärem Schattenfugenanschluss der GK-Decke an die Wand geändert.
Neuer Langtext:
STLB-Bau 04/2023 039 TA
Anschluss, als Schattenfuge einschl. Kantprofil, hinterlegt, Breite Schattenfuge `20` mm, Anschluss umlaufen, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gips-Lochplatten, Dicke 12,5 mm.

Betreff: Position 04.5

Beschreibung: In der Position 04.5 wird auf ein Detail verwiesen. In den Unterlagen gibt es aber kein Detail mit 2 x 45 Grad Anschlusskante.

Antwort: Gemeint ist das Detail „Detail 01 Abhangdecke Klassenzimmer im Bereich Fenster“, Abschlusskante der Decke zum Fenster hin.
Neuer Langtext:
Zulage für die Ausführung der Abschlusskante mit Formteilplatten, Dicke der Platten 12,5 mm, Höhe senkrechte Platte 15,0 cm, Ausführung mit Abluftfuge laut Detail 01 Abhangdecke Klassenzimmer im Bereich Fenster, Einbauort: Klassenzimmer.

Mit freundlichen Grüßen

Stadt Burghausen
Stadtplatz 112
84489 Burghausen