

Prüfgrundlage DIN EN 50678 (VDE 0701-nach der Reparatur)

DIN EN 50699 (VDE 0702-Wiederholungsprüfung)

Auftrags-Nr.:

Prüfdatum:

TT	MM	JJJJ

Nächster

Prüftermin:

TT	MM	JJJJ

Barcode / ID
Aufkleberfeld überkleben !!!

Prüfort:(Ort, Str., Nr., Etage, Raum)

Auftraggeber:

Auftragnehmer:

Messmitteldaten:

Messmittel-Typ:	Messmittel-ID:
-----------------	----------------

Prüflingsdaten:

Geräteart:	Hersteller:
IDG bzw. ID-Nr.:	Serien-Nr.:
Schutzklasse:	

Messwerte:

Messung	Messbereich/Methode	Messwert	Grenzwert	i.O.	n.i.O.
Sichtprüfung					
R-PE	bis 5m 0,3 Ω zzgl. 0,1 Ω pro 7,5m max. 1 Ω	Ω	< 0,30 Ω		
R-ISO	SK I	M Ω	> 1,00 M Ω		
R-ISO	SK II	M Ω	> 2,00 M Ω		
R-ISO	SK III	M Ω	> 0,25 M Ω		
I-SL	Schutzleiterstrom	mA	< 3,50 mA		
I-BR	Berührungstrom	mA	< 0,50 mA		

Fehlerstrom - Schutzeinrichtung (RCD) Typ:			IΔn [mA]:		
RCD Auslösung über mechanische "Test-Taste"					
IΔn mess [mA]	Auslösestrom	mA			
UB mess [V]	Berührungsspannung	V			
tA [ms]	Auslösezeit	ms			

Funktionsprüfung		
Der Prüfling hat die Prüfung bestanden	Ja	Nein

Bemerkungen:

Bestätigung der Prüfung	Prüfung im Verbund
Die Prüfung wurde ordnungsgemäß durchgeführt	Dieses Dokument ist mit digitalem Zertifikat gegen Manipulation gesichert
Prüfer	
(Ort, Datum u. Name in Blockschrift)	(Unterschrift/Prüfer)