

Verfahren: 26FEI87880 - ZKB 2026 - Mühlhausen/Thür - Kompo Dach

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr	Frage	Antwort	Gesendet
1	Sehr geehrte Damen und Herren, den Ausschreibungsunterlagen sind die vorgesehenen Bauabschnitten zu entnehmen. Konkrete Angaben zu den verfügbaren Sperrzeiten bzw. Sperrpausen sowie deren zeitlicher Zuordnung zu den einzelnen Bauphasen fehlen jedoch. Ebenso sind wesentliche Angaben zur Baustellenlogistik nicht ersichtlich. Wir bitten daher um Beantwortung der folgenden Fragen: 1. Welche Sperrzeiten bzw. Sperrpausen stehen für die einzelnen Bauphasen zur Verfügung (Datum, Uhrzeit und Dauer)? 2. Gibt es ein BETRA-Antrag bzw. betriebliche Anordnung? 3. Wie ist die zeitliche Abfolge der einzelnen Bauphasen vorgesehen? 4. Welches Baustellenlogistikkonzept ist seitens des Auftraggebers vorgesehen? 5. Wie erfolgt der Zugang zum Mittelbahnsteig für Personal, Material und Geräte während der Bauausführung? 6. Ist eine Materialanlieferung über den Gleisbereich vorgesehen oder ausschließlich über öffentliche Verkehrsflächen? 7. Sofern ein Kraneinsatz vorgesehen ist: • Wo befindet sich der vorgesehene Kranaufstellort? • Sind hierfür bereits geeignete Aufstellflächen ausgewiesen bzw. freigegeben? • Welche Randbedingungen oder Einschränkungen (z. B. Tragfähigkeit, Sperrungen, Oberleitung) sind hierbei zu beachten? Vielen Dank! Mit freundlichen Grüßen	Sehr geehrte Damen und Herren, anbei erhalten Sie unsere Antworten auf Ihre Bieterfrage: zu 1.1: Dies ist unter 0.1.4 in der Baubeschreibung erläutert. Ergänzend können wir mitteilen, dass Arbeiten bis 20 Uhr möglich sind. zu 1.2: Bitte entnehmen Sie dies aus Punkt 0.1.4 in der Baubeschreibung. (betrifft Beta bzw. betriebliche Anordnung) Bitte entnehmen Sie dies aus Punkt 0.5.4 in der Baubeschreibung (betrifft zeitliche Abfolge der einzelnen Bauphasen) zu 1.3: Der AG schreibt kein Logistikkonzept vor. Beachten Sie bitte hierzu gewisse Einschränkungen unter Punkt 0.1.4 der Baubeschreibung. zu 1.4: Bitte beachten Sie hierzu Punkt 0.1.3.7 der Baubeschreibung. ? zu 1.5: Bitte beachten Sie hierzu Punkt 0.1.4 der Baubeschreibung. ? zu 1.6:	20.07.2026 16:08:45

Wenn vom AN ein Kran gewählt wird, beachten Sie bitte die Hinweise unter Punkt 0.1.4 der Baubeschreibung. Ergänzend können wir folgende Hinweise geben:

Wenn vom AN zur Logistik gewählt, kann beispielsweise ein Mini mobiler Raupenkran neben dem Dach auf Bahnsteig 1 aufgestellt werden.

Der Kran darf nicht in das Lichtraumprofil hineinragen.

- Die zulässige Flächenlast auf dem Bahnsteig beträgt 500 kg/m².
- Im Bereich der Aufstellfläche sind keine Oberleitungsanlagen (OLA) vorhanden.
- Erforderliche Sperrungen erfolgen gemäß den festgelegten Bauabschnitten (BA).

Desweiteren wird die Baubeschreibung in Pkt. 0.1.1, 2. Absatz wie folgt **korrigiert**:

Richtig muss es heißen: "... Der Bahnhof liegt an der **nicht** elektrifizierten Strecke 6296 Gotha-Leinefelde bei km 39,9 +68 und stellt eine Verbindung zwischen West- und Ostthüringen her. ... "

Bitte beachten:

Aufgrund der bereits abgelaufenen Fragefrist und der bevorstehenden Submission werden ab sofort keine weiteren Bieterfragen mehr beantwortet.

Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Bahn AG