



### Legende

- NS-Verteilung
- ZAS Zähleranschlußsäule
- NSHV Niederspannungshauptverteilung
- HV Hauptverteilung
- UV Unterverteilung
- ZV Zählerverteilung
- GE Gleisleitung, Anschluß an nichtisolierte Schiene mit DB zugelassenem Anschlußsystem (z.B. "AR 60 DA")
- TE Tiefenerder
- ML Mastleuchte (einzeln oder doppelt auf konischem Stahlrohrmas)
- LS Lichtsensor
- Kabel mit Typ-/Querschnittsangabe

Leuchten lt. LAWL DB InfraGO AG, Personenbahnhöfe, Gruppe 10 (Mastleuchten) Schutzklasse II, Schutzart IP 65

- Typ A Fa. Schmidt-Strahl, Curso pA LED-Leuchte, 20 Watt
- Typ B Fa. Schmidt-Strahl, Curso pA LED-Leuchte, 2x20 Watt
- Typ C Fa. Designplan Lighting, DPB 100 Bahnsteigleuchte, 29,3 Watt Dimmung auf 50%
- Typ D Fa. Designplan Lighting, DPB 100 Bahnsteigleuchte, 29,3 Watt Dimmung auf 40%

| Lichtpunktnummer     |    | Lichtpunkthöhe |     |
|----------------------|----|----------------|-----|
| Kabelnummer          | LP | W              | Lph |
|                      | L  | VA             | ABC |
| angeschlossene Phase |    | Leuchtentyp    |     |

- Bestand
- Neubau
- Rückbau
- Planung Dritter, Darstellung informativ

| d     | c                | b     | a            |
|-------|------------------|-------|--------------|
| Index | Art der Änderung | Datum | Name         |
|       |                  |       | Unterschrift |