

Kabelanschlussliste



lfd. Nr.	Kabel-Nr.	Netzabschnitt			Kabel				Bemerkungen
		von	bis	Nennspannung [V]	Kabeltyp	geplante Kabel-länge [m]	Außen-durch-messer [mm]	Mindest-biege-radius [mm]	
		DB Energie GmbH							
01	W 002	ZV VNB / HV DB Energie	BV AVT 10 FÜB	400	YYY-O 4x 25	50,0	25,5	306	Bestand
02	WD 001	ZV VNB / HV DB Energie	Werbung Malboro	400	YYY-J 3x 2,5	50,0	14,0	168	
03	WD 003	ZV VNB / HV DB Energie	Kiosk (Snackautomaten)	400	YYY-J 5x 10	50,0	23,0	276	
		DB InfraGO AG - GB Pbf							
		Außenbahnsteig Gleis 1							
04	W 101	BV AVT 10 FÜB	Bel. Freibstg. Gl. 1 - Kreis 1	400	YYY-J 5x 6	365,0	21,0	252	
05	W 102	BV AVT 10 FÜB	Bel. Freibstg. Gl. 1 - Kreis 2	400	YYY-J 5x 6	290,0	21,0	252	
06	W 103	BV AVT 10 FÜB	Bel. Dach Bstg. Gl. 1 - Kreis 1	400	YYY-J 5x 2,5	70,0	16,0	192	
07	W 104	BV AVT 10 FÜB	Bel. Dach Bstg. Gl. 1 - Kreis 2	400	YYY-J 5x 2,5	65,0	16,0	192	
08	W 105	BV AVT 10 FÜB	Uhr Freibstg. Gl. 1	230	YYY-J 5x 2,5	80,0	16,0	192	Rückbau
09	W 106	BV AVT 10 FÜB	Uhr Dach Bstg. Gl. 1	230	YYY-J 5x 2,5	45,0	16,0	192	Rückbau
10	W 107	BV AVT 10 FÜB	Infovitrine Gl. 1	230	YYY-J 3x 2,5	95,0	14,0	168	Bestand
11	W 111	BV AVT 10 FÜB	DSA+ Bstg. Gl. 1	230	YYY-J 3x 2,5	95,0	14,0	168	
12	W 108	BV AVT 10 FÜB	WSH Bel. Gl. 1 Ost	230	YYY-J 3x 2,5	85,0	14,0	168	Rückbau
13	W 109	BV AVT 10 FÜB	WSH Bel. Gl. 1 West	230	YYY-J 3x 2,5	100,0	14,0	168	Bestand
14	W 110	BV AVT 10 FÜB	Aufzug	400	YYY-O 4x 6	20,0	19,0	228	Bestand
		Mittelbahnsteig Gleis 2/3							
15	W 201	BV AVT 10 FÜB	Bel. Freibstg. Gl. 2/3 - Kreis 1	400	YYY-J 5x 6	370,0	21,0	252	
16	W 202	BV AVT 10 FÜB	Bel. Freibstg. Gl. 2/3 - Kreis 2	400	YYY-J 5x 6	345,0	21,0	252	
17	W 203	BV AVT 10 FÜB	Bel. Dach Bstg. Gl. 2/3 - Kreis 1	400	YYY-J 5x 2,5	135,0	16,0	192	
18	W 204	BV AVT 10 FÜB	Bel. Dach Bstg. Gl. 2/3 - Kreis 2	400	YYY-J 5x 2,5	135,0	16,0	192	
19	W 205	BV AVT 10 FÜB	Uhr Freibstg. Gl. 2/3	230	YYY-J 5x 2,5	225,0	16,0	192	Rückbau

Kabelanschlussliste



lfd. Nr.	Kabel-Nr.	Netzabschnitt			Kabel				Bemerkungen
		von	bis	Nennspannung [V]	Kabeltyp	geplante Kabel-länge [m]	Außen-durch-messer [mm]	Mindest-biege-radius [mm]	
20	W 206	BV AVT 10 FÜB	Uhr Dach Bstg. Gl. 2/3	230	YYY-J 5x 2,5	100,0	16,0	192	
21	W 211	BV AVT 10 FÜB	DSA+ Bstg. Gl. 2/3	230	YYY-J 3x 2,5	110,0	14,0	168	
22	W 207	BV AVT 10 FÜB	FAA Nahverkehr + FAE	230	YYY-J 3x 6	125,0	17,0	204	
23	W 208	BV AVT 10 FÜB	Infovitrine Gl. 2/3	230	YYY-J 3x 2,5	95,0	14,0	168	
24	W 209	BV AVT 10 FÜB	Aufzug	400	YYY-O 4x 6	20,0	19,0	228	Bestand
		Personenunterführung							
25	W 301	BV AVT 10 FÜB	Bel. PU Kreis 1	400	YYY-J 5x 2,5	40,0	16,0	192	Bestand
26	W 302	BV AVT 10 FÜB	Bel. PU Kreis 2	400	YYY-J 5x 2,5	35,0	16,0	192	Bestand
27	W 303	BV AVT 10 FÜB	Bel. Treppe EG	400	YYY-J 5x 2,5	20,0	16,0	192	Bestand
28	W 304	BV AVT 10 FÜB	Bel. Treppe Bstg. 2/3	400	YYY-J 5x 2,5	90,0	16,0	192	Bestand
29	W 305	BV AVT 10 FÜB	Bel. Treppe Zugang	400	YYY-J 5x 2,5	60,0	16,0	192	Bestand
		Empfangsgebäude							
30	W 401	BV AVT 10 FÜB	Bel. EG Dach	400	YYY-J 5x 2,5	45,0	16,0	192	Bestand
31	W 402	BV AVT 10 FÜB	FAA + FAE EG	230	YYY-J 3x 4	45,0	16,0	192	Bestand
32	W 404	BV AVT 10 FÜB	Videoschrank	400	YYY-O 4x 6	45,0	19,0	228	Bestand
33	W 405	BV AVT 10 FÜB	DHL Packstation	230	YYY-J 3x 4	45,0	16,0	192	Wiederanschluss
28	WE 290	Bahnsteigdach Gl. 1	2x Gleiserder		NA(St)YY-O 1x 110	20,0	20,0	300	
29	WE 290	Bahnsteigdach Gl. 2/3	2x Gleiserder		NA(St)YY-O 1x 110	20,0	20,0	300	
30	WE 291	Geländer Bstg. 2/3	2x Gleiserder		NA(St)YY-O 1x 110	20,0	20,0	300	

Ausfertigung:

Gilt nur für die Ausschreibung