

Kabelliste

Projektname DB Plochingen
Standort KAH
Ersteller M. Kühner
Datum 20.06.2026
Version v2.0

Projektübersicht / Kennzahlen

Letzte Aktualisierung:

Kabel-Nr	Kabelbezeichnung	Kabeltyp	Querschnitt (mm²)	Aderzahl	Start-Standort (Raum/Gerät)	End-Anschluss	Absicherung (A)	Kabelfarbe
1	F1 - K/L 9	NYO-O	240	4	Trafo 630 kVA	NSHV 9	400	Blau
2	F2 - K/L 24.40	NYO-O	185	4	NSHV 9	GHV/UV	250	Blau
3	F3 - Überspannungsableiter	NYO	50	1	GHV/UV	Überspannungsableiter / PA-Schiene	125	Rot
4	F4 - Unterflurhebeanlage	NYO-J	95	4	GHV/UV	Unterflurhebeanlage	160	Blau
5	F5 - UV SiBe	NYM-J	2,5	5	GHV/UV	UV SiBe	20	Blau
6	F6 - K/L 24.6	NYM-J	2,5	5	GHV/UV	CEE-Steckdose	20	Blau
7	F7 - K/L 24.7	NYO-J	10	5	GHV/UV	Elektrant E2.1 Werkhalle (KAH)	40	Blau
8	F8 - K/L 24.8	NYO-J	10	5	GHV/UV	Elektrant E2.2 Werkhalle (KAH)	40	Blau
9	F9 - K/L 24.9	NYO-J	10	5	GHV/UV	Elektrant E2.3 Werkhalle (KAH)	40	Blau
10	F10 - K/L 24.10	NYO-J	10	5	GHV/UV	Elektrant E2.4 Werkhalle (KAH)	40	Blau
11	F11 - K/L 24.11	NYO-J	10	5	GHV/UV	Elektrant E2.5 Werkhalle (KAH)	40	Blau
12	F12 - K/L 24.12	NYO-J	10	5	GHV/UV	Elektrant E2.6 Werkhalle (KAH)	40	Blau
13	F13 - K/L 24.13	NYO-J	10	5	GHV/UV	Elektrant E2.7 Werkhalle (KAH)	40	Blau
14	F14 - K/L 24.14	NYO-J	10	5	GHV/UV	Elektrant E2.8 Werkhalle (KAH)	40	Blau
15	F15 - K/L 24.15	NYO-J	10	5	GHV/UV	Elektrant E2.9 Werkhalle (KAH)	40	Blau
16	F16 - K/L 24.16	NYO-J	10	5	GHV/UV	Elektrant E2.10 Werkhalle (KAH)	40	Blau
17	F17 - K/L 24.17	NYO-J	10	5	GHV/UV	Elektrant E2.11 Werkhalle (KAH)	40	Blau
18	F18 - K/L 24.18	NYO-J	6	5	GHV/UV	Elektrant E2.12 Werkhalle (KAH)	32	Blau
19	F19 - K/L 24.19	NYO-J	6	5	GHV/UV	Elektrant E2.13 Werkhalle (KAH)	32	Blau
20	F20 - K/L 24.20	NYO-J	6	5	GHV/UV	Elektrant E2.14 Werkhalle (KAH)	32	Blau
21	F21 - K/L 24.21	NYO-J	6	5	GHV/UV	Elektrant E2.15 Werkhalle (KAH)	32	Blau
22	F22 - K/L 24.22	NYO-J	35	4	GHV/UV	Elektrant E2.16	63	Blau
23	F23 - K/L 24.23	NYO-J	70	4	GHV/UV	Elektrant E2.17	125	Blau
24	F24 - K/L 24.24	NYO-J	10	5	GHV/UV	Reserve	32	Blau
25	F25 - K/L 24.25	NYO-J	10	5	GHV/UV	Kran Innen	35	Blau
26	F26 - K/L 24.26	NYO-J	6	5	GHV/UV	Kran Außen	35	Blau
27	F27 - K/L 24.27	NYO-J	2,5	3	GHV/UV	Reserve	35	Blau
28	F28 - K/L 27.1	NYO-J	10	5	GHV/UV	Reserve	40	Blau

29	F29 - K/L 27.7	NYM-J	4	5	GHV/UV	Rolltor Nord	16	Blau
30	F30 - K/L 27.3	NYM-J	4	5	GHV/UV	Rolltor Ost	16	Blau
31	F31 - K/L 27.8	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Beleuchtung	16	Blau
32	F32 - K/L 27.11	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Steckdosen Durchfahrt	16	Blau
33	F33 - K/L 27.10	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	CEE Durchfahrt	16	Blau
34	F34 - K/L 28.1	NYM-J	10	5	GHV/UV	Vorsicherung	40	Blau
35	F35 - K/L 28.9	NYM-J	2,5	5	GHV/UV	Brandschutztor	16	Blau
36	F36 - K/L 28.4	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	RWA	10	Blau
37	F37 - K/L 28.11	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Beleuchtung Vordach	16	Blau
38	F38 - K/L 28.12	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Reserve	16	Blau
39	F39 - K/L 28.7	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Reserve	16	Blau
40	F40 - K/L 28.8	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Reserve	16	Blau
41	F41 - K/L 28.10	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Reserve	16	Blau
42	F42 - K/L 29.1	NYM-J	10	5	GHV/UV	Reserve	25	Blau
43	F43 - K/L 29.2	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Licht Grube 1	6	Blau
44	F44 - K/L 29.3	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Licht Grube 2	6	Blau
45	F45 - K/L 29.4	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Licht Grube 3	6	Blau
46	F46 - K/L 29.5	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Licht Grube 4	6	Blau
47	F47 - K/L 29.6	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Licht Grube 5	6	Blau
48	F48 - K/L 29.7	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Reserve	6	Blau
49	F49 - K/L 29.8	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Reserve	6	Blau
50	F50 - K/L 29.9	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Reserve	6	Blau
51	F51 - K/L 30.1	NYM-J	10	5	GHV/UV	Vorsicherung	50	Blau
52	F52 - K/L 30.2	NYM-J	10	5	GHV/UV	Unterspannungsschutz	25	Blau
53	F53 - K/L 30.3	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Lichtband 1.1 Decke	6	Blau
54	F54 - K/L 30.4	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Lichtband 1.1 Decke	6	Blau
55	F55 - K/L 30.5	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Lichtband 2.1 Decke	6	Blau
56	F56 - K/L 30.6	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Lichtband 2.1 Decke	6	Blau
57	F57 - K/L 30.7	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Lichtband 1.2 Decke	6	Blau
58	F58 - K/L 30.9	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Lichtband 1.2 Decke	6	Blau
59	F59 - K/L 30.8	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Lichtband 2.2 Decke	6	Blau
60	F60 - K/L 30.10	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Lichtband 2.2 Decke	6	Blau
61	F61 - K/L 30.11	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Taster Beleuchtung Decke	6	Braun
62	F62 - K/L 30.12	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Taster Beleuchtung Decke	6	Braun
63	F63 - K/L 31.1	NYM-J	10	5	GHV/UV	Vorsicherung	40	Blau
64	F64 - K/L 31.2	NYM-J	2,5	5	GHV/UV	Unterspannungsschutz	16	Blau

65	F65 - K/L 31.3	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Lichtband 1.1 Wand Mitte	6	Blau
66	F66 - K/L 31.4	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Lichtband 1.1 Wand Mitte	6	Blau
67	F67 - K/L 31.5	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Lichtband 2.1 Wand Mitte	6	Blau
68	F68 - K/L 31.6	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Lichtband 2.1 Wand Mitte	6	Blau
69	F69 - K/L 31.7	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Lichtband 1.2 Wand unten	6	Blau
70	F70 - K/L 31.8	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Lichtband 1.2 Wand unten	6	Blau
71	F71 - K/L 31.9	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Lichtband 2.2 Wand unten	6	Blau
72	F72 - K/L 31.10	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Lichtband 2.2 Wand unten	6	Blau
73	F73 - K/L 31.11	NYM-J	1,5	3	GHV/UV	Taster Bel. Schütz 4 u. Eltko	6	Braun
74	F74 - K/L 31.12	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Taster Bel. Schütz 5 u. Eltko	6	Braun
75	F75 - K/L 31.13	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Taster Bel. Schütz 6 u. Eltko	6	Braun
76	F76 - K/L 31.14	NYM-J	2,5	3	GHV/UV	Taster Bel. Schütz 7 u. Eltko	6	Braun