

BESTAND

von HPAS
Triebzughalle mit Verwaltung

NYN-0 1x120 mm²

HPAS

NYN-0 1x120 mm²

- PAS 1 Übergaberaum Gebäudetechnik
- PAS 2 Waschtechnik
- PAS 3 Container //
- PAS 4 Lager 1
- PAS 5 Lager 2
- PAS 6 Lager 3
- PAS 7 Abwasserbehandlung 1.OG
- PAS 8 Abwasserbehandlung 2.OG

// Fundament der **Nur für die Ausschreibung gültig!**

PAS 1

PAS 2

PAS 3

PAS 4

PAS 5

PAS 5

PAS 7

PAS 8

NEU


von HPAS
Trafostation

NYN-0 1x120mm²

HPAS
GHV/UV

NYN-0 1x70mm²

// Fundament der

Index: Änderungen bzw. Ergänzungen		Name:		Datum:	
Prüfvermerke die Übereinstimmung der Zeichnung mit der Ausführung bestätigt: für den Auftragnehmer: Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift für die DB ... Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift Interoperabilität geprüft (benannte Stelle), Name Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift geprüft Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift geprüft Eisenbahn-Bundesamt ☒ Freigabe der Ausführungsunterlagen ☐ mit Regelungen durch den BVB Freigabe-Nr.: Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift gleichgestellt mit Prüfexemplaren Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift Bauherr: DB Regio AG Regionalleitung S-Bahn Stuttgart Am Nordseckal 36 1-3, 73207 Plochingen Projektleitung: DB Regio AG Regionalleitung S-Bahn Stuttgart Am Nordseckal 36 1-3, 73207 Plochingen Planung: Achim Eberhardt Elektroplanung Wilhelmstr. 13 73666 Hohengehren Auftragnehmer (AN): INROS LACKNER SE Lechinger Str. 9 79111 Freiburg Ort, Datum, Unterschrift Ort, Datum, Unterschrift Ort, Datum, Unterschrift Ort, Datum, Unterschrift					
Lageskizze (unmaßstäblich):  Projektnummer DB: P.012060002 BIM-Datencodierung: Planzeichen: AP_KAH_FHE_EA_SM_02_a Planart: Ausführungsplanung Höhen- und Koordinatensystem: DHHN 2016 und DB_Ref Einwirkungen (Lastmodell): w=KN/m² Bauwerksnummer: BW-Kennziffer: Barcodenummer: Entwurfsgeschwindigkeit: Vmax. km/h Kilometer: 20,807km - 21,616km Strecke: 4701 Streckenabschnitt: Plochingen-Altbach M: 1:50 Erstellt: 16.06.26 Geprüft: A Eberhardt Freigegeben: LPH 5 Datum: Name: KAH - Plochingen Schema Erdung					