

Verfahren: 26FEI86858 - Ern. DL Strecke 1043 km 113,844

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr.	Frage	Antwort	Gesendet
1	1. In Position 1.5.60 ist die Lieferung des Stahlrohres nach DWA-A 125 und DIN EN 12889 ausgeschrieben. In der weiteren Positionsbeschreibung ist die Stahlgüte S235 J2H vorgesehen. Die genannte Norm sieht dieses Stahlgüte jedoch nicht vor. Wir bitten daher um Aufklärung. 2. In der Pos. 1.2.40 Baustrassen als Zufahrt verweisen Sie auf die Anlage 3.3.3. Diese lag der Ausschreibung nicht bei. Auf Seite 6 der Baubeschreibung teilen Sie mit, dass die Errichtung der Baustraße im Laufe der Ausschreibung in Abklärung befindet. Wird dieser Plan noch bis zur Submission vorgelegt?	zu 1. Nach Prüfung der Planungsunterlagen ist ein Stahlrohr der Güte P355 N mit Abnahmeprüfzeugnis 3.2 vorgesehen. Die Vergabeunterlagen werden entsprechend angepasst und mit dem nächsten Korrekturzyklus bereitgestellt. zu 2. Die Plan liegt vor und wird mit dem nächsten Korrekturzyklus den Vergabeunterlagen beigelegt.	01.09.2026 19:27:23