

Bauvorhaben: UKD-Standard
Raumbuch Seite:
Raum-Nr.:
Ebene:
Bezeichnung: Chemikalienlager 16m²
Abteilung:

400 Bauwerk Technische Anlagen

410/473 Sanitär / Medien						
Entwässerung a) Abw. Normal b) Laborabw.	Wasserversorgung Trinkwasser kalt Trinkwasser warm Laborwasser kalt Laborwasser warm c) aufbereitetes Wasser für c) Spezifikation	Anschlusswert 0,15 l/s 0,15 l/s	Verbrauch	Gasversorgung		
				Art	Anschlusswert	Verbrauch
				Versorg. zentral /dezentral		
Druckluft - Anschlusswert - Verbrauch - Entnahmestellen - Gleichzeitigkeit - Druck - Spezifikation Versorg. zentral /dezentral	Sanitärobjekte I/min bei 3 bar I/min Stk. % bar			sonstiges Notdusche Augendusche Handwaschbecken X X X Handwaschbecken mit Armhebelbedienung Desinfektionsmittel-, Handwaschmittel- und Einmalhandtuchspender Abwurfbehälter		

420/430 Heizung, Lüftung, Klima, Kälte						
- Raumtemperatur besond. Anf. wenn ja: max.30 °C zul.Toleranz +/- K	- relative Feuchte besond. Anf. wenn ja: min.30 %r.F zul.Toleranz +/- %r.F - gefährliche Arbeitsstoffe wenn ja:	- Luftwechsel nach DIN/VDI bes. Anforderung X LW/h				
- Wärmeabgabe aller Geräte an die Raumluft Gleichzeitigkeit	- Geräteabgabe m. Kühlwasser Druck/ bar Temp. kW +/-K	sonstiges Heizkörper in Hygieneausführung				

440/450 Starkstromanlagen / Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen						
- Beleuchtung nach DIN/ASR bes. Anford. X 500 lx Bildschirmarbeitspl. Sonderleuchten Sicherheitsbeleuchtung USV nach Erfordernis im Brandschutzgutachten	- Steckdosen Anzahl Stk. Nennsp. V Nennstr. A USV (x) NEA (x) - örtliche USV-Anlage falls ja: kVA	- direkt angeschl. Geräte Bezeichnung Stk. KVA / V				
- TK-Anlage Tischapparat 1 / 0 Wandapparate Chefanlage	- Datennetz Datenanschl. Stk.	- Brandmeldeanlage X				
		- Einbruchmeldeanlage				
		- Zutrittskontrolle				
		sonstiges				

474 Labortechnische Anlagen							
Sicherheitsschränke Gasflaschenschrank Sicherheitsschrank Chemikalienschrank Abzugsschrank Giftschrank Erste Hilfe Schrank	Stk. 2 2	Vab m³/h 60 60	- Laborabzüge		- Einrichtungsgegenstände Laborisch fest wandständig Laborisch mit Spülbecken Laborisch fest Mitteltisch Laborisch rollbar Unterschrank auf Sockel Unterschrank rollbar Medienzelle Medienampel Hängeschränke Gerätesschränke Medienampel	Stk. 2	lfd/m
			Stk.	Abmessung LxBxH Vab m³/h			
			1	1500x900x2700 600			
			- Sonderabzüge				
			Stk.	Abmessung LxBxH Vab m³/h			
			- Arbeitsplatzabsaugungen				
			Stk.	Abmessung LxBxH Vab m³/h			
Einbaugeräte Laborgaspülmaschine Unterbaukühlschrank Unterbaueinfrierschrank Vakuumpumpe	Stk.		Großgeräte Kühlschrank Standgerät Gefrierschrank Standgerät Ultraschallkühlschrank CO2-Brutschrank Sicherheitswerkbank				sonstiges Notwendigkeit Chemikalienumfüllstation nach Bedarf festlegen
				Stk. 1			

480 Gebäudeautomation						
- Raumdruck Überdruck Unterdruck Überwachung im Raum	Pa Pa	- Steuerung Lüftung/Klima			- Störmeldungen	
		vom Raum über GLT			vom Raum von Geräten	
		Feuchte Temperatur Druck Nachtsenkung			X X	

weitere Hinweise
Fußböden Flüssigkeitsdicht
Oberflächen leicht zu reinigen und beständig gegen die verwendeten Stoffe, Reinigungs- und Desinfektionsmittel